



Scanning Online Relay Proteksi Sistem

Asset : Rele UFR	Lokasi : GI Tomohon
Merk : SIEMENS	Tanggal : 2023-04-05
Type : ARGUS	Bay : BBVT T3
SN : 7SR2204/2BA87/DCAO/DD	Ratio VT : 20 kV/ 100 V

I. Check List

Rele

- ☒ Setting UFR Island Enable
- ☒ Cek Value Setting
- ☒ Cek Measurment Tegangan
- ☒ Cek Measurment Frekuensi
- ☒ Cek Time Relay
- ☒ Cek Ratio VT

Wiring

- ☒ Standby Negative Trip di Selektor
- ☒ Standby Positive Trip di Selektor
- ☒ Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
- ☒ Posisi Aux Relay
- ☒ Periksa Terminal Rangkaian
- ☒ Periksa Rangkaian pada Relay

II. Catatan

Setting Tahap 1 - 5

Mengetahui

Koor/SPV GI

Pengawas

Pelaksana

Moch. Hafid

-

Agung Chrisyacandra

Annisa Elma