



PT.PLN (Persero)  
UIKL SULAWESI  
UP2B Sistem Minahasa

FORMULIR

FR.FAS.27

SCANNING ONLINE  
RELAY PROTEKSI SISTEM

Merk : ABB Lokasi : 4FR GI Tasikria  
Type : REU615 Bay : Trafo I  
No : 1VHRG1475126 Ratio VT : 20.000 kV / 100 V  
Tanggal : 28 Maret 2023

#### I. CHECK LIST

RELAY	WIRING
<input checked="" type="checkbox"/> Setting UFR Island Enable	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Negative Trip di Selektor
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Value Setting	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Positive Trip di Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurment Tegangan	<input checked="" type="checkbox"/> Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Frekuensi	<input checked="" type="checkbox"/> Posisi Aux Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Time Relay	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Terminal Rangkaian
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Ratio PT	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Rangkaian Pada Relay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. CATATAN : Trafo I : SA1 dan SA2

Mengetahui

Moch Hafid

Pemeriksa

Maryo Harly

Pengawas

Agung C. M

Penguji

Annisa Elma S.