



PT PLN Persero
UP2B Minahasa

Scanning Online Relay Proteksi Sistem

Asset : Rele Island	Lokasi : GI Likupang 150 kV
Merk : ALSTOM GE	Tanggal : 2023-05-23
Type : P14DL	Bay : Paniki 2
SN : 35206990/11/20	Ratio VT : 150 kV / 100 V

I. Check List

Rele

- ☒ Setting UFR Island Enable
- ☒ Cek Value Setting
- ☒ Cek Measurment Tegangan
- ☒ Cek Measurment Frekuensi
- ☒ Cek Time Relay
- ☒ Cek Ratio VT

Wiring

- ☒ Standby Negative Trip di Selektor
- ☒ Standby Positive Trip di Selektor
- ☒ Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
- ☐ Posisi Aux Relay
- ☒ Periksa Terminal Rangkaian
- ☒ Periksa Rangkaian pada Relay

II. Catatan

Tahap 1 : 48.5 Hz
Tahap 2 : 48.3 Hz
UV Block : 52 V

Mengetahui

Koor/SPV GI

Pengawas

Pelaksana

Moch. Hafid

-

Agung Chrisyacandra

Annisa Elma