





	PT.PLN (Persero) UIKL SULAWESI UP2B Sistem Minahasa	FORMULIR	SCANNING ONLINE RELAY PROTEKSI SISTEM
		FR.FAS.27	

Merk	: ABB	Lokasi	: GE LOPANA
Type	: RENGIS	Bay	: BBT TPI
No	: IVHR-91475124	Ratio VT	: 20kV / 100V
Tanggal	: 22 MEI 2025		

I. CHECK LIST	
RELAY	WIRING
<input checked="" type="checkbox"/> Setting UFR Island Enable	<input type="checkbox"/> Standby Negative Trip di Selektor
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Value Setting	<input type="checkbox"/> Standby Positive Trip di Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurment Tegangan	<input type="checkbox"/> Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Frekuensi	<input type="checkbox"/> Posisi Aux Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Time Relay	<input type="checkbox"/> Periksa Terminal Rangkaian
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Ratio PT	<input type="checkbox"/> Periksa Rangkaian Pada Relay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. CATATAN :	<u>THP1 : 0,984 .50 HZ 80ms</u>
	<u>THP2 : 0,981 .50 HZ 80ms , THP 3 : 0,978 .50 HZ 80ms</u>
	<u>THP4 : 0,975 .50 HZ 80ms , THP 5 : 0,973 .50 HZ 80ms</u>
	<u> </u>

Mengetahui	Pemeriksa	Pengawas	Penguji
			
Moch Hafid	BAGUS.P	MARYO.H	PRANAN