



PT. PLN (Persero)
UIKL SULAWESI
UP2B Sistem Minahasa

FORMULIR

FR.FAS.27

SCANNING ONLINE RELAY
PROTEKSI SISTEM

Island L2

Merk	: P40A61E	Lokasi	: 61 Tomohon
Type	: P14DLLEDCDO620A	Bay	: Panel defense scheme
No	: 36513189/11/21 / 513189Y	Ratio VT	: 66 KV / 100 V
Tanggal	: 5 April 2023		

I. CHECK LIST

RELAY	WIRING
<input checked="" type="checkbox"/> Setting UFR Island Enable	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Negative Trip di Selektor
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Value Setting	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Positive Trip di Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Tegangan	<input checked="" type="checkbox"/> Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Frekuensi	<input checked="" type="checkbox"/> Posisi Aux Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Time Relay	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Terminal Rangkaian
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Ratio PT	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Rangkaian Pada Relay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. CATATAN :

Tahap 1 : 40.50 Hz

Tahap 2 : 40.35 Hz

Mengetahui

Moch Hafid

Pemeriksa

Mafyo Harly

Pengawas

Agung C.M

Penguji

Anmsa Elma