



PT.PLN (Persero)  
UIKL SULAWESI  
UP2B Sistem Minahasa

FORMULIR

FR.FAS.27

SCANNING ONLINE RELAY  
PROTEKSI SISTEM

Merk	: ABB	Lokasi	: GIS TELING
Type	: REU615E_1G	Bay	: BBVT
No	: 1VHR91517402	Ratio VT	: 20.000/100
Tanggal	: 30/03/2023		

#### I. CHECK LIST

RELAY	WIRING
<input checked="" type="checkbox"/> Setting UFR Island Enable	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Negative Trip di Selektor
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Value Setting	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Positive Trip di Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Tegangan	<input checked="" type="checkbox"/> Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Frekuensi	<input checked="" type="checkbox"/> Posisi Aux Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Time Relay	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Terminal Rangkaian
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Ratio PT	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Rangkaian Pada Relay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### II. CATATAN : \_\_\_\_\_

Analog input VT pada Relay UFR belum dapat diaktifkan, karena  
terdapat VT fasa S short to ground

Mengetahui

Pemeriksa

Pengawas

Penguji

Moch Hafid

.....

Maryo Harly

Agung C M