



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA  
Mining Division

# Standard Operating Procedures

## PEMERIKSAAN APAR SOP NO. : 004/HSE-SJSU/SITE/V/2018

SALINAN

Rev :

Issued :

### 1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai petunjuk kerja pemeriksaan kondisi APAR Sebagai langkah awal terhadap tindakan penanggulangan bahaya kebakaran ditempat kerja.

### 2. STANDAR ACUAN

- 2.1. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara ( *paragraph 3: Sistem manajemen keselamatan pertambangan*)
- 2.2. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik

### 3. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

- 3.1. Sepatu Safety
- 3.2. Helm Safety
- 3.3. Masker
- 3.4. Kacamata Safety
- 3.5. Lap Kering Alat Pembersih Khusus
- 3.6. Perekam Data

### 4. PRINSIP

Pemeriksaan APAR (*Alat Pemadam Api Ringan* ) dilakukan untuk memastikan semua kondisi Alat Pemadam Api Ringan berada pada kondisi siap digunakan. Hal ini dimaksudkan ketika terjadi kondisi bahaya kebakaran alat yang tersedia memiliki kondisi yang aman dalam melakukan pemadaman.

### 5. PROSEDUR KERJA

- 5.1. Gunakan alat pelindung diri yang lengkap ( helm safety, sepatu safety,kacamata safety, masker)



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA  
Mining Division

# Standard Operating Procedures

## PEMERIKSAAN APAR SOP NO. : 004/HSE-SJSU/SITE/V/2018

SALINAN

Rev :

Issued :

- 5.2. Lakukan pemeriksaan dengan memindahkan apar ketempat yang memiliki kondisi sirkulasi udara yang baik
- 5.3. Gunakan kedua tangan untuk memindahkan apar dari posisi awal untuk pemeriksaan/pembersihan
- 5.4. Untuk memindahkan apar, angkat tuas bagian bawah yang terdapat pada apar
- 5.5. Jangan melakukan pengecekan/pembersihan kondisi apar dengan cara di gendong, dijinjing, atau dipikul.
- 5.6. Untuk pemeriksaan lakukan pemeriksaan kondisi pada penutup, selang, kualitas bahan dan tekanan pada apar
- 5.7. Ketika proses pemeriksaan/pembersihan apar dilakukan jangan memposisikan bagian tubuh belawan dengan posisi berdirinya apar.
- 5.8. Gunakan kain yang kering atau alat pembersih khusus untuk membersihkan bagian-bagian apar
- 5.9. Untuk apar yang tidak layak digunakan setelah dilakukan pemeriksaan, maka dengan segera dilakukan pemindahan untuk dilakukan proses perbaikan dan atau penggantian dengan bagian yang berwenang.
- 5.10. Tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat merubah atau merusak fungsi apar, selain petugas atau bagian yang mempunyai kewenangan terkait.

## 6. REKAMAN DATA



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA  
*Mining Division*

# Standard Operating Procedures

**PEMERIKSAAN APAR**  
SOP NO. : 004/HSE-SJSU/SITE/V/2018

**SALINAN**

Rev :

Issued :

