



ASOSIASI KONTRAKTOR MEKANIKAL ELEKTRIKAL INDONESIA
(Association Of Indonesian Electrical Mechanical Contractors)

AKMELINDO

**SURAT PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIK
(SP - PJT)**
Nomor : 02.04.366/AKMELINDO.SPPJT/XI/2019

Berdasarkan : Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
Undang - Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas-
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 313.k/DIR/2007 Tanggal 03 Oktober 2007
Tentang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Bidang Ketenagalistrikan.

Dengan ini Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Mekanikal Elektrikal Indonesia menerbitkan Surat Penetapan
Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) untuk :

Nama Penanggung Jawab Teknik	:	JONSON OBERLIN DAMANIK
Nomor Registrasi SKA	:	1921227
Tanggal Diterbitkan SKA	:	12 Agustus 2019
Masa Berlaku SKA	:	12 Agustus 2022
Nama Badan Usaha	:	PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG
Nama Pengurus Badan Usaha	:	ILZAM FAUZI
Alamat Badan Usaha	:	Jl. Soekarno Hatta No. 36 Kota Pekanbaru, Riau
Nomor Telp./Fax./HP	:	0761-563523

Sebagai Penanggung Jawab Teknik Golongan : **AHLI UTAMA (D)**

Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, sampai dengan tanggal
11/10/2022. Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka SP - PJT ini akan ditinjau ulang oleh Dewan
Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Mekanikal Elektrikal Indonesia (DPP AKMELINDO).



JONSON OBERLIN DAMANIK
Penanggung Jawab Teknik

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 November 2019

DEWAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI KONTRAKTOR MEKANIKAL ELEKTRIKAL INDONESIA
(Association Of Indonesian Electrical Mechanical Contractors)

H. Usman Jumsan
Ketua Umum



R. A. Iskandar
Sekretaris Jenderal

**TABEL KESETARAAN
GOLONGAN SP-PJT DAN SKA DARI ASOSIASI PROFESI**

GOL. PJT SESUAI SPI / SPJT	LINGKUP PEKERJAAN	SKA	GOL. PJT DALAM SP - PJT
A	INSTALASI LISTRIK, SAMBUNGAN TR MAKS. DAYA 25 Kva	AHLI MUDA	A
B	INSTALASI LISTRIK, SAMBUNGAN TR MAKS. DAYA 99 Kva DAN JTR	AHLI MUDA	B
C	INSTALASI LISTRIK, SAMB. TR/TM,JTR, JTM GARDU DISTRIBUSI, GARDU HUBUNG DAN PEMBANGKIT =< 500 kW	AHLI MADYA	C
D	INSTALASI LISTRIK SAMB. TR/TM,TT SEMUA DAYA, JTR, JTM, GARDU DISTRIBUSI, GARDU HUBUNG, SUTT/ SUTET, GARDU INDUK DAN PEMBANGKIT SEMUA DAYA	AHLI UTAMA	D