CONCREFER

# Certificado de Qualidade

Postes de concreto armado · ABNT NBR 8451

| | |
|---|---|
| Nº | **CQ-2026-0015** |
| Revisão | **0** |
| Emissão | **24/10/2026** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | **TESTE HOMOLOGAÇÃO - ASSINATURA - SEM VALOR COMERCIAL** | **NF** | **TESTE - SEM NF** |
| **ENTREGA** | Ambiente de homologação :18446 | **UNIDADE** | Campinas |

## 1. PRODUTOS FORNECIDOS

| Modelo | Altura (m) | Carga (daN) | Peso (kg) | Qtd | Data de produção | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT 9/300 B | 9 | 300 | — | 1 | 27/07/2026 | L20260727 |
| DT 9/300 B | 9 | 300 | — | 1 | 29/07/2026 | L20260729 |
| DT 9/300 B | 9 | 300 | — | 1 | 30/07/2026 | L20260730 |
| **Total de postes** | | | | **3** | | |

## 2. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO POR DATA DE PRODUÇÃO (MPa)

| Data de produção | CPs | 3 dias | 7 dias | 28 dias | fck | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **27/07/2026** | 2 | 39,8 | 42,1 | **56,5** | 35,0 | **CONFORME** |
| **29/07/2026** | 2 | — | — | **52,9** | 35,0 | **CONFORME** |
| **30/07/2026** | 2 | 43,0 | — | **55,8** | 35,0 | **CONFORME** |

Média dos corpos de prova moldados na data de produção dos postes (ABNT NBR 5738 e NBR 5739). Conforme quando a média aos 28 dias supera o fck. Fonte: controle estatístico do laboratório.

**NORMAS**
ABNT NBR 8451-1 a 8451-5
ABNT NBR 5738 · ABNT NBR 5739

**PRENSA DE ENSAIO (AFERIÇÃO)**
TESTE HOMOLOGAÇÃO PRENSA DE TESTE - ASSINATURA · série TESTE-CQ-ASSINATURA-20261024
Calibração: certificado TESTE-SEM-VALOR-COMERCIAL · em 24/10/2026 · válida até 24/10/2027
Laboratório RBC: TESTE HOMOLOGAÇÃO

**Ricardo Do Amaral**
Responsável pelo laboratório

**Eng. Marcelo Eduardo Ishizaki de Sousa**
Engenheiro responsável · CREA 5063392251

### Documento emitido eletronicamente

Emitido eletronicamente em 24/10/2026 23:05 por Ricardo · Concretrack Laboratório.
Verificação: https://concrefer.concretrack.com.br:18446/v/CQ-2026-0015. Válido somente para os lotes e produtos relacionados.