CERTIFICADO DE QUALIDADE

POSTES DE CONCRETO · CONCREFER

RASCUNHO

CLIENTE	HOMOLOGAÇÃO · EXEMPLO PARA CONFERÊNCIA
ENDEREÇO	Campinas/SP
NOTA FISCAL	EXEMPLO, SEM VALOR COMERCIAL
EMISSÃO	24/10/2026

POSTES CERTIFICADOS

Modelo	Altura	Carga	Peso	Qtd.	Produção
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	27/07/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	29/07/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	30/07/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	31/07/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	04/08/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	05/08/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	06/08/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	11/08/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	13/08/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	18/08/2026

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO POR DATA DE PRODUÇÃO

Produção / lote	CPs	3 dias	7 dias	28 dias	Resultado
27/07/2026 L20260727	2	78	42,09	56,52	Conforme
29/07/2026 L20260729			—	52,90	Conforme
30/07/2026 L20260730		43,03	—	55,79	Conforme
31/07/2026 L20260731	2	36,09	40,81	48,68	Conforme
04/08/2026 L20260804	2	29,27	38,04	49,65	Conforme
05/08/2026 L20260805	2	—	40,95	49,45	Conforme
06/08/2026 L20260806	2	—	41,25	50,52	Conforme
11/08/2026 L20260811	2	30,31	39,32	51,01	Conforme
13/08/2026 L20260813	2	19,12	35,06	40,98	Conforme
18/08/2026 L20260818	2	34,42	37,53	39,08	Conforme

NORMAS E PRENSA DE AFERIÇÃO

ABNT NBR 8451-1 a 8451-5 · fck 35,00 MPa

Kratos IK-14 A/P · série 2220879

Calibração 2354/26 · RBC Não informado no cadastro de origem · validade 14/07/2027

RASCUNHO

Ricardo Do Amaral
Responsável pelo laboratório

Eng. Marcelo Eduardo Ishizaki de Sousa
CREA 5063392251 · Responsável técnico