CERTIFICADO DE QUALIDADE

POSTES DE CONCRETO · CONCREFER

RASCUNHO

CLIENTE	HOMOLOGAÇÃO · EXEMPLO PARA CONFERÊNCIA
ENDEREÇO	Campinas/SP
NOTA FISCAL	EXEMPLO, SEM VALOR COMERCIAL
EMISSÃO	24/10/2026

POSTES CERTIFICADOS

Modelo	Altura	Carga	Peso	Qtd.	Produção
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	27/07/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	29/07/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	30/07/2026

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO POR DATA DE PRODUÇÃO

Produção / lote	CPs	3 dias	7 dias	28 dias	Resultado
27/07/2026 L20260727	2	39,78	42,09	[illegible]	Conforme
29/07/2026 L20260729	2	—	—	52,90	Conforme
30/07/2026 L20260730	2	43,03	—	55,79	Conforme

NORMAS E PRENSA DE AFERIÇÃO

ABNT NBR 8451-1 a 8451-5 · fck 35,00 MPa

Kratos IK-14 A/P · série 2220879

Calibração 2354/26 · RBC Não informado no c[illegible] origem · validade 14/07/2027

RASCUNHO

Ricardo Do Amaral
Responsável pelo laboratório

Eng. Marcelo Eduardo Ishizaki de Sousa
CREA 5063392251 · Responsável técnico