CERTIFICADO DE QUALIDADE

POSTES DE CONCRETO · CONCREFER

CQ-2026-0014

CLIENTE	HOMOLOGAÇÃO · DADOS REAIS DE CP
ENDEREÇO	Campinas/SP
NOTA FISCAL	TESTE, SEM VALOR COMERCIAL
EMISSÃO	24/10/2026

POSTES CERTIFICADOS

Modelo	Altura	Carga	Peso	Qtd.	Produção
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	01/06/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	02/06/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	03/06/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	05/06/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	10/06/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	11/06/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	22/06/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	23/06/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	30/06/2026
DT 9/300 B	9,00	300,00	—	1	06/07/2026

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO POR DATA DE PRODUÇÃO

Produção / lote	CPs	3 dias	7 dias	28 dias	Resultado
01/06/2026 L20260601	2	—	—	50,98	Conforme
02/06/2026 L20260602	2	31,94	—	50,05	Conforme
03/06/2026 L20260603	2	—	36,64	43,24	Conforme
05/06/2026 L20260605	2	—	40,40	41,20	Conforme
10/06/2026 L20260610	2	—	42,02	52,15	Conforme
11/06/2026 L20260611	2	—	36,78	53,10	Conforme
22/06/2026 L20260622	2	31,88	37,05	40,41	Conforme
23/06/2026 L20260623	1	—	—	48,06	Conforme
30/06/2026 L20260630	2	32,85	35,48	39,10	Conforme
06/07/2026 L20260706	2	—	44,53	50,42	Conforme

NORMAS E PRENSA DE AFERIÇÃO

ABNT NBR 8451-1 a 8451-5 · fck 35,00 MPa

Kratos IK-14 A/P · série 2220879

Calibração 2354/26 · RBC Não informado no cadastro de origem · validade 14/07/2027

Ricardo Do Amaral
Responsável pelo laboratório

Eng. Marcelo Eduardo Ishizaki de Sousa
CREA 5063392251 · Responsável técnico

Emissão eletrônica

https://concrefer.concretrack.com.br:18446/v/CQ-2026-0014