areti

rev.2 marzo 2017

Scheda dati giunti e terminali MT

Per interventi con PdL:
a cura del Preposto areti che deve effettuare la Consegna Impianto

Per interventi privi di PdL:
a cura del tecnico areti che gestisce il lavoro dell'impresa

Impresa IMPRESA PERFETTI LUCIANO SRL **Contratto** 36/2104

Ore ..... Giorno 00/00/2025

Evento o Preventivo N° ..... del ..... Bollato 26ZE61UC09072

Via VIA MONTE MALOIA 4

Cabina Primaria ..... Linea ..... C.S. .....

Tratto da Cabina Secondaria ..... a Cabina Secondaria .....

Giuntista/i impresa LEONARDO MANDARA

nuovo accessorio

- [x] **giunto**
- [ ] **terminale**
- [ ] **termorestringente**
- [ ] **autorestringente**
- [ ] **sconnettibile**
- [ ] **giunto 24kV**
- [ ] **giunto 36kV**
- [ ] **giunto riparazione 24 kV**
- [ ] **giunto riparazione 36 kV**

fornitore .....

cod. SAP 1217277

Rilievi propedeutici alla consegna dell'impianto, o all'autorizzazione del tecnico areti che gestisce il lavoro
(la Consegna Impianto o l'autorizzazione sarà effettuata solo se i seguenti parametri risultano tutti regolari)

Qualifica Giuntista *(rilevabile dal tesserino con foto rilasciato da ACEA)*	[X] SI	[ ] NO
Attrezzatura idonea	[X] SI	[ ] NO
Integrità confezione del giunto e congruità (1)	[X] SI	[ ] NO
Corrette condizioni ambientali (idoneità buca ~3X1, telo plastica, tenda se necessaria, ecc…)	[X] SI	[ ] NO
Possesso targa giunto da apporre dopo il confezionamento	[X] SI	[ ] NO

(1) - Nominativo del Tecnico dispacciato che, in emergenza per la rialimentazione di utenze, autorizza l'esecuzione dell'accessorio con materiale non conforme all'unificazione e che provvederà, prima del ripristino dello scavo, a farlo rimuovere e realizzarlo con materiale unificato .....

REPERTAZIONE ACCESSORIO GUASTO
(solo giunti confezionati da meno di 3 anni e non danneggiati da terzi)

Presenza targa identificativa (da allegare al presente modello) [ ] SI [ ] NO

Eventuali segni visibili all'atto della rimozione
(schiacciamento, materiale di riempimento non idoneo, danneggiamento, ecc…) .....

.....

In caso di assenza di targhetta identificativa, i seguenti dati devono essere reperiti dal tecnico che effettua la contabilità del nuovo accessorio

Impresa esecutrice .....

N° Contratto .....

Esecutore accessorio guasto .....

Firma del Responsabile della Direzione lavori .....

Firma del Preposto areti /Tecnico che gestisce il lavoro .....