GRANDI MOLINI ITALIANI 1886

Antonio Costato

RAPPORTO D'INTERVENTO

Impianto : impianto di depurazione acque a servizio reflui uffici e servizio personale

Oggetto : assistenza impianti di trattamento acque reflue , mediante controllo funzionale e manutenzione degli impianti esistenti

Data :

Descrizione intervento :

- controllo pozzetto di arrivo ed omogenizzazione liquami regolare
- controllo funzionamento pompa di alimentazione e pulizia galleggianti di comando : regolare
- Controllo funzionamento soffiante vasca di aereazione : regolare
- Diffusione aria in vasca OX : buona
- Controllo riciclo fanghi : regolare
- Controllo decantatore : regolare
- Controllo utenze elettriche : regolare

Livorno, 19/01/2024

Firma

GRANDI MOLINI ITALIANI 1886

Antonio Costato

RAPPORTO D'INTERVENTO

Impianto : impianto di depurazione acque a servizio reflui laboratorio

Oggetto : assistenza impianti di trattamento acque reflue , mediante controllo funzionale e manutenzione degli impianti esistenti

Data :

Descrizione intervento :

- controllo pozzetto di arrivo ed omogenizzazione liquami regolare
- controllo funzionamento pompa di alimentazione e pulizia galleggianti di comando : regolare
- Controllo funzionamento soffiante vasca di aereazione : regolare
- Diffusione aria in vasca OX : buona
- Controllo riciclo fanghi : regolare
- Controllo decantatore : regolare
- Controllo utenze elettriche : regolare

Livorno, 19/04/2021

Firma

GRANDI MOLINI ITALIANI 1886 Antonio Costato

RAPPORTO D'INTERVENTO

Impianto : impianto di depurazione acque a servizio reflui e servizio personale

Oggetto : assistenza impianti di trattamento acque reflue , mediante controllo funzionale e manutenzione degli impianti esistenti

Data :

Descrizione intervento :

- Controllo pozzetto di arrivo ed omogeinizzazione liquami regolare
- Controllo funzionamento pompa di alimentazione e pulizia galleggianti di comando: regolare
- Controllo funzionamento soffiante vasca di aereazione : regolare
- Diffusione aria in vasca OX : buona
- Controllo riciclo fanghi : regolare
- Controllo decantatore : regolare
- Controllo utenze elettriche : regolare

Livorno 22/10/2024

Firma

GRANDI MOLINI ITALIANI 1886 Antonio Costato

RAPPORTO D'INTERVENTO

Impianto : impianto di depurazione acque a servizio reflui e servizio personale

Oggetto : assistenza impianti di trattamento acque reflue , mediante controllo funzionale e manutenzione degli impianti esistenti

Data :

Descrizione intervento :

- Controllo pozzetto di arrivo ed omogeinizzazione liquami regolare
- Controllo funzionamento pompa di alimentazione e pulizia galleggianti di comando: regolare
- Controllo funzionamento soffiante vasca di aereazione : regolare
- Diffusione aria in vasca OX : buona
- Controllo riciclo fanghi : regolare
- Controllo decantatore : regolare
- Controllo utenze elettriche : regolare

Livorno 22/10/2022

Firma