Turbo PMAC 的通讯


2018.03.13

自动化中心

制作	照查	认可
2018/3/13 Motion课 桑蓦		

© OMRON Corporation


设置本机IP地址



本机IP地址需要与控制卡IP地址位于同一网段，IP地址不能与控制卡相同。
控制卡出厂默认IP地址：192.6.94.5

CONFIDENTIAL
© OMRON Corporation

PewinPro2设置




安装好PewinPro2后按上述操作添加控制卡

CONFIDENTIAL

© OMRON Corporation

建立通讯




控制卡添加成功后按上述操作与控制卡建立连接

CONFIDENTIAL

© OMRON Corporation

检查通讯




当建立连接后，我们可以按上述操作，通过WatchWindow读取X:$0地址中的数，确定连接及控制卡工作状态是否正常

CONFIDENTIAL

© OMRON Corporation

检查连接



如果一切正常会看见数字在不断变化

CONFIDENTIAL

© OMRON Corporation

变更履历

Rev.	日期	担当	内容	页
A	2018/3/13	桑蓦	新建制作	

CONFIDENTIAL

© OMRON Corporation