



NOTAS E OBSERVAÇÕES

- ELETRODUTO NÃO COTADOS, CONSERVAR DE 1*
- NÃO REALIZAR MAIS DE DUAS CURVAS SEM UMA CAIXA DE PASSAGEM OU CONDULETE
- FIXAR ABRAÇADEIRAS A CADA 1 (UM) METRO
- A CADA 15 (QUINZE) MÉTROS RETILINHEOS, INSTALAR UMA CAIXA DE PASSAGEM OU CONDULETE
- UTILIZAR PADRONIZAÇÃO EIA/TIA 568-A PARA CABOS UTP
- PARA ÁREAS INTERNAS, ONDE NÃO HÁ ACESSO AO FORRO, INSTALAR ELETRODUTO SEAL TUBO
- PARA ÁREAS INTERNAS, ONDE HÁ ACESSO AO FORRO, INSTALAR ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO
- PARA ÁREAS EXTERNAS, INSTALAR ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO
- NAS ÁREAS SUBTERRÂNEAS, INSTALAR ELETRODUTO PEAD
- PADRONIZAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO: PTXXXXY

PT - ABREVIACAO DE PONTO DE TELECOMUNICAÇÃO
 XX - IDENTIFICAÇÃO DO PONTO
 TE - TÉREO
 01 - 1º PAVIMENTO
 IS - 1º SUBSOLO
 YYY - IDENTIFICAÇÃO DO PONTO

01	12/12/2018	EMISSÃO INICIAL	
Revisão	Data	Descrição das Modificações	
Empreendimento/Obra:	THALES ROLLO	Centro de Custo:	200.264
GOIATUBA	ANTONIA SAUANNY	Data:	12/12/2018
		Escala:	1:100
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO		Fase do Projeto:	
PLANTA BAIXA		PROJETO EXECUTIVO	
		Folio:	01/05
		Revisão:	01
Responsible:	ENG. THALES GUILHERME ROLLO	Cliente:	TELTEX TECNOLOGIA
			TRI
		CREA:	2613188880
		ART:	