







LEGENDA


SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA


 - CÂMERA BULLET VF - HANWHA XNO-6080R


 - CÂMERA DOME VF - HANWHA XNV-6080R

 - CÂMERA DOME BAIXO CUSTO - HANWHA QND-6010R


 - SENSOR IVA - DECIBEL D95


 - SENSOR IVP - INTELBRAS IVP 3000 MW PET


 - SIRENE - DECIBEL D09


 - RACK TELECOM 19"


INFRAESTRUTURA


 - ELETROCALHA


 - ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO


 - ELETRODUTO PEAD SUBTERRÂNEO


 - ELETRODUTO SEAL TUBO

 - ELETRODUTO QUE PASSA.

 - ELETRODUTO QUE DESCE.

 - ELETRODUTO QUE SOBE.

 - CAIXA DE PASSAGEM (PVC OU METÁLICA)

 - CAIXA DE PASSAGEM (CONCRETO)

NOTAS

ELETRODUTOS NÃO COTADOS, CONSIDERAR DE 1"

NÃO REALIZAR MAIS DE DUAS CURVAS SEM UMA CAIXA DE PASSAGEM OU CONDULETE

FIXAR ABRAÇADEIRAS A CADA 1 (UM) METRO

A CADA 15 METROS RETILÍNEOS, INSTALAR UMA CAIXA DE PASSAGEM OU CONDULETE

UTILIZAR PADRONIZAÇÃO EIA/TIA 568-A PARA CABOS UTP

PARA ÁREAS INTERNAS, ONDE NÃO HÁ ACESSO AO FORRO, INSTALAR ELETRODUTO SEAL TUBO

PARA ÁREAS INTERNAS, ONDE HÁ ACESSO AO FORRO, INSTALAR ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO

PARA ÁREAS EXTERNAS, INSTALAR ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO.

NAS ÁREAS SUBTERRÂNEAS, INSTALAR ELETRODUTO PEAD

PADRONIZAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO

PTXXXX - ABREVIACÃO DE PONTO DE TELECOMUNICAÇÃO


XX - IDENTIFICAÇÃO DO PAVIMENTO

TE - TÉRREO

01 - 1º PAVIMENTO

1S - 1º SUB-SOLO

YYY - IDENTIFICAÇÃO DO PONTO

01	16/10/18	EMISSION INICIAL	TR
Revisão	Data	Descrição das Modificações	APROV.
Empreendimento/Obra:		Responsável Técnico:	Centro de Custo da Obra:
AP. DE GOIÂNIA		THALES ROLLO	200.264
Projeto:		Data:	Escala:
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E ALARME		16/10/18	1:100
TÉRREO		Projeto Referência:	
		-	
		Ciente:	Folha:
Engº Responsável:		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	01/05
THALES GUILHERME ROLLO		26131888-0	Revisão:
		Nº ART:	01

Engº Responsável: THALES GUILHERME ROLLO

CREA: 26131888-0

Nº ART: -

A1 = 841 x 594 mm

APARECIDA-DE-GOIÂNIA-01-PLANTA-BAIXA-TER-A1-R01