


















SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA


-  - CÂMERA BULLET VF - HANWHA XNO-6080R
-  - CÂMERA DOME VF - HANWHA XNV-6080R
-  - CÂMERA DOME BAIXO CUSTO - HANWHA QND-6010R
-  - SENSOR IVA - DECIBEL D95 (RECEPTOR)
-  - SENSOR IVA - DECIBEL D95 (EMISSOR)
-  - SENSOR IVP - INTELBRAS IVP 3000 MW PET
-  - SIRENE - DECIBEL D09
-  - RACK TELECOM 19"

INFRAESTRUTURA

-  - ELETROCALHA
-  - ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO
-  - ELETRODUTO PEAD SUBTERRÂNEO
-  - ELETRODUTO SEAL TUBO
-  - ELETRODUTO QUE PASSA
-  - ELETRODUTO QUE SOBE
-  - ELETRODUTO QUE DESCE
-  - CAIXA DE PASSAGEM (METÁLICA OU PVC)
-  - CAIXA DE PASSAGEM (CONCRETO)

NOTAS E OBSERVAÇÕES

- FIXAR ABRAÇADEIRAS A CADA 1 (UM) METRO
- A CADA 15 (QUINZE) METROS RETILÍNEOS, INSTALAR UMA CAIXA DE PASSAGEM OU CONDULETE
- UTILIZAR PADRONIZAÇÃO EIA/TIA 568-A PARA CABOS UTP
- PARA ÁREAS INTERNAS, ONDE NÃO HÁ ACESSO AO FORRO, INSTALAR ELETRODUTO SEAL TUBO
- PARA ÁREAS INTERNAS, ONDE HÁ ACESSO AO FORRO, INSTALAR ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO
- PARA ÁREAS EXTERNAS, INSTALAR ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO
- NAS ÁREAS SUBTERRÂNEAS, INSTALAR ELETRODUTO PEAD

|   |            |                            |
|---|------------|----------------------------|
|   |            |                            |
|   |            |                            |
|   |            |                            |
|   |            |                            |
| 01  | 22/11/2018 | EMISSÃO INICIAL            |
| Revisão   | Data       | Descrição das Modificações |
| Empreendimento/Obra:  |            | Responsável Técnico:       |
| CATALÃO   |            | THALES ROLLO               |
|   |            | Projetista:                |
|   |            | ANTONIA SAUANNY            |
| SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO SUBSOLO   |            | Centro de Custo:           |
|   |            | 200.264                    |
|   |            | Data:                      |
|   |            | Escala:                    |
|   |            | 1:100                      |
|   |            | Fase do Projeto            |
|   |            | PROJETO EXECUTIVO          |
|  |            | Folha:                     |
|   |            | 02/05                      |
|   |            | Revisão:                   |
|   |            | 01                         |
| Responsável   |            | CREA:                      |
| ENG. THALES GUILHERME ROLLO   |            | 2613188880                 |
|   |            | ART:                       |