

Číslo miestnosti	číslo obvodu	Kábel	číslo ističa
Institutsleiter B-1.15		NYM-J 3x2,5	3F1
Elektr. Schreibtisch Vorzimmer B-1.14 / Institutsleiter B-1.15		NYM-J 3x2,5	3F4
EDV Institutsleiter B-1.15		NYM-J 3x2,5	10F3
Sonnenschutzsteuerung Institutsleiter B-1.15		NYM-J 3x2,5	11F3