=Z04QFB10WP017-WP01
=H02-Stickstoffsystem-Bereitstellung
1915-ZF-0420-060

=Z04QFB10WP017-WP01
IA-CSA16W101-DN25-PT

LO
DN25
=Z04QFB10
QM016-QM01

25/50

LO
DN25
=Z04QFB10
QM018-QM01

=Z04QFB10WP019-WP01
IA-CSA16W101-DN25-PT

=Z04QFB10WP019-WP01
=N03-H2-Übergabestation Teil 1
1915-ZF-0420-750

LO
DN25
=Z04QFB10
QM021-QM01

=Z04QFB10WP022-WP01
IA-CSA16W101-DN25-PT

=Z04QFB10WP022-WP01
=Z02-Wasserstofftransport Teil 2
1915-ZF-0420-709

=Z04QFB10WP003-WP01
IA-CSA16W101-DN25-PT

LC
DN25
=Z04QFB10
QM002-QM01

Bem.1)

=Z04QFB10WP026-WP01
IA-CSA16W101-DN50-PT

LO
DN25
=Z04QFB10
QM014-QM01

=Z04QFB10WP015-WP01
IA-CSA16W101-DN25-PT

=Z04QFB10WP015-WP01
=N01-Gasreinigung und Trocknung
1915-ZF-0420-705

LO
DN25
=Z04QFB10
QM023-QM01

=Z04QFB10WP027-WP01
IA-CSA16W101-DN25-PT

=Z04QFB10WP027-WP01
=N02-Verdichtung 2
1915-ZF-0420-720

LO
DN25
=Z04QFB10
QM015-QM01

=Z04QFB10WP016-WP01
IA-CSA16W101-DN25-PT

ZZ04QFB10WP016-WP01
=N02-Verdichtung 1
1915-ZF-0420-710

PI
BP001-BP01
=Z04 | QFB10

Bem.2)

DN25
=Z04QFB10
QM003-QM01

=Z04QFB10WP001-WP01
=H03-Instrumentenlufterzeugung
1915-ZF-0420-070

=Z04QFB10WP001-WP01
IA-CSA16W101-DN50-PT

=Z04QFB10WP018-WP01
=H02-Stickstoffsystem-Erzeugung
1915-ZF-0420-062

=Z04QFB10WP018-WP01
IA-CSA16W101-DN25-PT

LO
DN25
=Z04QFB10
QM017-QM01

=Z04QFB10WP004-WP01
=H02-Stickstoffsystem-Erzeugung
1915-ZF-0420-062

=Z04QFB10WP004-WP01
IA-CSA16W101-DN25-PT

LO
DN25
=Z04QFB10
QM004-QM01

LO
DN25
=Z04QFB10
QM020-QM01

=Z04QFB10WP021-WP01
IA-CSA16W101-DN25-PT

=Z04QFB10WP021-WP01
=Z02-Wasserstofftransport Teil 1
1915-ZF-0420-700

=Z04QFB10WP014-WP01
=H01-Wasserbereitstellung
1915-ZF-0420-051

=Z04QFB10WP014-WP01
IA-CSA16W101-DN25-PT

LO
DN25
=Z04QFB10
QM013-QM01

25/50

LO
DN25
=Z04QFB10
QM001-QM01

=Z04QFB10WP002-WP01
IA-CSA16W101-DN25-PT

Z04QFB10WP002-WP01
=N11-Elektrolysesystem
1915-ZF-0420-100

Bemerkungen:
1.) zukünftige Erweiterung Verdichter 3
2.) Druckmesser in Verdichtergebäude vorgesehen

Nr.	Datum	Revision	Zweck der Revision	Bearbeitet	Geprüft	Freigabe Projekt	Freigabe AG
01	04.09.2026		Issued for Approval	JuK	FrT	ToS	
00	24.06.2026		Issued for Approval	JuK	FrT	ToS	

Projekt
Projekt Lotse
Am Bütteler Kanal 1, 25572 Büttel, Deutschland

Bauherr
LOTSE

Benennung
R&I
=Z04-Instrumentenluftverteilung

Owner's Engineer
iPP SKL ENGINEERING

verantwortlich
IPP Ingenieurgesellschaft Possel u. Partner GmbH
Rendsburger Landstraße 196-198, 24113 Kiel
Telefon +49 (0)431 684 59-0, Telefax +49 (0)431 684 59-59
www.ipp-gruppe.de

Zeichnungs-Nr. Bauherr

Revision

Zeichnungs-Nr. Ersteller
1915-ZF-0420-075

Revision
01

erstellt
SKL Engineering GmbH
Halberstädter Straße 42, 39112 Magdeburg
Telefon +49 (391) 24 49 35-0, Telefax +49 (391) 24 49 35-10
magdeburg@skl-engineering.de

Gezeichnet	Datum	Geprüft	Datum	Maßstab	Ausgabestufe	Blatt	von	Format
JuK	21.05.2026	EbB	22.05.2026	None	IFA	1	1	A1