Lieferant
=N02-Verdichtung 1
1855-ZF-0420-710

=Z06NHP20WP002-WP01
CWF-CSA16W102-DN150-NP

DN150
=Z06NHP20
QM001-QM01

Lieferant
=N02-Verdichtung 2
1855-ZF-0420-720

=Z06NHP20WP003-WP01
CWF-CSA16W102-DN150-NP

DN150
=Z06NHP20
QM002-QM01

Bem.3)
DN150
=Z06NHP20
QM003-QM01

=Z06NHP20WP004-WP01
CWF-CSA16W102-DN150-NP

=Z06NHP20WP016-WP01
CWF-CSA16W102-DN150-NP

PI
BP009-BP01
=Z06 | NHP20

DN25
=Z06NHP20
QM027-QM01

DN150
=Z06NHP20
QM028-QM01

DN150
=Z06NHP20
QN001-QN01 QM001-QM01

=Z06NHP20WP001-WP01
CWF-CSA16W102-DN150-NP

=Z06NHP20WP001-WP01
=H04-Kühlwassersystem-Verdichtung
1915-ZF-0420-821

Lieferant
=N02-Verdichtung 1
1855-ZF-0420-710

=Z06NHP20WP005-WP01
CWR-CSA16W102-DN150-NP

DN150
=Z06NHP20
QM004-QM01

Lieferant
=N02-Verdichtung 2
1855-ZF-0420-720

=Z06NHP20WP006-WP01
CWR-CSA16W102-DN150-NP

DN150
=Z06NHP20
QM005-QM01

Bem.3)
DN150
=Z06NHP20
QM006-QM01

=Z06NHP20WP007-WP01
CWR-CSA16W102-DN150-NP

DN25
=Z06NHP20
QM029-QM01

PI
BP010-BP01
=Z06 | NHP20

DN25
=Z06NHP20
QM009-QM01

Bem.2)

=Z06NHP20CM001-CM01
Ausdehnungsgefäß

N02
XL02
N01
XL01

L01
XL03

L
BL004-BL01
=Z06 | NHP20
SALL

DN50
=Z06NHP20
QM008-QM01

=Z06NHP20WP008-WP01
CWR-CSA16W102-DN150-NP

DN25
=Z06NHP20
QM007-QM01

50/150

=Z06NHP20WP009-WP01
CWR-CSA16W102-DN50-NP

EI
Strom
BC001-AF01
=Z06 | NHP20

N
Störung
BX001-AF01
=Z06 | NHP20
AL

N
Lauf
BX001-AF02
=Z06 | NHP20
OH

H
Stop
BX001-AF03
=Z06 | NHP20
SL

EI
Strom
BC001-PC01
=Z06 | NHP20

N
Störung
BX001-PF01
=Z06 | NHP20
AL

N
Lauf
BX001-PF02
=Z06 | NHP20
OH

H
Start/Stop
BX001-QA01
=Z06 | NHP20
SH
SL

DN100
Bem.1)
=Z06NHP20
QM010-QM01

NS
GP001-KF01
=Z06 | NHP20

L
BL001-BL01
=Z06 | NHP20
SL

P
BP001-BP01
=Z06 | NHP20
AL
SLL

PI
BP002-BP01
=Z06 | NHP20

DN25
=Z06NHP20
QM012-QM01

DN25
=Z06NHP20
QM013-QM01

=Z06NHP20GP001-MA01
Elektromotor

M

PI
BP003-BP01
=Z06 | NHP20

P
BP004-BP01
=Z06 | NHP20
SHH
AH

DN25
=Z06NHP20
QM015-QM01

DN25
=Z06NHP20
QM017-QM01

=Z06NHP20WP011-WP01
CWR-CSA16W102-DN150-NP

DN150
=Z06NHP20
QM011-QM01

=Z06NHP20
HN001-HN01

DN50

N01
XL01

N02
XL02

DN150
=Z06NHP20
RM001-RM01

=Z06NHP20GP001-GP01
Kreiselpumpe

DN25
=Z06NHP20
QM014-QM01

DN25
=Z06NHP20
QM016-QM01

=Z06NHP20WP012-WP01
CWR-CSA16W102-DN150-NP

DN150
=Z06NHP20
QM018-QM01

=Z06NHP20WP010-WP01
CWR-CSA16W102-DN150-NP

EI
Strom
BC002-AF01
=Z06 | NHP20

N
Störung
BX002-AF01
=Z06 | NHP20
AL

N
Lauf
BX002-AF02
=Z06 | NHP20
OH

H
Stop
BX002-PF03
=Z06 | NHP20
SL

EI
Strom
BC002-PC01
=Z06 | NHP20

N
Störung
BX002-PF01
=Z06 | NHP20
AL

N
Lauf
BX002-PF02
=Z06 | NHP20
OH

H
Start/Stop
BX002-QA01
=Z06 | NHP20
SH
SL

NS
GP002-KF01
=Z06 | NHP20

L
BL002-BL01
=Z06 | NHP20
SL

P
BP005-BP01
=Z06 | NHP20
AL
SLL

PI
BP006-BP01
=Z06 | NHP20

DN25
=Z06NHP20
QM020-QM01

DN25
=Z06NHP20
QM021-QM01

=Z06NHP20GP002-MA01
Elektromotor

M

PI
BP007-BP01
=Z06 | NHP20

P
BP008-BP01
=Z06 | NHP20
SHH
AH

DN25
=Z06NHP20
QM023-QM01

DN25
=Z06NHP20
QM025-QM01

=Z06NHP20WP013-WP01
CWR-CSA16W102-DN150-NP

DN150
=Z06NHP20
QM019-QM01

=Z06NHP20
HN002-HN01

DN50

N01
XL01

N02
XL02

DN150
=Z06NHP20
RM002-RM01

=Z06NHP20GP002-GP01
Kreiselpumpe

DN25
=Z06NHP20
QM022-QM01

DN25
=Z06NHP20
QM024-QM01

=Z06NHP20WP014-WP01
CWR-CSA16W102-DN150-NP

DN150
=Z06NHP20
QM026-QM01

TI
BT001-BT01
=Z06 | NHP20

=Z06NHP20WP015-WP01
CWR-CSA16W102-DN150-NP

=Z06NHP20WP015-WP01
=H04-Kühlwassersystem-Verdichtung
1915-ZF-0420-821

L
BL003-BL01
=Z06 | NHP20
AH

=Z06NHP20CL001-CL01
Wanne

Bemerkungen:
1) Zur Befüllung
2) Be-/ Entlüftung
3) zukünftige Erweiterung Verdichter 5, HOLD

Nr.	Datum	Revision	Zweck der Revision	Bearbeitet	Geprüft	Freigabe Projekt	Freigabe AG
0	24.06.2026	Issued for Approval		JuK	FrT	ToS	

Projekt
Projekt Lotse
Am Bütteler Kanal 1, 25572 Büttel, Deutschland

Bauherr
LOTSE

Benennung
R&I
=Z06-Kühlwasserverteilung-Verdichtung

Generalplaner/EPCM
iPP
SKL ENGINEERING

verantwortlich
IPP Ingenieurgesellschaft
Possel u. Partner GmbH
Rendsburger Landstraße 196-198, 24113 Kiel
Telefon +49 (431) 669 09-0, Telefax +49 (431) 669 09-59
www.ipp-gruppe.de

Zeichnungs-Nr. Bauherr

Revision

erstellt
SKL Engineering GmbH
Halberstädter Straße 42, 39112 Magdeburg
Telefon +49 (391) 40 40 30-0, Telefax +49 (391) 40 40 30-10
magdeburg@skl-engineering.de

Zeichnungs-Nr. Ersteller
1915-ZF-0420-820

Revision
0

Gezeichnet	Datum	Geprüft	Datum	Maßstab	Ausgabestufe	Blatt	von	Format
JuK	22.05.2026	EbB	26.05.2026	None	IFA	1	1	A1