

NEW SIMULASI OPERATOR K3 MIGAS 2026

Poin total 139/175 ?

0 dari 0 poin

Nama Lengkap Peserta *

M Rafi Nur Ramadhan

Masukkan Password yang diberikan trainer *

horizontal1945

SIMULASI OPERATOR K3 MIGAS 2026

139 dari 175 poin

✓ 1 Untuk memadamkan kebakaran instrument listrik yang bertegangan maka media pemadam yang sesuai adalah: 1/1

- ☐ Air
- ☐ Busa (foam)
- ☒ CO2
- ☐ Tepung kimia (Dry Chemical)



✓ 2 Teknik pemadaman dengan cara menyemprotkan gas CO2 disebut : 1/1

- ☐ Blanketing
- ☐ Cooling
- ☐ Smothering
- ☒ Dilution



✓ 3 Definisi proses pembakaran (combustion process) adalah : 1/1

- ☐ Bergabungnya segitiga api
- ☒ Suatu reaksi kimia yang berjalan secara berantai dan diikuti oleh evouasi panas dan cahaya ✓
- ☐ Satu proses dimulainya api muncul dari bahan bakar
- ☐ Suatu reaksi fisika hingga menimbulkan api

✓ 4 Klasifikasi kebakaran menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 04/Men/1980 mengklasifikasikan kebakaran berdasarkan : 1/1

- ☐ Penggolongan kebakaran berdasarkan besar kecilnya api
- ☐ Penggolongan kebakaran berdasarkan atas volume bahan bakar yang terbakar
- ☒ Penggolongan kebakaran berdasarkan atas jenis bahan bakar yang terbakar ✓
- ☐ Penggolongan kebakaran berdasarkan pada panas pembakaran

✓ 5. Alasan diadakanya klasifikasi kebakaran adalah : * 1/1

- ☐ Untuk mengetahui besar kecilnya kebakaran
- ☐ Untuk mengetahui rating APAR yang akan digunakan untuk memadamkannya
- ☒ Untuk memudahkan dalam memilih media pemadam yang akan digunakan untuk memadamkannya ✓
- ☐ Untuk memudahkan mengenali kebakaran yang terjadi

✓ 6. Contoh pemadaman dengan cara "Starvation" adalah: 1/1

- ☐ Memadamkan kebakaran dengan menggunakan busa mekanik
- ☐ Memadamkan kebakaran dengan menggunakan CO2
- ☒ Memadamkan kebakaran dengan cara menutup valve pada aliran bahan bakar yang terbakar ✓
- ☐ Memadamkan kebakaran dengan menggunakan dry chemical

✓ 7 Tugas utama "RESCUE" adalah: 1/1

- ☐ Melakukan evakuasi
- ☐ Menyelamatkan harta benda dari kebakaran
- ☐ Menata kembali setelah kebakaran (overhaul)
- ☒ Menyelamatkan korban jiwa dari kebakaran ✓

✗ 8. Jam kerja aman (Manhour) perusahaan dipengaruhi oleh *

0/1

- ☒ a. Incident
- ☐ b. First aid case (FAC)
- ☐ c. Medical treatment Case (MTC)
- ☐ d. Lost time injury (LTI)

✗

Jawaban yang benar

- ☒ d. Lost time injury (LTI)

✓ 9. berapakah kadar oksigen normal di udara *

1/1

- ☐ 0,1
- ☐ 1
- ☒ 0,21
- ☐ 0,79

✓

✓ 10. Di sebuah instalasi pabrik, terdapat pipa yang mengalami kebocoran bahan kimia berbahaya. Untuk mencegah paparan kepada pekerja, perusahaan melakukan tindakan mengganti pipa lama dengan sistem pipa baru yang tahan korosi. *1/1

Langkah pengendalian tersebut termasuk dalam:

- ☐ A. Eliminasi
- ☒ B. Substitusi
- ☐ C. Rekayasa (Engineering Control)
- ☐ D. Administrasi

✓

✓ 11.. area sekitar yard tank dalam zoba bahaya termasuk dalam zona *

1/1

- ☐ zona 0
- ☒ zona 1
- ☐ zona 2
- ☐ zona 3

✓

✓ 12. Yang dimaksud kebakaran klas "A" menurut NFPA adalah 1/1

- ☒ Kebakaran bahan bakar padat pada selain logam
- ☐ Kebakaran bahan bakar cair dan gas
- ☐ Kebakaran peralatan listrik yang bertegangan
- ☐ Kebakaran logam



✓ 13. Untuk memadamkan kebakaran kelas "A" media pemadam yang paling cocok adalah: 1/1

- ☒ a. Air
- ☐ b. Busa (foam)
- ☐ c. Tepung kimia (Dry Chemical)
- ☐ d. CO2



✓ 14. Manakah yang efektif dari beberapa media pemadaman dibawah ini, jika digunakan untuk memadamkan kebakaran genangan minyak yang luas: 1/1

- ☐ FM 200
- ☒ Busa Mekanik
- ☐ CO2
- ☐ Air



✓ 15. Apa tujuan dari LOTO (Log out Tag out) * 1/1

- ☐ a. Menghilangkan bahaya
- ☐ b. Menghilangkan komponen alat
- ☒ c. Mengendalikan sumber energy
- ☐ d. Menghilangkan sumber kecelakaan



✓ 16. Setiap campuran gas/uap yang mudah terbakar dengan udara akan menyala jika terkena: 1/1

- ☐ Aliran udara
- ☐ Kabel listrik
- ☒ Benda pijar/ bunga api
- ☐ Uap Panas



✓ 17 Smoke detector kebakaran berfungsi untuk: 1/1

- ☒ Mendeteksi asap
- ☐ Memadamkan api
- ☐ Mencegah terjadinya api
- ☐ Mengenali adanya api



✓ 18. Yang dimaksud Kebakaran adalah : 1/1

- ☐ Api yang spontan terjadi
- ☐ Bertemunya segitiga api
- ☐ Timbulnya api yang besar
- ☒ Timbulnya api yang tidak terkendali



✓ 19. Untuk mencegah terjadinya kebakaran instalasi listrik, perlu dilakukan : 1/1

- ☒ Pemasangan pemutus arus
- ☐ Pemasangan volt meter
- ☐ Pemasangan ampere meter
- ☐ Pemasangan watt meter



✓ 20. Konsentrasi campuran antara uap bahan bakar dengan oksigen yang dapat terbakar disebut : 1/1

- ☒ a. Flammable Range (FR)
- ☐ b. Combustible Limit
- ☐ c. Lower Flammable Limit (LFL) (CL)
- ☐ d. Upper Flammable Limit (UFL)



✓ 21. Unsur-unsur terjadinya api adalah :

1/1

- ☐ Adanya bahan bakar, hydrogen dan sumber nyala
- ☐ Adanya bahan bakar, nitrogen dan sumber nyala
- ☐ Adanya BBM, oksigen dan sumber nyala
- ☒ Adanya bahan bakar, oksigen dan sumber nyala



✓ 22. Instrumen apa yang mempengaruhi severity rate *

1/1

- ☐ a. First aid case (FAC)
- ☐ b. Medical treatment Case (MTC)
- ☐ c. Restricted work case (RWC)
- ☒ d. Lost time injury (LTI)



✓ 23. Tugas utama "SALVAGE" adalah :

1/1

- ☐ Melakukan evakuasi
- ☒ Menyelamatkan harta benda dan kebakaran
- ☐ Menyelamatkan korban jiwa dari kebakaran
- ☐ Menata kembali setelah kebakaran (overhaul)



✓ 24. Loncatan bunga api listrik dapat menimbulkan kebakaran, untuk itu sistem kelistrikan yang ada di unit operasi migas tempat penimbunan dan penyaluran BBM harus:

1/1

- ☐ Diisolasi yang tebal
- ☐ Tempat pembagian arus ditempatkan pada kotak khusus
- ☐ Kedap api
- ☒ Kedap gas (Explosion Proof)



✓ 25. Siapakah yang harus menggunakan APAR yang ada di suatu lokasi bila terjadi kebakaran? 1/1

- ☒ Siapa saja yang dilokasi yang melihat adanya kebakaran dan yang bersangkutan mampu menggunakannya ✓
- ☐ Orang yang ada dilokasi tersebut setelah mendapat ijin dari bagian fire & safety
- ☐ Petugas pemadam kebakaran
- ☐ Koordinator di lokasi tersebut

✓ 26. Di dalam teknik pemadaman kebakaran, dimana prinsip pemadamnya dilakukan dengan cara memisahkan udara dari bahan bakar yang terbakar, disebut: 1/1

- ☒ Smothering ✓
- ☐ Starvation
- ☐ Dilution
- ☐ Cooling

✗ 27. Apa pertimbangan perubahan pedoman pertolongan pertama AHA 2010(DRABC) ke AHA 2015 (DRCAB) *0/1

- ☐ a. memakan waktu yang cukup lama
- ☐ b. karena sekarang sudah ada alat yaitu AED
- ☐ c. karena kompresi dada telah terbukti efektif dalam meningkatkan kelangsungan hidup daripada pernafasan buatan saja
- ☒ d. jawaban semua benar ✗

Jawaban yang benar

- ☒ c. karena kompresi dada telah terbukti efektif dalam meningkatkan kelangsungan hidup daripada pernafasan buatan saja

✓ 28. Sarung tangan yang digunakan untuk pekerjaan panas terbuat dari : 1/1

- ☐ Kain
- ☒ Kulit ✓
- ☐ Timbal
- ☐ Karet

✓ 29. Salah satu keuntungan dari media pemadam CO2 pada kebakaran panel listrik adalah : 1/1

- ☒ Bersih ✓
- ☐ Murah harganya
- ☐ Dapat memutus rantai reaksi pembakaran
- ☐ Mempunyai daya cooling yang tinggi

✓ 30. Yang dimaksud kebakaran kelas “ B ” menurut NFPA adalah : 1/1

- ☐ Kebakaran logam
- ☒ Kebakaran bahan bakar cair dan gas ✓
- ☐ Kebakaran bahan bakar padat selain logam
- ☐ Kebakaran peralatan listrik yang bertegangan

✓ 31. Apa fungsi utama dari Job Safety Analysis (JSA) dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)? *1/1

- ☐ A. Untuk mempercepat waktu penyelesaian pekerjaan
- ☐ B. Untuk memastikan alat-alat tersedia di lokasi kerja
- ☒ C. Untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menganalisis risiko pekerjaan ✓
- ☐ D. Untuk membagi tugas secara merata antar pekerja

✓ 32. siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan Verifikasi terhadap (SIKA) surat ijin kerja aman sebelum pekerjaan dimulai? *1/1

- ☐ Pekerja lapangan
- ☒ Safety Officer atau pengawas K3 ✓
- ☐ Kepala Teknik
- ☐ Pengurus

✓ 33. Suhu terendah dimana suatu zat mulai berubah dari fase cair menjadi fase uap : 1/1

- ☐ Ignition Point (titik bakar)
- ☒ Boiling Point (titik didih)
- ☐ Flash Point (titik nyala)
- ☐ Fire Point (titik api)



✓ 34. Apa yang diukur oleh Frequency Rate (FR) dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja *1/1

- ☐ A. Jumlah hari kerja yang hilang karena kecelakaan
- ☒ B. Jumlah kecelakaan kerja per sejuta jam kerja
- ☐ C. Biaya kerugian akibat kecelakaan
- ☐ D. Jumlah pekerja yang cuti



✓ 35. Prinsip kerja sensor gas yang akan diukur teroksidasi pada elemen katalis dan menimbulkan perubahan suhu dan sekligus akan merubah nilai tahanan pada elemen katalis merupakan prinsip kerja dari sensor 1/1

- ☐ Metal Oxide Sensor
- ☒ Katalist Sensor
- ☐ Non Dispersive Infrared
- ☐ Electro-Chemical Sensor



✓ 36. Batas konsentrasi mudah terbakar dari bensin adalah 1/1

- ☐ 2,6% dan 12,8%
- ☒ 1,4% dan 7,6%
- ☐ 1% dan 10%
- ☐ 4% dan 75%



✓ 37. Temperatur terendah dimana bahan , baik itu padat atau cairan dapat menghasilkan uap yang cukup dipermukaannya dan apabila diberi percikan nyala api akan terbakar sekejap disebut : 1/1

- ☒ Flash Point
- ☐ Auto Ignition Temperature
- ☐ Boil Point
- ☐ Fire Point



✓ 38. Batas konsentrasi terendah uap atau gas bahan bakar diudara yang dapat menyala dan terbakar apabila diberi percikan api, yang biasa dinyatakan dalam persen volume uap bahan diudara disebut : 1/1

- ☐ Flammable Limits
- ☐ Combustible Limits
- ☒ Lower Flammable Limits
- ☐ Upper Flammable Limits



✓ 39. Berikut yang *bukan* termasuk pengertian Severity Rate (SR) dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah *1/1

- ☐ A. Mengukur besarnya kerugian waktu kerja akibat kecelakaan.
- ☐ B. jumlah hari kerja yang hilang per satu juta jam kerja.
- ☐ C. Tingkat keparahan kecelakaan berdasarkan hari kerja yang hilang
- ☒ D. Total biaya kerugian akibat kecelakaan kerja



✗ 40. Tujuan diterbitkannya Surat Ijin Kerja Aman (Safety Permit) adalah : 0/1

- ☒ Untuk menepati aturan yang telah ditetapkan oleh manajemen
- ☐ Untuk memenuhi persyaratan administrasi
- ☐ Untuk membantu para pengawas/pimpinan dalam melaksanakan tugas pengawasa/control
- ☐ Untuk memenuhi standard ISO/OHSAS



Jawaban yang benar

- ☒ Untuk membantu para pengawas/pimpinan dalam melaksanakan tugas pengawasa/control

✓ 41 Pada pekerjaan cleaning tank, surat izin aman (safety permit) yang diperlukan adalah : 1/1

- ☐ Hot work permit
- ☐ Safety permit
- ☐ Cold work permit
- ☒ Entry permit



✓ 42. Dibawah ini yang merupakan teknik menggunakan APAR yang benar adalah 1/1

- ☐ ASSP (Aim, Sweep, Squeeze, Pull)
- ☐ SAPS (Sweep, Aim, Pull, Squeeze)
- ☒ PASS (Pull, Aim, Squeeze, Sweep)
- ☐ PSAS (Pull, Sweep, Aim, Squeeze)



✗ 43. Angka yang ditunjuk oleh jarum pada skala explosimeter merupakan 0/1

- ☐ Angka langsung jumlah gas mudah terbakar yang ada di udara
- ☒ Presentase gas mudah terbakar didalam flammable range
- ☐ Angka langsung jumlah gas mudah terbakar didalam flammable range
- ☐ Presentase dari LEL suatu gas disuatu tempat yang di tes



Jawaban yang benar

- ☒ Presentase dari LEL suatu gas disuatu tempat yang di tes

✓ 44. Sistem kerja aman (Safety Permit) diperlukan untuk : * 1/1

- ☐ Setiap pekerjaan yang ada di perusahaan yang beresiko
- ☐ Setiap pekerjaan yang menimbulkan api
- ☐ Setiap pekerjaan yang membahayakan
- ☒ Setiap pekerjaan yang sifatnya non rutine yang beresiko menimbulkan kecelakaan



✓ 45. Yang berpredikat OSC (on scene commander) adalah

1/1

- ☐ General manager
- ☐ Fire officer
- ☐ General maintenance
- ☒ Section head



✓ 46. Flammable range adalah

1/1

- ☐ Batas dimana zat dapat terlarut
- ☐ Batas konsentrasi tertinggi zat dalam udara yang dapat terbakar
- ☐ Batas konsentrasi terendah zat dalam udara yang dapat terbakar
- ☒ Batas dimana zat dalam konsentrasi tertentu dapat terbakar



✗ 47. Kondisi dimana nyala api berpindah atau menyebar ke daerah yang mengandung gas-gas yang belum terbakar selama kebakaran terjadi disebut

0/1

- ☐ Flame over
- ☐ Flash over
- ☐ Slop over
- ☒ Back draft



Jawaban yang benar

- ☒ Flame over

✗ 48. sound level meter untuk area kebisingan terputus putus, tombol apa yang harus ditekan

*0/1

- ☐ fast
- ☒ slow
- ☐ maxholt
- ☐ range



Jawaban yang benar

- ☒ fast

✓ 49. Pada daerah bisa terbakar pada range dari O2 adalah

1/1

- ☐ 1% s/d 10%
- ☐ 50% s/d 100%
- ☐ 21% s/d 50%
- ☒ 16% s/d 21%



✗ 50. Yang berpredikat ERC (emergency response commander)

0/1

- ☒ Fire officer
- ☐ Section head
- ☐ General manager
- ☐ General maintenance



Jawaban yang benar

- ☒ General manager

✓ 51. Suhu terendah dimana suatu zat dapat terbakar dengan sendirinya tanpa dinyalakan

1/1

- ☐ Fire point (titik api)
- ☒ Auto ignition temperature
- ☐ Flash point (titik nyala)
- ☐ Boiling point



✗ 52, sound level meter untuk area kebisingan continue, tombol apa yang harus ditekan *0/1

- ☒ fast
- ☐ slow
- ☐ maxholt
- ☐ range



Jawaban yang benar

- ☒ slow

- ✓ 53. Bagaimana cara agar kebijakan penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) dapat terlaksana dengan baik? *1/1
- ☐ A. Memberikan sanksi tanpa arahan
 - ☐ B. Membebaskan pekerja memilih menggunakan APD atau tidak
 - ☒ C. Sosialisasi, komunikasi, dan penerapan kebijakan secara konsisten ✓
 - ☐ D. Menyediakan APD tanpa pengawasan

- ✓ 54. Gas tester adalah 1/1
- ☒ Pekerja yang telah mempunyai sertifikat gas test dan terdaftar dalam otorisasi ✓
 - ☐ Petugas laboratorium yang diminta oleh ahli teknik (pelaksana pekerjaan) untuk melakukan gas test pada suatu lokasi kerja
 - ☐ Petugas yang ditunjuk oleh atasannya, untuk berjaga-jaga pada suatu lokasi kerja dan melaksanakan gas test
 - ☐ Pekerja yang ditunjuk oleh atasannya, untuk berjaga-jaga pada suatu lokasi kerja dan melaksanakan gas test

- ✓ 55. Upper flammable limit adalah 1/1
- ☐ Batas dimana zat dapat terlarut
 - ☒ Batas konsentrasi tertinggi zat dalam udara yang dapat terbakar ✓
 - ☐ Batas konsentrasi terendah zat dalam udara yang dapat terbakar
 - ☐ Batas dimana zat dalam konsentrasi tertentu dapat terbakar

- ✗ 56 Fungsi explosimeter adalah untuk 0/1
- ☒ Mengukur tekanan gas hydrocarbon yang mudah meledak di daerah kerja ✗
 - ☐ Mengukur konsentrasi gas hydrocarbon didalam udara dibawah lower explosimeter limit (LEL)
 - ☐ Mengukur konsentrasi gas beracun di lingkungan kerja
 - ☐ Mengukur konsentrasi gas beraun didalam udara dibawah lower explosimeter limit (LEL)
- Jawaban yang benar
- ☒ Mengukur konsentrasi gas hydrocarbon didalam udara dibawah lower explosimeter limit (LEL)

✓ 57. Suhu terendah dimana suatu zat cair mempunyai uap dalam jumlah yang cukup pada pemukaannya untuk menyala terus menerus apabila dikenakan sumber api 1/1

- ☐ Flash point (titik nyala)
- ☒ Fire point (titik api)
- ☐ Boiling point (titik didih)
- ☐ Ignition point (titik bakar)



✗ 58. Yang diukur oleh petugas gas test adalah 0/1

- ☐ Daerah jenuh uap bahan bakar
- ☐ Daerah kurus atau miskin uap bahan bakar
- ☐ Daerah bisa terbakar
- ☒ Daerah kaya uap bahan bakar



Jawaban yang benar

- ☒ Daerah kurus atau miskin uap bahan bakar

✓ 59. Jika terjadi suatu keadaan emergency, seluruh pekerja menuju ke tempat yang ditentukan, kecuali 1/1

- ☐ Area berkumpul dengan aman
- ☒ Area parkir kendaraan
- ☐ Area tempat evakuasi
- ☐ Area assemble point



✓ 60. alat untuk mengukur kadar oksigen di udara adalah 1/1

- ☐ flammable gas detector
- ☐ Combustible Gas Detector
- ☒ Oxygen Analyzer
- ☐ Tube Gas Detector



✓ 61. Usaha/upaya untuk menghidupkan kembali fungsi jantung dan paru yang gagal melakukan fungsinya akibat henti nafas/henti jantung disebut : 1/1

- ☐ Rehabilitas Jantung Paru
- ☒ Resusitasi Jantung Paru
- ☐ Jawaban a,b, dan c semua benar
- ☐ Reproduksi Jantung Paru



✓ 62. Berikut ini merupakan cara mengetahui respon korban kecelakaan, kecuali 1/1

- ☐ a. Tepuk bahu
- ☐ b. Cubit lengan/badan
- ☐ c. Dengarkan suara/nafas dari mulut atau hidung
- ☒ d. Beri nafas buatan



✓ 63. Melakukan kompresi jantung dengan kedua pangkal telapak tangan disatukan lalu tekan tulang dada korban $\pm$ 2 jari diatas tulang dada sedalam 5 cm kearah tulang belakang dengan kecepatan $\pm$ 100 kali/menit dilakukan untuk 1/1

- ☐ Korban bayi
- ☒ Korban dewasa
- ☐ Korban anak-anak
- ☐ Korban dengan tubuh gemuk



✓ 64. Menurut AHA 2015 kompresi jantung korban dilakukan 1/1

- ☒ Setiap 30 kali kompresi jantung luar diikuti 2 kali nafas buatan
- ☐ Setiap 15 kali kompresi jantung luar diikuti 4 kali nafas buatan
- ☐ Setiap 5 kali kompresi jantung luar diikuti 1 kali nafas buatan, disini kompresi jantung luar tidak terputus
- ☐ Setiap 5 kali kompresi jantung luar diikuti 2 kali nafas buatan, disini kompresi jantung luar tidak terputus



✓ 65. Berikut ini yang merupakan salah satu cara memberi bantuan hidup dasar “ Buka batas nafas (Air Way)” 1/1

- ☒ Tengadahkan kepala angkat dagu tekan dahi ✓
- ☐ Melakukan pijat jantung luar
- ☐ Memasang penyangga leher
- ☐ Memberi nafas buatan

✗ 66. Bagaimana tanda-tanda korban henti nafas 0/1

- ☐ Korban tidak sadar, gerakan dada tidak terlihat, suara keluar masuk udara paru-paru korban terdengar atau terasa
- ☐ Korban tidak sadar, suara keluar masuk udara paru-paru korban tidak terdengar atau terasa
- ☐ Korban tidak sadar, gerakan dada terlihat, suara keluar masuk udara paru-paru
- ☒ Korban tidak sadar, gerakan dada tidak terlihat, suara keluar masuk udara paru-paru ✗

Jawaban yang benar

- ☒ Korban tidak sadar, suara keluar masuk udara paru-paru korban tidak terdengar atau terasa

✓ 67. Nafas buatan mouth to mouth yaitu dengan melakukan 1/1

- ☒ Bantu pernafasan dari mulut ke mulut korban ✓
- ☐ Bantu pernafasan dengan melipatkan tangan korban di wajah korban dengan memalingkan wajah korban ke kanan
- ☐ Bantu pernafasan dengan mengangkat kaki korban
- ☐ Bantu pernafasan dengan mengangkat pundak korban

✓ 68. Prinsip dalam pemberian nafas buatan adalah 1/1

- ☐ Jawaban a,b dan c semua benar
- ☐ Kecepatan meniup tak ada batasan tergantung kemampuan penolong
- ☐ Kecepatan meniup secepat mungkin apabila korban cukup parah
- ☒ Kecepatan meniup disesuaikan dengan kecepatan nafas normal ✓

✓ 69 Pemijatan jantung dilakukan dengan 1/1

- ☒ Kecepatan 80-100 x kali permenit ✓
- ☐ Posisi siku dibengkokkan untukmenambah beban tubuh
- ☐ Ditempat yang lurus dan alas yang lunak
- ☐ Kedua tangan saling terpisah

✓ 70. Yang perlu diperhatikan pada saat memberikan pertolongan pada korban, dengan melakukan pijat jantung adalah 1/1

- ☐ Jawaban semua benar
- ☐ Baringkan diatas kasur atau tempat yang lunak sehingga korban tidak sakit saat dipijat
- ☐ Korban dalam posisi duduk diperbolehkan asal penolong mampu melakukannya
- ☒ Baringkan korban pada tempat yang keras dan datar ✓

✓ 71. Yang dimaksud Airway, pada tahapan Bantuan Hidup Dasar adalah 1/1

- ☐ Pemberian nafas buatan
- ☒ Kuasai posisi jalan nafas ✓
- ☐ Pemberian obat
- ☐ Sirkulasi

✓ 72. Bantuan Hidup Dasar (BHD) harus segera dihentikan apabila 1/1

- ☒ Jawaban semua benar ✓
- ☐ Penolong kepayahan
- ☐ Tidak ada tanda-tanda diselamatkan, setelah 1(satu) jam
- ☐ Alirah darah dan pernafasan telah pulih kembali

✓ 73. UU No.1 tahun 1970, sebagai pengganti dari : * 1/1

- ☐ MPR tahun 1930
- ☐ UU. Uap tahun 1930
- ☐ UU. No 11 tahun 1930
- ☒ Veiligheidreglement tahun1910 ✓

✗ 74. Tata usaha dan pengawasan keselamatan kerja atas pekerjaan-pekerjaan serta pelaksanaan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi, wewenang berada ditangan : 0/1

- ☐ Kepala Inspeksi Tambang Minyak dan Gas Bumi
- ☐ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- ☒ Inspektur Tambang minyak dan Gas Bumi
- ☐ Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

✗

Jawaban yang benar

- ☒ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

✓ 75. Safety helmet yang sudah retak sebaiknya : 1/1

- ☐ Bergantian pinjam teman
- ☐ Digunakan sementara sambil menunggu yang baru
- ☐ Sementara direkatkan dengan lem yang kuat
- ☒ Segera minta ganti ke bagian K3

✓

✓ 76. Alat untuk mengukur dan memonitor ada tidaknya gas beracun adalah 1/1

- ☐ Oxygen analyser
- ☒ Toxic gas detector
- ☐ Explosimeter
- ☐ Tachometer

✓

✗ 77. Yang bertanggung jawab mengenai pengawasan ditaatinya ketentuan-ketentuan dalam PP 11 tahun 1979 adalah 0/1

- ☐ Direktur jenderal Minyak dan Gas Bumi
- ☐ Inspektur Tambang Minyak dan Gas Bumi
- ☐ Kepala Inspeksi Tambang Minyak dan Gas Bumi
- ☒ Inspektur Minyak dan Gas Bumi

✗

Jawaban yang benar

- ☒ Kepala Inspeksi Tambang Minyak dan Gas Bumi

✓ 78. Tujuan identifikasi bahaya pada saat akan bekerja adalah 1/1

- ☒ Untuk mengenali potensi bahaya dan akibat serta tahu cara pengendalian bahaya dan penanggulangannya ✓
- ☐ Agar pekerja selalu tenang dalam bekerja
- ☐ Agar pekerja selalu terbebas dari bahaya selama bekerja
- ☐ Agar bahaya dapat dihilangkan di tempat kerja

✗ 79. Yang dimaksud dengan open circuit adalah 0/1

- ☒ Menggunakan udara dari udara bebas, udara yang dihembuskan dilepas keluar sistem ✗
- ☐ Menggunakan udara dari tabung, udara yang dihembuskan dilepas kembali lagi ke sistem
- ☐ Menggunakan udara dari tabung, udara yang dihembuskan dilepas kedalam sistem
- ☐ Menggunakan udara dari tabung, udara yang dihembuskan dilepas keluar sistem.

Jawaban yang benar

- ☒ Menggunakan udara dari tabung, udara yang dihembuskan dilepas keluar sistem.

✓ 80. Sound Level meter adalah 1/1

- ☐ Alat bantu pengukur temperature
- ☐ Alat bantu pengukur radiasi
- ☒ Alat bantu pengukur kebisingan ✓
- ☐ Alat bantu pengukur cahaya

✗ 81. Ruang lingkup bagi berlakunya UU No 1 tahu 1970 ditentukan oleh 0/1

- ☐ Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha
- ☐ Adanya tenaga kerja yang bekerja
- ☒ Adanya bahaya kerja ditempat kerja ✗
- ☐ Jawaban a, b dan c benar

Jawaban yang benar

- ☒ Jawaban a, b dan c benar

✓ 82. Yang tidak termasuk dalam kategori PPE/Alat pelindung diri : 1/1

- ☐ Safety helmet
- ☒ Fire detector
- ☐ Breathing apparatus
- ☐ Gloves



✗ 83. Syarat mental pengguna SCBA sebaiknya harus 0/1

- ☐ Tidak fobia kegelapan
- ☒ Tidak paranoid
- ☐ Disiplin dan berpengetahuan
- ☐ Tidak fobia terbang



Jawaban yang benar

- ☒ Disiplin dan berpengetahuan

✓ 84. Yang dimaksud "Pengusaha" pada Undang-undang No 1 tahun 1970 1/1

- ☐ Orang atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha bukan miliknya dan untuk itu mempergunakan tempat kerja
- ☐ Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk itu mempergunakan tempat kerja
- ☐ Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termasuk pada (a) dan (b), jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia
- ☒ Jawaban a, b dan c benar



✓ 85. Apabila terpapar bahan kimia dalam jumlah dan kondisi tertentu yang mungkin dapat mengakibatkan kelainan kesehatan manusia disebut 1/1

- ☒ Local effect
- ☐ Hazard
- ☐ Toksisitas
- ☐ First aid



✓ 86. Kemampuan bahan kimia untuk menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki ketika bahan tersebut mencapai konsentrasi yang cukup pada bagian tubuh manusia disebut 1/1

- ☐ First aid
- ☐ Hazard
- ☐ Local effect
- ☒ Toksisitas



✓ 87. Alat bantu pernafasan dengan prinsip pemurnian udara dari luar yang terkontaminasi zat-zat beracun tertentu disebut 1/1

- ☐ Air demand respirator
- ☐ Air supplying respirator
- ☒ Air purifying respirator
- ☐ Air respirator



✓ 88. Pada kegiatan pembersihan tangki bahaya yang dapat menyebabkan gangguan bagi pernafasan adalah 1/1

- ☐ Kelembaban
- ☐ Suhu tinggi
- ☒ Gas beracun
- ☐ Kebisingan



✓ 89 Yang dimaksud dengan izin kerja panas adalah 1/1

- ☒ Suatu izin kerja yang digunakan jika pekerjaan tersebut menimbulkan api dan dipastikan tidak ada gas pada area kerja tersebut
- ☐ Pekerjaan panas yang berlangsung pada daerah panas
- ☐ Pekerjaan yang tidak boleh ada api
- ☐ Pekerjaan yang boleh dilakukan oleh pihak kontraktor



✓ 90 Yang dimaksud "Pengurus" dalam Undang-undang No 1 tahun 1970 ialah 1/1

- ☐ Orang yang ditunjuk oleh direksi / ketua yayasan untuk memimpin dalam suatu unit kerja
- ☒ Orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri ✓
- ☐ Orang yang memiliki asset perusahaan
- ☐ Orang yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

✗ 91 Konsentrasi kandungan zat atau materi diudara dimana apabila karyawan terekspose/terpapar terus menerus tidak menimbulkan efek yang membahayakan disebut 0/1

- ☐ a. TLV : Threshold Limit Value
- ☐ b. TLV : Thershold Limit Value
- ☐ c. TLV : Thereshol Limit Value
- ☒ d. TLV : Tresholde Limit Value

✗

Jawaban yang benar

- ☒ a. TLV : Threshold Limit Value

✓ 92 Sebelum menggunakan SCBA yang pertama diperhatikan adalah 1/1

- ☐ Kondisi fisik tabung
- ☒ Isi/ tekanan tabung ✓
- ☐ Berat tabung
- ☐ Kebersihan tabung

✗ 93 Yang bertanggung jawab penuh atas ditaatinya ketentuan-ketentuan dalam PP 11 tahun 1979 dan kebiasaan yang baik dalam tempat pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi : 0/1

- ☐ Kepala teknik pemurnian dan pengolahan
- ☐ Pengusaha
- ☐ Kepala inspeksi tambang minyak dan gas bumi
- ☒ Pelaksana inspeksi tambang minyak dan gas bumi

✗

Jawaban yang benar

- ☒ Pengusaha

✗ 94 Untuk bahan cylinder dari bahan campuran (composite) harus di tes hydrostatic setiap : 0/1

- ☐ 4 tahun
- ☒ 2 tahun
- ☐ 3 tahun
- ☐ 5 tahun

✗

Jawaban yang benar

- ☒ 5 tahun

✓ 95 Pada saat pengisian tabung SCBA dengan kompresor yang harus diperhatikan adalah : 1/1

- ☒ Working pressure tabung
- ☐ Safety margin pressure
- ☐ Working duration
- ☐ Full duration

✓

✓ 96 Di dalam upaya pembinaan, pengurus diwajibkan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru tentang: 1/1

- ☐ Upah dan kesejahteraan yang menjadi haknya
- ☐ Hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku
- ☐ Cuti yang menjadi haknya
- ☒ Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerja

✓

✗ 97 Dalam UU. No.1 tahun 1970 dikatakan bahwa setiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja wajib dilaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Yang dimaksud diwajibkan melaporkan kejadian kecelakaan tersebut adalah : 0/1

- ☐ Anggota P2K3
- ☐ Pengurus
- ☒ Ahli K3
- ☐ Pengusaha

✗

Jawaban yang benar

- ☒ Pengurus

✓ 98 Dokumen tertulis untuk mengendalikan masuk kedalam ruang terbatas 1/1 yang berisi informasi-informasi yang terkait dengan perlindungan keselamatan bagi para pekerja adalah :

- ☐ Lag Out Tag Out
- ☐ Surat Ijin Kerja Panas (IKP)
- ☐ Surat Ijin Kerja Dingin (IKD)
- ☒ Entry Permit



✓ 99 Konsentrasasi kandungan zat atau materi di udara dimana apabila bekerja 8 jam/hari dan 40 jam/minggu secara terus menerus serta berulang-ulang pekerja tidak mengalami efek yang tidak baik disebut: 1/1

- ☐ TLV-STEL (Threshold Limit Value - Short Term Exsposure Limit)
- ☐ TLV (Threshold Limit Value - Cenzing)
- ☒ TLV-TWA (Threshold Limit Value - Time Weight Average)
- ☐ TLV-C (Threshold Limit Value - Celling)



✗ 100 Yang dimaksud dengan close circuit adalah: 0/1

- ☐ Menggunakan udara dari udara bebas, udara yang dihembuskan dilepas keluar system
- ☒ Menggunakan oksigen dari tabung, udara yang dihembuskan diikat CO2 nya, oksigen sisa kembali masuk kedalam system ✗
- ☐ Menggunakan oksigen dari tabung, udara yang dihembuskan dilepas kembali lagi ke system
- ☐ Menggunakan udara dari tabung, udara yang dihembuskan dilepas keluar system

Jawaban yang benar

- ☒ Menggunakan udara dari tabung, udara yang dihembuskan dilepas keluar system

✓ 101 Suatu udara atsmosfir yang dapat memapar pada pekerja yang dapat beresiko kematian, melemahnya/hilangnya kemampuan untuk menyelamatkan diri, cedera, atau penyakit akut disebabkan oleh beberapa sebab, kecuali: 1/1

- ☐ Konsentrasi atsmosfir dari bahan-bahan lainnya yang melampui batas dosis atau NAB nya
- ☐ Konsentrasi oksigen kurang dari 19,5%
- ☐ Suhu Radiasi panas di dalam compartement 50 ?C
- ☒ Gas, uap 5 % LEL



- ✓ 102 Alat pelindung pernafasan dari cylinder atau udara bersih dari compressor disebut: 1/1
- ☐ Air Demand Respirator
 - ☐ Air Purifying Respirator
 - ☐ Air Respirator
 - ☒ Air suplying Respirator ✓

- ✓ 103 Dalam keadaan normal oksigen yang terkandung di udara adalah: 1/1
- ☐ 79%
 - ☐ 100 %
 - ☐ 10%
 - ☒ 21 % ✓

- ✓ 104 Zat-zat yang mengganggu gas test kecuali: 1/1
- ☒ Oksigen ✓
 - ☐ Zat yang mengandung silicon
 - ☐ Debu organic/serbuk karbon
 - ☐ Sodium, Protasium, Halogeneted, hydrocarbon

- ✓ 105 Berikut ini yang tidak termasuk langkah pemeriksaan tekanan tinggi SCBA adalah: 1/1
- ☐ Perhatikan manometer,bila tekanan turun 12 atm permenit, berarti ada kebocoran pada system saluran, perlu di periksa kembal
 - ☐ Buka valve utama, periksa manometer (tekanan > 5/6 dari tekanan kerja tidak boleh digunakan)
 - ☒ Buka bypass pelan-pelan pada deman regurator dan perhatikan suling (warning wishtle) akan berbunyi pada tekanan antara 40-50 atm. ✓
 - ☐ buka valve utama, cek manometer (Tekanan < 5/6 dari tekanan kerja, SCBA tidak boleh digunakan) Periksa jarum manometer, jika sudah menunjukan angka maksimum tutup kembali valve utama.

✓ 106 Metode penggunaan SCBA yaitu;

1/1

- ☐ Over-the-head-method
- ☒ Over-the-head-method dan crossed-arms coat method
- ☐ Crossed-arms coat method
- ☐ Over-the-arm-method dan crossed-the-head method



✓ 107 APD untuk penanggulangan kebakaran salah satunya adalah SCBA singkatan dari:

1/1

- ☐ Squence Contained breathing apparatu
- ☐ Self contained breathimh apparatus.
- ☒ self contained breathing apparatus.
- ☐ self contain breathing apparatus.



✗ 108 Yang melakukan pengawasan pelaksanaan umum terhadap undang-undang No 1 tahun 1970:

0/1

- ☐ Pengusaha
- ☐ Direktur
- ☒ Pengurus
- ☐ Direktur,Pengusaha dan Pengurus



Jawaban yang benar

- ☒ Direktur

✓ 109 Menghitung lama habis botol (full duration) SCBA adalah :

1/1

- ☐ Lama habis botol = Kapasitas botol x Konsumsi udara
- ☐ Lama habis botol = Kapasitas botol + Konsumsi udara
- ☐ Lama habis botol = Kapasitas botol – Konsumsi udara
- ☒ Lama habis botol = Kapasitas botol : Konsumsi udara



✓ 110 Yang di maksud “Ahli Keselamatan Kerja” pada Undang-undang No 1 tahun 1970 adalah : 1/1

- ☐ Ahli teknis yang memiliki kompetensi kerja keselamatan dan kesehatan yang bertugas untuk mengawasi undang-undang ini
- ☐ Ahli teknis yang berkeahlian khusus dilingkungan departemen tenaga kerja yang di tunjukan oleh menteri tenaga kerja untuk mengawasi undang-undang in
- ☒ Ahli teknis yang berkeahlian khusus dari luar departemen tenaga kerja yang di tunjuk oleh menteri tenaga kerja untuk mengawasi undang-undang ini. ✓
- ☐ Ahli teknis dari departemen tenaga kerja.

✗ 111 Fungsi dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut undang-undang No.1 tahun 1970, adalah: 0/1

- ☒ Mengembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka meningkatkan produksi ✗
- ☐ Mengembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka meningkatkan produksi
- ☐ Mengembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha, pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas
- ☐ Mengembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha dan pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka meningkatkan produksi

Jawaban yang benar

- ☒ Mengembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka meningkatkan produksi

✓ 112 Prosedur yang perlu diperhatikan saat pengukuran gas dengan explosimeter seperti dibawah kecuali: 1/1

- ☒ Alat tidak akan berfungsi dengan baik apabila digunakan dilokasi yang ada oksigennya ✓
- ☐ Steam dapat mengaburkan hasil pemeriksaan
- ☐ Filament detector akan putus/error jika mengisap gas 100% atau uap air
- ☐ Jangan lakukan gas test diatas angin

✓ 113 Yang dimaksud Breath, pada tahapan Bantuan Hidup Dasar adalah 1/1

- ☐ Kuasai posisi jalan nafas
- ☐ Pemberian obat
- ☐ Sirkulasi
- ☒ Pemberian nafas buatan



✓ 114 Pada saat kita menggunakan SCBA dalam menghadapi bocoran gas H2S maka Demand Regulator kita atur pada 1/1

- ☒ Tekanan positif
- ☐ Tekanan negative
- ☐ Jawaban semua benar
- ☐ Tekanan normal



✓ 115 Pada kejadian kebocoran gas cenderung terjadi akumulasi di tempat tempat yang lebih rendah, hal tersebut disebabkan oleh : 1/1

- ☐ Terjadi reaksi kimia dengan udara
- ☒ Berat jenis gas lebih berat dibanding udara
- ☐ Pengenceran oleh angin
- ☐ Jawaban semua benar



✓ 116 Yang paling tepat untuk mengatasi keadaan shock adalah dengan : 1/1

- ☒ Baringan tubuh korban dengan kedua lututnya lebih tinggi
- ☐ Berikan minum air hangat perlahan-lahan
- ☐ Selimuti tubuhnya dengan selimut hangat
- ☐ Semua cara diatas dapat dilakukan



✗ 117 setelah dievakuasi Bagaimana pertolongan pertama pada korban pingsan 0/1

- ☐ Oleskan minyak kayu putih seluruh tubuh
- ☐ Memberikan minum teh manis perlahan
- ☒ Resusitasi Jantung paru
- ☐ Letakkan korban dengan posisi kepala lebih rendah

✗

Jawaban yang benar

- ☒ Letakkan korban dengan posisi kepala lebih rendah

✓ 118 Apa yang harus dilakukan apabila ada korban luka gores dan pendarahan ditangan 1/1

- ☒ luka ditekan dengan kain dan Posisi tangan diatas jantung
- ☐ Diberi alcohol kemudian diikat
- ☐ Diikat agar darah tidak mengalir
- ☐ Diberi alcohol

✓

✓ 119 Alat ukur gas beracun yang system kerjanya berubah warna 1/1

- ☒ Tube detector
- ☐ Multi gas detector
- ☐ Explosivemeter
- ☐ Oksigen analyzer

✓

✓ 120 Di bawah ini adalah mempengaruhi reaksi racun masuk ke dalam tubuh, kecuali *1/1

- ☐ a. Konsentrasi bahan kimia
- ☐ b. Intensitas paparan bahan kimia
- ☒ c. Cara masuk paparan
- ☐ d. Durasi paparan bahan kimia

✓

- ✓ 121 Bekerja di ketinggian lebih dari 1.8 meter maka APD yang wajib digunakan adalah. *1/1
- ☐ a. Life jacket
 - ☒ b. Full Body Harness ✓
 - ☐ c. Full arestor
 - ☐ d. Thickness Body harness

- ✓ 122 Konsentarsi kandungan zat atau materi di udara dimana apabila hanya boleh bekerja bekerja 15 menit istirahat 1 jam disebut 1/1
- ☒ a. TLV - STEL (Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit) ✓
 - ☐ b. TLV (Threshold Limit Value - Cenzing)
 - ☐ c. TLV - TWA (Thresh old Limit Value - Time Weight Average)
 - ☐ d. TLV - C (Threshold Limit Value - Celling)

- ✗ 123 Batas konsentrasi mudah terbakar dari H2S adalah * 0/1
- ☐ a. 2,6% dan 12,8%
 - ☐ b. 1,4% dan 7,6%
 - ☒ c. 1% dan 10% ✗
 - ☐ d. 4.3% dan 44%

Jawaban yang benar

- ☒ d. 4.3% dan 44%

- ✗ 124 Bila diketahui tekanan cylinder SCBA = 300 Bar maka tekanan minimal yang boleh untuk disiagakan adalah *0/1

- ☐ a. 200 Bar
- ☒ b. 150 Bar ✗
- ☐ c. 175 Bar
- ☐ d. 250 Bar

Jawaban yang benar

- ☒ d. 250 Bar

✓ 125 SCBA jenis Open Circuit Berisi

1/1

- ☐ a. Carbon Aktif
- ☐ b. oksigen Murni
- ☐ c. Jawaban Semua Benar
- ☒ d. Udara segar / Fresh air



✗ 126. Ditinjau dari prinsip kerjanya Toxic Gas Detector dibagi menjadi *0/1

- ☒ a. Plate Sensor dan Chemical Sensor
- ☐ b. Jawaban semua salah
- ☐ c. Electrochemical Sensor dan Chemical Sensor
- ☐ d. Electrical Sensor dan Chemical Sensor



Jawaban yang benar

- ☒ c. Electrochemical Sensor dan Chemical Sensor

✓ 127. Pemberian pertolongan pada korban keracunan gas seharusnya *1/1 :

- ☒ a. Dilakukan pada tempat udara segar
- ☐ b. Jawaban semua benar
- ☐ c. Dilakukan sesegera mungkin ditempat kejadian
- ☐ d. Boleh dilakukan siapa saja meskipun tidak tahu cara mengingat kondisi korban yang parah



✗ 128. Berapa kedalaman saat melakukan pijat jantung *

0/1

- ☒ a. 3 cm - 5 cm
- ☐ b. 3,8 cm - 5 cm
- ☐ c. 3,6 cm - 4.5 cm
- ☐ d. 4.8 cm - 5 cm



Jawaban yang benar

- ☒ b. 3,8 cm - 5 cm

✓ 129. Bahan kimia dapat masuk tubuh kita melalui : *

1/1

- ☐ a. Pencernaan
- ☐ b. Pernafasan
- ☐ c. Kulit
- ☒ d. Jawaban semua benar



✓ 130 Gas detector yang digunakan untuk mendeteksi gas H₂S termasuk jenis :

*1/1

- ☐ a. Jawaban semua benar
- ☒ b. Toxic Gas Detector
- ☐ c. Combustible Gas Detector
- ☐ d. Explosive Gas Detector



✓ 131 Apabila anda melakukan pekerjaan dalam area yang mengandung paparan gas H₂S dimana konsentrasi oksigen di lokasi tersebut <19.5% maka alat pelindung pernafasan yang anda perlukan adalah :

*1/1

- ☐ a. Respirator dengan filter carbon aktif
- ☐ b. Dust Masker
- ☐ c. Gas Masker
- ☒ d. SCBA (Self Contained breathing apparatus)



✓ 132 Low alarm multi gas detector pada oksigen adalah *

1/1

- ☐ a. 23.5%
- ☒ b. 19.5%
- ☐ c. 19.5 ppm
- ☐ d. 23.5 ppm



- ✓ 133 Apa yang anda lakukan apabila menemukan ada korban yang mengalami pendarahan di tangan *1/1
- ☐ a. segera meminta bantuan ke team medis
 - ☐ b. Segera memindahkan korban
 - ☐ c. mengikat tangan korban agar darah tidak mengalir
 - ☒ d. menekan luka korban dan memposisikan lebih tinggi dari jantung ✓

- ✓ 134 Dampak dari bahaya kebisingan, kecuali: * 1/1
- ☒ A. Gangguan penglihatan ✓
 - ☐ B. Gangguan pendengaran
 - ☐ C. Stres dan kelelahan
 - ☐ D. Gangguan komunikasi

- ✓ 135 Sebutkan urutan dalam pemberian pertolongan RJP * 1/1
- ☐ a. Danger -Respon -Airways- Breathing -Circulation
 - ☒ b. Danger -Respon - Circulation Airways- Breathing ✓
 - ☐ c. Danger -Respon - Breathing Airways- Circulation
 - ☐ d. Danger -Respon - Circulation - Breathing - Airways

- ✓ 136 bagaimana cara menghitung kapasitas tabung SCBA * 1/1
- ☒ a. Kapasitas : Tekanan penuh tabung x Volume ✓
 - ☐ b. Kapasitas : Tekanan penuh tabung : Volume
 - ☐ c. Kapasitas : Tekanan penuh tabung + Volume
 - ☐ d. Kapasitas : Tekanan penuh tabung - Volume

- ✓ 137 APD apakah yang digunakan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia *1/1
- ☐ a. Sarung tangan kain
 - ☐ b. Sarung tangan asbes
 - ☒ c. Sarung tangan pvc ✓
 - ☐ d. Sarung tangan karet

✓ 138 Pada saat melakukan pekerjaan pengelasan di dalam vessel, ijin kerja yang digunakan adalah. . . *1/1

- ☒ a. Hot work permit dan entry permit
- ☐ b. Cold work permit dan entry permit
- ☐ c. Entry permit dan digging permit
- ☐ d. Digging permit dan cold work permit



✓ 139 Pada klasifikasi kebakaran, APAR jenis chemical foam dapat memadamkan kebakaran kelas... *1/1

- ☒ a. A dan B
- ☐ b. B dan C
- ☐ c. C dan D
- ☐ d. A dan D



✓ 140 Bahaya-bahaya yang dapat menyebabkan gangguan terhadap saluran pernafasan adalah *1/1

- ☐ a. Asap
- ☐ b. Gas beracun
- ☐ c. Suhu tinggi
- ☒ d. a dan b benar



✗ 141 Di dalam upaya pembiaanaan pengurus diwajibkan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru tentang. *0/1

- ☐ a. Upah dan kesejahteraan yang menjadi haknya
- ☐ b. Cuti yang menjadi haknya
- ☒ c. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerja
- ☐ d. Jawaban a,b,c benar



Jawaban yang benar

- ☒ d. Jawaban a,b,c benar

✓ 142 Yang dimaksud dengan Pemurnian dalam PP. 11 tahun 1979, adalah : *1/1

- ☐ a. Perusahaan yang melakukan usaha pengolahan minyak dan gas bumi
- ☐ b. Tempat penyelenggaraan pengolahan minyak dan gas bumi
- ☒ c. Usaha memproses minyak dan gas bumi didaratan atau dilepas pantai secara proses fisika dan kimia guna memperoleh dan mempertinggi mutu hasil-hasil minyak dan gas bumi yang didapat ✓
- ☐ d. Usaha memproses minyak dan gas bumi didaratan atau dilepas pantai dengan mempergunakan proses fisika dan kimia guna memperoleh produk-produk baru seperti premium, solar, kerosin dan produk lain yang bermafaat.

✓ 143 Yang dimaksud dengan Tempat Pemurnian dan Pengolahan dalam PP. 11 tahun 1979, adalah : *1/1

- ☐ a. Perusahaan yang melakukan usaha pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi
- ☐ b. Bangunan yang digunakan untuk usaha pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi
- ☒ c. Tempat penyelenggaraan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi termasuk didalamnya peralatan, bangunan dan instalasi yang secara langsung dan tidak langsung berhubungan dengan proses pemerunian dan pengolahan. ✓
- ☐ d. Perusahaan, bangunan, peralatan dan instalasi yang secara langsung dan tidak langsung berhubungan dengan tempat proses pemurnian dan pengolahan

✓ 144 Yang dimaksud "Pegawai Pengawas" pada Undang - undang No. 1 tahun 1970 *1/1

- ☐ a. Pegawai teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja
- ☒ b. Pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja ✓
- ☐ c. Pegawai teknis yang berkeahlian khusus untuk mengawasi ketentuan - ketentuan pada Undang - undang ini
- ☐ d. Pegawai yang memiliki kompetensi kerja Keselamatan dan Kesehatan kerja

✗ 145 Sesuai ketentuan yang masih berlaku, laporan terjadinya tumpahan minyak yang harus segera dilaporkan oleh Kepala Teknik kepada Kepala Inspeksi apabila volumenya? 0/1

- ☐ > 10 barrel
- ☐ > 20 barrel
- ☒ > 5 barrel
- ☐ > 15 barrel



Jawaban yang benar

- ☒ > 15 barrel

✓ 146 Jenis kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pada pekerja disebut 1/1

- ☐ First Aids
- ☐ Medical Treatment Case
- ☐ Nearmiss
- ☒ Fatality



✓ 147 Suatu daerah yang dalam kondisi operasi normal terdapat udara berbahaya yang muncul terus menerus adalah *1/1

- ☒ Zona 0
- ☐ Zona 1
- ☐ Zona 2
- ☐ Zona 3



✓ 148 Suatu Daerah dimana atmosfer mudah terbakar dapat terjadi sesekali dalam kondisi normal disebut *1/1

- ☐ Zona 0
- ☒ Zona 1
- ☐ Zona 2
- ☐ Zona 3



✓ 149 suatu daerah dimana atmosfer mudah terbakar hanya akan muncul *1/1 dalam kondisi abnormal adalah

- ☐ Zona 0
- ☐ Zona 1
- ☒ Zona 2
- ☐ Zona 3



✓ 150 Berikut ini yang merupakan salah satu cara memberi bantuan hidup dasar (Air Way)" *1/1

- ☒ a. Tengadahkan kepala angkat dagu tekan dahi
- ☐ b. Melakukan pijat jantung luar
- ☐ c. Memasang penyangga leher
- ☐ d. Memberi nafas buatan



✓ 151. di bawah ini yang mempengaruhi Severity Rate, Kecuali * 1/1

- ☐ a. Pengkali satu juta
- ☐ b. Jumlah jam saat itu
- ☐ c. Jumlah jam kerja hilang
- ☒ d. Jumlah kecelakaan yang mengakibatkan luka



✓ 152. manakah yang tidak termasuk dalam komponen hardness SCBA * 1/1

- ☐ a. Tali pengunci
- ☐ b. Tali pinggang
- ☐ c. Backplate
- ☒ d. Face Mask



✓ 153 ilustrasi gambar di bawah ini menggambarkan apa *

1/1



- ☐ a. harap berhati - hati daerah sekitar licin
- ☐ b. harap berhati - hati bekerja di ketinggian
- ☐ c. harap berhati - hati kawasan berbahaya
- ☒ d. harap berhati - hati wajib mengenakan sepatu di daerah banyak paku terbuka ✓

✗ 154 Siapa yang bertanggung jawab membuat JSA *

0/1

- ☐ a. HSE
- ☒ b. Pengawass pekerjaan ✗
- ☐ c. Pelaksana Pekerjaan
- ☐ d. Pemberi ijin

Jawaban yang benar

- ☒ c. Pelaksana Pekerjaan

✗ 155 Berapa lama golden times untuk pemberian pertolongan RJP (Resusitasi jantung paru)

*0/1

- ☒ a. 1 menit ✗
- ☐ b. 3 menit
- ☐ c. 5 menit
- ☐ d. 10 menit

Jawaban yang benar

- ☒ c. 5 menit

✓ 156 Yang dimaksud dengan Lost Time injury adalah *

1/1

- ☐ a. kasus kecelakaan yang menimbulkan kematian pekerja
- ☐ b. kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan si pekerja mengalami ketidakmampuan fisik sebagian yang bersifat permanen
- ☒ c. kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja tidak dapat bekerja kembali di shift berikutnya ✓
- ☐ d. kehilangan jam kerja karena pekerja mengalami perawatan luka oleh team medis

✓ 157 Kasus kecelakaan kerja dimana korban tidak dapat bekerja secara normal di bagianya dan ditugaskan untuk bekerja di jenis pekerjaan lainya disebut *1/1

- ☐ a Medical Treatment Case (MTC)
- ☒ b. Restricted Work Case (RWC) ✓
- ☐ c Permanent Partial Dissability (PPD)
- ☐ d Total Recordable Case (TRC)

✓ 158 Istilah untuk suatu kejadian yang nyaris menimbulkan kecelakaan adalah *1/1

- ☒ a. Nearmiss ✓
- ☐ b. First aid case
- ☐ c. Medical treatment case
- ☐ d. Restricted Work Case (RWC)

✓ 159 kejadian kecelakaan kerja yang dalam perawatan lukanya cukup ditangani petugas P3K dan tidak membutuhkan penanganan dari team medis yang profesional disebut *1/1

- ☐ a. Nearmiss
- ☒ b. First aid case ✓
- ☐ c. Medical treatment case
- ☐ d. Restricted Work Case (RWC)

✓ 160 sebutkan syarat dilakukan RJP *

1/1

- ☐ a. Nadi lemah - henti nafas
- ☐ b. sesak nafas - nadi lemah
- ☐ c. jantung lemah -, Nadi lemah
- ☒ d. Henti nafas - Henti jantung



✓ 161 Sebutkan Urutan dari Hirearki Pengendalian Bahaya *

1/1

- ☐ a. Eleminasi - Modifikasi - Subtitusi - Administrasi - APD
- ☐ b. Eleminasi - Administrasi - Modifikasi - Subtitusi - - APD
- ☒ c. Eleminasi - Subtitusi - Modifikasi - Administrasi - APD
- ☐ d. Eleminasi - APD - Subtitusi - Modifikasi - Administrasi



✓ 162 . Apa fungsi dari eksplosimeter *

1/1

- ☐ a. Alat yang digunakan untuk mengetest gas beracun
- ☒ b. Alat yang digunakan untuk mengetest gas hidrokarbon
- ☐ c. Alat yang digunakan untuk mengetest asap
- ☐ d. Alat yang digunakan untuk mengetest kadar oksigen



✗ 163. pelaporan awal kecelakaan wajib dilaporkan dari kepala teknik kepada kepala inspeksi dalam waktu tidak boleh lebih dari :

*0/1

- ☐ a. 1x 12 jam
- ☐ b. 1 x 24 jam
- ☐ c. 2 x 24 jam
- ☒ d. 3 x 2 jam



Jawaban yang benar

- ☒ b. 1 x 24 jam

✗ 164 Kepala teknik wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan yang terjadi kepada kepala inspeksi sdalam waktu tidak boleh lebih dari : *0/1

- ☒ a, 1 x 24 jam
- ☐ b 2 x 24 jam
- ☐ c. 3 x 24jam
- ☐ d 1 x 12 jam

✗

Jawaban yang benar

- ☒ b 2 x 24 jam

✗ 165. apabila pada suatu lokasi kerja terdapat 4 sumber kebisingan, masing masing 100dB, 102dB, 101dB, 103 dB, berapa intensitas kebisingan di lokasi tersebut *0/1

- ☒ a. 102 dB
- ☐ b. 104 dB
- ☐ c. 106 dB
- ☐ d. 108 dB

✗

Jawaban yang benar

- ☒ d. 108 dB

✓ 166. Pasir termasuk juga pemadaman jenis padat, di dalam pemadamanya pasir berfungsi untuk *1/1

- ☐ pasir dapat menyerap bahan bakar cair
- ☐ pasir memiliki daya cooling yang baik
- ☒ untuk menutupi permukaan yang terbakar (blanketing)
- ☐ untuk memutus rantai pembakaran

✓

✗ 167. Istilah pemeriksaan/pengujian dengan menekan tabung dengan tekanan 1,5x tekanan kerja normal tabung selama 30 detik, dalam pemeriksaan jangka panjang APAR disebut *0/1

- ☐ Non Distructive test
- ☒ bump test
- ☐ calibration test
- ☐ hydrostatic test

✗

Jawaban yang benar

- ☒ hydrostatic test

✓ 168. Pekerjaan yang melibatkan beberapa orang yang mana pekerjaanya *1/1 membersihkan tanki minyak dan mengharuskan pekerja masuk ke dalam tanki tersebut, ijin kerja apa yang diperlukan?

- ☐ Hot work permitt
- ☒ confined spaced permit
- ☐ cold word permit
- ☐ lifting permit



✓ 169. pada pelaporan kecelakaan yang pertama kali kita laporkan adalah * 1/1

- ☐ kronologi kejadian
- ☐ identifikasi korban
- ☒ tempat dan waktu kejadian
- ☐ nama korban



✓ 170. manakah yang tidak termasuk dalam program K3? * 1/1

- ☐ peraturan perundang-undangan
- ☐ standarisasi
- ☒ eliminasi
- ☐ pengawasan



✓ 171 berikut merupakan tujuan identifikasi bahaya, kecuali * 1/1

- ☒ A. Potensi bahaya tidak dapat dikenali
- ☐ B. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja
- ☐ C. Mengetahui potensi risiko di lingkungan kerja
- ☐ D. Mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja



✓ 172 .Berikut merupakan Parameter dalam pemilihan gas detector, kecuali? *1/1

- ☐ A. spare part mudah didapat
- ☐ B. tingkat ketelitiannya
- ☐ C. mudah cara penggunaannya
- ☒ D. Sulit/Rumit dioperasikan



✓ 173 Penyebab terjadinya penyakit akibat kerja, kecuali *

1/1

- ☐ A. Biologi
- ☐ B. Fisika
- ☒ C. Genetik
- ☐ D. Kimia



✓ 174. sarung tangan yang digunakan di area yang terdapat potensi benda *1/1
tajam adalah

- ☐ a. sarung tangan PVC
- ☐ b. Sarung tangan Karet
- ☐ c. Sarung Tangan kain
- ☒ d. Sarung tangan kulit



✓ 175. Di sebuah bengkel las, pekerja mengeluh karena terkena percikan *1/1
api saat pengelasan. Untuk mencegah kejadian berulang, perusahaan
memasang pelindung logam dan tirai las di antara area kerja dan pekerja
lain.

Langkah pengendalian tersebut termasuk dalam:

- ☐ A. Eliminasi
- ☐ B. Substitusi
- ☒ C. Rekayasa (Engineering Control)
- ☐ D. Apd



Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. - [Hubungi pemilik formulir](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Apakah formulir ini tampak mencurigakan? [Laporkan](#)

Google Formulir

