

SALA DE BATERIAS

SALA DE COMUNICACIONES

SALA DE MANDO

TR 10/20 KV  
(CV-11)

## PATIO DE LLAVES 60KV

SALA DE 10 KV

TR. SS.AA.  
10/0.23kV.  
SECCIONADORA  
CV-1  
CV-2  
CV-3  
TR-1 60/10kV.  
CV-4  
CV-5  
CV-6  
TT-1  
ACOPL 1.  
CV-7  
CV-8  
CV-9  
TR-2 60/10kV.  
CV-10  
CV-11  
CV-12  
TT-2  
Transición

BARRA 1 10KV

BARRA 2 10KV

BARRA 3 10KV

Llegada de  
Transición

ACOPL 2  
CV-13  
CV-14  
CV-15  
TR3 60/10KV  
TT3  
CV-16

SS.HH

VIGILANCIA

TR-I  
60/10kV  
TRANSFORMADOR

TR-II  
60/10kV  
TRANSFORMADOR

TR-III  
60/20/10kV  
TRANSFORMADOR

BARRA 60KV

TR-I  
60/10kV

TR-II  
60/10kV

TR-III  
60/20/10kV

SECTOR DE  
BARRA 1

SL1

SECTOR DE  
BARRA 2

SL2

SL3

SECTOR DE  
BARRA 3

SL4

L-625

L-6351



### SET CAUDIVILLA

TRABAJO	Diagrama de disposición	ELAB	G&C
AREA	Mantenimiento AT	REV	Ing. M.A.Santana
FECHA	2/12/2016	V°B°	Ing. P.Garcia