

Relatório-mestre do instrumento  
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

|                                                 |  |                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| ID do instrumento 6-SM-VP-03                    |  | Data da última cal. 26/05/2026  |  |
| Descrição Val Pneum Controle Temperatura 117 FV |  | Data da próxima cal. 26/05/2027 |  |
| Fabricante HONEWELL                             |  | Departamento UN6                |  |
| Número do modelo                                |  | ID do equipamento CAL001        |  |
| Número de série                                 |  | ID do documento DOC-001         |  |
| Localização REATOR 5.1                          |  | Status Em serviço               |  |
| Edifício                                        |  | Frequência de calibração Anual  |  |

| Especificações da calibração   |               |                                   |               |         |         |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|---------|
| Nº do grupo 1                  |               |                                   |               |         |         |
| Nome do grupo                  |               |                                   |               |         |         |
| % de exat. de intervalo 0,0001 |               | Mais/menos 0,0001                 |               |         |         |
| % de exat. de leituras 0,0001  |               | Faixa de entrada 3,0000 - 15,0000 |               |         |         |
| Exatidão declarada Manual      |               | Faixa de saída 3,0000 - 15,0000   |               |         |         |
| Em val.                        | Tipo de entr. | Val. de saída                     | Tipo de saída | Baixo   | Alto    |
| 3,0000                         | psi           | 3,0300                            | psi           | 3,0300  | 3,0300  |
| 6,0000                         | psi           | 6,0700                            | psi           | 6,0700  | 6,0700  |
| 9,0000                         | psi           | 9,0000                            | psi           | 9,0000  | 9,0000  |
| 12,0000                        | psi           | 12,1000                           | psi           | 12,1000 | 12,1000 |
| 15,0000                        | psi           | 15,1500                           | psi           | 15,1500 | 15,1500 |

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência  $K=2,77$ , que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (26 +/- 2) c°

UMIDADE: (65 +/- 20) %

Aprovado por Roberto Justino da silva junior

Data da aprovação 10/06/2026 10:16:14