SIBA - ES0477-2026-10-19-061

Folio: ES0477-2026-10-19-061-d95e11df910e19803d4ca248

Fecha: 19/10/2026 09:30:00 HASH:d95e11df910e19803d4ca248 FOTOS:6

REVISION EN AREA DE DISPENSARIOS, SE REALIZO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS SHUTOFF (ACCIONAMIENTO Y CORTE) SE REVISO QUE LAS MANGUERAS METALICAS FLEXIBLES ESTEN EN BUEN ESTADO Y SIN FUGAS REVISION DE ESTADO DE FILTROS, SE REALIZO LIMPIEZA DE CEDAZO. SE CHECO ESTADO FISCO DE MANGUERAS DE PISTOLAS, DESTORCEDORES, VALVULAS DE CORTES RAPIDO Y MANGUERAS DE DESPACHO. SE REVISO ANCLAJE DE DISPENSARIOS, PORTERIAS Y CONTENEDORES (HERMETICOS). REVISION DE MANGUERAS DE MODULOS DE AIRE/AGUA, ASI COMO SUS RESPECTIVAS BOQUILLAS













ESCANEA PARA VALIDAR

https://robertohernandez-design.github.io/siba/validador.html?v=ES0477-2026-10-19-061-d95e11df910e19803d4ca248