

SIBA - ES0477-2026-09-21-054

Folio completo: ES0477-2026-09-21-054-3e8895715128b1e832398e4f

Fecha: 21/9/2026, 5:58:38 p.m.

Estacion: ES0477

REVISION EN AREA DE DISPENSARIOS, SE REALIZÓ PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS SHUTOFF (ACCIONAMIENTO Y CORTE)
SE REVISÓ QUE LAS MANGUERAS METÁLICAS FLEXIBLES ESTÉN EN BUEN ESTADO Y SIN FUGAS
REVISIÓN DE ESTADO DE FILTROS, SE REALIZÓ LIMPIEZA DE CEDAZO.
SE CHECÓ ESTADO FÍSICO DE MANGUERAS DE PISTOLAS, DESTORCEDORES, VALVULAS DE CORTES RÁPIDO Y MANGUERAS DE DESPACHO.
SE REVISÓ ANCLAJE DE DISPENSARIOS, PORTERIAS Y CONTENEDORES (HERMETICOS).
REVISIÓN DE MANGUERAS DE MODULOS DE AIRE/AGUA, ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS BOQUILLAS.

