


SIBA - ES0477-2026-09-22-055

Folio completo: ES0477-2026-09-22-055-6ae7951cc402778fb9e8da06

Fecha: 21/9/2026, 6:10:03 p.m.

Estacion: ES0477

REVISION EN AREA DE DISPENSARIOS, SE REALIZÓ PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS SHUTOFF (ACCIONAMIENTO Y CORTE)
SE REVISÓ QUE LAS MANGUERAS METÁLICAS FLEXIBLES ESTÉN EN BUEN ESTADO Y SIN FUGAS
REVISIÓN DE ESTADO DE FILTROS, SE REALIZÓ LIMPIEZA DE CEDAZO.
SE CHECÓ ESTADO FÍSICO DE MANGUERAS DE PISTOLAS, DESTORCEDORES, VALVULAS DE CORTES RÁPIDO Y MANGUERAS DE DESPACHO.
SE REVISÓ ANCLAJE DE DISPENSARIOS, PORTERIAS Y CONTENEDORES (HERMETICOS).
REVISIÓN DE MANGUERAS DE MODULOS DE AIRE/AGUA, ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS BOQUILLAS.



<https://robertohernandez-design.github.io/siba/validador.html?v=ES0477-2026-09-22-055-6ae7951cc402778fb9e8da06>



ESCANEA PARA VALIDAR

Folio: ES0477-2026-09-22-055