SIBA - ES0477-2026-10-20-062

Folio: ES0477-2026-10-20-062-2af3352908c7f63d02e03dc6

Fecha: 20/10/2026 09:30:00 HASH:2af3352908c7f63d02e03dc6 FOTOS:0

REVISION MENSUAL DE EXTINTORES (REVISION DE CADUCIDAD, CARGA, SEGUROS, CINCHOS, MANGUERAS, BOQUILLAS, ENVASES) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PAROS DE EMERGENCIA (SE OPRIMIERON Y VERFICO DETUVIERA LA ENERGIA ELECTRICA) . SE REVISA ESTADO Y FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA DE CISTERNA, SE LAVARON TINACOS .

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ESCANEA PARA VALIDAR

https://robertohernandez-design.github.io/siba/validador.html?v=ES0477-2026-10-20-062-2af3352908c7f63d02e03dc6