

ACTA SIBA - FOLIO 053 - ES0477 - PEMEX

Fecha: 14/9/2026, 6:01:55 p.m. | HASH: 75ced0ff38049ce71a0a25ec8b7...

ACTIVIDAD:

SE REALIZÓ PRUEBA CON REGLETA Y PASTA PARA DESCARTAR PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN POZOS DE OBSERVACION.
PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON VEEDER ROOT Y CORTE (COMPARATIVO DE INVENTARIO)
SE IMPRIME TIRA DE VEEDER ROOT PARA VERIFICAR NIVEL DE AGUA
REVISIÓN FÍSICA DE REGISTROS Y CONTENEDORES
REVISIÓN DE ELEMENTOS DE MOTOBOMBAS (DETECTOR MECANICO DE FUGAS, TUBING, TIERRA FISICA, SELLOS EYS, COPLES)
REVISIÓN DE MANGUERA Y CODO DE DESCARGA
SE REVISÓ FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE VALVULAS DE VENDEO
SE REALIZÓ PRUEBA DE SENSORES EN AREA DE TANQUES Y DISPENSARIOS
REVISIÓN FÍSICA DE CONTENEDORES (HERMETICOS Y SIN FISURAS) **EVIDENCIA**

FOTOGRAFICA:



Foto 1



Foto 2



Foto 3



VALIDAR QR