

	LIGHTS	TASK LIGHTS	MISC EQUIP	SPACE HEATING	SPACE COOLING	HEAT REJECT	PUMPS & AUX	VENT FANS	REFRIG DISPLAY	HT PUMP SUPPLEM	DOMEST HOT WTR	EXT USAGE	TOTAL
EM1- ELECTRICITY													
KWH	45074.	0.	361685.	175316.	26996.	0.	11411.	28902.	0.	0.	0.	0.	649386.
EM2- ELECTRICITY													
KWH	120264.	13200.	34166.	11882.	0.	0.	126934.	119262.	17441.	0.	151813.	7872.	602833.
EM3- ELECTRICITY													
KWH	9883.	0.	55183.	44466.	2588.	0.	460.	11714.	0.	0.	15291.	0.	139585.
FM1 NATURAL-GAS													
THERM	0.	0.	1883.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1883.

TOTAL ELECTRICITY 1391803. KWH 8.116 KWH /SQFT-YR GROSS-AREA 8.116 KWH /SQFT-YR NET-AREA
TOTAL NATURAL-GAS 1883. THERM 0.011 THERM /SQFT-YR GROSS-AREA 0.011 THERM /SQFT-YR NET-AREA

PERCENT OF HOURS ANY SYSTEM ZONE OUTSIDE OF THROTTLING RANGE = 0.81
PERCENT OF HOURS ANY PLANT LOAD NOT SATISFIED = 0.00
HOURS ANY ZONE ABOVE COOLING THROTTLING RANGE = 40
HOURS ANY ZONE BELOW HEATING THROTTLING RANGE = 31

NOTE: ENERGY IS APPORTIONED HOURLY TO ALL END-USE CATEGORIES.