

50088_G415_Krska_Vas - Hrošč #1321

izpad prenosa podatkov s postaje

2018-04-06 10:05 - Marko Mlakar

Status:	Nov	Začetek:	2018-04-06
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:	Marko Mlakar	% Narejeno:	0%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:		Revizija IPKG:	-
Revizija:			
Opis			
Od 4.4.2018 od 13:00 ni prenosa podatkov s postaje 50088_G415_Krska Vas (Kvas - 1-13). Zadnja izmerjena napajalna napetost na postaji je bila 14.0VDC. Postaja ni dosegljiva na IP 172.19.161.156, ni podatkov na spletni strani aplikacije gobervis.			