

15011_G435_Dornava - Hrošč #1202**Servis postaje G435_Dornava**

2017-11-17 09:13 - Marko Mlakar

Status:	Nov	Začetek:	2017-11-17
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:	Marko Mlakar	% Narejeno:	0%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:		Revizija IPKG:	-
Revizija:			
Opis			
Od 15.11.2017 od 16:00 ni prenosa podatkov s postaje 15011_G435_Dornava (Do - 2-09). Zadnja izmerjena napajalna napetost na postaji je bila 13.6VDC. Postaja ni dosegljiva na IP 172.19.161.27, ni podatkov na spletni strani aplikacije gobervis.			