

**xober\_op\_location - Hrošč #1157****Servis postaje G415\_Krska Vas 6.9.2017 9:30**

2017-09-06 12:09 - Nikola Kostić

<b>Status:</b>	Rešen	<b>Začetek:</b>	2017-09-06
<b>Prioriteta:</b>	Običajna	<b>Do datuma:</b>	
<b>Dodeljen:</b>		<b>% Narejeno:</b>	100%
<b>Kategorija:</b>		<b>Ocenjen čas:</b>	0.00 ura
<b>Ciljna verzija:</b>		<b>Revizija IPKG:</b>	-
<b>Revizija:</b>			
<b>Opis</b>			
Prijava Cerkvencic			
Od 4.9.2017 od 11:00 ni prenosa podatkov s postaje 50088_G415_Krska Vas (Kvas - 1-13). Zadnja izmerjena napajalna napetost na postaji je bila 13.9VDC. Postaja ni dosegljiva na IP 172.19.161.156, ni podatkov na spletni strani aplikacije gobervis. Naročamo garancijski pregled postaje in vzpostavitev prenosa podatkov.=====			
=====			

**Zgodovina****#1 - 2017-09-14 14:59 - Nikola Kostić***- Datoteka debugLOGtemp2.tar.gz dodan***#2 - 2017-09-14 15:01 - Nikola Kostić***- Datoteka [User@RONB650NK] .home.mobaxterm (20170914092421).txt dodan**- Datoteka [User@RONB650NK] .home.mobaxterm (20170914095500).txt dodan***#3 - 2017-09-18 10:18 - Nikola Kostić***- Status se je spremenilo iz Nov v Rešen**- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100*

Po zamenjanem mbio (modem je povzročal težave v povezovanju).

Postaja deluje normalno.

**Datoteke**

Prijava problema, reklamacija - izpad postaje 50088_G415_Krska Vas (Kvas - 1-13).do	105 KB	2017-09-06	Nikola Kostić
debugLOGtemp2.tar.gz	1,849 MB	2017-09-14	Nikola Kostić
[User@RONB650NK] .home.mobaxterm (20170914092421).txt	139,234 KB	2017-09-14	Nikola Kostić
[User@RONB650NK] .home.mobaxterm (20170914095500).txt	16,758 KB	2017-09-14	Nikola Kostić