

00189_M474_Topol - Prijava problema #1516**00189_M474_Topol - Izpad postaje**

2019-01-15 15:54 - Marko Mlakar

Status:	Zaključen	Začetek:	2019-01-15
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:	Marko Mlakar	% Narejeno:	100%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:			
Opis			
<p>Od 14.1.2018 od 21:00 ni podatkov s postaje 00189_M474_Topol. ADSL modem je dosegljiv na ping, računalnik UC-8410 in serijski strežnik nista dosegljiva.</p> <p>Predvidevamo, da gre za okvaro nekje na komunikacijski povezavi med omarama RO in EO (optični pretvornik, ethernet stikalo, kabli, konektorji).</p> <p>Naročamo servis na lokaciji in vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja. Prosimo tudi za fotografije končnega stanja v omari RO.</p>			

Zgodovina**#1 - 2019-01-16 11:08 - Marko Mlakar**

- Datoteka DSC_0661.JPG dodan
- Status se je spremenilo iz Nov v Zaključen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

Dne 16.1.2019 sem bil na postaji in sem zamenjal:

- IMC-21A-M-ST-T (TAEGE1007934) OKVARJENA
- EDS-P206A-4POE-MM-ST-T (TAEDD1032709) PORT 5 ne dela
- IMC-21A-M-ST-T (TAFJE1022105)
- EDS-P208A-M-ST-T V2.0.0 (TAHJB1011422)

Po zamenjavi se je komunikacija vzpostavila.

Datoteke

Prijava probl reklamacija - izpad postaje 00189_M474_Topol.doc	98 KB	2019-01-15	Marko Mlakar
DSC_0661.JPG	583,483 KB	2019-01-16	Marko Mlakar