

MEVCUT ABONE

The floor plan shows three rooms, each with a toilet (WC) and a shower (İŞYERİ). The rooms are connected by a central corridor. The plan includes electrical wiring for lighting and power outlets, with labels for 'WC' and 'İŞYERİ'.

1. KAT PLANI

[illegible]

TOPLAM GÜÇ (W)	TABLO GÜCÜ	TABLO ADI	TABLO ÇİNGİ	LYNE NO	İSİR	PRİZ	LYNE GÜCÜ	SİGORTA AKIMI	SİGORTA ÇİNGİ	FAZ	AÇIKLAMALAR	İS. KATS.	İS. GÜÇ (W)
96.130	64.000	T-1	S.P.					MEVCUT ABONE				100%	64.000
	10.710	T-2	S.P.	1	1	600	B3x20	WOTO	B		PRİZ	100%	10.710
				2	9	119	B10	WOTO	RST	İFT		100%	10.710
				3	1	10.000	B3x25	WOTO	S		AYDINLATMA	100%	10.710
	10.710	T-3	S.P.	1	1	600	B3x20	WOTO	S		PRİZ	100%	10.710
				2	9	119	B10	WOTO	RST	İFT		100%	10.710
				3	1	10.000	B3x25	WOTO	T		AYDINLATMA	100%	10.710
	10.710	T-4	S.P.	1	1	600	B3x20	WOTO	T		PRİZ	100%	10.710
				2	9	119	B10	WOTO	RST	İFT		100%	10.710
				3	1	10.000	B3x25	WOTO	B		AYDINLATMA	100%	10.710

TEMEL TOPRAKLAMA HESABI

Derin topraklayıcı

PE = Toprak Öz direnci (ohm.m)
 L = Topraklayıcının Uzunluğu (1500m)
 d = İletken Çapı (mm)
 A = Topraklayıcının çevrelediği alana eşit alanı (cm²)
 A' = Topraklayıcının çevrelediği alanın 1/4'si

OLÇULM ÇHAZD

MARKA MODEL ERT-S
 BİRİM NO:04A0482

OLÇULM ÇHAZD AĞIŞI KAYITLAMA

OLÇULM DEĞERLERİ SONUÇLARI

1.düğüm 96,4 ohm
 2.düğüm 96,2 ohm
 3.düğüm 96,1 ohm

Toprak dığırlı derin ortalama = 97,3 ohm

RE=PEIZ x $\frac{1}{4}$ in 4L / d
 RE= 97,802x3,14 x1/4 Sade 141,50/2
 RE= 97,802-59,26 ohm

Bir kaza için Toprak direnci=59,26 ohm

RE=59,26 ohm

16kVA in büyük birye sigortası için 0,4A'den 2A 1,916 ohm

1,916/2 mΩ

A=113 m²

L = $1,13 \sqrt{\frac{A}{\pi}}$ = 13,03 m
 Rm=20x13,03=260,60 Ohm (Rm=20 Ohm)
 Rm=20x26,02=520,40 Ohm (Rm=26,02 Ohm)
 Rm=20x26,02=520,40 Ohm (Rm=26,02 Ohm)

0,8kA için < 5 ohm olduğundan 4 kaza uygundur.

SEMBOLEER LISTES I			
	AYDINLATMA TABLOSU (SERIEK)		TOPRAKLAMA LEYLAHI
	KUVVET TABLOSU (SERIEK)		TOPRAKLAMA CUBUGU
	AYDINLATMA TABLOSU (YEDEK)		LIMIT SWITCH
	KUVVET TABLOSU (YEDEK)		TERMOSTAT
	AYDINLATMA TABLOSU (UPS)		TELEFON DAGITMI KUTUSU
	KUVVET TABLOSU (UPS)		TELEFON PRIZI
	ENERJININ YUKARDAN INISI		ANKASORLU TELEFON
	ENERJININ YUKARI OKISI		DUVAR TELEFONU
	ENERJININ ASAGIDAN YUKARI OKISI		YANGIN ALARM BUTONU
	BUAT		DUMAN DEDEKTORU
	KARE BUAT		KOMBINE ISI DEDEKTORU
	GECS BUATI		ALARM KILAKSONU
	NORMAL ANAHATIR		BEAM DEDEKTORU
	KOMTATOR ANAHATIR		DUVAR HOPARLORU
	VAEEVIN ANAHATIR		KANAL BECICLI VOLYUM KONT. UNITESI
	DEVIATOR ANAHATIR		MUZIK YAYIN UNITESI BAGLANTI AKSI
	2 FAZLI PAKID SALTER		TAYAN HOPARLORU (GOMME TIP)
	3 FAZLI PAKID SALTER		TAYAN HOPARLORU (SIVA LISTU TIP)
	ETANS NORMAL ANAHATIR		MIKROFON PRIZI
	ETANS KOMTATOR ANAHATIR		KOLON HOPARLORU
	ETANS VAEEVIN ANAHATIR		TV PRIZI
	MANUEL EMMEER ANAHATIR		TAP-OFF (4 OKISLU) BRANSMAN KUTLU
	4 KADEMELI DIMMER KONTROL UNIT.		SPLITTER (4 OKISLU) HAT BOLJUCU
	TOPRAKLI PRIZ		INTERKOM ANA UNITESI
	CIFTLU TOPRAKLI PRIZ		INTERKOM TALU UNITESI
	ETANS TOPRAKLI PRIZ		ZIL BUTONU
	TRIFAZE PRIZ		INTERKOM DISI KAPLI UNITESI
	ETANS TRIFAZE PRIZ		ANONS YAYIN HOPARLORU
	KAPAKLI TOPRAKLI PRIZ		CIFT TARAFU SAAT
	KONTAKTOR		TEK TARAFU SAAT
	KONTAKTOR TERMIK KORUYUCU		CCTV KAMERAISI
	MOTORLU SALTER		KOMBINE KASA CINDE TELEFON PRIZI TOPRAKLI PRIZ
	TERMİK MAGNETİK OTOMATİK SALT.		KOMBINE KASA CINDE TV PRIZI TOPRAKLI PRIZ
	PAKID SALTER		TAM OTOMATİK TELEFON SANTRALI
	ANAHATIR/OTOMATİK SIGORTA		YANGIN ALGILAMA VE ALARM SANTRALI
	TERMİK MAGNETİK OTOMATİK SALT. KACAK AKIMI KORULU		SELENDOIRME SANTRALI
	KACAK AKIMI KORULMA ROLESİ		TV AMPLIFIKATORU
	SIGORTALI SALTALI		CCTV CCTV SANTRALI
	AKIM ANAHATIRI		FOTOSEL
	BUSUNLU SIGORTA		START-STOP BUTONU
	İZOLASYON HATA KONTROL CHAZI		GAGIRMA BUTONU
	İZOLASYON TRAFOSU		RESET BUTONU

ELEKTRİK İÇ TESİSATI YATIRIM PROJESİ							
PROJE SÖRÜMLÜSÜ	Adı Soyadı	Oda No	SMD No	BT No	Yerği D.	Yerği No	İMZASI
		ABDULSAMED ÖZ	89864	06/60-89864	06/60-621086793	TOKAT	44683325814

YAPI DENETİM FİRMASI	ÇEDAŞ SİVAS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRK TELEKOM ONAYI			
Tarih:	No:		
		3 YIL MÜHÜRÜ OMAK ÇİZİM BELİRTİNGİ SÖZLEŞME TASLAKI İÇERİME	
YAPIDA KULLANILACAK SAYAC CİNSLERİ VE ADETLERİ			
		AKTİF ADET	KOMBI ADET
Tek Fazlı Sayıcı			
Üç Fazlı Direktili Bağlantılı	3		
Üç Fazlı A.T. Bağlantılı			1
Toplam Sayıcı Sayısı			4

YAPIDA AIT ÖZET BİLGİLER					
YAPI SAHİBİNİN	Adı Soyadı	ALİ ULU BALCI			
	Adresi	MERKEZ / TOKAT			
	Yerği Dairesi / No				
	İli	TOKAT	İlçe / Belediye	MERKEZ	
	Adresi	KALEFARDI MAHALLESİ			
YAPININ	Mimarî Projesini Onaylayan Kurum		Tarih	Parsel	Sayı
		Ada	1245		2
	Sınıfı	Toplam Kat Sayısı	2	Toplam Alan (m ²)	
	Süresi (Ay)	Başlangıç Bitişim Sayısı	4	Kullanım Amacı	TİCARETHANE

PROJEYE AIT ÖZET GÜÇ BİLGİLERİ				
GÜÇ BİLGİLERİ	Toplam Kurulu Gücü (W)	64.000	Yeni Eklenen Gücü (W)	32.130
	Egzamanlılık Faktörü (%)	%100	Yeni Toplam Kurulu Gücü (W)	96.130
	Egzamanlılık Gücü (W)	64.000	Yeni Egzamanlı Gücü (W)	96.130

PROJ. ÇİZEN ÇİZİM TARİHİ ÖLÇEK PROJJE NO			
Aldatılmamış ÖZ	10.08.2025	1/50	

Tesisat müavini olarak kullanılmak üzere proje mütecessise kağıtlanan ayrı kağıtli projedir.

Üzerinde silinti, kazınım veya onaylar yapılmış görünüm projeler gösterir.

Müsteri ile onaylanmış grafik ve yazıların tamamı dosyada ve elektronik ortamda yer almaz.

