

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS – CCP-O

Turno: Das 07h às 18h do dia 18 de Janeiro de 2019.
Controlador: Rodrigo Moreira - 2464

SISTEMA PRATAGY

- **Captação Pratagy:** Operador: Ubiratan Lima.
MB-01 desligada; MB-02 ligada em 1777 rpm; MB-03 ligada 1.777 rpm ; MB-04 ligada em 1.777 rpm.
- Vazão média das 03 MB's em 1.777rpm é de 3.505 m³/h (*Medição Pitométrica do dia 27/09/18*).
***Sem ocorrências.**
- **ETA Pratagy:** Operador: **José Alves.**
A ETA está operando normalmente. O sistema de cloro funcionando dentro dos padrões e o sistema de barrilha funcionando. Não houve descargas de fundo às 12h e 18h.
Foram lavados 06 filtros durante o turno (4E/4'; 1D/4'; 3E/4'; 2D/4'; 4D/4' e 4E/4').
***Sem ocorrências.**
- **E. E. A - B. Bentes**
MB-01 recebida ligada com 260A às 07h. Foi reduzida para 230A às 08h15min. Torre não encheu.
P-BB 06 ligado.
P-BB 05 ligado (*Abastecendo a sucção de segunda a sexta das 17h às 07h. E durante todo o dia nos finais de semana e feriados*).
Registro aberto com 10 voltas (*durante todo o turno*).
- Nível da sucção: Com 2,67m às 07h, com 2,28m às 12h e com 1,68m às 17h.
- Nível da torre: Com 4,45m às 07h, com 4,80m às 12h e com 4,35m às 17h.
***Informação de nível torre pelo FLEX.**
- **E. E. A. - R4 – Operador: Telemetria**
MB-02 ligada com 1.779 rpm e MB-03 ligada com 1.459 rpm às 15h23min (*MB-02 ligada com 1.779 rpm e MB-03 ligada com 1.569 rpm às 07h; MB-03 com 1.668 rpm às 10h45min; MB-03 com 1569 às 15h e MB-03 com 1.459 rpm às 15h23min*).
Torre não encheu.
P-FA 01 (parado) e P-FA 05 ligado.
Registro 450 mm aberto em 6,56% às 15h (*recebido às 07h com 11,48%*).
- Nível da sucção: Com 2,90m às 07h, com 2,90m às 12h e com 2,67m às 17h.
- Nível da torre: Com 5,31m às 07h, com 4,94m às 12h e com 5,80m às 17h.
***Sem ocorrências.**
- **E. E. A. - R-06 – Auxiliar: Telemetria.**
MB-03 desligada com recalque fechado. MB-01 e MB-02 ligadas.
Às 07h sucção com 0,4mca e recalque com 9,3mca.
Às 12h sucção com 2,4mca e recalque com 9,3mca.
Às 17h sucção com 4,2mca e recalque com 10,9mca.
***MB's desligadas das 04h30min às 14h55min para retirada de vazamento no ponto pitométrico.**
- **Reservatório R-01 – Auxiliar: Claudino França.**
- Nível: Com 5,40m às 07h, com 4,30m às 12h e com 3,10m às 17h.
Registro da câmara 01 Fechado.
Registro da câmara 02 aberto **4,0** voltas às 07h30min (*recebido com 5,0 voltas às 07h*).
***Sem ocorrências.**
- **Reservatório do R-02**
- Nível: Com 0,65m às 07h, com 0,65m às 12h e com 0,70m às 17h.
***Sem ocorrências.**
- **SISTEMA CARDOSO – Operador: Narciso Alves.**
ETA Cardoso
A ETA está operando normalmente. Sistema de barrilha e cloro funcionando dentro dos padrões. A MB da barragem e da canaleta desligadas. P-B 08 sem MB.
Poços P-B 06 e P-B 09 ligados (*Recebidos ligados e permaneceram durante todo turno*).

RELATÓRIO DE Ocorrências – CCP-O

Turno: Das 07h às 18h do dia 18 de Janeiro de 2019.
Controlador: Rodrigo Moreira - 2464

Às 07h, MB-R2 com 95A, MB-R4 desligada e MB-R8 com 160A.
Às 12h, MB-R2 com 95A, MB-R4 desligada e MB-R8 com 165A.
Às 17h, MB-R2 com 95A, MB-R4 desligada e MB-R8 com 160A.

***Sem ocorrências.**

- **E.E.A.T. R-02**

Em funcionamento normal.

***Sem ocorrências.**

- **E.E.A.T. R-04**

MB desligada.

- **E.E.A.T. R-08**

Em funcionamento normal.

***Sem ocorrências.**

- **Reservatório R-03A**

- Nível: 0,82m às 07h, com 0,85m às 12h e com 0,77m às 17h.

***Sem ocorrências.**

- **Reservatório R-02A**

- Sem Informações nos sistemas de telemetria.

***Sem ocorrências.**

SISTEMA AVIAÇÃO – Operador: Sem contato. *Miguel Ferreira.*

- **Captação Aviação**

Funcionando normalmente.

***Sem ocorrências.**

- **ETA Aviação**

Funcionando normalmente.

***Sem ocorrências.**

- **E.E.A.T. Cidade Universitária**

MB-02 Ligada e a MB-03 ligada.

- Vazão de saída: com 620m³/h às 07h, 634m³/h às 12h e com 621m³/h às 17h.

- Pressão: com 114mca às 07h, 114mca às 12h e com 115mca às 17h.

- **E.E.A.T. Rio Novo**

- Vazão de saída: 125,0m³/h às 07h, 117,6m³/h às 12h e com 115,2m³/h às 17h.

- Pressão: 73mca às 07h, 73mca às 12h e com 73mca às 17h.

Obs.: Telemetria Flex.

***Estamos dando suporte para Satuba nos dias de terça-feira e sexta-feira das 17h30min às 07h30min.**

- **E.E.A.T. Residencial dos Vales.**

Funcionando normalmente.

***Sem ocorrências.**

- **E.E.A.T. Loteamento Palmar**

Funcionando normalmente.

***Sem ocorrências.**

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS AUTOMATIZADAS

- **E.E.A.T. José Tenório Lins**

- Vazão de saída: com 54,1m³/h às 07h, 76,3m³/h às 12h e com 71,4m³/h às 17h.

- Pressão: 21mca às 07h, 20mca às 12h e com 18mca às 20h.

***Sem ocorrências.**

RELATÓRIO DE Ocorrências – CCP-O

Turno: Das 07h às 18h do dia 18 de Janeiro de 2019.
Controlador: Rodrigo Moreira - 2464

- **E.E.A.T. Osman Loureiro**
- Vazão de saída: com 22,5m³/h às 07h, 33,8m³/h às 12h e com 22,1m³/h às 17h.
- Pressão: com 12mca às 07h, 12mca às 12h e com 12mca às 17h.
**Sem ocorrências.*
- **E.E.A.T. Rui Palmeira**
- Vazão de saída: com 23,4m³/h às 07h, 27,3m³/h às 12h e com 26,9m³/h às 17h.
- Pressão: com 17mca às 07h, 09mca às 12h e com 13mca às 17h.
**Sem ocorrências.*
- **E.E.A.T. Distrito Industrial**
**Sem ocorrências.*
- **E.E.A.T. Rosane Collor**
**Sem ocorrências.*
- **E.E.A.T. Medeiros Neto**
**Sem ocorrências.*
- **E.E.A.T. Jardim Petrópolis IIE**
**Sem ocorrências.*
- **E.E.A.T. Samambaia**
**Sem ocorrências.*
- **E.E.A.T. Ipioca**
**Sem ocorrências.*
- **Riacho Doce**
**Sem ocorrências.*

POÇOS:

- **P-J 05** a pedido do Téc. Wally (Unidade Farol) foi solicitado à medição de vazão ao Ger. Carlos BATISTA (GEMEM). Não houve retorno (16/01/2019);
- **P-LSO 02** a pedido do Téc. Wally (Unidade Farol) foi solicitado à medição de vazão ao Ger. Carlos BATISTA (GEMEM). Não houve retorno (16/01/2019);
- **P-RESID. MACEIÓ 12** foi encontrado parado com falta de fase pelo Téc. Ind. Márcio Alvorável (Unidade Benedito Bentes), às 18h30min do dia 24/12/2018. A GEMEM informou que o poço terá que ser sacado. Aguardando programação da Manutenção;
- **P-FA 01** Foi encontrado parado no dia 08/10, a GEMEM informou que a MB não tem vazão suficiente para abastecer a sucção e permanece desligado;
- **P-BB 03** Parado sem MB. Sua MB foi retirada para ser instalada no P-LSL 04 no dia 21/11/18;
- **P-BB 04** Parado sem MB. Sua MB foi retirada para ser instalada no P-J 09 no 12/06;
- **P-BB 11** Parado sem MB. Sua MB foi retirada para ser instalada no P-SH 01 no dia 30/10/2018 às 15h30min. Foi instalada no P-SH 01 no dia 31/10/2018;
- **P-BB 14** Parado. Sua MB foi retirada no dia 16/11 para ser instalada no P-T04 – Sup. Téc. Luciano da Silva;
- **P-OL 02** Parado. MB caiu. Deverá ser “pescada”.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

- Registro Alçaídes: Aberto em 30 voltas.
- Registro Geral Pratagy/R-02: Aberto em 6,0 voltas desde o dia 02/01/2019.
- Registro Pratagy/R-02A (Farmácia Permanente): Fechado.
- Registro Cardoso/R3A: Todo aberto.
- Registro R2A/R2 (600 mm): Todo aberto.
- Registro de entrada do R2: Todo aberto.



RELATÓRIO DE Ocorrências – CCP-O

Turno: Das 07h às 18h do dia 18 de Janeiro de 2019.

Controlador: Rodrigo Moreira - 2464

OBSERVAÇÕES GERAIS:

DMC's Direplan e São Benedito fechadas às 12h20min para retirada de vazamento na Rua Clementina Dumont. Téc. Wially.



Rodrigo Fernando Moreira - 2464
Controlador CCP-O