



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

Liste der förderfähigen automatisch beschickten Biomasseanlagen

Heizen mit Erneuerbaren Energien

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] *(feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Agroflam	Agro 40		50,0	92,6	86,0	9,9	142,0	
Ala Talkkari	Veto Chipmatic 60		48,0	92,1	34,0	0,6	113,2	
Ala Talkkari	Veto Chipmatic 60		48,0	91,3	81,5	1,5	130,2	
ALHTRO UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG)	Scotte 15	Bitte beachten Sie, dass diese Anlage nur mit einer Nennwärmeleistung von 16,6kW förderfähig ist. Beim Anlagen-Modell mit 14,8kW Nennwärmeleistung handelt es sich um die -NICHT-förderfähige Anlagentype - SCOTTE 15 ST.	16,6	90,3	121,0	15,0	416,0	
ALTERECO	ECO-Quentin 22 kW		22,0	90,4	170,9	2,9	256,7	
AMG S.p.A	BOILER16-AUTO		14,7	91,0	28,0	12,0	200,0	
AMG S.p.A	BOILER16-PA		14,7	91,0	28,0	12,0	200,0	
AMG S.p.A	BOILER28-AUTO		24,5	90,0	17,3	9,3	166,0	
AMG S.p.A	BOILER28-PA		24,5	90,0	17,3	9,3	166,0	
AMG S.p.A	CPC 200		17,5	92,1	14,0	4,8	178,2	
AMG S.p.A	CPC 240		21,5	90,4	19,4	5,9	178,2	
AMG S.p.A	CPC 280		24,5	90,0	17,3	9,3	166,0	
AMG S.p.A	CPC 300		29,1	91,6	24,0	10,1	166,0	
AMG S.p.A	CPC16-AUTO		14,7	91,0	28,0	12,0	200,0	
AMG S.p.A	CPC16-PA		14,7	91,0	28,0	12,0	200,0	
AMG S.p.A	CPC160-AUTO		14,7	91,0	28,0	12,0	200,0	
AMG S.p.A	CPC160-PA		14,7	91,0	28,0	12,0	200,0	
AMG S.p.A	CPC20-AUTO		17,5	92,1	14,0	4,8	178,2	
AMG S.p.A	CPC20-PA		17,5	92,1	14,0	4,8	178,2	
AMG S.p.A	CPC24-AUTO		21,5	90,4	19,4	5,9	178,2	
AMG S.p.A	CPC24-PA		21,5	90,4	19,4	5,9	178,2	
AMG S.p.A	CPC28-AUTO		24,5	90,0	17,3	9,3	166,0	
AMG S.p.A	CPC28-PA		24,5	90,0	17,3	9,3	166,0	
AMG S.p.A	GOLDENBOILER20		18,8	94,0	17,0	4,0	218,0	
AMG S.p.A	GOLDENBOILER25		22,8	93,7	13,0	6,0	158,0	
AMG S.p.A	IDRO17		17,0	95,0	55,0	12,0	345,0	JA
AMG S.p.A	Idro17-DD-AU		16,5	94,2	42,0	12,0	95,0	JA
AMG S.p.A	IDRO18		18,0	94,9	48,0	15,0	345,0	JA
AMG S.p.A	Idro20-DD-AU		19,2	95,6	23,0	10,0	107,0	JA
AMG S.p.A	Idro24-DD-AU		22,8	94,9	36,0	10,0	195,0	JA
AMG S.p.A	NSAT 260		25,9	94,6	19,1	10,8	330,9	JA
AMG S.p.A	REDONDAGLTH17-AU		16,5	94,2	42,0	12,0	95,0	JA
AMG S.p.A	REDONDAGLTH20-AU		19,2	95,6	23,0	10,0	107,0	JA
AMG S.p.A	REDONDAGLTH24-AU		22,8	94,9	36,0	10,0	195,0	JA
AMG S.p.A	REDONDOGLTH17		17,0	95,0	55,0	12,0	345,0	JA
AMG S.p.A	REDONDOGLTH18		18,0	94,9	48,0	15,0	345,0	JA
AMG S.p.A	Slim Idro 16		15,0	92,9	21,2	11,7	521,7	JA
AMG S.p.A	TH 17		17,0	95,0	55,0	12,0	345,0	JA
AMG S.p.A	TH 20		18,2	95,7	54,9	8,9	356,6	JA
AMG S.p.A	TH 24		22,0	95,0	55,9	8,5	356,6	JA
AMR Solar	AMR - KPK 15	Bitte beachten Sie, dass diese Anlage -grundsätzlich- nur mit einer Nennwärmeleistung von 16,6kW förderfähig ist.	16,6	90,3	121,0	15,0	416,0	
AMR Solar	Bacchus 25		25,0	91,7	28,0	10,0	44,0	
ANSELM COLA (COLA S.r.l.)	BIOPELLET 18		19,0	93,1	84,6	11,6	121,8	JA
ANSELM COLA (COLA S.r.l.)	BIOPELLET 18 PLUS		19,0	93,1	84,6	11,6	121,8	JA
ANSELM COLA (COLA S.r.l.)	BIOPELLET 24		23,0	93,4	128,0	7,5	68,0	JA
ANSELM COLA (COLA S.r.l.)	BIOPELLET 24 PLUS		23,0	93,4	128,0	7,5	68,0	JA
ANSELM COLA (COLA S.r.l.)	SOLAR PLUS 23		23,0	93,4	128,0	7,5	68,0	JA
ANSELM COLA (COLA S.r.l.)	SOLAR PLUS 29		25,7	92,6	90,0	11,0	274,0	JA
ANSELM COLA (COLA S.r.l.)	TERMO FOCUS PLUS acciaio		21,2	92,9	80,2	11,9	121,8	JA
ANSELM COLA (COLA S.r.l.)	TERMO ORIONE PLUS		21,2	92,9	80,2	11,9	121,8	JA
ANSELM COLA (COLA S.r.l.)	TERMO PLUS 29		25,7	92,6	90,0	11,0	274,0	JA
ANSELM COLA (COLA S.r.l.)	Termofenice M		18,0	92,5	77,0	13,0	342,0	JA
ANSELM COLA (COLA S.r.l.)	Termofiore M		18,0	92,5	77,0	13,0	342,0	JA
ANSELM COLA (COLA S.r.l.)	Termofire M		18,0	92,5	77,0	13,0	342,0	JA
ARCA	PK 8 Vario Line		13,5	93,6	128,6	2,0	429,4	
ARCA	PK 100 Vario Line		99,9	94,8	54,0	11,0	37,0	
ARCA	PK 25 Vario Line		25,0	91,8	13,1	8,0	50,6	
ARCA	PK 35 Vario Line		35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
ARCA	PKTL 15 Vario Line		14,9	94,4	26,9	12,1	277,5	
Arikazan Makina SAN	Caria 100		100,0	91,9	110,0	14,0	10,0	
Arikazan Makina SAN	Caria 23		23,0	93,1	30,0	15,0	140,0	
Arikazan Makina SAN	Caria 80		80,0	93,3	60,0	14,0	80,0	
Arikazan Makina SAN	Eco Mini-12		12,0	91,6	44,0	6,0	6,0	
Arikazan Makina SAN	Eco Mini-23		23,0	91,4	107,0	9,0	232,0	
Arikazan Makina SAN	Eco Mini-60		60,0	92,3	99,0	9,0	244,0	
AS-Solar	AS-CKA 6		8,8	91,0	93,0	8,0	457,0	
Atmos	DC 18 GSP (autom. beschickter Anlagenteil)	autom. beschickter Anlagenteil der Kombianlage	18,0	92,7	44,0	14,0	179,0	
Atmos	DC 25 GSP		20,0	92,8	105,0	10,0	105,0	
Atmos	DC 25 GSP-PA (mit Partikelabscheider)		20,0	92,8	105,0	1,3	105,0	
Atmos	DC 30 GSP		20,0	92,8	105,0	10,0	105,0	
Atmos	DC 30 GSP-PA (mit Partikelabscheider)		20,0	92,8	105,0	1,3	105,0	
Atmos	P 14		14,0	90,3	169,0	9,0	172,0	
Atmos	P 14/130		14,0	90,3	169,0	9,0	172,0	
Atmos	P 15	lediglich mit dem Gebläsebrenner Atmos ERATO GP 20, A 25 oder IWABO-VILLAS förderfähig!	14,9	90,4	180,0	7,0	167,0	
Atmos	P 20		22,0	91,1	172,0	7,0	446,0	
Atmos	P 21		19,5	90,3	131,0	9,0	172,0	
Atmos	P 25		24,0	90,2	124,0	11,0	225,0	
Atmos	P 30		29,8	92,4	77,0	9,0	165,0	
Atmos	P 40		40,0	91,0	103,0	11,0	168,0	
Atmos	P 50		45,0	92,5	83,0	9,0	129,0	
Atmos	P 80		80,0	91,2	69,0	14,0	84,0	
Atmos	PX 10		10,0	91,6	127,0	15,0	125,0	
Atmos	PX 10		10,0	91,5	91,0	9,0	100,0	
Atmos	PX 10 compact		10,0	91,5	91,0	9,0	100,0	
Atmos	PX 10 compact-PA (mit Partikelabscheider)		10,0	91,5	91,0	0,7	100,0	
Atmos	PX 10-PA (mit Partikelabscheider)		10,0	91,5	91,0	0,7	100,0	
Atmos	PX 15		15,0	92,0	107,0	9,0	106,0	
Atmos	PX 15 compact		15,0	92,0	107,0	9,0	106,0	
Atmos	PX 15 compact-PA (mit Partikelabscheider)		15,0	92,0	107,0	0,7	106,0	
Atmos	PX 15-PA (mit Partikelabscheider)		15,0	92,0	107,0	0,7	106,0	
Atmos	PX 20		20,0	91,5	110,0	13,0	133,0	
Atmos	PX 20		20,0	91,3	105,0	9,0	106,0	
Atmos	PX 20 compact		20,0	91,3	105,0	9,0	106,0	
Atmos	PX 20 compact-PA (mit Partikelabscheider)		20,0	91,3	105,0	1,5	106,0	
Atmos	PX 20-PA (mit Partikelabscheider)		20,0	91,3	105,0	1,5	106,0	
Atmos	PX 25		24,0	91,8	43,0	15,0	133,0	
Atmos	PX 25		20,0	91,7	55,0	9,0	106,0	
Atmos	PX 25 compact		20,0	91,7	55,0	9,0	106,0	
Atmos	PX 25 compact-PA (mit Partikelabscheider)		20,0	91,7	55,0	1,1	106,0	
Atmos	PX 25-PA (mit Partikelabscheider)		20,0	91,7	55,0	1,1	106,0	
ATTACK	ATTACK WOOD&PELLET 25	autom. beschickter - Anlagenteil- der Kombianlage!	30,0	90,4	126,0	11,0	70,0	
ATTACK	Pellet 30 Automatic Plus		30,0	90,6	19,0	14,0	31,0	
AXIOM	Axiom varioflame 15		14,9	91,9	123,0	15,0	434,0	
AXIOM	Axiom varioflame 25		25,0	91,3	111,0	10,0	434,0	
AXIOM	Axiom-BS B24-REVO		24,0	91,6	53,1	13,8	124,4	
AXIOM	Axiom-BS B32-REVO		32,0	93,0	23,0	9,0	109,0	
Beisteiner Biomasse Heizanlagen	SL Kombi Kompakt 16 kW		14,0	90,7	42,0	11,0	1109,0	
Beisteiner Biomasse Heizanlagen	SL Kombi Kompakt 24 kW		21,0	90,3	127,3	10,2	620,4	
Beisteiner Biomasse Heizanlagen	SL Kombi 16 kW		14,0	90,7	42,0	11,0	1109,0	
Beisteiner Biomasse Heizanlagen	SL Kombi 24 kW		21,0	90,3	127,3	10,2	620,4	
BENEKOvterm	R 15		14,0	91,4	135,0	10,0	981,0	
BENEKOvterm	R 50		44,0	92,3	96,0	15,3	326,0	
BET (BioEnergieTeam GmbH)	BIKO Power 25		25,0	95,4	54,0	12,0	138,0	
BET (BioEnergieTeam GmbH)	BIKO Power 35		35,0	95,4	54,0	12,0	138,0	
BioCurve S.L.	BioCurve BCH 100 (Brennwert)		100,0	97,2	13,8	8,7	42,9	
BioCurve S.L.	BioCurve BCH 25 (Brennwert)		25,0	100,4	5,0	7,0	49,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

			Nennwärme- leistung [kW]	Kessel- Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] *(feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO-bei Teillast [mg/m³]	Pelleten
Hersteller	Anlagen – Typ							
BioCurve S.L.	BioCurve BCH 30 (Brennwert)		30,0	100,4	10,0	10,0	50,0	
BioCurve S.L.	BioCurve BCH 40 (Brennwert)		40,0	100,4	10,0	10,0	60,0	
BioCurve S.L.	BioCurve BCH 70 (Brennwert)		72,2	99,3	19,6	11,6	63,3	
BioCurve S.L.	BioCurve BCH 80 (Brennwert)		81,7	98,8	18,2	10,9	57,5	
BioCurve S.L.	BioCurve BCH 90 (Brennwert)		91,2	98,2	16,7	10,2	52,4	
BIODOM 27 d.o.o.	BIODOM BD 27 A		26,5	90,8	24,0	10,0	296,0	
BIODOM 27 d.o.o.	BIODOM BD 27 C5		33,5	91,9	9,1	14,3	141,2	
BIODOM 27 d.o.o.	BIODOM BD 27 E		33,5	91,9	9,1	14,3	141,1	
BIODOM 27 d.o.o.	BIODOM BD 27 LX		33,5	91,9	9,1	14,3	141,1	
BIODOM 27 d.o.o.	BIODOM BD 33		33,5	91,9	9,1	14,3	141,1	
BIODOM 27 d.o.o.	BIODOM C-15		17,1	93,8	40,5	12,6	99,0	
Biokompakt Gerlinger	ECO 50		48,0	94,4	12,0	15,0	58,0	
Biokompakt Gerlinger	ECO 66-E		66,0	93,7	68,0	0,8	208,0	
Biokompakt Gerlinger	ECO 66-E		66,0	92,3	57,0	3,2	144,0	
Biokompakt Gerlinger	ECO 80-E		76,0	92,2	38,0	3,8	144,0	
Biokompakt Gerlinger	ECO 80-E		76,0	93,4	41,0	0,9	208,0	
Biokompakt Heiztechnik GmbH (Gerlinger)	Biokompakt ECO 50 HG-E		47,0	91,8	93,0	4,0	300,0	
Biotech Energietechnik GmbH	Basic 15		14,9	94,4	27,0	12,0	278,0	
Biotech Energietechnik GmbH	Basic 25		25,0	94,2	13,0	8,0	51,0	
Biotech Energietechnik GmbH	BIOTECH HZ 35		37,0	95,3	63,0	14,0	33,0	
Biotech Energietechnik GmbH	BIOTECH HZ 35-E		38,3	91,0	68,0	15,0	401,0	
Biotech Energietechnik GmbH	BIOTECH HZ 40-E		39,1	91,0	64,0	15,0	167,0	
Biotech Energietechnik GmbH	BIOTECH HZ 45-E (mit Partikelfilter)		45,4	93,6	15,0	14,0	167,0	
Biotech Energietechnik GmbH	BIOTECH HZ 50-E (mit Partikelfilter)		49,9	93,6	15,0	14,0	167,0	
Biotech Energietechnik GmbH	BIOTECH HZ 55-E (mit Partikelfilter)		53,4	93,6	15,0	14,0	167,0	
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 25 (Pelletanlagenteil der Kombianlage)		25,0	91,7	63,0	13,0	106,0	
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 30 (Pelletanlagenteil der Kombianlage)	Nur im Zusammenhang mit dem handbeschickten Anlagenteil förderfähig!	30,0	91,2	56,0	14,0	101,0	
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 35 (Pelletanlagenteil der Kombianlage)	Nur im Zusammenhang mit dem handbeschickten Anlagenteil förderfähig!	30,0	91,2	56,0	14,0	101,0	
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 40 (Pelletanlagenteil der Kombianlage)		38,0	90,6	49,0	15,0	186,0	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 100 RL		99,9	94,8	54,0	11,0	37,0	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 101 RL		99,7	94,8	54,0	11,0	37,0	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 15		14,9	94,0	9,0	5,0	107,0	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 15 RL		14,9	94,4	26,9	12,1	277,5	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 25		25,0	91,8	13,0	11,0	83,0	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 25 Pro		25,0	91,4	26,0	14,0	51,0	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 25 Pro MBW		25,0	91,4	26,0	14,0	51,0	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 25 RL		25,0	94,2	13,1	8,0	50,6	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 25 RL (MBW)		25,0	94,2	13,1	8,0	50,6	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 32 RL		32,2	92,4	61,9	8,5	44,1	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 32 RL (MBW)		32,2	92,4	61,9	8,5	44,1	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 35 RL		35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 35 RL (MBW)		35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 65 RL		64,9	93,4	80,0	14,1	61,0	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 69 RL		69,0	93,6	77,0	14,0	61,0	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 8 RL		14,5	93,6	128,6	2,0	429,4	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 8 RL		13,5	93,6	128,6	2,0	429,4	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 80 RL		80,0	94,0	69,0	13,0	61,0	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 90 RL		90,0	94,4	62,0	12,0	37,0	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ-Pro 28		28,0	91,1	32,0	13,0	54,0	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ-Pro 28 (MBW)		28,0	91,1	32,0	13,0	54,0	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ-Pro 32		31,8	91,1	32,0	13,0	54,0	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ-Pro 32 (MBW)		31,8	91,1	32,0	13,0	54,0	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ-Pro 35		34,9	91,1	32,0	13,0	54,0	
Biotech Energietechnik GmbH	PZ-Pro 35 (MBW)		34,9	91,1	32,0	13,0	54,0	
Biotech Energietechnik GmbH	TLM MBW Pro 17,5		17,5	91,7	21,0	14,0	51,0	
Biotech Energietechnik GmbH	TLM MBW Pro 19		19,0	91,7	21,0	14,0	51,0	
Biotech Energietechnik GmbH	TLM Pro 17,5		17,5	91,7	21,0	14,0	51,0	
Biotech Energietechnik GmbH	TLM Pro 19		19,0	91,7	21,0	14,0	51,0	
BioTherm	SP 15		14,9	92,0	96,0	12,0	238,0	
BioTherm	SP 25		23,0	92,2	110,0	14,0	238,0	
BLAZE HARMONY s.r.o.	BLAZE COMFORT COMBI 15		15,0	94,2	46,0	10,0	107,0	
BLAZE HARMONY s.r.o.	BLAZE COMFORT COMBI 20		20,0	94,2	46,0	12,0	104,0	
BLAZE HARMONY s.r.o.	BLAZE COMFORT COMBI 25		20,0	94,2	46,0	12,0	104,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
BLAZE HARMONY s.r.o.	BLAZE COMFORT COMBI 30		20,0	94,2	46,0	12,0	104,0	
BLAZE HARMONY s.r.o.	Hybrid BIOMASS 13 LAMBDA	diese Anlage ist nur in Verbindung mit BLAZE HARMONY 13 Lambda (handbeschickter Anlagenteil der Kombianlage) förderfähig.	14,0	92,4	25,0	14,0	87,0	
BLAZE HARMONY s.r.o.	Hybrid BIOMASS 18 LAMBDA	diese Anlage ist nur in Verbindung mit BLAZE HARMONY 18 Lambda (handbeschickter Anlagenteil der Kombianlage) förderfähig.	18,0	92,4	29,2	13,0	47,3	
BLAZE HARMONY s.r.o.	Hybrid BIOMASS 25 LAMBDA	diese Anlage ist nur in Verbindung mit BLAZE HARMONY 25 Lambda (handbeschickter Anlagenteil der Kombianlage) förderfähig.	25,0	92,4	32,0	12,0	27,6	
BLAZE HARMONY s.r.o.	Hybrid BIOMASS 33 LAMBDA	diese Anlage ist nur in Verbindung mit BLAZE HARMONY 33 Lambda (handbeschickter Anlagenteil der Kombianlage) förderfähig.	20,0	92,4	32,0	13,0	27,0	
BLAZE HARMONY s.r.o.	Rotary PELL COMPACT 15		14,5	94,6	71,0	7,0	121,0	
BLAZE HARMONY s.r.o.	Rotary PELL COMPACT 20		20,0	94,5	60,4	8,0	111,3	
BLAZE HARMONY s.r.o.	Rotary PELL COMPACT 25		25,0	94,4	50,9	9,4	103,3	
BLAZE HARMONY s.r.o.	Rotary PELL COMPACT 30		29,0	94,3	43,0	10,0	97,0	
BLAZE HARMONY s.r.o.	Rotary PELL Premium 19		18,0	93,8	25,0	8,0	61,0	
BLAZE HARMONY s.r.o.	Rotary PELL Premium 24		24,0	93,9	37,0	10,0	66,0	
BLAZE HARMONY s.r.o.	Rotary PELL Premium 29		29,0	94,0	53,0	13,0	72,0	
BLAZE HARMONY s.r.o.	Rotary PELL Premium 33		33,0	94,1	63,0	14,0	76,0	
BMHT	BIOCOMFORT 15		14,9	93,3	125,0	10,0	395,0	
BMHT	BMHT/DOR		16,6	90,3	121,0	15,0	416,0	
Börger-Energie	Pell-sys-10 kW		10,0	92,5	37,0	13,0	708,0	
Börger-Energie	Pell-sys-20 kW		20,0	92,5	33,0	11,0	290,0	
Bösch GmbH & Co KG	Pyropell PPX 25		25,0	92,1	116,0	15,0	434,0	
Bosch, Thermotechnik GmbH	Junkers KRP 25		25,0	92,6	151,0	15,8	223,7	
BPH BIOLOGIC	BIOLOGIC C15		17,1	93,8	40,5	12,6	99,0	
BPH BIOLOGIC	BIOLOGIC 27 C5		33,5	91,9	9,1	14,3	141,2	
BPH BIOLOGIC	BIOLOGIC 27 E		33,5	91,9	9,1	14,3	141,1	
BPH BIOLOGIC	BIOLOGIC 33		33,5	91,9	9,1	14,3	141,1	
Brötje	NovoPellet SPK 14		14,7	93,9	33,0	10,0	158,0	
Brötje	NovoPellet SPK 24B		24,0	92,4	27,0	9,0	37,0	
Brötje	NovoPellet SPK 28		28,0	94,1	43,0	10,0	70,0	
Brunner	BPH 4/15		15,0	91,9	2,0	10,0	8,0	
Brunner	BPH 4/17 (Brennwertkessel)		17,2	105,5	16,0	6,0	16,0	
Brunner	HKD 2.2XL SK mit Pelletmodul	nur mit Pelletmodul, Abgaswärmetauscher als Warmwassererzeuger, Abgasgebläse und Stahlblende förderfähig.	13,9	93,1	83,0	13,0	205,0	JA
Brunner	Kompaktkessel B4("N") mit Pelletmodul	nur mit Pelletmodul, Abgaswärmetauscher als Warmwassererzeuger, Abgasgebläse und Stahlblende förderfähig	15,2	94,4	109,0	12,0	123,0	JA
Brunner	Pelletikum (20 kW)		20,0	92,8	1,3	4,7	43,7	
Brunner	Pelletikum (25 kW)		25,0	92,5	1,6	4,4	33,8	
Brunner	Pelletikum (30 kW)		30,0	92,1	2,0	4,0	23,0	
Brunner	Pelletikus (40 kW)		40,0	92,8	1,5	4,0	17,9	
Brunner	Pelletikus (50 kW)		50,0	93,5	1,0	4,0	13,0	
Brunner	Pelletini (12 kW)		12,0	93,3	2,0	2,0	52,0	
Brunner	Pelletini (15 kW)		15,0	93,2	1,0	5,0	52,0	
Bruns (Gebr. Bruns GmbH)	Single E 25 (21,3kW)		21,3	90,4	73,0	15,0	165,0	
BSH GmbH & Co. KG	BSH Phoenix 16		15,4	93,1	85,0	14,0	263,0	
BSH GmbH & Co. KG	BSH Phoenix 30		25,0	92,2	44,0	13,0	71,0	
Buderus	Logano SH 25		25,0	93,8	10,0	7,0	68,0	
Buderus	Logano SH 35		35,0	93,4	15,7	9,9	59,0	
Buderus	Logano SP 251-25		25,0	92,6	151,0	15,8	223,7	
Buderus	Logano SP 261-100 kW		99,9	94,8	54,0	11,0	37,0	
Buderus	Logano SP 261-15 kW		14,5	93,6	128,6	2,0	429,4	
Buderus	Logano SP 261-25 kW		25,0	94,2	13,1	8,0	50,6	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Buderus	Logano SP 261-32 kW		32,2	92,4	61,9	8,5	44,1	
Buderus	Logano SP 261-35 kW		35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
Buderus	Logano SP 261-65 kW		64,9	93,4	80,0	14,1	61,0	
Buderus	Logastyle Lamina Wasser		9,3	95,3	19,2	3,0	162,0	JA
Buderus	SP 241K 20		14,9	90,8	1,0	12,0	43,0	
Bulg Frank Topnik GmbH / Bulg Ltd.	Bulg Duni Perfekt - P (30,7 kW)	nur mit dem Namenszusatz "P" förderfähig!	30,7	91,4	113,0	15,0		
Bulg Frank Topnik GmbH / Bulg Ltd.	Bulg Duni Plus Perfekt - P (30,7 kW)	nur mit dem Namenszusatz "P" förderfähig!	30,7	91,4	113,0	15,0		
Bulg Frank Topnik GmbH / Bulg Ltd.	Bulg Duni Plus Tower - P (30,7 kW)	nur mit dem Namenszusatz "P" förderfähig!	30,7	91,4	113,0	15,0		
Bulg Frank Topnik GmbH / Bulg Ltd.	Bulg Duni Tower - P (30,7 kW)	nur mit dem Namenszusatz "P" förderfähig!	30,7	91,4	113,0	15,0		
Burg - solare Spitzentechnologie	BURG ECOMASTER PRO 16 automatic		13,4	93,4	37,0	10,0	235,0	
Burg - solare Spitzentechnologie	BURG ECOMASTER PRO 30 automatic		23,7	94,7	95,0	10,0	224,0	
CADEL s.r.l. (MCZ)	AQUOS 15		15,4	92,1	139,0	1,5	503,0	JA
CADEL s.r.l. (MCZ)	AQUOS 22		21,0	92,5	158,0	1,7	503,0	JA
CADEL s.r.l. (MCZ)	AQUOS 24		24,9	91,7	96,3	7,2	294,8	JA
CADEL s.r.l. (MCZ)	Ibis 11		11,6	91,5	134,0	11,0	423,0	JA
CADEL s.r.l. (MCZ)	Ibis 15		15,4	92,1	139,0	1,5	503,0	JA
CADEL s.r.l. (MCZ)	Ibis 22		21,0	92,5	158,0	1,7	503,0	JA
Calimax Energietechnik GmbH	PWS 0601-A		6,0	96,4	15,0	9,0	124,0	JA
Calimax Energietechnik GmbH	PWS 1201-A (Twist 12)		12,0	94,9	5,0	11,0	259,0	JA
Caminetti Montegrappa sri	Aktiv 15		15,0	91,7	50,1	15,6	289,6	
Caminetti Montegrappa sri	Aktiv 18		18,0	92,2	55,8	12,6	289,6	
Caminetti Montegrappa sri	Aktiv 23		21,8	93,6	22,4	11,1	253,8	
Caminetti Montegrappa sri	Aktiv 28		28,0	93,1	32,3	15,4	253,8	
Caminetti Montegrappa sri	AQ 12 (ATOLLO)		12,5	96,5	29,0	5,0	396,0	JA
Caminetti Montegrappa sri	AQ 12 (ISOLA)		12,5	96,5	29,0	5,0	396,0	JA
Caminetti Montegrappa sri	AQ 15 (ATOLLO)		15,5	96,5	39,0	4,0	396,0	JA
Caminetti Montegrappa sri	AQ 15 (ISOLA)		15,5	96,5	39,0	4,0	396,0	JA
Caminetti Montegrappa sri	AQ 18 (ATOLLO)		18,5	96,0	185,0	4,0	396,0	JA
Caminetti Montegrappa sri	AQ 18 (ISOLA)		18,5	96,0	185,0	4,0	396,0	JA
Caminetti Montegrappa sri	AQ 21 (Atollo)		20,5	94,5	40,0	6,0	557,0	JA
Caminetti Montegrappa sri	AQ 21 (Isola)		20,5	94,5	40,0	6,0	557,0	JA
Caminetti Montegrappa sri	AQ 27 (Atollo)		26,5	93,0	40,0	9,0	557,0	JA
Caminetti Montegrappa sri	AQ 27 (Isola)		26,5	93,0	40,0	9,0	557,0	JA
Caminetti Montegrappa sri	AQ 32 (Atollo)		31,5	91,5	62,0	11,0	557,0	JA
Caminetti Montegrappa sri	AQ 32 (Isola)		31,5	91,5	62,0	11,0	557,0	JA
Caminetti Montegrappa sri	INSIDE W12		12,0	92,5	87,0	11,0	652,0	JA
Caminetti Montegrappa sri	INSIDE W9		9,0	93,0	119,0	11,0	652,0	JA
Caminetti Montegrappa sri	LW12		12,0	92,5	87,0	11,0	652,0	JA
Caminetti Montegrappa sri	LW9		9,0	93,0	119,0	11,0	652,0	JA
Caminetti Montegrappa sri	MB Pellet W23		23,0	92,0	67,0	10,0	708,0	JA
Caminetti Montegrappa sri	MB Pellet W27		27,0	92,4	40,0	8,0	480,0	JA
Caminetti Montegrappa sri	MB Pellet W30		31,0	91,6	42,0	8,0	480,0	JA
Camino Design Samoukatsidis Bros.	PelleTech Multi Auto 18-35	diese Anlage ist lediglich bei Einsatz des Brennstoffes Holzpellets förderfähig!	35,0	93,7	19,0	6,9		
Capito	CC Yukon PWK 14		14,0	93,4	94,0	8,0	723,0	
Capito	CC Yukon PWK 20		21,0	93,7	73,0	10,0	723,0	
Capito	CC Yukon PWK 30		30,0	92,0	67,0	2,6	72,0	
Capito	CC Yukon PW23 Keramik		23,7	95,3	147,8	7,2	211,7	JA
Capito	CC Yukon PW23 Stahlblech		23,7	95,3	147,8	7,2	211,7	JA
Capito	S-CC 480 PP		16,7	91,1	48,1	14,4		
Capito	S-CC 600 PP		16,7	91,1	48,1	14,4		
Centrometal GmbH	BioTec Plus 25		25,0	91,0	63,0	13,0	61,0	
Centrometal GmbH	BioTec Plus 31		31,0	90,5	62,0	13,0	67,0	
Centrometal GmbH	BioTec Plus 35		35,0	90,5	62,0	13,0	72,0	
Centrometal GmbH	BioTec Plus 45		45,0	90,6	60,0	13,0	82,0	
Centrometal GmbH	Centrometa Centropelet ZV 16		17,0	95,0	55,0	12,0	345,0	JA
Centrometal GmbH	Centrometa Centropelet ZV 20		18,2	95,7	54,9	8,9	356,6	JA
Centrometal GmbH	Centrometa Centropelet ZV 24		22,0	95,0	55,9	8,5	356,6	JA
Centrometal GmbH	Centrometa Centropelet ZV 28		25,9	94,6	19,1	10,8	330,9	JA
Centrometal GmbH	Centrometa Centropelet ZVB16 AUTO-PA		14,7	91,0	28,0	12,0	200,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] *(feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Centrometal GmbH	Centrometa Centropelet ZVB16 SERP		14,7	91,0	28,0	12,0	200,0	
Centrometal GmbH	Centrometa Centropelet ZVB20 AUTO-PA		17,5	92,1	14,0	4,8	178,2	
Centrometal GmbH	Centrometa Centropelet ZVB20 SERP		17,5	92,1	14,0	4,8	178,2	
Centrometal GmbH	Centrometa Centropelet ZVB24 SERP		21,5	90,4	19,4	5,9	178,2	
Centrometal GmbH	Centrometa Centropelet ZVB28 AUTO-PA		24,5	90,0	17,3	9,3	166,0	
Centrometal GmbH	Centrometa Centropelet ZVB28 SERP		24,5	90,0	17,3	9,3	166,0	
Centrometal GmbH	Centrometa Centropelet ZVB32 SERP		29,1	91,6	24,0	10,1	166,0	
Centrometal GmbH	EKO CK (B) P 20 + Cm Pelet-set 14		14,0	90,3	40,0	13,0	58,0	
Centrometal GmbH	EKO CK (B) P 25 + Cm Pelet-set 35		20,0	91,6	53,0	14,0	103,0	
Centrometal GmbH	EKO CK (B) P 30 + Cm Pelet-set 35		25,0	92,7	64,0	15,0	141,0	
Centrometal GmbH	EKO CK (B) P 35 + Cm Pelet-set 35		35,0	92,4	62,0	15,0	131,0	
Centrometal GmbH	EKO CK (B) P 40 + Cm Pelet-set 35		40,0	92,2	60,0	15,0	121,0	
Centrometal GmbH	EKO CK (B) P 50 + Cm Pelet-set 50		45,0	91,9	57,0	14,0	110,0	
Centrometal GmbH	EKO CK (B) P 60 + Cm Pelet-set 50		50,0	91,4	53,0	14,0	90,0	
Centrometal GmbH	EKO CK (B) P 70 + Cm Pelet-set 90		70,0	91,1	50,0	15,0	83,0	
Centrometal GmbH	PelTec - Lambda 96		96,1	91,7	51,0	14,0	82,0	
Centrometal GmbH	PelTec Lambda 12		12,0	93,8	53,1	14,6	133,1	
Centrometal GmbH	PelTec Lambda 18		18,0	93,9	85,1	15,3	91,5	
Centrometal GmbH	PelTec Lambda 24		24,0	94,1	42,0	13,0	50,0	
Centrometal GmbH	PelTec Lambda 31		31,0	93,3	41,7	12,7	61,4	
Centrometal GmbH	PelTec Lambda 36		36,0	92,8	41,5	12,5	69,5	
Centrometal GmbH	PelTec Lambda 48		48,0	91,5	41,0	12,0	89,0	
Centrometal GmbH	PelTec Lambda 69		69,0	91,6	45,6	12,8	86,0	
Centrometal GmbH	PelTec Lambda 96		96,1	91,7	51,0	14,0	82,0	
CICHEWICZ-KOTLY (CHT)	pel-lets Futura 25	Bitte beachten Sie: diese Anlage ist lediglich mit dem Gebläsebrenner -PelIX21-förderfähig!	24,4	91,7	28,0	10,0	44,0	
CMG (Caminetti Montegrappa)	LOOP 15		15,0	91,7	50,1	15,6	289,6	
CMG (Caminetti Montegrappa)	LOOP 18		18,0	92,2	55,8	12,6	289,6	
CMG (Caminetti Montegrappa)	LOOP 23		21,8	93,6	22,4	11,1	253,8	
CMG (Caminetti Montegrappa)	LOOP 28		28,0	93,1	32,3	15,4	253,8	
CMG (Caminetti Montegrappa)	LW12UP		12,0	92,5	87,0	11,0	652,0	JA
CMG (Caminetti Montegrappa)	LW9UP		9,0	93,0	119,0	11,0	652,0	JA
CMG (Caminetti Montegrappa)	MB Pellet W 23UP		23,0	92,0	67,0	10,0	708,0	JA
CMG (Caminetti Montegrappa)	MB Pellet W 27UP		27,0	92,4	40,0	8,0	480,0	JA
CMG (Caminetti Montegrappa)	MB Pellet W 30UP		31,0	91,6	42,0	8,0	480,0	JA
COLA S.r.l.	TERMO Perla	Beachten Sie bitte, dass dieser Pelletofen lediglich als Variante mit -Wassertasche-förderfähig ist!	12,5	95,2	154,7	13,5	581,4	JA
COLA S.r.l.	TERMO Perla Lux		12,5	95,2	154,7	13,5	581,4	JA
COLA (S.r.l.)	Aquaplus 18		19,0	93,1	84,6	11,6	121,9	JA
COLA (S.r.l.)	Aquaplus 23		23,0	93,4	128,0	7,5	68,0	JA
COLA (S.r.l.)	Energyca		23,5	93,6	62,6	10,8	226,0	JA
COLA (S.r.l.)	ENERGYCA		22,9	94,6	101,4	15,0	226,0	JA
COLA (S.r.l.)	Energyca 30		28,0	93,1	143,4	10,6	125,0	JA
COLA (S.r.l.)	ENERGYCA 30		27,4	94,1	130,4	14,5	226,0	JA
COLA (S.r.l.)	Energyca 30 S		28,0	93,1	143,4	10,6	125,0	JA
COLA (S.r.l.)	ENERGYCA 30S		27,4	94,1	130,4	14,5	226,0	JA
COLA (S.r.l.)	Mirage		17,0	91,8	94,9	15,4	172,6	JA
COLA (S.r.l.)	ROCK		17,0	91,3	94,9	15,4	172,6	JA
COLA (S.r.l.)	Termo Betta		17,0	91,8	94,9	15,4	172,6	JA
COLA (S.r.l.)	TERMO BLITZ		17,4	94,0	163,1	11,3	499,4	JA
COLA (S.r.l.)	TERMO ELLISSE		17,4	94,0	163,1	11,3	499,4	JA
COLA (S.r.l.)	TERMO FLAVIA 30		27,4	94,1	130,4	14,5	226,0	JA
COLA (S.r.l.)	TERMO FOCUS		23,5	93,7	54,7	10,8	226,0	JA
COLA (S.r.l.)	TERMO GIOVE		22,9	94,6	101,4	15,0	226,0	JA
COLA (S.r.l.)	TERMO GIOVE 30		27,4	94,1	130,4	14,5	226,0	JA
COLA (S.r.l.)	TERMO LORENE ERMETICA		18,1	93,8	70,0	13,0	323,0	JA
COLA (S.r.l.)	TERMO Power		23,5	93,6	62,6	10,8	226,0	JA
COLA (S.r.l.)	TERMO Power LUX		23,5	93,6	62,6	10,8	125,0	JA
COLA (S.r.l.)	TERMO Power 30		28,0	93,1	143,4	10,6	125,0	JA

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
COLA (S.r.l.)	TERMO Power 30 S	28,0	93,1	143,4	10,6	125,0	JA
COLA (S.r.l.)	Termoblitz Plus	21,2	92,9	80,2	11,9	121,8	JA
COLA (S.r.l.)	Termocharme Plus	21,2	92,9	80,2	11,9	121,8	JA
COLA (S.r.l.)	Termofence M	18,0	92,5	77,0	13,0	342,0	JA
COLA (S.r.l.)	Termofiore M	18,0	92,5	77,0	13,0	342,0	JA
COLA (S.r.l.)	Termofire L	23,5	91,8	88,2	11,4	245,4	JA
COLA (S.r.l.)	Termofire M	18,0	92,5	77,0	13,0	342,0	JA
COLA (S.r.l.)	Termoperla Plus	21,2	92,9	80,2	11,9	121,8	JA
COLA (S.r.l.)	Termoplus 18	19,0	93,1	84,6	11,6	121,9	JA
COLA (S.r.l.)	Termoplus 23	23,0	93,4	128,0	7,5	68,0	JA
COLA (S.r.l.)	Termoviola Plus	21,2	92,9	80,2	11,9	121,8	JA
COMPACT	Mod. 15 kW (PSK-A 15)	17,0	91,4	12,0	15,0	421,0	
Coolwex	Coolwex Basic 20	20,0	91,8	35,0	14,0	270,0	
Coolwex	Coolwex Basic 35	35,0	90,7	101,0	14,0	226,0	
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	POLIFIRE ECO 19	19,0	90,5	26,0	10,0	82,0	
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	POLIFIRE ECO 19P	19,0	90,5	26,0	10,0	82,0	
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	POLIFIRE ECO 25	25,0	91,3	21,4	12,2	93,0	
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	POLIFIRE ECO 25P	25,0	91,3	21,4	12,2	93,0	
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	POLIFIRE ECO 28	28,0	91,7	18,6	13,4	99,4	
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	POLIFIRE ECO 28P	28,0	91,7	18,6	13,4	99,4	
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	POLIFIRE ECO 32	32,0	92,3	15,0	15,1	106,7	
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	POLIFIRE ECO 32P	32,0	92,3	15,0	15,1	106,7	
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	POLIFIRE ECO 42	42,0	92,4	13,9	15,4	110,6	
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	POLIFIRE ECO 42P	42,0	92,4	13,9	15,4	110,6	
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	POLIFIRE ECO 49	49,0	91,7	17,6	13,5	103,7	
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	POLIFIRE ECO 49P	49,0	91,7	17,6	13,5	103,7	
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	POLIFIRE ECO 60	60,0	90,5	23,5	10,4	92,8	
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	POLIFIRE ECO 60P	60,0	90,5	23,5	10,4	92,8	
CRANP-KOVO spol. s.r.o.	ORLIGNO Pellet 100 (16 kW)	16,0	91,0	33,0	5,0	355,0	
CRANP-KOVO spol. s.r.o.	ORLIGNO Pellet 100 (24 kW)	24,0	90,8	31,0	6,0	345,0	
CS Thermos S.R.L.	Venexia 21	19,8	95,1	73,0	12,0	315,0	JA
CS Thermos S.R.L.	Venexia 25	24,0	93,4	80,0	11,4	315,0	JA
CS Thermos S.R.L.	Venexia 15	15,4	93,2	167,0	12,2	269,0	JA
CTC Berthold GmbH	CK-P20	14,0	90,3	40,0	13,0	58,0	
CTC Berthold GmbH	CK-P25	20,0	91,6	53,0	14,0	103,0	
CTC Berthold GmbH	CK-P30	25,0	92,7	64,0	15,0	141,0	
CTC Berthold GmbH	CK-P35	30,0	92,4	62,0	15,0	131,0	
CTC Berthold GmbH	CK-P40	40,0	92,2	60,0	15,0	121,0	
CTC Berthold GmbH	CK-P50	45,0	91,9	57,0	14,0	110,0	
CTC Berthold GmbH	CK-P60	50,0	91,4	53,0	14,0	90,0	
CTC Berthold GmbH	CK-P70	70,0	91,1	50,0	15,0	83,0	
CTC Berthold GmbH	DHK 25 L (Pellets)	25,0	91,0	63,0	13,0	61,0	
CTC Berthold GmbH	DHK 31 L (Pellets)	31,0	90,5	62,0	13,0	67,0	
CTC Berthold GmbH	DHK 35 L (Pellets)	35,0	90,5	62,0	13,0	72,0	
CTC Berthold GmbH	DHK 45 L (Pellets)	45,0	90,6	60,0	13,0	82,0	
CTC Berthold GmbH	PHK 12 L	12,0	93,8	53,0	14,6	133,0	
CTC Berthold GmbH	PHK 18 L	18,0	90,4	83,0	14,0	163,0	
CTC Berthold GmbH	PHK 24 L	24,0	94,1	42,0	13,0	50,0	
CTC Berthold GmbH	PHK 36 L	36,0	90,8	67,0	14,0	100,0	
CTC Berthold GmbH	PHK 48 L	48,0	91,5	41,0	12,0	89,0	
CTC Berthold GmbH	PHK 69 L	69,0	91,6	45,0	13,0	86,0	
CTC Berthold GmbH	PHK 96 L	96,1	91,7	51,0	14,0	82,0	
CTM (Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.)	KOPERNIKO 21	21,0	91,5	24,0	11,0	42,0	
CTM (Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.)	KOPERNIKO 27	26,6	90,8	15,0	10,0	42,0	
CTM (Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.)	KOPERNIKO 34	34,0	90,1	21,0	10,0	30,0	
CWD Sp. z.o.o.	pel-lets Futura 25	24,4	91,7	28,0	10,0	44,0	
Dal Zotto S.p.A	Frida Idro	12,7	91,7	56,5	5,1	564,8	JA
Dal Zotto S.p.A	Malika Idro	22,8	92,5	87,4	13,9	500,0	JA
Dal Zotto S.p.A	Marta Idro	18,8	91,6	47,3	15,4	574,7	JA
Dal Zotto S.p.A	Veronica Idro 25	23,5	95,3	147,8	7,2	211,7	JA
D'Alessandro TERMOMECCANICA S.r.l.	CS 100	100,0	90,0	123,0	9,0	145,0	
D'Alessandro TERMOMECCANICA S.r.l.	CS 30	30,9	90,0	74,0	12,0	217,2	
D'Alessandro TERMOMECCANICA S.r.l.	CS 45	45,0	90,0	62,7	11,0	234,9	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] *(feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
D'Alessandro TERMOMECCANICA S.r.l.	CS 60	60,0	90,0	50,0	9,9	253,2	
D'Alessandro TERMOMECCANICA S.r.l.	CS 80	80,0	90,0	87,5	9,4	203,5	
De Dietrich Remeha GmbH	CBP 15	14,9	90,4	180,0	7,0	167,0	
De Dietrich Remeha GmbH	CBP 20	22,0	91,1	172,0	7,0	446,0	
De Dietrich Remeha GmbH	FORESTA PHS 125	25,0	94,1	13,1	8,0	50,1	
DEFRO technika grzewcza	ALFA 12	12,0	92,4	43,6	10,2	164,4	
DEFRO technika grzewcza	ALFA 22	22,0	91,0	23,0	10,0	162,0	
DEFRO technika grzewcza	Bio Slim 10	10,0	90,7	128,7	13,1	338,2	
DEFRO technika grzewcza	Bio Slim 20	20,0	90,7	61,8	11,6	288,0	
DEFRO technika grzewcza	Defro ALFA II 12	12,0	92,0	13,8	13,1	132,4	
DEFRO technika grzewcza	Defro ALFA II 17	17,0	92,4	50,9	13,8	134,6	
DEFRO technika grzewcza	Defro Kompakt Ekopell 16	16,0	90,8	40,3	13,1	215,3	
DEFRO technika grzewcza	Defro KOMPAKT EKOPELL 20	20,0	93,3	68,4	5,4	36,7	
DEFRO technika grzewcza	Defro KOMPAKT EKOPELL 40	40,0	92,1	162,2	13,5	213,0	
DEFRO technika grzewcza	Defro KOMPAKT EKOPELL 56	56,0	91,7	0,5	7,4	145,1	
DEFRO technika grzewcza	GAMMA 15	15,0	92,3	58,2	14,4	169,8	
DEFRO technika grzewcza	GAMMA 25	25,0	91,7	59,2	12,8	177,9	
DEFRO technika grzewcza	Komfort Ekopell 14	14,0	90,9	58,9	7,3	311,3	
DEFRO technika grzewcza	SMART EKOPELL 12	12,0	94,6	85,6	15,0	297,9	
DEFRO technika grzewcza	SMART EKOPELL 20	20,0	93,4	120,3	12,3	229,3	
DEFRO technika grzewcza	Smart Ekopell 24	24,0	90,1	93,1	12,4	131,6	
DEFRO technika grzewcza	SMART EKOPELL 28	28,0	93,1	155,8	14,5	152,9	
DEFRO technika grzewcza	SMART EKOPELL 38	38,0	93,8	84,1	9,6	302,2	
Dielle S.r.l.	Grecale Idro 14	13,0	94,5	88,0	6,0	613,0	JA
Dielle S.r.l.	Grecale Idro 14 ACS	20,5	92,0	40,0	5,0	613,0	JA
Dielle S.r.l.	Grecale Idro 18	16,7	93,0	88,0	6,0	613,0	JA
Dielle S.r.l.	Grecale Idro 18 ACS	20,5	92,0	40,0	5,0	613,0	JA
Dielle S.r.l.	Grecale Idro 22	20,5	92,0	40,0	5,0	613,0	JA
Dielle S.r.l.	Grecale Idro 22 ACS	20,5	92,0	40,0	5,0	613,0	JA
Dielle S.r.l.	Idrosmart 14	12,5	93,5	59,0	7,0	606,0	JA
Dielle S.r.l.	Idrosmart 14 ACS	20,0	91,0	84,0	5,0	606,0	JA
Dielle S.r.l.	Idrosmart 18	16,5	92,0	84,0	7,0	606,0	JA
Dielle S.r.l.	Idrosmart 18 ACS	20,0	91,0	84,0	5,0	606,0	JA
Dielle S.r.l.	Idrosmart 22	20,0	91,0	84,0	5,0	606,0	JA
Dielle S.r.l.	Idrosmart 22 ACS	20,0	91,0	84,0	5,0	606,0	JA
Dielle S.r.l.	Scirocco Idro 14	13,0	94,5	88,0	6,0	613,0	JA
Dielle S.r.l.	Scirocco Idro 14 ACS	20,5	92,0	40,0	5,0	613,0	JA
Dielle S.r.l.	Scirocco Idro 18	16,7	93,0	88,0	6,0	613,0	JA
Dielle S.r.l.	Scirocco Idro 18 ACS	20,5	92,0	40,0	5,0	613,0	JA
Dielle S.r.l.	Scirocco Idro 22	20,5	92,0	40,0	5,0	613,0	JA
Dielle S.r.l.	Scirocco Idro 22 ACS	20,5	92,0	40,0	5,0	613,0	JA
DOMUSA TEKNIK	BioClass HM 10	12,0	93,1	23,0	3,0	198,0	
DOMUSA TEKNIK	BioClass HM 16	18,0	94,0	5,0	6,0	61,0	
DOMUSA TEKNIK	BioClass HM 25	25,3	93,1	17,0	2,0	46,0	
DOMUSA TEKNIK	BioClass HM 43	45,0	94,2	63,0	14,0	66,0	
DOMUSA TEKNIK	BioClass HM 66	66,6	94,9	64,0	8,0	24,0	
DOMUSA TEKNIK	BioClass HM 70	69,0	94,9	64,0	8,0	24,0	
DOMUSA TEKNIK	BioClass iC 12	12,0	93,1	23,0	3,0	198,0	
DOMUSA TEKNIK	BioClass iC 18	18,0	94,0	5,0	6,0	61,0	
DOMUSA TEKNIK	BioClass iC 25	25,3	93,1	17,0	2,0	46,0	
DOMUSA TEKNIK	BioClass iC 45	45,0	94,2	63,0	14,0	66,0	
DOMUSA TEKNIK	BioClass iC 66	66,6	94,9	64,0	8,0	24,0	
DOMUSA TEKNIK	BioClass iC 70	69,0	94,9	64,0	8,0	24,0	
DOMUSA TEKNIK	DualTherm iC 25	25,0	91,2	19,0	5,0	77,0	
DOMUSA TEKNIK	DualTherm iC 35	33,0	92,0	35,0	9,0	103,0	
DOMUSA TEKNIK	DUALTHERM 25	25,0	91,2	19,0	5,0	77,0	
DOMUSA TEKNIK	DUALTHERM 35	33,0	92,0	35,0	9,0	103,0	
Eco Engineering 2050 GmbH	Easypell 16	16,0	93,4	22,0	9,0	89,0	
Eco Engineering 2050 GmbH	Easypell 20	20,0	94,0	20,0	8,0	74,0	
Eco Engineering 2050 GmbH	Easypell 25	25,0	94,6	17,0	8,0	56,0	
ECOVARM Sp. z o.o.	Ecofire PE 14	14,8	90,9	177,2	14,4		
ECOVARM Sp. z o.o.	Ecofire PE 29	29,4	90,0	51,0	13,1		
ECOVARM Sp. z o.o.	Ecofire 24 FC PE	24,0	92,8	84,3	15,3	49,2	
ECO4YOU	Biodom BD 27 A	26,5	90,8	24,0	10,0	296,0	
ECO4YOU	Biodom BD 27 C5	30,8	91,9	9,1	14,3	141,2	
Edilkamin	BLADE H 15	15,0	92,1	55,0	13,0	116,0	JA
Edilkamin	BLADE H 18	18,7	93,3	162,5	14,3	87,5	JA
Edilkamin	BLADE H 22	22,5	92,7	150,0	14,4	162,5	JA
Edilkamin	CALGARY	24,0	91,9	156,0	12,2	67,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Edilkamin	CHERIE H EVO	14,9	95,1	91,0	9,0	122,0	JA
Edilkamin	GORA SLIM	20,1	93,4	13,0	7,0	242,0	
Edilkamin	GORA 21	20,1	93,4	13,0	7,0	242,0	
Edilkamin	GORA 22	20,1	93,5	22,0	8,2	236,0	
Edilkamin	GORA 26	24,0	92,9	54,8	8,0	236,0	
Edilkamin	GORA 29	27,0	92,5	80,0	8,2	236,0	
Edilkamin	Kira H 18	18,7	93,3	162,5	14,3	87,5	JA
Edilkamin	Kira H 22	22,5	92,7	150,0	14,4	162,5	JA
Edilkamin	LAGUNA P12	11,4	92,1	61,1	9,4	182,6	
Edilkamin	LAGUNA P18	16,5	91,3	75,6	9,8	182,6	
Edilkamin	LAGUNA P24	22,0	90,3	53,0	10,7	97,0	
Edilkamin	LAGUNA2 P18	16,2	91,8	30,0	5,6	129,0	
Edilkamin	LAGUNA2 P24	22,2	91,6	70,0	6,2	129,0	
Edilkamin	LAGUNA2 P29	25,8	91,4	94,0	6,6	129,0	
Edilkamin	Maxima 24	24,3	94,7	33,0	14,0	228,0	
Edilkamin	MEG	25,0	94,5	182,2	6,9	338,8	JA
Edilkamin	Meg Piu	30,0	92,2	80,1	7,4	617,9	JA
Edilkamin	MILLA H 12	12,4	93,0	44,0	12,0	116,0	JA
Edilkamin	MILLA H 15	15,0	92,1	55,0	13,0	116,0	JA
Edilkamin	MYRNA H 15	15,0	92,1	55,0	13,0	116,0	JA
Edilkamin	OTTAWA	24,0	91,9	156,0	12,2	67,0	
Edilkamin	OTTAWA UP	24,0	91,9	156,0	12,2	67,0	
Edilkamin	Vyda H 18	18,7	93,3	162,5	14,3	87,5	JA
Edilkamin	Vyda H 22	22,5	92,7	150,0	14,4	162,5	JA
Edilkamin	TORONTO, QUEBEC, MONTREAL	24,0	93,3	143,4	15,3	389,4	JA
Effecta Pannen AB	Komplett III / 20 kW	20,0	91,3	58,0	12,0	760,0	
Effecta Pannen AB	Komplett III / 25 kW	25,0	91,5	30,0	12,0	760,0	
Effecta Pannen AB	Komplett III / 35 kW	35,0	91,3	73,0	12,0	241,0	
Effecta Pannen AB	Komplett III Flex / 20 kW	20,0	91,3	58,0	12,0	760,0	
Effecta Pannen AB	Komplett III Flex / 25 kW	25,0	91,5	30,0	12,0	760,0	
Effecta Pannen AB	Komplett III Flex / 35 kW	35,0	91,3	73,0	12,0	241,0	
EkoPower ApS	EkoHeat 1500	15,0	95,5	57,0	12,4	105,0	
EkoPower ApS	EkoHeat 2500	25,0	93,1	101,0	13,1	60,0	
Elektromet	EKO-KWP MDP 15	15,0	91,0	169,0	15,8	166,0	
Elektromet	EKO-PE Kompakt 35	35,0	93,8	142,0	15,4	77,0	
Elektromet	EKO-PE 12 mini	12,0	91,4	66,0	9,5	125,0	
Elektromet	EKO-PE 15 mini	15,0	92,2	55,0	5,8	125,0	
Elektromet	EKO-PE 20 mini	18,0	90,4	53,0	15,2	97,0	
Elektromet	EKO-PE 35	35,0	90,9	27,0	13,5	149,0	
Elledi	Platinum Hydro 10.2	10,0	92,8	142,0	13,0	585,0	JA
Elledi	Rodi Steel	10,0	92,8	142,0	13,0	585,0	JA
Endress	USF-S 100	100,0	91,8	9,0	1,0	76,0	
Endress	USF-S 150	150,0	91,9	14,0	1,0	46,0	
Endress	USF-S 180	180,0	92,0	17,0	1,0	28,0	
Endress	USF-S 210	210,0	92,0	19,0	1,0	76,0	
Enertech-Giersch Brenner und Heizsysteme (Enertech)	GP 100	99,9	94,8	54,0	11,0	37,0	
Enertech-Giersch Brenner und Heizsysteme (Enertech)	GP 15	13,5	93,6	128,6	2,0	429,4	
Enertech-Giersch Brenner und Heizsysteme (Enertech)	GP 25	25,0	94,1	13,1	8,0	50,1	
Enertech-Giersch Brenner und Heizsysteme (Enertech)	GP 32	32,2	92,4	61,9	8,5	44,1	
Enertech-Giersch Brenner und Heizsysteme (Enertech)	GP 35	35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
Enertech-Giersch Brenner und Heizsysteme (Enertech)	GP 65	64,9	93,4	80,0	14,1	61,0	
ENSPA (Energiesparsysteme)	ES-PL 23	23,0	93,1	30,0	15,0	140,0	
Esperia Technology s.r.l	Hydro 20	17,9	90,0	147,0	15,7	206,1	
ETA	ePE-BW 22 (Brennwert)	20,5	104,3	6,0	5,0	3,0	
ETA	ePE-BW 22 (EP) (Brennwert mit Partikelabscheider)	20,5	104,3	6,0	1,0	3,0	
ETA	ETA eHack 100 EP (mit Partikelabscheider) Hackgut	99,9	94,0	6,0	1,0	54,0	
ETA	ETA eHack 100 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)	99,9	93,3	4,0	0,0	26,0	
ETA	ETA eHack 100 (Hackgut)	99,9	93,8	6,0	13,0	37,0	
ETA	ETA eHack 100 (Pellets)	99,9	93,0	3,0	8,0	29,0	
ETA	ETA eHack 105 (Hackgut)	105,0	93,6	5,0	14,0	41,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] *(feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
ETA	ETA eHack 105 (Pellets)	105,0	93,0	3,0	8,0	30,0	
ETA	ETA eHack 110 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut	109,9	93,7	5,0	1,0	70,0	
ETA	ETA eHack 110 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	109,9	93,5	4,0	0,0	26,0	
ETA	ETA eHack 110 (Hackgut)	109,9	93,4	5,0	14,0	45,0	
ETA	ETA eHack 120 EP (mit Partikelabscheider) Hackgut	119,9	93,4	4,0	1,0	86,0	
ETA	ETA eHack 120 (EP) (mit Partikelabscheider) Holzhackgut	119,9	93,4	4,0	1,0	86,0	
ETA	ETA eHack 120 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	119,9	93,7	4,0	0,0	26,0	
ETA	ETA eHack 120 (Pellets)	119,9	92,9	2,0	7,0	32,0	
ETA	ETA eHack 130 (EP) (mit Partikelabscheider) Holzhackgut	128,9	93,8	4,0	1,0	74,0	
ETA	ETA eHack 130 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	128,9	93,8	4,0	0,0	26,0	
ETA	ETA eHack 140 (EP) (mit Partikelabscheider) Holzhackgut	139,9	94,2	5,0	1,0	58,0	
ETA	ETA eHack 140 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	139,9	94,0	4,0	0,0	26,0	
ETA	ETA eHack 140 (Holzhackgut)	139,9	93,5	8,0	15,0	49,0	
ETA	ETA eHack 140 (Holzpellets)	139,9	93,4	3,0	8,0	31,0	
ETA	ETA eHack 150 (EP) (mit Partikelabscheider) Holzhackgut	149,9	94,6	6,0	1,0	44,0	
ETA	ETA eHack 150 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	149,9	94,1	4,0	0,0	26,0	
ETA	ETA eHack 150 (Holzhackgut)	149,9	93,6	3,0	8,0	31,0	
ETA	ETA eHack 150 (Holzhackgut)	149,9	93,8	9,0	15,0	46,0	
ETA	ETA eHack 160 (EP) (mit Partikelabscheider) Holzhackgut	159,9	95,0	7,0	1,0	30,0	
ETA	ETA eHack 160 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	159,9	94,3	4,0	0,0	26,0	
ETA	ETA eHack 160 (Holzhackgut)	159,9	93,9	3,0	8,0	30,0	
ETA	ETA eHack 160 (Holzhackgut)	159,9	94,1	11,0	15,0	44,0	
ETA	ETA eHack 170 (EP) (mit Partikelabscheider) Holzhackgut	169,9	95,4	8,0	0,0	16,0	
ETA	ETA eHack 170 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	169,9	94,5	4,0	0,0	25,0	
ETA	ETA eHack 170 (Holzhackgut)	169,9	94,4	13,0	14,0	42,0	
ETA	ETA eHack 170 (Holzpellets)	169,9	94,1	3,0	9,0	30,0	
ETA	ETA eHack 180 (EP) (mit Partikelabscheider) Holzhackgut	179,9	95,3	8,0	0,0	18,0	
ETA	ETA eHack 180 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	179,9	94,6	4,0	0,0	25,0	
ETA	ETA eHack 180 (Holzhackgut)	179,9	94,7	14,0	14,0	40,0	
ETA	ETA eHack 180 (Holzpellets)	179,9	94,4	3,0	9,0	29,0	
ETA	ETA eHack 20 EP (mit Partikelabscheider) Holzhackgut	20,0	94,0	21,0	13,0	93,0	
ETA	ETA eHack 20 (Hackgut)	20,0	94,0	21,0	13,0	93,0	
ETA	ETA eHack 200 (EP) (mit Partikelabscheider)	199,9	95,1	9,0	0,0	21,0	
ETA	ETA eHack 200 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	199,9	95,0	4,0	0,0	25,0	
ETA	ETA eHack 200 (Holzhackgut)	199,9	95,2	17,0	14,0	35,0	
ETA	ETA eHack 200 (Holzpellets)	199,9	94,9	3,0	9,0	29,0	
ETA	ETA eHack 220 (EP) (mit Partikelabscheider)	219,9	94,9	9,0	0,0	24,0	
ETA	ETA eHack 220 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	219,9	95,3	4,0	0,0	25,0	
ETA	ETA eHack 220 (Holzhackgut)	219,9	95,8	21,0	13,0	31,0	
ETA	ETA eHack 220 (Holzpellets)	219,9	95,3	3,0	10,0	28,0	
ETA	ETA eHack 240 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut	238,0	95,6	10,0	0,0	27,0	
ETA	ETA eHack 240 EP (mit Partikelabscheider) Pellets	239,9	95,6	4,0	0,0	25,0	
ETA	ETA eHack 240 (Holzhackgut)	238,0	96,3	23,0	13,0	27,0	
ETA	ETA eHack 240 (Holzpellets)	239,9	95,8	3,0	10,0	27,0	
ETA	ETA eHack 25 EP (mit Partikelabscheider) Hackgut	25,0	95,5	3,0	1,0	82,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
ETA	ETA eHack 25 EP (mit Partikelabscheider) Pellets	25,0	93,3	5,0	0,0	87,0	
ETA	ETA eHack 25 (Hackgut)	25,4	95,2	67,0	5,0	49,0	
ETA	ETA eHack 25 (Pellets)	25,4	94,6	38,0	5,0	30,0	
ETA	ETA eHack 32 EP (mit Partikelabscheider) Hackgut	32,0	94,6	60,0	1,0	46,0	
ETA	ETA eHack 32 EP (mit Partikelabscheider) Pellets	32,0	94,4	34,0	0,0	30,0	
ETA	ETA eHack 32 (Hackgut)	32,0	94,6	51,0	6,0	49,0	
ETA	ETA eHack 32 (Pellets)	32,0	94,3	28,0	5,0	30,0	
ETA	ETA eHack 45 EP (mit Partikelabscheider) Hackgut	45,0	94,6	45,0	1,0	39,0	
ETA	ETA eHack 45 EP (mit Partikelabscheider) Pellets	45,0	94,1	27,0	0,0	29,0	
ETA	ETA eHack 45 (Hackgut)	45,0	94,7	19,0	7,0	49,0	
ETA	ETA eHack 45 (Pellets)	45,0	93,7	8,0	4,0	30,0	
ETA	ETA eHack 50 EP (mit Partikelabscheider) Hackgut	49,9	94,6	40,0	1,0	36,0	
ETA	ETA eHack 50 EP (mit Partikelabscheider) Pellets	49,9	94,0	24,0	0,0	28,0	
ETA	ETA eHack 50 (Hackgut)	49,9	94,7	17,0	8,0	45,0	
ETA	ETA eHack 50 (Pellets)	49,9	93,6	8,0	5,0	30,0	
ETA	ETA eHack 60 EP (mit Partikelabscheider) Hackgut	59,9	94,6	29,0	0,0	31,0	
ETA	ETA eHack 60 EP (mit Partikelabscheider) Pellets	59,9	93,7	18,0	0,0	28,0	
ETA	ETA eHack 60 (Hackgut)	59,9	94,7	14,0	9,0	37,0	
ETA	ETA eHack 60 (Pellets)	59,9	93,5	7,0	6,0	29,0	
ETA	ETA eHack 70 EP (mit Partikelabscheider) Hackgut	69,9	94,6	18,0	0,0	26,0	
ETA	ETA eHack 70 EP (mit Partikelabscheider) Pellets	69,9	93,5	13,0	0,0	27,0	
ETA	ETA eHack 70 (Hackgut)	69,9	94,6	10,0	10,0	29,0	
ETA	ETA eHack 70 (Pellets)	69,9	93,3	6,0	7,0	28,0	
ETA	ETA eHack 80 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)	80,0	94,8	5,0	0,0	13,0	
ETA	ETA eHack 80 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)	85,0	93,2	3,0	0,0	23,0	
ETA	ETA eHack 80 (Hackgut)	79,9	94,8	7,0	11,0	21,0	
ETA	ETA eHack 80 (Pellets)	79,9	93,1	4,0	9,0	26,0	
ETA	ETA ePE-K 100 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	99,9	93,3	4,0	0,0	26,0	
ETA	ETA ePE-K 100 (Holzpellets)	99,9	93,0	3,0	8,0	29,0	
ETA	ETA ePE-K 105 (Holzpellets)	105,0	93,0	3,0	8,0	30,0	
ETA	ETA ePE-K 110 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	109,9	93,5	4,0	0,0	26,0	
ETA	ETA ePE-K 110 (Holzpellets)	109,9	93,0	3,0	8,0	30,0	
ETA	ETA ePE-K 120 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	119,9	93,7	4,0	0,0	26,0	
ETA	ETA ePE-K 120 (Holzpellets)	119,9	92,9	2,0	7,0	32,0	
ETA	ETA ePE-K 130 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	130,0	93,8	4,0	0,0	26,0	
ETA	ETA ePE-K 130 (Holzpellets)	130,0	92,9	2,0	7,0	32,0	
ETA	ETA ePE-K 140 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	139,9	94,0	4,0	0,0	26,0	
ETA	ETA ePE-K 140 (Holzpellets)	139,9	93,4	3,0	8,0	31,0	
ETA	ETA ePE-K 150 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	149,9	94,1	4,0	0,0	26,0	
ETA	ETA ePE-K 150 (Holzpellets)	149,9	93,6	3,0	8,0	31,0	
ETA	ETA ePE-K 160 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	159,9	94,3	4,0	0,0	26,0	
ETA	ETA ePE-K 160 (Holzpellets)	159,9	93,9	3,0	8,0	30,0	
ETA	ETA ePE-K 170 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	169,9	94,5	4,0	0,0	25,0	
ETA	ETA ePE-K 170 (Holzpellets)	169,9	94,1	3,0	9,0	30,0	
ETA	ETA ePE-K 180 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	179,9	94,6	4,0	0,0	25,0	
ETA	ETA ePE-K 180 (Holzpellets)	179,9	94,1	3,0	9,0	29,0	
ETA	ETA ePE-K 200 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	199,9	95,0	4,0	0,0	25,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
ETA	ETA ePE-K 200 (Holzpellets)	199,9	94,9	3,0	9,0	29,0	
ETA	ETA ePE-K 220 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets	219,9	95,3	4,0	0,0	25,0	
ETA	ETA ePE-K 220 (Holzpellets)	219,9	95,3	3,0	10,0	28,0	
ETA	ETA ePE-K 240 (EP) (mit Partikelabscheider) (Holzpellets)	239,9	95,6	4,0	0,0	25,0	
ETA	ETA ePE-K 240 (Holzpellets)	239,9	95,8	3,0	10,0	27,0	
ETA	ETA ePE-K 25 EP (mit Partikelabscheider) Pellets	25,0	93,3	5,0	0,0	87,0	
ETA	ETA ePE-K 32 EP (mit Partikelabscheider) Pellets	32,0	94,4	34,0	0,0	30,0	
ETA	ETA ePE-K 45 EP (mit Partikelabscheider) Pellets	45,0	94,1	27,0	0,0	29,0	
ETA	ETA ePE-K 45 (Pellets)	45,0	93,7	8,0	4,0	30,0	
ETA	ETA ePE-K 50 (mit Partikelabscheider) Pellets	49,9	94,0	24,0	0,0	28,0	
ETA	ETA ePE-K 50 (Pellets)	49,9	93,6	8,0	5,0	30,0	
ETA	ETA ePE-K 60 (mit Partikelabscheider) Pellets	59,9	93,7	18,0	0,0	28,0	
ETA	ETA ePE-K 60 (Pellets)	59,9	93,5	7,0	6,0	29,0	
ETA	ETA ePE-K 70 (mit Partikelabscheider) Pellets	69,9	93,5	13,0	0,0	27,0	
ETA	ETA ePE-K 70 (Pellets)	69,9	93,3	6,0	7,0	28,0	
ETA	ETA ePE-K 80 (Holzpellets)	85,0	93,1	4,0	9,0	26,0	
ETA	ETA ePE-K 80 (mit Partikelabscheider) Pellets	85,0	93,1	4,0	0,0	26,0	
ETA	ETA ePE-K 90 (Holzpellets)	89,9	93,1	4,0	9,0	27,0	
ETA	ETA ePE-K 90 (mit Partikelabscheider) (Holzpellets)	89,9	93,1	4,0	9,0	27,0	
ETA	ETA Hack VR BG 1 - 250 EEP (Hackgut) (mit Partikelabscheider)	249,9	92,8	2,0	2,0	12,0	
ETA	ETA Hack VR BG 1 - 250 EEP (Pellets) (mit Partikelabscheider)	249,9	92,7	6,0	2,0	31,0	
ETA	ETA Hack VR BG 1 - 250 (Hackgut)	249,9	92,8	2,0	10,0	12,0	
ETA	ETA Hack VR BG 1 - 250 (Pellets)	249,9	92,7	6,0	10,0	31,0	
ETA	ETA Hack VR BG 2 - 333 EEP (mit Partikelabscheider) Hackgut	333,0	92,9	2,0	1,0	25,0	
ETA	ETA Hack VR BG 2 - 333 EEP (mit Partikelabscheider) Pellets	333,0	92,9	7,0	1,0	27,0	
ETA	ETA Hack VR BG 2 - 333 (Hackgut)	333,0	92,9	2,0	10,0	13,0	
ETA	ETA Hack VR BG 2 - 333 (Pellets)	333,1	92,9	7,0	12,0	26,0	
ETA	ETA Hack VR BG 2 - 350 EEP (mit Partikelabscheider) Hackgut	350,0	92,9	2,0	1,0	24,0	
ETA	ETA Hack VR BG 2 - 350 EEP (mit Partikelabscheider) Pellets	360,0	92,9	8,0	1,0	25,0	
ETA	ETA Hack VR BG 2 - 350 (Hackgut)	350,0	92,9	2,0	10,0	13,0	
ETA	ETA Hack VR BG 2 - 350 (Pellets)	350,1	92,9	8,0	13,0	28,0	
ETA	ETA Hack VR BG3 463 EEP (mit Partikelabscheider) Hackgut	463,0	93,0	2,0	0,0	16,0	
ETA	ETA Hack VR BG3 463 EEP (mit Partikelabscheider) Pellets	463,0	93,1	9,0	0,0	20,0	
ETA	ETA Hack VR BG3 (463 kW) (Hackgut)	463,0	93,0	2,0	10,0	13,0	
ETA	ETA Hack VR BG3 (499 kW) (Hackgut)	499,0	93,0	2,0	10,0	13,0	
ETA	ETA Hack VR BG3 500 EEP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)	500,0	92,2	0,0	0,0	1,0	
ETA	ETA Hack VR BG3 500 EEP (mit Partikelabscheider) (Pellets)	500,0	93,5	0,0	0,0	3,0	
ETA	ETA Hack 20	19,9	92,7	24,0	12,0	156,0	
ETA	ETA Hack 25	25,0	92,2	19,0	9,0	91,0	
ETA	ETA Hack 30	30,0	91,9	20,8	13,1	80,4	
ETA	ETA Hack 35	35,0	91,7	20,0	11,0	70,0	
ETA	ETA Hack 50	49,5	91,0	22,0	13,0	39,0	
ETA	ETA Hack 50	49,5	91,7	14,0	8,0	11,0	
ETA	ETA Hack 70	70,0	92,4	12,3	13,6	33,3	
ETA	ETA Hack 90	88,0	93,3	6,0	14,0	30,0	
ETA	ETA PC 100	99,9	93,4	3,0	10,0	29,0	
ETA	ETA PC 105	103,0	93,4	3,0	10,0	29,0	
ETA	ETA PC 20 oder PU 20	20,0	94,4	7,0	10,0	25,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
ETA	ETA PC 25 oder PU 25		25,0	95,2	7,0	5,0	21,0	
ETA	ETA PC 32 oder PU 32		32,0	94,5	7,0	8,0	21,0	
ETA	ETA PC 33		33,0	94,4	7,0	9,0	21,0	
ETA	ETA PC 40		40,0	93,3	7,0	12,0	24,0	
ETA	ETA PC 45		45,0	92,5	7,0	15,0	25,0	
ETA	ETA PC 70		69,9	92,8	6,0	15,0	27,0	
ETA	ETA PC 80		79,9	93,4	5,0	13,0	27,0	
ETA	ETA PE-K 32		32,0	94,2	24,0	4,0	84,0	
ETA	ETA PE-K 35		35,0	93,6	16,0	11,0	105,0	
ETA	ETA PE-K 50		49,0	93,1	12,0	14,0	15,0	
ETA	ETA PE-K 70		70,0	92,1	8,4	13,5	25,2	
ETA	ETA PE-K 90		95,0	93,0	4,0	13,0	38,0	
ETA	ETA PU 11 (Pelletunit 11)		11,0	92,5	10,0	12,0	134,0	
ETA	ETA PU 15 (Pelletunit 15)		14,9	93,5	6,0	14,0	29,0	
ETA	ETA PU 7 (Pelletunit 7)		7,7	93,4	13,0	9,0	134,0	
ETA	TWIN 20 (SH 20 Twin PE) (autom. besch. Kombianlagenteil)		20,0	92,0	4,0	11,0	17,0	
ETA	TWIN 26 (SH 26 Twin PE) (autom. besch. Kombianlagenteil)		26,0	91,5	10,0	11,0	13,0	
ETA	TWIN 40 (autom. besch. Kombianlagenteil)		40,0	91,0	6,0	10,0	18,0	
ETA	TWIN 50 (ETA SH 50 Twin 50) (autom. besch. Kombianlagenteil)		49,9	90,7	3,0	9,0	21,0	
Eva Stampaggi S.r.l.	EVA CALOR - EV 14		12,5	91,3	64,0	9,5	180,4	
Eva Stampaggi S.r.l.	EVA CALOR - EV 20		18,2	94,5	32,0	5,5	134,5	
Eva Stampaggi S.r.l.	EVA CALOR - EV 24		22,5	93,8	75,0	5,8	134,5	
Eva Stampaggi S.r.l.	EVA CALOR - EV 34		31,5	94,5	48,0	8,3	32,7	
Eva Stampaggi S.r.l.	EVA CALOR - FRIDA		11,3	91,3	41,0	10,8	209,0	JA
Eva Stampaggi S.r.l.	EVA CALOR - FRIDA 17,5		16,3	91,9	97,0	9,6	81,0	JA
Eva Stampaggi S.r.l.	EVA CALOR - HYDRO KANTINA 20		18,5	92,0	127,0	12,0	251,0	JA
Eva Stampaggi S.r.l.	EVA CALOR - HYDRO KANTINA 24		22,5	91,0	121,0	12,0	251,0	JA
Eva Stampaggi S.r.l.	EVA CALOR - TOSCA 24		22,5	91,0	121,0	12,0	251,0	JA
Eva Stampaggi S.r.l.	PUNTO FUOCO - LUISA		11,3	91,3	41,0	10,8	209,0	JA
Eva Stampaggi S.r.l.	PUNTO FUOCO - ILARIA		16,3	91,9	97,0	9,6	81,0	JA
EVENES GmbH	Eventura Pellets Kombi Kompakt 16 kW (PKKL 16 kW)		14,0	90,7	42,0	11,0	1109,0	
EVENES GmbH	Eventura Pellets Kombi Kompakt 24 kW (PKKL 24 kW)		21,0	90,3	127,3	10,2	620,4	
EVENES GmbH	Eventura Pellets Kombi 16 kW (PKL 16 kW)		14,0	90,7	42,0	11,0	1109,0	
EVENES GmbH	Eventura Pellets Kombi 24 kW (PKL 24 kW)		21,0	90,3	127,3	10,2	620,4	
EVOTHERM	EVOTHERM P 50		49,5	96,2	18,0	7,0	60,0	
EVOTHERM	HP 14		14,0	94,9	42,0	6,0	114,0	
EVOTHERM	HP 20		20,0	93,1	84,0	8,0	75,0	
EVOTHERM	HP 28		28,0	90,8	138,0	11,0	25,0	
EVOTHERM	HS 100 ECO		100,0	94,2	60,0	13,0	216,0	
EVOTHERM	HS 15 ECO		15,0	94,0	50,0	6,0	74,0	
EVOTHERM	HS 25 ECO		30,0	93,9	24,0	12,0	31,0	
EVOTHERM	HS 35 ECO		37,0	95,3	63,0	14,0	33,0	
Extraflame	Comfort Idro L80	Anlage ist förderfähig, da eta s >= 78 %.	19,0	90,4	129,0	7,0	728,0	JA
Extraflame	Costanza Idro		17,0	91,9	64,0	9,0	694,0	JA
Extraflame	DIADEMA ACS IDRO EVO	Anlage ist förderfähig, da eta s >= 78 %.	28,0	90,9	39,5	14,8	606,8	JA
Extraflame	DIADEMA IDRO EVO	Anlage ist förderfähig, da eta s >= 78 %.	28,0	90,9	39,5	14,8	606,8	JA
Extraflame	Elisir Idro		12,7	91,7	56,5	5,1	564,8	JA
Extraflame	Evelyn Idro		17,5	93,5	166,8	14,1	657,5	JA
Extraflame	HP 15		15,2	90,0	88,5	14,4	242,6	
Extraflame	HP 15 Evo		15,0	90,2	50,3	9,9	293,2	
Extraflame	HP 22 Evo		22,0	90,0	62,8	12,2	253,0	
Extraflame	HP 30		31,0	91,5	76,2	14,5	257,0	
Extraflame	HP 30 Evo		30,0	92,5	32,0	14,0	257,0	
Extraflame	Iside Idro		18,8	91,7	47,3	15,4	574,7	JA
Extraflame	Iside Idro 2.0		19,0	91,6	87,6	11,8	552,5	JA
Extraflame	ISIDORA IDRO H16		18,7	92,4	40,0	14,0	657,0	JA
Extraflame	ISIDORA IDRO H20		23,2	91,5	24,0	14,8	295,0	JA
Extraflame	LILIANA IDRO		22,8	92,4	87,4	13,9	500,0	JA

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss.

Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Extraflame	LP 14	14,7	93,4	117,0	9,7	994,0	
Extraflame	LP 20	20,9	93,7	92,0	10,7	994,0	
Extraflame	LP 30	31,1	92,0	91,8	3,5	99,2	
Extraflame	Lucrezia Idro 25 Steel (2011)	23,5	95,3	147,8	7,2	211,7	JA
Extraflame	Lucrezia Idro 25 (2011)	23,5	95,3	147,8	7,2	211,7	JA
Extraflame	PK15	15,0	93,0	11,0	7,0	334,0	
Extraflame	PK20	20,0	92,4	17,0	10,0	53,0	
Extraflame	PK30	30,0	92,4	13,0	10,0	114,0	
Extraflame	PR20	20,0	92,4	17,0	10,0	53,0	
Extraflame	PR30	30,0	92,4	13,0	10,0	114,0	
Extraflame	Raffaella Idro	18,8	91,6	47,3	15,4	625,0	JA
Extraflame	Raffaella Idro 2.0	19,0	91,6	87,6	11,8	552,5	JA
Extraflame	ROSANNA IDRO	14,2	91,1	72,0	14,0	616,0	JA
Fa. Feinwerk	PP29	29,0	95,1	28,0	15,0	30,0	
fairheat GmbH	Pelletherm 18 V.4 Long Time	18,0	93,6	118,5	8,7	130,9	
fairheat GmbH	Pelletherm 25 V.4 Long Time	25,0	92,5	107,1	11,0	236,8	
fairheat GmbH	Pelletherm 30 V.2 M01	30,0	93,7	132,8	13,0	242,6	
fairheat GmbH	Pelletherm 30 V.4 LT (Long Time)	30,0	91,7	99,0	12,6	312,4	
fairheat GmbH	Pelletherm 45 V.2 M01	45,0	90,1	24,0	9,8	122,9	
fairheat GmbH	Pelletherm 60 V.2 M01	60,0	91,5	93,5	9,8	180,2	
fairheat GmbH	Pelletherm 80 V.2 M01	80,0	93,4	192,1	9,8	261,4	
FERRO ENERGY GmbH	FERRO BIOMAT FBU 100 R	100,0	90,0	123,0	9,0	145,0	
FERRO ENERGY GmbH	FERRO BIOMAT FBU 100 Z	100,0	90,0	123,0	9,0	145,0	
FERRO ENERGY GmbH	FERRO BIOMAT FBU 45 R	45,0	90,0	62,7	11,0	234,9	
FERRO ENERGY GmbH	FERRO BIOMAT FBU 45 Z	45,0	90,0	62,7	11,0	234,9	
FERRO ENERGY GmbH	FERRO BIOMAT FBU 60 R	60,0	90,0	50,0	9,9	253,2	
FERRO ENERGY GmbH	FERRO BIOMAT FBU 60 Z	60,0	90,0	50,0	9,9	253,2	
FERRO ENERGY GmbH	FERRO BIOMAT FBU 80 R	80,0	90,0	87,5	9,4	203,5	
FERRO ENERGY GmbH	FERRO BIOMAT FBU 80 Z	80,0	90,0	87,5	9,4	203,5	
FERRO ENERGY GmbH	FERRO BIOMAT FP 12	12,1	94,9	43,8	11,2	92,8	
FERRO ENERGY GmbH	FERRO BIOMAT FP 18	18,3	95,5	83,2	12,4	125,9	
FERRO ENERGY GmbH	FERRO BIOMAT FP 24	24,1	94,2	98,9	13,9	123,2	
FERRO ENERGY GmbH	FERRO BIOMAT FP 30	31,3	95,7	93,5	14,5	134,1	
FERRO ENERGY GmbH	FERRO BIOMAT FP 35	35,6	94,8	93,3	13,7	120,5	
FERRO ENERGY GmbH	FERRO FLAMM FPWL 12 M	12,3	93,2	128,8	13,9	180,7	JA
FERRO ENERGY GmbH	FERRO FLAMM FPWL 18 M	18,3	94,7	96,7	12,6	125,3	JA
FERRO ENERGY GmbH	FERRO FLAMM FPWL 24 M	24,3	94,6	97,2	11,9	122,8	JA
FERRO ENERGY GmbH	Ferro Biomat FP 100	100,0	91,9	105,4	14,0	13,0	
FERRO ENERGY GmbH	Ferro Biomat FP 20	19,0	92,0	132,0	11,0	112,0	
FERRO ENERGY GmbH	Ferro Biomat FP 23	23,0	93,1	30,0	15,0	140,0	
FERRO ENERGY GmbH	Ferro Biomat FP 28	28,0	92,9	70,0	14,0	72,0	
FERRO ENERGY GmbH	Ferro Biomat FP 35	35,0	91,2	61,0	9,0	66,0	
FERRO ENERGY GmbH	Ferro Biomat FP 80	80,0	93,3	61,0	13,6	77,8	
FERRO ENERGY GmbH	Ferro D 15 P	14,9	90,4	180,0	7,0	167,0	
FERRO ENERGY GmbH	Ferro D 20 P	22,0	91,1	172,0	7,0	446,0	
FERRO ENERGY GmbH	Ferro D 30 P	29,8	92,4	77,0	9,0	165,0	
FERRO ENERGY GmbH	Ferro D 45 P	45,0	92,5	83,0	9,0	129,0	
FERRO ENERGY GmbH	Turbo FPW 15M	14,0	91,5	60,0	13,0	299,0	
FERRO ENERGY GmbH	Turbo FPW 22 M	21,0	94,6	37,0	14,5	330,0	
Ferrolis S.p.A.(COLA S.r.l.)	BIOPELLET 18	19,0	93,1	84,6	11,6	121,8	JA
Ferrolis S.p.A.(COLA S.r.l.)	BIOPELLET 18 PLUS	19,0	93,1	84,6	11,6	121,8	JA
Ferrolis S.p.A.(COLA S.r.l.)	BIOPELLET 24	23,0	93,4	128,0	7,5	68,0	JA
Ferrolis S.p.A.(COLA S.r.l.)	BIOPELLET 24 PLUS	23,0	93,4	128,0	7,5	68,0	JA
Ferrolis S.p.A.(COLA S.r.l.)	ENERGYCA	22,9	94,6	101,4	15,0	226,0	JA
Ferrolis S.p.A.(COLA S.r.l.)	ENERGYCA 30	27,4	94,1	130,4	14,5	226,0	JA
Ferrolis S.p.A.(COLA S.r.l.)	ENERGYCA 30S	27,4	94,1	130,4	14,5	226,0	JA
Ferrolis S.p.A.(COLA S.r.l.)	SOLAR PLUS 23	23,0	93,4	128,0	7,5	68,0	JA
Ferrolis S.p.A.(COLA S.r.l.)	TERMO FLAVIA 30	27,4	94,1	130,4	14,5	226,0	JA
Ferrolis S.p.A.(COLA S.r.l.)	TERMO FOCUS PLUS acciaio	21,2	92,9	80,2	11,9	121,8	JA
Ferrolis S.p.A.(COLA S.r.l.)	TERMO GIOVE	22,9	94,6	101,4	15,0	226,0	JA
Ferrolis S.p.A.(COLA S.r.l.)	TERMO GIOVE	23,5	93,6	62,6	10,8	125,0	JA
Ferrolis S.p.A.(COLA S.r.l.)	TERMO GIOVE EXTRA	23,5	93,6	62,6	10,8	125,0	JA
Ferrolis S.p.A.(COLA S.r.l.)	TERMO GIOVE 30	27,4	94,1	130,4	14,5	226,0	JA
Ferrolis S.p.A.(COLA S.r.l.)	TERMO GIOVE 30	28,0	93,1	143,4	10,6	125,0	JA
Ferrolis S.p.A.(COLA S.r.l.)	TERMO GIOVE 30 S	28,0	93,1	143,4	10,6	125,0	JA
Ferrolis S.p.A.(COLA S.r.l.)	TERMO Orione	17,4	94,0	163,1	11,3	581,4	JA
Ferrolis S.p.A.(COLA S.r.l.)	TERMO ORIONE PLUS	21,2	92,9	80,2	11,9	121,8	JA

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Ferrol S.p.A.(COLA S.r.l.)	TERMO SIRIO(bitte darauf achten,es existiert auch ein luftgeführtes Modell)	Beachten Sie bitte, dass dieser Pelletofen lediglich als Variante mit -Wassertasche-förderfähig ist!	12,5	95,2	154,7	13,5	581,4	JA
Ferrol S.p.A.(COLA S.r.l.)	TERMO Vega	Beachten Sie bitte, dass dieser Pelletofen lediglich als Variante mit -Wassertasche-förderfähig ist!	12,5	95,2	154,7	13,5	581,4	JA
Ferrol S.p.A.(COLA S.r.l.)	Termofenice M		18,0	92,5	77,0	13,0	342,0	JA
Ferrol S.p.A.(COLA S.r.l.)	Termofire M		18,0	92,5	77,0	13,0	342,0	JA
Ferrol S.p.A.(COLA S.r.l.)	Termofiore M		18,0	92,5	77,0	13,0	342,0	JA
Fire Fox Bioheizsysteme GmbH	Fire Fox ENP 10		10,0	93,4	26,0	9,0	68,0	
Fire Fox Bioheizsysteme GmbH	Fire Fox ENP 15		14,9	91,8	82,0	15,0	123,0	
Fire Fox Bioheizsysteme GmbH	Fire Fox ENP 18		18,0	91,8	82,0	15,0	123,0	
Fire Fox Bioheizsysteme GmbH	Fire Fox ENP 25		25,2	93,3	18,0	14,0	95,0	
Fire Fox Bioheizsysteme GmbH	Fire Fox ENP 35		35,0	92,8	13,0	15,0	86,0	
Fire Fox Bioheizsysteme GmbH	Fire Fox PK 10		11,2	91,1	61,1	10,9	174,1	
Fire Fox Bioheizsysteme GmbH	Fire Fox PK 45		45,0	91,9	154,0	7,0	265,0	
Fire Fox Bioheizsysteme GmbH	Fire Fox TR 90		90,0	93,0	145,0	8,0	49,0	
Fire Fox Bioheizsysteme GmbH	Vario 50 Hackgut		48,0	93,2	28,0	8,0	65,0	
Fire Fox Bioheizsysteme GmbH	Vario 50 Pellets		48,0	93,3	20,0	11,0	92,0	
Firevision Austria GmbH	Classic 14		14,0	93,5	92,0	12,5	298,0	JA
Firevision Austria GmbH	Classic 18		18,0	91,5	67,0	9,5	298,0	JA
Firevision Austria GmbH	Compact 25		25,0	91,3	68,0	10,0	139,0	
Firevision Austria GmbH	Compact 35		35,0	91,5	61,0	10,0	227,0	
Firevision Austria GmbH	Compact 50		47,0	91,4	54,0	10,0	314,0	
Firevision Austria GmbH	Livo Aqua 15		15,0	94,0	39,0	14,0	126,0	JA
Firevision Austria GmbH	LOGIC 15		17,5	91,3	29,0	6,0	137,0	
Firevision Austria GmbH	LOGIC 20		20,0	91,7	33,0	7,0	137,0	
Firevision Austria GmbH	Logic 25		25,0	92,6	39,0	7,0	72,0	
Firevision Austria GmbH	LOGIC 30		30,0	92,4	38,0	8,0	58,0	
Firevision Austria GmbH	LOGIC 37		30,0	92,1	38,0	8,0	53,0	
Firevision Austria GmbH	LOGIC 44		44,0	91,8	37,0	9,0	44,0	
Firevision Austria GmbH	Minitherm Aqua 8		8,5	91,5	94,0	11,0	688,0	JA
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 25		25,0	91,7	63,0	13,0	106,0	
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 30	Nur im Zusammenhang mit dem handbeschickten Anlagenteil förderfähig!	30,0	91,2	56,0	14,0	101,0	
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 35	Nur im Zusammenhang mit dem handbeschickten Anlagenteil förderfähig!	30,0	91,2	56,0	14,0	101,0	
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 40		38,0	90,6	49,0	15,0	186,0	
Fischer	HSU 15 ECO		15,9	94,0	50,0	6,0	74,0	
Fischer	HSU 25 ECO		30,0	93,9	24,0	12,0	31,0	
Fischer	HSU 35 ECO		37,0	95,3	63,0	14,0	33,0	
Fischer	Pelletra S 14		13,2	91,3	52,0	12,0	224,0	
Fischer	Pelletra X 14		13,2	91,3	52,0	12,0	224,0	
Fischer	PSU 28		28,0	90,8	138,0	11,0	25,0	
Fischer	PSU 28 ECO		28,0	90,8	138,0	11,0	25,0	
Fischer	PSU 50 ECO		49,5	96,2	18,0	7,0	60,0	
Fischer	PX15		15,2	93,7	83,0	13,0	122,0	
Fischer	PX25		23,8	92,7	73,0	12,0	143,0	
Fischer	PX35		35,0	94,5	15,0	12,0	144,0	
Fischer	PX50		50,0	95,0	24,0	9,0	96,0	
Forster	FORSTER PE 50		48,0	90,7	130,0	14,0	70,0	
FREEPOINT	Idron 11		11,6	91,5	134,0	11,0	423,0	JA
FREEPOINT	Idron 15		15,4	92,1	139,0	1,5	503,0	JA
FREEPOINT	Idron 22		21,0	92,5	158,0	1,7	503,0	JA
Fröling	PE1 Pellet Brennwert 15		15,0	105,8	14,0	11,4	51,0	
Fröling	PE1 Pellet Brennwert 20		20,0	105,0	28,0	13,5	51,0	
Fröling	PE1 Pellet 10		10,0	95,0	14,0	6,0	15,0	
Fröling	PE1 Pellet 10 (mit Partikelabscheider)		10,0	95,0	14,0	2,4	15,0	
Fröling	PE1 Pellet 15 (vormals P1 Pellet 15)		15,0	94,7	17,0	12,7	17,0	
Fröling	PE1 Pellet 20 (vormals P1 Pellet 20)		20,0	95,0	15,0	14,0	17,0	
Fröling	PE1 Pellet 25 (Brennwert)		25,0	102,7	20,0	4,0	20,0	
Fröling	PE1 Pellet 25 (vormals P1 Pellet 25)		25,0	94,0	14,0	8,3	18,0	
Fröling	PE1 Pellet 30 (Brennwert)		30,0	102,9	22,0	4,0	20,0	
Fröling	PE1 Pellet 30 (vormals P1 Pellet 30)		30,0	94,2	16,0	10,8	18,0	

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Fröling	PE1 Pellet 32 (vormals P1 Pellet 32)		32,0	94,2	16,0	11,3	18,0	
Fröling	PE1 Pellet 35 (Brennwert)		35,0	103,2	24,0	5,0	20,0	
Fröling	PE1 Pellet 35 (vormals P1 Pellet 35)		35,0	94,3	17,0	12,4	18,0	
Fröling	PE1 Pellet 60		60,0	95,3	2,0	4,8	9,0	
Fröling	PE1 Pellet 7		7,0	94,4	15,0	4,6	15,0	
Fröling	PE1 Pellet 7 (mit Partikelabscheider)		7,0	94,4	15,0	1,8	15,0	
Fröling	PE1c Pellet 16 (Brennwert)		15,0	106,6	7,0	3,9	51,0	
Fröling	PE1c Pellet 16 ESP (Brennwert und mit elektrostatischem Filter)		15,0	106,6	7,0	0,8	51,0	
Fröling	PE1c Pellet 22 (Brennwert)		20,0	105,8	4,0	4,0	51,0	
Fröling	PE1c Pellet 22 ESP (Brennwert und mit elektrostatischem Filter)		20,0	105,8	4,0	0,9	51,0	
Fröling	PT4e- 120		120,0	94,6	4,0	9,0	18,0	
Fröling	PT4e- 140		140,0	94,5	6,0	9,0	18,0	
Fröling	PT4e- 150		150,0	94,4	7,0	9,0	19,0	
Fröling	PT4e- 160		160,0	94,4	7,0	9,0	19,0	
Fröling	PT4e- 170		170,0	94,3	8,0	9,0	19,0	
Fröling	PT4e- 180		180,0	94,3	9,0	9,0	19,0	
Fröling	PT4e- 200		200,0	94,2	11,0	10,0	19,0	
Fröling	PT4e- 230		230,0	93,8	7,0	9,0	19,0	
Fröling	PT4e- 250		250,0	93,5	5,0	9,0	19,0	
Fröling	P4 Pellet 100 AGR		100,0	92,7	8,0	7,0	37,0	
Fröling	P4 Pellet 105 AGR		105,0	92,6	9,0	7,0	37,0	
Fröling	P4 Pellet 15 (Brennwert)	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	14,9	103,8	21,5	13,5	12,0	
Fröling	P4 Pellet 20 (Brennwert)	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	20,0	105,1	19,0	10,0	13,0	
Fröling	P4 Pellet 25 (Brennwert)	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	25,0	105,3	19,0	7,0	13,0	
Fröling	P4 Pellet 32 (Brennwert)	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	32,0	104,6	15,0	7,8	19,0	
Fröling	P4 Pellet 38		38,0	92,6	70,0	14,0	95,0	
Fröling	P4 Pellet 38 (Brennwert)	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	38,0	104,6	12,0	8,9	23,0	
Fröling	P4 Pellet 48		48,0	92,4	39,0	15,0	57,0	
Fröling	P4 Pellet 48 AGR		48,0	93,8	2,0	9,0	10,0	
Fröling	P4 Pellet 48 (Brennwert)	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	48,0	103,1	6,0	10,7	31,0	
Fröling	P4 Pellet 60 AGR		58,5	94,2	3,0	10,0	10,0	
Fröling	P4 Pellet 60 (Brennwert)	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	60,0	103,1	6,0	12,7	31,0	
Fröling	P4 Pellet 8		10,5	93,9	12,0	12,7	113,0	
Fröling	P4 Pellet 8 (Brennwert)	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	10,5	104,8	19,0	14,0	12,0	
Fröling	P4 Pellet 80 AGR		80,0	93,4	6,0	8,0	37,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Fröling	SP Dual compact 15 (autom.beschickter Teil der Kombianlage)	15,0	95,0	19,0	6,4	50,0	
Fröling	SP Dual compact 15 (Kombianlage mit Brennwert)	15,0	101,9	49,0	8,0	68,0	
Fröling	SP Dual compact 20 (autom.beschickter Teil der Kombianlage)	20,0	92,8	20,0	7,2	50,0	
Fröling	SP Dual compact 20 (Kombianlage mit Brennwert)	20,0	102,8	54,0	10,0	68,0	
Fröling	SP Dual 22 (autom.beschickter Teil der Kombianlage)	22,0	93,8	3,0	14,0	55,0	
Fröling	SP Dual 28 (autom.beschickter Teil der Kombianlage)	25,0	92,5	7,0	12,1	50,0	
Fröling	SP Dual 28 (Kombianlage mit Brennwert)	28,0	102,1	36,0	12,0	8,0	
Fröling	SP Dual 34 (autom.beschickter Teil der Kombianlage)	34,0	93,9	5,5	12,6	50,0	
Fröling	SP Dual 40 (autom.beschickter Teil der Kombianlage)	38,0	93,9	5,5	12,6	50,0	
Fröling	TI 350	350,0	94,0	2,0	9,0	47,0	
Fröling	TI 350.	350,0	93,8	8,0	12,0	61,0	
Fröling	Turbomat 150 (Hackgut)	150,0	91,6	2,0	1,4	73,0	
Fröling	Turbomat 150 (Hackgut.)	150,0	91,6	2,0	13,0	73,0	
Fröling	Turbomat 150 (Pellets)	150,0	93,4	13,0	1,4	107,0	
Fröling	Turbomat 150 (Pellets.)	150,0	93,4	13,0	13,0	107,0	
Fröling	Turbomat 200 (Hackgut)	199,0	92,4	6,5	13,8	78,5	
Fröling	Turbomat 200 (Hackgut.)	199,0	92,4	6,5	1,5	78,5	
Fröling	Turbomat 200 (Pellets)	199,0	93,7	10,9	1,1	116,4	
Fröling	Turbomat 200 (Pellets.)	199,0	93,7	10,9	10,9	116,4	
Fröling	Turbomat 250 (Hackgut)	250,0	93,3	11,0	1,5	85,0	
Fröling	Turbomat 250 (Hackgut.)	250,0	93,3	11,0	14,0	85,0	
Fröling	Turbomat 250 (Pellets)	250,0	94,1	9,0	0,8	127,0	
Fröling	Turbomat 250 (Pellets.)	250,0	94,1	9,0	8,0	127,0	
Fröling	Turbomat 300 (Hackgut)	300,0	93,2	10,0	14,0	73,0	
Fröling	Turbomat 300 (Hackgut.)	300,0	93,2	10,0	14,0	73,0	
Fröling	Turbomat 300 (Pellets)	300,0	94,0	8,0	1,5	105,0	
Fröling	Turbomat 300 (Pellets.)	300,0	94,0	8,0	9,0	105,0	
Fröling	Turbomat 320 (Hackgut)	320,0	93,1	10,0	14,0	68,0	
Fröling	Turbomat 320 (Hackgut.)	320,0	93,1	10,0	2,2	68,0	
Fröling	Turbomat 320 (Pellets)	320,0	94,0	8,0	10,0	96,0	
Fröling	Turbomat 320 (Pellets.)	320,0	94,0	8,0	1,7	96,0	
Fröling	Turbomat 400 (Hackgut)	399,0	92,9	8,0	1,7	50,0	
Fröling	Turbomat 400 (Hackgut.)	399,0	92,9	8,0	14,0	50,0	
Fröling	Turbomat 400 (Pellets)	399,0	93,8	6,0	2,0	61,0	
Fröling	Turbomat 400 (Pellets.)	399,0	93,8	6,0	12,0	61,0	
Fröling	Turbomat 500 (Hackgut)	499,0	92,7	6,0	2,5	19,0	
Fröling	Turbomat 500 (Hackgut.)	499,0	92,7	6,0	15,0	19,0	
Fröling	Turbomat 500 (Pellets)	499,0	93,6	4,0	14,0	17,0	
Fröling	Turbomat 500 (Pellets.)	499,0	93,6	4,0	2,3	17,0	
Fröling	Turbomatic 28	28,0	91,5	48,0	9,0	85,0	
Fröling	Turbomatic 35	35,0	91,3	49,0	11,6	99,0	
Fröling	Turbomatic 70	70,0	91,3	39,0	15,0	104,0	
Fröling	Turbomatic 85	85,0	92,0	26,5	11,4	67,0	
Fröling	Turbomatic 100	100,0	91,4	14,2	7,5	87,0	
Fröling	T4e-100	100,0	94,7	2,0	9,0	18,0	
Fröling	T4e-100	100,0	93,6	2,0	5,0	3,0	
Fröling	T4e-100 ESP (mit E-Filter)	100,0	93,8	3,0	1,0	3,0	
Fröling	T4e-100 ESP (mit E-Filter)	100,0	94,7	2,0	9,0	18,0	
Fröling	T4e-110	110,0	93,8	4,0	5,0	4,0	
Fröling	T4e-110	110,0	94,6	3,0	9,0	18,0	
Fröling	T4e-110 ESP (mit E-Filter)	110,0	93,8	4,0	2,0	7,0	
Fröling	T4e-110 ESP (mit E-Filter)	110,0	94,6	3,0	9,0	18,0	
Fröling	T4e-130	130,0	94,5	5,0	9,0	18,0	
Fröling	T4e-130	130,0	94,2	7,0	6,0	5,0	
Fröling	T4e-130 ESP (mit E-Filter)	130,0	93,8	8,0	2,0	15,0	
Fröling	T4e-140	140,0	94,5	6,0	9,0	18,0	
Fröling	T4e-140	140,0	94,4	8,0	6,0	6,0	
Fröling	T4e-140 ESP (mit E-Filter)	140,0	93,8	10,0	3,0	20,0	

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Fröling	T4e-150		150,0	94,6	9,0	7,0	7,0	
Fröling	T4e-150		150,0	94,4	7,0	9,0	19,0	
Fröling	T4e-150 ESP (mit E-Filter)		150,0	93,7	12,0	3,0	23,0	
Fröling	T4e-160		160,0	94,4	7,0	9,0	19,0	
Fröling	T4e-160		160,0	94,8	11,0	7,0	8,0	
Fröling	T4e-160 ESP (mit E-Filter)		160,0	93,7	14,0	3,0	28,0	
Fröling	T4e-170		170,0	94,9	12,0	7,0	9,0	
Fröling	T4e-170		170,0	94,3	8,0	9,0	19,0	
Fröling	T4e-180		180,0	94,3	9,0	9,0	19,0	
Fröling	T4e-180		180,0	95,1	14,0	7,0	9,0	
Fröling	T4e-180 ESP (mit E-Filter)		180,0	93,7	17,0	4,0	36,0	
Fröling	T4e-20 ESP (mit E-Filter) Hackgut		19,9	94,4	4,0	1,0	115,0	
Fröling	T4e-20 (Hackgut)		19,9	93,7	5,0	4,0	74,0	
Fröling	T4e-20 (Pellets)		20,0	95,6	2,0	5,0	144,0	
Fröling	T4e-200		199,0	95,5	17,0	7,0	11,0	
Fröling	T4e-200		199,0	94,2	11,0	10,0	19,0	
Fröling	T4e-200 ESP (mit E-Filter)		199,0	93,7	21,0	4,0	44,0	
Fröling	T4e-25 ESP (mit E-Filter) Hackgut		25,1	93,5	2,0	1,0	42,0	
Fröling	T4e-25 (Hackgut)		25,1	93,2	4,0	4,0	74,0	
Fröling	T4e-25 (Pellets)		25,1	95,3	2,0	4,0	49,0	
Fröling	T4e-250 ESP (mit E-Filter)		249,9	93,7	12,0	8,0	44,0	
Fröling	T4e-250 (Hackgut)		249,9	93,9	5,0	10,0	11,0	
Fröling	T4e-250 (Pellets)		249,9	93,5	5,0	9,0	19,0	
Fröling	T4e-30 ESP (mit E-Filter) Hackgut		30,0	93,5	3,0	2,0	42,0	
Fröling	T4e-30 (Hackgut)		30,0	93,5	5,0	5,0	67,0	
Fröling	T4e-30 (Pellets)		30,0	94,9	2,0	4,0	38,0	
Fröling	T4e-300 ESP (mit E-Filter) (Hackgut)		344,0	94,1	11,0	7,0	24,0	
Fröling	T4e-300 (Hackgut)		300,0	94,4	4,0	10,0	9,0	
Fröling	T4e-300 (Pellets)		300,0	94,1	4,0	10,0	12,0	
Fröling	T4e-35 ESP (mit E-Filter) Hackgut		35,0	93,6	4,0	2,0	42,0	
Fröling	T4e-35 (Hackgut)		35,0	93,7	6,0	6,0	59,0	
Fröling	T4e-35 (Pellets)		35,0	94,4	2,0	4,0	27,0	
Fröling	T4e-350 ESP (mit E-Filter) (Hackgut)		344,0	94,5	8,0	6,0	5,0	
Fröling	T4e-350 (Hackgut)		350,0	94,6	2,0	10,0	6,0	
Fröling	T4e-350 (Pellets)		350,0	94,6	2,0	10,0	6,0	
Fröling	T4e-45 ESP (mit E-Filter) Hackgut		45,0	93,7	7,0	4,0	41,0	
Fröling	T4e-45 (Hackgut)		45,0	94,3	7,0	8,0	43,0	
Fröling	T4e-45 (Pellets)		45,0	94,2	2,0	4,0	16,0	
Fröling	T4e-50 ESP (mit E-Filter) Hackgut		49,9	93,6	6,0	4,0	42,0	
Fröling	T4e-50 (Hackgut)		49,9	94,0	6,0	8,0	43,0	
Fröling	T4e-50 (Pellets)		49,9	94,3	2,0	4,0	17,0	
Fröling	T4e-60 ESP (mit E-Filter) Hackgut		60,0	93,3	2,0	5,0	41,0	
Fröling	T4e-60 (Hackgut)		60,0	93,5	2,0	9,0	43,0	
Fröling	T4e-60 (Pellets)		60,0	94,7	2,0	4,0	17,0	
Fröling	T4e-80 ESP (mit E-Filter) Hackgut		80,0	93,8	2,0	3,0	22,0	
Fröling	T4e-80 ESP (mit E-Filter) Pellets		80,0	96,3	2,0	5,0	18,0	
Fröling	T4e-80 (Hackgut)		80,0	93,6	2,0	7,0	23,0	
Fröling	T4e-80 (Pellets)		80,0	96,3	2,0	5,0	18,0	
Fröling	T4e-90 ESP (mit E-Filter) Hackgut		90,0	93,8	2,0	2,0	13,0	
Fröling	T4e-90 ESP (mit E-Filter) Pellets		90,0	95,5	2,0	7,0	18,0	
Fröling	T4e-90 (Hackgut)		90,0	93,6	2,0	6,0	13,0	
Fröling	T4e-90 (Pellets)		90,0	95,5	2,0	7,0	18,0	
Fröling	T4-24 (Brennwert) (Hackgut)	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	27,5	105,0	14,0	14,0	76,0	
Fröling	T4-24 (Brennwert) Pellets	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	27,5	105,7	16,0	13,0	57,0	
Fröling	T4-30 (Brennwert)	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	34,0	105,0	15,2	13,6	83,7	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Fröling	T4-40 (Brennwert)	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	45,0	105,2	19,2	12,2	109,6	
Fröling	T4-40 (Pellets)		40,0	93,1	8,0	15,0	24,0	
Fröling	T4-50 (Brennwert)	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	55,0	105,4	24,0	10,5	141,0	
Fröling	T4-50 (Hackgut)		50,0	93,1	20,0	15,0	59,0	
Fröling	T4-50 (Pellets)		50,0	94,2	5,0	13,0	17,0	
Fröling	T4-60 (Hackgut)		60,0	93,1	18,0	15,8	48,8	
Fröling	T4-60 (Pellets)		60,0	94,1	6,6	14,4	16,6	
FU-WI sp.z.o.o.	FU-WI Pellets 24		24,0	90,3	171,6	14,6	253,1	
IFYIL TERMO İklîmlendirme San. ve Tic. Ltd. Şti.	ABANT / FREEDOOM		15,8	94,8	141,3	14,7	378,3	JA
IFYIL TERMO İklîmlendirme San. ve Tic. Ltd. Şti.	GT 15		15,3	91,5	92,3	13,3	154,1	
IFYIL TERMO İklîmlendirme San. ve Tic. Ltd. Şti.	GT 60		60,0	93,3	100,1	11,5	144,6	
IFYIL TERMO İklîmlendirme San. ve Tic. Ltd. Şti.	TRUVA ECO / TROY ECO		18,7	94,0	41,0	14,7	41,0	JA
GALMET Sp. Z o.o. Sp. K.	GENESIS PLUS KPP 10 kW		11,5	96,6	103,3	15,3	319,3	
GALMET Sp. Z o.o. Sp. K.	GENESIS PLUS KPP 15 kW		15,0	96,8	88,0	14,6	241,4	
GALMET Sp. Z o.o. Sp. K.	GENESIS PLUS KPP 20 kW		20,0	97,0	66,9	13,8	130,2	
Gaul GmbH	Pelletherm 18 V.4 Long Time		18,0	93,6	118,5	8,7	130,9	
Gaul GmbH	Pelletherm 25 V.4 Long Time		25,0	92,5	107,1	11,0	236,8	
Gaul GmbH	Pelletherm 30 V.2 M01		30,0	93,7	132,8	13,0	242,6	
Gaul GmbH	Pelletherm 30 V.4 LT (Long Time)		30,0	91,7	99,0	12,6	312,4	
Gaul GmbH	Pelletherm 45 V.2 M01		45,0	90,1	24,0	9,8	122,9	
Gaul GmbH	Pelletherm 60 V.2 M01		60,0	91,5	93,5	9,8	180,2	
Gaul GmbH	Pelletherm 80 V.2 M01		80,0	93,4	192,1	9,8	261,4	
Gerco	ökotec GP 826		25,9	90,3	58,0	6,0	202,0	
GILLES	HPK-RA 100		100,0	94,2	9,0	8,1	139,0	
GILLES	HPK-RA 120		120,0	94,2	16,0	8,0	139,0	
GILLES	HPK-RA 145		145,0	94,0	34,0	13,1	23,0	
GILLES	HPK-RA 145		145,0	93,2	97,0	13,3	17,0	
GILLES	HPK-RA 160		160,0	93,2	17,0	13,3	97,0	
GILLES	HPK-RA 160		160,0	94,0	34,0	13,1	23,0	
GILLES	HPK-RA 20		20,0	93,7	24,1	15,5	52,1	
GILLES	HPK-RA 25		25,0	94,0	19,0	15,1	37,9	
GILLES	HPK-RA 30		30,0	93,0	21,0	15,0	33,0	
GILLES	HPK-RA 30		26,0	92,4	107,0	15,0	275,0	
GILLES	HPK-RA 30		30,0	92,9	51,0	7,1	109,0	
GILLES	HPK-RA 30		28,0	94,5	21,0	15,5	27,0	
GILLES	HPK-RA 30		26,0	94,1	18,0	15,0	35,0	
GILLES	HPK-RA 35		35,0	93,3	43,0	8,1	115,0	
GILLES	HPK-RA 35		35,0	93,9	22,0	15,0	30,0	
GILLES	HPK-RA 35 (Pellets)		35,0	94,5	19,0	14,9	26,0	
GILLES	HPK-RA 40		40,0	93,9	25,0	15,0	28,0	
GILLES	HPK-RA 40		40,0	93,8	34,0	9,1	121,0	
GILLES	HPK-RA 40		40,0	94,4	17,0	14,5	25,0	
GILLES	HPK-RA 45		45,0	94,0	28,3	9,7	124,8	
GILLES	HPK-RA 45		45,0	93,8	21,0	15,0	25,0	
GILLES	HPK-RA 49		49,0	93,7	33,0	15,0	22,0	
GILLES	HPK-RA 49		49,0	94,3	12,0	13,4	23,0	
GILLES	HPK-RA 49		49,0	94,6	18,0	10,9	132,0	
GILLES	HPK-RA 59		56,0	94,6	18,0	10,9	132,0	
GILLES	HPK-RA 59		56,0	94,3	12,0	13,4	23,0	
GILLES	HPK-RA 60		60,0	91,7	17,0	11,0	163,0	
GILLES	HPK-RA 75		75,0	94,4	15,0	9,9	135,0	
GILLES	HPK-RA 75 (Pellets)		75,0	94,4	24,0	15,5	46,0	
GILLES	HPK-RA 85		85,0	94,3	13,0	9,2	137,0	
GILLES	HPK-WP 25/30		30,0	90,4	126,0	11,0	70,0	
GILLES	PSK-RA 25		22,0	93,8	22,0	15,0	46,0	
Gipo d.o.o.	BIODOM BD 27 A		26,5	90,8	24,0	10,0	296,0	
Graf GmbH	Bioline 20		19,0	91,8	141,0	7,0	199,0	
Graner	SPK-P 15		14,5	90,6	54,0	2,0	362,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss.

Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Greentech Energiesysteme GmbH	flex.power 14	14,0	95,1	69,0	12,0	411,0	
Greentech Energiesysteme GmbH	flex.power 24	24,0	95,4	81,0	15,0	196,0	
Greentech Energiesysteme GmbH	GREENTECH Evo HP14	14,0	94,9	42,0	6,0	114,0	
Greentech Energiesysteme GmbH	GREENTECH Evo HP20	20,0	93,1	84,0	8,0	75,0	
Greentech Energiesysteme GmbH	GREENTECH Evo HP28	28,0	90,8	138,0	11,0	25,0	
Greentech Energiesysteme GmbH	PK14	14,0	95,1	69,0	12,0	411,0	
Greentech Energiesysteme GmbH	PK24	24,0	95,4	81,0	15,0	196,0	
GREN sp. (Zaklad Slusarski)	EG PELLET MICRO 10	10,0	90,5	44,4	15,0	87,0	
GREN sp. (Zaklad Slusarski)	EG PELLET MICRO 12	12,0	90,3	51,0	15,0	87,0	
GREN sp. (Zaklad Slusarski)	EG PELLET MICRO 8	8,0	90,8	39,0	15,0	87,0	
GREN sp. (Zaklad Slusarski)	EG PELLET MINI 24 – REVO	24,0	91,6	53,1	13,8	124,4	
GREN sp. (Zaklad Slusarski)	EG PELLET MINI 32 – REVO	30,3	93,0	22,6	8,7	109,1	
GREN sp. (Zaklad Slusarski)	EG PELLET MINI 32 – X	31,1	90,9	51,0	14,0	81,0	
GREN sp. (Zaklad Slusarski)	EG PELLET MINI 45 – X	42,9	91,7	132,0	13,0	228,0	
GREN sp. (Zaklad Slusarski)	EG-MULTIFUEL 100	75,0	90,9	69,0	15,0	237,0	
GREN sp. (Zaklad Slusarski)	EG-MULTIFUEL 250	250,0	92,0	110,0	13,0	90,0	
GREN sp. (Zaklad Slusarski)	EG-MULTIFUEL 27	27,0	90,0	33,0	9,0	255,0	
GREN sp. (Zaklad Slusarski)	EG-MULTIFUEL 30	27,0	90,0	33,0	9,0	255,0	
GREN sp. (Zaklad Slusarski)	EG-MULTIFUEL 300	300,0	92,0	130,0	13,0	227,0	
GREN sp. (Zaklad Slusarski)	EG-MULTIFUEL 80	75,0	90,9	69,0	15,0	237,0	
GREN sp. (Zaklad Slusarski)	EG-PELLET MINI 24	27,0	90,0	33,0	9,0	255,0	
GREN sp. (Zaklad Slusarski)	EG-Pellet 10 kW	10,0	91,3	117,0	8,0	296,0	
GREN sp. (Zaklad Slusarski)	EG-Pellet 15 kW	15,0	90,8	106,0	9,0	296,0	
Grimm	Pellino	14,9	90,1	40,0	6,0	335,0	
GS Wärmesysteme GmbH	GS-Iexion-30	28,2	91,3	22,0	15,0	117,0	
Guntamatic	EVOLUTION	9,5	95,8	36,0	6,0	281,0	JA
Guntamatic Heiztechnik	Bio Vario 13 (Biostar 13 - Pelletanlage der Kaskade)	14,7	94,7	20,0	15,0	42,0	
Guntamatic Heiztechnik	Bio Vario 17 (Biostar 17 - Pelletanlage der Kaskade)	17,1	94,7	20,0	15,0	42,0	
Guntamatic Heiztechnik	Biocom 100	100,0	93,8	6,0	6,0	20,0	
Guntamatic Heiztechnik	Biocom 30	30,0	91,6	3,0	4,0	29,0	
Guntamatic Heiztechnik	Biocom 40	40,0	92,8	5,0	10,0	39,0	
Guntamatic Heiztechnik	Biocom 50	50,0	93,8	6,0	14,0	46,0	
Guntamatic Heiztechnik	Biocom 75	75,0	93,6	6,0	10,0	33,0	
Guntamatic Heiztechnik	Biostar 12	12,0	90,7	70,0	11,0	230,0	
Guntamatic Heiztechnik	Biostar 13	14,7	94,7	20,0	15,0	42,0	
Guntamatic Heiztechnik	Biostar 15 mit Lambdaeegelung	14,0	93,2	15,0	12,0	124,0	
Guntamatic Heiztechnik	Biostar 17	17,1	94,7	20,0	15,0	42,0	
Guntamatic Heiztechnik	Biostar 23.0	18,0	92,0	11,0	15,0		
Guntamatic Heiztechnik	Biostar 24.0	18,5	94,8	20,0	15,0		
Guntamatic Heiztechnik	Biostar 33.0	18,5	94,8	20,0	15,0		
Guntamatic Heiztechnik	BMK Vario – P20 (Biostar 24.0 - Pelletanlage teil)	18,5	94,8	20,0	15,0		
Guntamatic Heiztechnik	BMK Vario – P30 (Biostar 33.0 - Pelletanlage teil)	18,5	94,8	20,0	15,0		
Guntamatic Heiztechnik	Hybrid 10.0	8,4	91,9	37,0	15,0		
Guntamatic Heiztechnik	Powerchip 20/30	30,0	91,6	3,0	4,0	29,0	
Guntamatic Heiztechnik	Powerchip 20/30	30,0	91,7	11,0	13,0	76,0	
Guntamatic Heiztechnik	Powerchip 40/50	40,0	92,5	20,8	14,3	119,1	
Guntamatic Heiztechnik	Powerchip 40/50	40,0	92,7	5,0	9,0	38,0	
Guntamatic Heiztechnik	Powerchip 40/50	50,0	93,8	6,0	14,0	46,0	
Guntamatic Heiztechnik	Powerchip 100	100,0	92,2	5,0	15,0	90,0	
Guntamatic Heiztechnik	Powerchip 100	100,0	93,8	6,0	6,0	20,0	
Guntamatic Heiztechnik	Powerchip 40/50,0	46,0	93,1	29,0	15,0		
Guntamatic Heiztechnik	Powerchip 75	75,0	93,3	41,0	9,0	55,0	
Guntamatic Heiztechnik	Powerchip 75	75,0	92,7	19,0	15,4	127,0	
Guntamatic Heiztechnik	Powercorn 12-50,0	46,0	93,1	29,0	15,0		
Guntamatic Heiztechnik	Powercorn 30	30,0	91,6	3,0	4,0	29,0	
Guntamatic Heiztechnik	Powercorn 50	50,0	93,2	77,0	13,0	91,0	
Guntamatic Heiztechnik	Powercorn 75	75,0	93,5	41,0	9,0	55,0	
Guntamatic Heiztechnik	THERM 10.0	8,4	91,9	37,0	15,0		
Guntamatic Heiztechnik	THERM 5	7,5	91,5	51,0	14,0	207,0	
Guntamatic Heiztechnik	THERM 7	8,0	92,1	43,0	15,0	180,0	
GürSolar GmbH	Harman P 100	100,0	91,9	110,0	14,0	10,0	
GürSolar GmbH	Harman P 15 Compact	15,0	92,5	22,4	8,2	24,3	
GürSolar GmbH	Harman P 23	23,0	93,1	30,0	15,0	140,0	
GürSolar GmbH	Harman P 25 Compact	26,1	93,3	21,5	9,9	24,4	
GürSolar GmbH	Harman P 80	80,0	93,3	60,0	14,0	80,0	

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss.

Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] *(feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Haas & Sohn	Aqua-Pellet 620-09	9,0	95,1	88,0	8,0	150,0	JA
Haas & Sohn	Aqua-Pellet 620-12	12,0	93,0	82,5	7,0	250,0	JA
Hapero	Balance / W - HP 02	14,9	97,0	36,5	11,0	168,0	JA
Hapero	HP 03 / K Flash 25	25,0	95,4	54,0	12,0	138,0	
Hapero	HP 03 / K Flash 25 kW	25,0	95,4	54,0	12,0	138,0	
Hapero	HP 04 / K Flash	35,0	95,4	54,0	12,0	138,0	
Hargassner	Classic Lambda 22	22,0	93,3	4,0	10,0	8,0	
Hargassner	Classic Lambda 40	41,4	94,9	6,0	9,0	13,0	
Hargassner	Classic Lambda 49	49,0	94,5	7,0	9,0	13,0	
Hargassner	Classic Lambda 60	60,0	93,8	9,0	9,0	13,0	
Hargassner	Classic 22	22,0	93,2	4,0	10,0	8,0	
Hargassner	ECO-HK 100	99,0	95,2	4,0	12,0	71,0	
Hargassner	ECO-HK 100 (PK)	99,0	93,8	3,0	10,0	34,0	
Hargassner	ECO-HK 110	110,0	95,0	4,0	13,0	71,0	
Hargassner	ECO-HK 110 (PK)	108,0	93,6	3,0	10,0	32,0	
Hargassner	ECO-HK 120	120,0	94,8	4,0	13,0	70,0	
Hargassner	ECO-HK 120 (PK)	120,0	93,3	3,0	10,0	30,0	
Hargassner	ECO-HK 130 mit eCleaner (Hackgut)	130,0	94,8	4,0	12,0	65,0	
Hargassner	ECO-HK 130 mit eCleaner (Pellets)	130,0	93,4	4,0	9,0	28,0	
Hargassner	ECO-HK 130.1	130,0	94,7	4,0	13,0	65,0	
Hargassner	ECO-HK 130.1 mit eCleaner (Hackgut)	130,0	94,7	4,0	13,0	65,0	
Hargassner	ECO-HK 150 mit eCleaner (Hackgut)	149,0	94,7	4,0	10,0	55,0	
Hargassner	ECO-HK 150 mit eCleaner (Pellets)	149,0	93,7	3,0	7,0	25,0	
Hargassner	ECO-HK 150.1	149,0	94,7	4,0	13,0	55,0	
Hargassner	ECO-HK 150.1 mit eCleaner (Hackgut)	149,0	94,7	4,0	13,0	55,0	
Hargassner	ECO-HK 170 mit eCleaner (Hackgut)	166,0	93,9	3,0	8,0	47,0	
Hargassner	ECO-HK 170 mit eCleaner (Pellets)	166,0	93,9	3,0	6,0	21,0	
Hargassner	ECO-HK 170.1	166,0	94,5	3,0	14,0	43,0	
Hargassner	ECO-HK 170.1 mit eCleaner (Hackgut)	166,0	94,5	3,0	14,0	43,0	
Hargassner	ECO-HK 20	20,0	93,9	12,0	4,0	109,0	
Hargassner	ECO-HK 20 (PK)	20,0	94,7	9,0	8,0	63,0	
Hargassner	ECO-HK 200 mit eCleaner (Hackgut)	199,0	94,4	2,0	4,0	29,0	
Hargassner	ECO-HK 200 mit eCleaner (Pellets)	199,0	94,3	2,0	3,0	14,0	
Hargassner	ECO-HK 200.1 (Hackgut)	199,0	94,4	2,0	14,0	28,0	
Hargassner	ECO-HK 200.1 mit eCleaner (Hackgut)	199,0	94,4	2,0	14,0	28,0	
Hargassner	ECO-HK 200.1 (PK)	199,0	94,7	3,0	13,0	31,0	
Hargassner	ECO-HK 200.1 (PK) mit eCleaner (Pellets)	199,0	94,7	3,0	13,0	31,0	
Hargassner	ECO-HK 220 mit eCleaner (Hackgut)	216,0	94,3	1,0	3,0	20,0	
Hargassner	ECO-HK 220 mit eCleaner (Pellets)	216,0	94,5	2,0	1,0	10,0	
Hargassner	ECO-HK 220.1 (Hackgut)	216,0	94,3	4,0	14,0	31,0	
Hargassner	ECO-HK 220.1 mit eCleaner (Hackgut)	216,0	94,3	4,0	14,0	31,0	
Hargassner	ECO-HK 250.1 (Hackgut)	249,0	94,3	7,0	14,0	37,0	
Hargassner	ECO-HK 250.1 (PK) (Pellets)	249,0	94,5	4,0	11,0	33,0	
Hargassner	ECO-HK 30 (Hackgut)	30,0	94,4	10,0	6,0	91,0	
Hargassner	ECO-HK 30 (PK)	30,0	95,4	10,0	12,0	51,0	
Hargassner	ECO-HK 300.1 (Hackgut)	299,0	93,8	12,0	13,0	45,0	
Hargassner	ECO-HK 300.1 (PK)	299,0	94,4	6,0	9,0	36,0	
Hargassner	ECO-HK 330.1	330,0	93,6	15,0	13,0	51,0	
Hargassner	ECO-HK 330.1	330,0	94,3	6,0	8,0	38,0	
Hargassner	ECO-HK 35	35,0	94,6	8,0	6,0	81,0	
Hargassner	ECO-HK 35 (PK)	35,0	95,7	11,0	14,0	46,0	
Hargassner	ECO-HK 40	40,0	94,8	7,0	7,0	73,0	
Hargassner	ECO-HK 50	49,0	95,3	6,0	6,0	73,0	
Hargassner	ECO-HK 50 (PK)	49,0	96,5	8,0	13,0	40,0	
Hargassner	ECO-HK 60	60,0	95,8	4,0	10,0	73,0	
Hargassner	ECO-HK 60 (PK)	60,0	94,8	4,0	10,0	40,0	
Hargassner	ECO-HK 70	70,0	95,6	4,0	11,0	73,0	
Hargassner	ECO-HK 70 mit eCleaner (Hackgut)	70,0	95,0	5,0	1,0	56,0	
Hargassner	ECO-HK 70 (PK)	70,0	95,2	4,0	10,0	38,0	
Hargassner	ECO-HK 90	90,0	95,3	4,0	12,0	72,0	
Hargassner	ECO-HK 90 (PK)	90,0	94,1	4,0	10,0	35,0	
Hargassner	ECO-PK 100	99,0	93,8	3,0	10,0	34,0	
Hargassner	ECO-PK 110	108,0	93,6	3,0	10,0	32,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] *(feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Hargassner	ECO-PK 120	120,0	93,3	3,0	10,0	30,0	
Hargassner	ECO-PK 130 mit eCleaner (Pellets)	130,0	93,4	4,0	9,0	28,0	
Hargassner	ECO-PK 130.1	130,0	93,5	4,0	11,0	31,0	
Hargassner	ECO-PK 130.1 mit eCleaner (Pellets)	130,0	93,5	4,0	11,0	31,0	
Hargassner	ECO-PK 150 mit eCleaner (Pellets)	149,0	93,7	3,0	7,0	25,0	
Hargassner	ECO-PK 150.1	149,0	93,8	3,0	11,0	31,0	
Hargassner	ECO-PK 150.1 mit eCleaner (Pellets)	149,0	93,8	3,0	11,0	31,0	
Hargassner	ECO-PK 170 mit eCleaner (Pellets)	166,0	93,9	3,0	6,0	21,0	
Hargassner	ECO-PK 170.1	166,0	93,8	3,0	12,0	31,0	
Hargassner	ECO-PK 170.1 mit eCleaner (Pellets)	166,0	93,8	3,0	12,0	31,0	
Hargassner	ECO-PK 200 mit eCleaner (Pellets)	199,0	94,3	2,0	3,0	14,0	
Hargassner	ECO-PK 200.1	199,0	94,7	3,0	13,0	31,0	
Hargassner	ECO-PK 200.1 mit eCleaner (Pellets)	199,0	94,7	3,0	13,0	31,0	
Hargassner	ECO-PK 220 mit eCleaner (Pellets)	216,0	94,5	2,0	1,0	10,0	
Hargassner	ECO-PK 220.1	216,0	94,7	3,0	13,0	31,0	
Hargassner	ECO-PK 220.1 mit eCleaner (Pellets)	216,0	94,7	3,0	13,0	31,0	
Hargassner	ECO-PK 250	249,0	94,6	4,0	12,0	32,0	
Hargassner	ECO-PK 300	299,0	94,4	6,0	10,0	36,0	
Hargassner	ECO-PK 300.1	299,0	94,4	6,0	9,0	36,0	
Hargassner	ECO-PK 330	330,0	94,3	6,0	8,0	38,0	
Hargassner	ECO-PK 70	70,0	95,2	4,0	10,0	38,0	
Hargassner	ECO-PK 70 mit eCleaner (Pellets)	70,0	95,2	2,0	1,0	49,0	
Hargassner	ECO-PK 90	90,0	94,1	4,0	10,0	35,0	
Hargassner	Nano-PK 12.3	12,0	95,0	28,0	13,0	33,0	
Hargassner	Nano-PK 12.3 (Plus) Brennwert	12,0	105,3	2,0	10,0	74,0	
Hargassner	Nano-PK 15.3	15,0	95,2	34,0	13,0	11,0	
Hargassner	Nano-PK 15.3 (Plus) Brennwert	15,0	105,7	2,0	14,0	74,0	
Hargassner	Nano-PK 20.2	21,1	95,0	2,0	4,0	15,0	
Hargassner	Nano-PK 20.2 (Plus) Brennwert	21,5	105,2	3,0	9,0	46,0	
Hargassner	Nano-PK 25.2	25,0	95,1	1,0	6,0	27,0	
Hargassner	Nano-PK 25.2 (Plus) Brennwert	25,0	105,2	3,0	7,0	57,0	
Hargassner	Nano-PK 32.2	32,0	95,3	2,0	9,0	52,0	
Hargassner	Nano-PK 32.2 (Plus) Brennwert	32,0	105,2	2,0	4,0	79,0	
Hargassner	Nano-PK 6.3	6,6	94,7	2,0	5,0	58,0	
Hargassner	Nano-PK 6.3 (Plus) Brennwert	6,6	104,8	2,0	5,0	58,0	
Hargassner	Nano-PK 9.3	9,0	94,8	23,0	12,0	55,0	
Hargassner	Nano-PK 9.3 (Plus) Brennwert	9,0	105,0	2,0	7,0	58,0	
Hargassner	Smart PK 17	17,0	95,1	24,0	10,0	12,0	
Hargassner	Smart PK 20	20,0	95,0	2,0	4,0	15,0	
Hargassner	Smart PK 25	25,0	95,1	1,0	6,0	27,0	
Hargassner	Smart PK 32	32,0	95,3	2,0	9,0	52,0	
Hark GmbH & Co. KG	ProAqua	6,0	96,4	15,0	9,0	124,0	JA
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 100 (Hackgut)	100,0	90,4	30,0	12,0	88,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 105 (Hackgut)	105,0	90,4	30,0	12,0	88,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 115 (Hackgut)	115,0	90,6	30,0	12,0	189,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 150 (Hackgut)	150,0	91,7	29,0	12,0	189,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 150 (Pellets)	150,0	91,2	2,0	15,0	152,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 200 (Hackgut)	200,0	92,0	29,0	12,0	189,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 200 (Pellets)	200,0	93,1	3,0	10,0	152,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 30 (Hackgut)	30,0	94,5	11,0	5,0	161,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 30E (Hackgut)	30,0	94,5	11,0	1,0	161,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 40 (Hackgut)	40,0	94,0	7,0	6,0		
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 40E (Hackgut)	40,0	94,0	7,0	1,0		
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 50 (Hackgut)	50,0	93,4	3,0	8,0	64,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 50 (Pellets)	50,0	93,9	0,0	8,0	86,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 50E (Hackgut)	50,0	93,4	3,0	2,0	64,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 50E (Pellets)	50,0	93,9	0,0	7,0	86,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 65 (Hackgut)	65,0	93,3	10,0	10,0		
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 65 (Pellets)	65,0	93,6	1,0	10,0	86,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 65E (Hackgut)	65,0	93,3	10,0	2,0		
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 65E (Pellets)	65,0	93,6	1,0	7,0	68,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 80 (Hackgut)	80,0	93,1	16,0	12,0		
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 80 (Pellets)	80,0	93,2	2,0	12,0	86,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 80E (Hackgut)	80,0	93,1	16,0	2,0		

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 80E (Pellets)	80,0	93,2	2,0	7,0	68,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 95 (Hackgut)	95,0	93,0	23,0	14,0		
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 95 (Pellets)	95,0	92,8	2,0	12,0	86,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 95E (Hackgut)	95,0	93,0	23,0	2,0		
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 95E (Pellets)	95,0	92,8	4,0	8,0	68,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 20/15 (autom.beschickter Teil der Kombianlage) Pellets	15,0	93,8	25,0	12,0	125,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 30/15 (autom.beschickter Teil der Kombianlage) Pellets	15,0	93,8	25,0	12,0	125,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 30/26 (autom.beschickter Teil der Kombianlage) Pellets	25,9	93,9	34,0	11,0	55,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 40/26 (autom.beschickter Teil der Kombianlage) Pellets	25,9	93,9	34,0	11,0	55,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 50/26 (autom.beschickter Teil der Kombianlage) Pellets	25,9	93,9	34,0	11,0	55,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 50/33 (autom.beschickter Teil der Kombianlage) Pellets	32,5	94,8	16,0	9,0	11,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K 10 (Pellets)	9,9	93,2	43,0	9,0	138,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K 21 (Pellets)	21,0	92,8	32,0	9,0	138,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K 26 (Pellets)	25,9	92,9	45,0	8,0	136,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K 35 kW (Pellets)	35,0	93,7	35,0	12,0	208,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K 45 kW (Pellets)	45,0	94,1	35,0	12,0	208,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K 60 kW (Pellets)	60,0	94,6	24,0	14,0	85,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K10 V2 Brennwert (Brennwertkessel) (Pellets)	10,5	102,8	28,0	11,0	83,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K10-V2 (Pellets)	10,5	93,2	18,0	8,0	109,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K15 (Pellets)	15,0	92,7	15,0	10,0	141,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K15 V2 Brennwert (Brennwertkessel)	15,9	103,1	14,0	13,0	83,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K15 V2 Hybrid	15,0	93,3	18,0	9,0	125,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K15 V2 (Pellets)	15,0	93,3	18,0	9,0	125,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K21 V2 Brennwert (Brennwertkessel)	22,3	103,3	9,0	12,0	49,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K21-V2 (Pellets)	21,0	92,8	19,0	10,0	76,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K26 V2 Brennwert (Brennwertkessel)	25,9	103,5	5,0	12,0	33,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K26 V2 Hybrid (Pellets)	25,9	93,3	17,0	10,0	55,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K26E V2 (mit Partikelabscheider)	25,9	93,3	17,0	2,0	74,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K26-V2 (Pellets)	25,9	93,9	17,0	10,0	55,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K33E V2 (mit Partikelabscheider)	32,5	92,8	14,0	2,0	71,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K33-V2 Hybrid (Pellets)	32,5	94,8	16,0	9,0	11,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K33-V2 (Pellets)	32,5	92,8	14,0	9,0	11,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG M 175 E Hackgut (mit Partikelabscheider)	175,0	94,1	30,0	1,0	53,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG M 175 E Pellets (mit Partikelabscheider)	175,0	93,6	0,0	0,0	64,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG M 175 Hackgut	175,0	94,1	30,0	8,0	53,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG M 175 Pellets	175,0	93,6	0,0	4,0	64,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG M 200 E Hackgut (mit Partikelabscheider)	200,0	93,8	18,0	1,0	53,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG M 200 E Pellets (mit Partikelabscheider)	200,0	93,5	0,0	1,0	64,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG M 200 Hackgut	200,0	93,8	18,0	10,0	53,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG M 200 Pellets	200,0	93,5	0,0	7,0	64,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG M 240 E Hackgut (mit Partikelabscheider)	240,0	93,3	0,0	1,0	53,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG M 240 E Pellets (mit Partikelabscheider)	240,0	93,3	0,0	2,0	64,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG M 240 Hackgut	240,0	93,3	0,0	14,0	53,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG M 240 Pellets	240,0	93,3	0,0	11,0	64,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG M 300 Hackgut	310,0	93,2	35,0	10,0	271,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG M 300 Pellets	328,0	94,2	1,0	7,0	80,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
HDG Bavaria GmbH	HDG M 350 Hackgut		350,0	93,2	24,0	10,0	271,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG M 350 Pellets		350,0	94,2	1,0	7,0	80,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG M 400 Hackgut		400,0	93,3	11,0	10,0	271,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG M 400 Pellets		400,0	94,2	1,0	7,0	80,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K10E V2 E-Filter (mit Partikelabscheider)		10,5	93,2	18,0	0,0	109,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K15E V2 (mit Partikelabscheider)		15,0	93,3	18,0	0,0	96,0	
HDG Bavaria GmbH	HDG K21E V2 (mit Partikelabscheider)		21,0	93,6	19,0	1,0	76,0	
HDMS	HDMS ecoline twin 15		14,9	90,6	128,0	15,0	254,0	
HDMS	HDMS ecoline 25		24,0	90,1	155,0	10,0	355,0	
HDMS	Topline 14		14,6	95,4	38,0	11,0	275,0	
HDMS	Topline 20		18,6	93,1	85,0	11,0	200,0	
Heftberger	HVR I - S		49,0	91,8	101,0	14,0	14,0	
Heizomat	HSK RA 100 (Hackgut)		100,0	90,2	21,0	11,0	56,0	
Heizomat	HSK RA 100 (Pellets)		100,0	90,7	2,0	14,0	46,0	
Heizomat	HSK RA 102 (Hackgut)		99,0	90,2	21,0	11,0	56,0	
Heizomat	HSK RA 102 (Pellets)		99,0	90,7	2,0	14,0	46,0	
Heizomat	HSK RA 150 (Hackgut)	Anlage ist lediglich für den Einsatz von Holzhackgut förderfähig!	150,0	92,3	22,0	14,0	63,0	
Heizomat	HSK RA 30		33,0	90,3	18,0	14,0	96,0	
Heizomat	HSK RA 60 (Hackgut)		60,0	93,2	61,0	14,0	246,0	
Heizomat	HSK RA 75 (Hackgut)		75,0	90,3	46,0	13,0	175,0	
Heizomat	HSK-RA 120 (Hackgut)		120,0	92,7	28,0	2,0	84,0	
Heizomat	HSK-RA 150 (Hackgut)		150,0	93,0	20,0	2,0	64,0	
Heizomat	HSK-RA 199 (Hackgut)		199,0	93,8	10,0	1,0	46,0	
Heizomat	HSK-RA 200 (Hackgut)		200,0	93,8	10,0	1,0	46,0	
Heizomat	HSK-RA 200 P (Hackgut)		200,0	93,8	10,0	1,0	46,0	
Heizomat	HSK-RA 200 P (Pellets)		200,0	93,8	3,0	1,0	1,0	
Heizomat	RHK-AK 100		99,0	91,6	6,0	12,0	177,0	
Heizomat	RHK-AK 100 (Hackgut)		100,0	91,0	30,0	8,0	20,0	
Heizomat	RHK-AK 100 P (Hackgut)		100,0	93,5	5,0	1,0	59,0	
Heizomat	RHK-AK 100 (Pellets)		100,0	91,7	6,0	4,0	4,0	
Heizomat	RHK-AK 100 (Pellets) mit Partikelabscheider		100,0	93,6	1,0	2,0	61,0	
Heizomat	RHK-AK 1000 PZ (Hackgut)		910,0	92,1	100,0	9,0	242,0	
Heizomat	RHK-AK 101 P (Hackgut)		101,0	93,5	5,0	1,0	59,0	
Heizomat	RHK-AK 150 (Hackgut)		150,0	91,6	159,0	13,0	210,0	
Heizomat	RHK-AK 165 (Hackgut)		165,0	91,6	159,0	13,0	210,0	
Heizomat	RHK-AK 200 (Hackgut)		200,0	91,4	114,0	13,0	118,0	
Heizomat	RHK-AK 30 (Hackgut)		33,0	93,3	6,0	7,0	90,0	
Heizomat	RHK-AK 30 (Hackgut)	Hackgutkessel	35,0	92,4	67,0	12,0	365,0	
Heizomat	RHK-AK 30 P (Hackgut)		33,0	93,3	5,0	2,0	90,0	
Heizomat	RHK-AK 30 (Pellets)		37,0	94,2	2,0	4,0	51,0	
Heizomat	RHK-AK 300 (Hackgut)		300,0	91,0	23,0	14,0	125,0	
Heizomat	RHK-AK 400 (Hackgut)		400,0	91,5	49,0	14,0	155,0	
Heizomat	RHK-AK 50		50,0	91,2	130,0	12,0	127,0	
Heizomat	RHK-AK 50 (Hackgut) (mit Partikelabscheider)		50,0	92,7	32,0	5,0	160,0	
Heizomat	RHK-AK 50 P (Hackgut)		50,0	92,7	32,0	2,0	150,0	
Heizomat	RHK-AK 50 (Pellets) (mit Partikelabscheider)		50,0	93,7	3,0	5,0	135,0	
Heizomat	RHK-AK 500 (Hackgut)		500,0	91,9	74,0	15,0	184,0	
Heizomat	RHK-AK 60 (Hackgut)		60,0	92,4	32,0	6,0	132,0	
Heizomat	RHK-AK 60 P (Hackgut)		60,0	93,0	23,0	2,0	125,0	
Heizomat	RHK-AK 60 (Pellets)		60,0	93,3	4,0	5,0	109,0	
Heizomat	RHK-AK 600 (Hackgut)		600,0	92,4	100,0	15,0	214,0	
Heizomat	RHK-AK 75 (Hackgut)		75,0	91,9	31,0	7,0	95,0	
Heizomat	RHK-AK 75 P (Hackgut)		75,0	93,2	15,0	1,0	90,0	
Heizomat	RHK-AK 75 (Pellets)		75,0	92,7	5,0	5,0	74,0	
Heizomat	RHK-AK 800 (Hackgut)		800,0	92,5	110,4	12,8	123,2	
Heizomat	RHK-AK 99 P (Hackgut)		99,0	93,5	5,0	1,0	59,0	
Heizomat	RHK-AK-60		60,0	91,3	135,0	14,0	144,0	
Heizwelt GmbH	hw Therm P 10		12,0	90,1	36,0	11,6	59,0	
Heizwelt GmbH	hwTHERM P21		21,3	90,4	73,0	15,0	165,0	
HELBIG GmbH	HELBIG Einschubrostfeuerung 100 AutoClean		99,0	92,5	18,0	15,0	40,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] *(feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
HELBIG GmbH	HELBIG Einschubrostfeuerung 20 AutoClean	20,0	93,3	16,0	3,0	56,0	
HELBIG GmbH	HELBIG Einschubrostfeuerung 35 AutoClean	35,0	92,0	36,0	3,0	56,0	
HELBIG GmbH	HELBIG Einschubrostfeuerung 45 AutoClean	45,0	94,0	16,0	3,0	38,0	
HELBIG GmbH	HELBIG Einschubrostfeuerung 60 AutoClean	60,0	93,4	29,0	3,0	38,0	
HELBIG GmbH	HELBIG Einschubrostfeuerung 80 AutoClean	80,0	92,6	19,0	13,0	40,0	
HELBIG GmbH	HELBIG PELLET flex 10	12,0	91,8	29,0	14,0	61,0	
HELBIG GmbH	HELBIG PELLET flex 20	21,0	93,0	25,0	13,0	139,0	
HELBIG GmbH	HELBIG PELLET vacu 10	12,0	91,8	29,0	14,0	61,0	
HELBIG GmbH	HELBIG PELLET vacu 20	21,0	93,0	25,0	13,0	139,0	
Herrmann	Bionik 15 K	17,0	91,4	12,0	15,0	421,0	
Herz	firematic CONDENSATION 30 (50°/30°)	30,0	107,0	21,0	1,0	23,0	
Herz	firematic CONDENSATION 30 (50°/30°)	30,0	105,4	23,0	1,0	20,0	
Herz	firematic CONDENSATION 40 (50°/30°)	40,0	105,3	21,0	1,0	20,0	
Herz	firematic CONDENSATION 40 (50°/30°)	40,0	107,0	20,0	1,0	23,0	
Herz	FIREMATIC PELLET 120 (Hackgut)	120,0	94,3	18,0	6,0	40,0	
Herz	FIREMATIC PELLET 120 (Pellets)	120,0	94,4	19,0	5,0	15,0	
Herz	FIREMATIC PELLET 149 (Hackgut)	149,0	94,0	18,0	5,0	40,0	
Herz	FIREMATIC PELLET 149 (Pellets)	149,0	93,6	18,0	5,0	15,0	
Herz	FIREMATIC PELLET 151 (Hackgut)	151,0	94,0	18,0	6,0	40,0	
Herz	FIREMATIC PELLET 151 (Pellets)	151,0	94,0	19,0	5,0	15,0	
Herz	FIREMATIC PELLET 180 (Hackgut)	180,0	93,3	18,0	6,0	40,0	
Herz	FIREMATIC PELLET 180 (Pellets)	180,0	92,3	19,0	6,0	15,0	
Herz	FIREMATIC PELLET 199 (Pellets)	199,0	91,8	19,0	6,0	15,0	
Herz	FIREMATIC PELLET 201 (Pellets)	201,0	91,8	19,0	6,0	15,0	
Herz	firematic 100	99,0	92,7	18,0	15,0	46,0	
Herz	firematic 100	99,0	92,5	18,0	15,0	40,0	
Herz	firematic 101	101,0	92,5	18,0	15,0	40,0	
Herz	firematic 101	101,0	92,7	18,0	15,0	46,0	
Herz	firematic 20	20,0	93,3	16,0	3,0	56,0	
Herz	firematic 20	20,0	93,5	26,0	9,0	55,0	
Herz	firematic 35	35,0	92,0	36,0	3,0	56,0	
Herz	firematic 35	35,0	92,3	39,0	9,0	55,0	
Herz	firematic 45	45,0	95,2	31,0	11,0	67,0	
Herz	firematic 45	45,0	94,0	16,0	3,0	38,0	
Herz	firematic 45 (BioControl)	45,0	95,2	31,0	11,0	67,0	
Herz	firematic 60	60,0	93,4	29,0	3,0	38,0	
Herz	firematic 80	80,0	92,6	19,0	13,0	40,0	
Herz	firematic 80	80,0	92,7	19,0	14,0	46,0	
Herz	firematic 80 BioControl	80,0	94,6	13,0	13,0	88,0	
Herz	HERZ firematic 120	120,0	94,5	19,0	5,0	21,0	
Herz	HERZ firematic 120	120,0	94,4	19,0	6,0	52,0	
Herz	HERZ firematic 130	130,0	94,4	19,0	6,0	52,0	
Herz	HERZ firematic 130	130,0	94,5	19,0	5,0	21,0	
Herz	HERZ firematic 149	149,0	93,4	19,0	6,0	21,0	
Herz	HERZ firematic 149	149,0	94,0	18,0	6,0	52,0	
Herz	HERZ firematic 151	151,0	93,4	19,0	6,0	21,0	
Herz	HERZ firematic 151	151,0	94,0	18,0	6,0	52,0	
Herz	HERZ firematic 180	180,0	92,4	19,0	6,0	21,0	
Herz	HERZ firematic 180	180,0	93,5	18,0	6,0	52,0	
Herz	HERZ firematic 199	199,0	92,1	18,0	7,0	52,0	
Herz	HERZ firematic 199	199,0	92,0	20,0	6,0	21,0	
Herz	HERZ firematic 201	201,0	92,1	18,0	7,0	52,0	
Herz	HERZ firematic 201	201,0	92,0	20,0	6,0	21,0	
Herz	HERZ firematic 249	249,0	91,3	18,0	8,0	24,0	
Herz	HERZ firematic 249	249,0	93,1	18,0	6,0	34,0	
Herz	HERZ firematic 251	251,0	93,1	18,0	6,0	34,0	
Herz	HERZ firematic 251	251,0	91,3	18,0	8,0	24,0	
Herz	HERZ firematic 299	299,0	92,4	19,0	6,0	34,0	
Herz	HERZ firematic 299	299,0	91,0	18,0	8,0	24,0	
Herz	HERZ firematic 301	301,0	91,0	18,0	8,0	24,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Herz	HERZ firematic 301	301,0	92,4	19,0	7,0	34,0	
Herz	HERZ firematic 349	349,0	93,4	20,0	13,0	49,0	
Herz	HERZ firematic 349.	349,0	93,4	18,0	13,0	31,0	
Herz	HERZ firematic 351	351,0	93,4	20,0	13,0	49,0	
Herz	HERZ firematic 351.	351,0	93,4	18,0	13,0	31,0	
Herz	HERZ firematic 399	399,0	93,4	18,0	13,0	31,0	
Herz	HERZ firematic 399.	399,0	93,4	20,0	13,0	49,0	
Herz	HERZ firematic 401	401,0	93,4	20,0	13,0	49,0	
Herz	HERZ firematic 401.	401,0	93,4	18,0	13,0	31,0	
Herz	HERZ firematic 499	499,0	93,0	18,0	13,0	31,0	
Herz	HERZ firematic 499.	499,0	92,4	17,0	12,0	49,0	
Herz	HERZ firematic 501	540,0	93,0	18,0	13,0	31,0	
Herz	HERZ firematic 501.	501,0	92,4	17,0	12,0	49,0	
Herz	pelletfire 15	14,5	90,1	27,0	3,0	50,0	
Herz	PELLETFIRE 20/20 (Pelletanlagenteil)	20,0	90,6	26,0	13,0	31,0	
Herz	PELLETFIRE 30/30 (Pelletanlagenteil)	30,0	91,2	24,0	14,0	31,0	
Herz	PELLETFIRE 40/30 (Pelletanlagenteil)	30,0	91,2	24,0	14,0	31,0	
Herz	pelletstar biocontrol 10	13,0	90,9	34,0	11,0	423,0	
Herz	pelletstar biocontrol 20	21,0	93,0	25,0	13,0	139,0	
Herz	pelletstar CONDENSATION 10 (50°/30°)	10,0	105,8	25,0	2,4		
Herz	pelletstar CONDENSATION 100 (50°/30°)	99,0	102,5	25,0	6,0	6,0	
Herz	pelletstar CONDENSATION 101 (50°/30°)	101,0	102,5	25,0	6,0	6,0	
Herz	pelletstar CONDENSATION 12 (50°/30°)	12,0	106,4	40,0	5,0	81,0	
Herz	pelletstar CONDENSATION 14 (50°/30°)	14,0	106,7	40,0	5,0	81,0	
Herz	pelletstar CONDENSATION 16 (50°/30°)	16,0	105,5	20,0	2,2		
Herz	pelletstar CONDENSATION 20 (50°/30°)	20,0	105,0	21,0	1,8		
Herz	pelletstar CONDENSATION 30 (50°/30°)	30,0	105,7	21,0	2,4		
Herz	pelletstar CONDENSATION 45 (50°/30°)	45,0	105,6	20,0	2,2		
Herz	pelletstar CONDENSATION 60 (50°/30°)	60,0	105,8	23,0	2,4		
Herz	pelletstar CONDENSATION 80 (50°/30°)	80,0	103,2	23,0	7,0	24,0	
Herz	pelletstar 10	12,0	91,8	29,0	14,0	61,0	
Herz	pelletstar 15	14,9	94,0	9,0	5,0	107,0	
Herz	pelletstar 20	20,0	90,6	26,0	13,0	31,3	
Herz	pelletstar 20	20,0	92,9	24,0	13,0	30,0	
Herz	pelletstar 20	21,0	93,0	25,0	13,0	139,0	
Herz	pelletstar 25	25,0	91,8	13,0	11,0	83,0	
Herz	pelletstar 30	30,0	92,6	25,0	14,0	30,0	
Herz	pelletstar 30	30,0	91,2	24,0	14,0	31,3	
Herz	pelletstar 45	45,0	91,8	52,0	13,0	77,0	
Hohensee (Vertrieb Deutschland)	Woody / Scotte 15	16,6	90,3	121,0	15,0	416,0	
Bitte beachten Sie, dass diese Anlage nur mit einer Nennwärmeleistung von 16,6kW förderfähig ist. Beim Anlagen-Modell mit 14,8kW Nennwärmeleistung handelt es sich um die -NICHT-förderfähige Anlagentyp - SCOTTE 15 ST.							
HOL - Tec GbR	GreenLeaf 20	13,4	93,4	37,0	10,0	235,0	
HOL - Tec GbR	GreenLeaf 30	23,7	94,7	95,0	10,0	224,0	
HOL - Tec GbR	GreenLeaf 50	48,2	91,4	156,0	10,0	160,0	
Hoivalwerk	BioLyt (100)	99,0	93,5	21,0	12,0	80,0	
Hoivalwerk	BioLyt (13)	13,0	93,7	29,0	12,0	49,0	
Hoivalwerk	BioLyt (130)	130,0	92,3	25,0	14,0	65,0	
Hoivalwerk	BioLyt (140)	140,0	91,8	26,0	15,0	57,0	
Hoivalwerk	BioLyt (15)	14,9	94,1	25,0	11,0	44,0	

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] *(feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Hoivalwerk	BioLyt (150)	146,0	91,8	26,0	15,0	57,0	
Hoivalwerk	BioLyt (160)	146,0	91,8	26,0	15,0	57,0	
Hoivalwerk	BioLyt (23)	23,0	95,7	10,0	5,0	24,0	
Hoivalwerk	BioLyt (25)	24,9	96,1	6,0	4,0	19,0	
Hoivalwerk	BioLyt (31)	31,0	97,5	22,0	3,0	31,0	
Hoivalwerk	BioLyt (36)	36,0	98,6	36,0	2,0	41,0	
Hoivalwerk	BioLyt (43)	43,0	94,0	27,0	4,0	9,0	
Hoivalwerk	BioLyt (70)	69,0	94,5	18,0	10,0	93,0	
Hoivalwerk	BioLyt (75)	73,0	94,5	18,0	10,0	93,0	
Hoivalwerk	BioLyt (8)	7,9	93,2	51,0	1,0	46,0	
HS Tarm	MG 15+	15,0	95,3	150,0	10,0	257,0	
HS Tarm	MG 25+	23,6	90,7	190,0	10,0	307,0	
HS Tarm	TPK HS 20 LC (Loki HS 20 LC)	22,1	92,2	37,9	15,7	75,8	
HT Heiztechnik (Przedsiebiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. K.)	HT DasPell GL 12	12,0	92,4	98,2	15,3	224,0	
HT Heiztechnik (Przedsiebiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. K.)	HT DasPell GL 17	17,0	92,2	60,5	13,5	222,6	
HT Heiztechnik (Przedsiebiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. K.)	HT DasPell GL 20	20,0	92,1	21,8	11,6	221,1	
HT Heiztechnik (Przedsiebiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. K.)	HT DasPell GL 30	30,0	91,8	47,2	8,9	145,6	
HT Heiztechnik (Przedsiebiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. K.)	HT DasPell GL 37	37,0	91,5	68,4	6,5	82,9	
HT Heiztechnik (Przedsiebiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. K.)	HT DasPell GL 50	50,0	92,1	67,9	5,2	69,7	
HT Heiztechnik (Przedsiebiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. K.)	HT DasPell GL 60	60,0	92,6	67,5	4,0	57,5	
HT Heiztechnik (Przedsiebiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. K.)	HT DasPell Lux GL 12	12,0	92,0	127,3	3,6	189,1	
HT Heiztechnik (Przedsiebiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. K.)	HT DasPell Lux GL 15	15,0	92,0	99,2	7,2	179,5	
HT Heiztechnik (Przedsiebiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. K.)	HT DasPell Lux GL 20	20,0	92,2	34,9	15,3	175,3	
IBC Heiztechnik	GK-4K öko 28,5 kW	28,5	91,6	93,4	14,2	387,7	
IBC Heiztechnik	SK-1P öko 23 kW	23,0	93,1	30,0	15,0	140,0	
IHT (Innovative Heiztechnik GmbH)	GE 30	40,0	92,2	25,5	9,2	90,2	
Innofire	Pixa	23,0	94,5	182,2	6,9	338,8	JA
Innofire	Pixa Piu	30,0	92,2	80,1	7,4	617,9	JA
INNOFIRE	LINOSA2 20	20,1	93,5	22,0	8,2	236,0	
INNOFIRE	LINOSA2 24	24,0	92,9	54,8	8,0	236,0	
INNOFIRE	LINOSA2 28	27,0	92,5	80,0	8,2	236,0	
IRLEH	Irleh Pelletic (16 kW)	16,0	91,7	70,0	14,1	571,0	
IRLEH	Irleh Pelletic (25 kW)	25,0	93,0	26,0	12,9	318,0	
Italiana Camini	Layma Idro 18	18,7	93,3	162,5	14,3	87,5	JA
Italiana Camini	Layma Idro 22	22,5	92,7	150,0	14,4	162,5	JA
Italiana Camini	Nelly	23,0	94,5	182,2	6,9	338,8	JA
Italiana Camini	Nelly Piu	30,0	92,2	80,1	7,4	617,9	JA
ITALIANA CAMINI	TERMIKA2 20	20,1	93,5	22,0	8,2	236,0	
ITALIANA CAMINI	TERMIKA2 24	24,0	92,9	54,8	8,0	236,0	
ITALIANA CAMINI	TERMIKA2 28	27,0	92,5	80,0	8,2	236,0	
Janfire AB	Combiflame 20	20,0	90,5	33,7	8,3	47,3	
Janfire AB	Duoflame 40	48,0	90,7	130,0	14,0	70,0	
Janfire AB	monoflame 25	21,3	90,4	73,0	15,0	165,0	
Janfire AB	pellet-compact	12,0	90,1	36,0	11,6	59,0	
Jolly-Mec caminetti spa	Arte Acciaio 18 kW	18,0	94,2	71,4	13,4	233,0	JA
Jolly-Mec caminetti spa	Arte Acciaio 23 kW	23,0	94,1	135,6	11,2	233,0	JA
Jolly-Mec caminetti spa	Arte Maiolika 18 kW	18,0	94,2	71,4	13,4	233,0	JA
Jolly-Mec caminetti spa	Arte Maiolika 23 kW	23,0	94,1	135,6	11,2	233,0	JA
Jolly-Mec caminetti spa	Classe 18 kW	18,0	94,2	71,4	13,4	233,0	JA
Jolly-Mec caminetti spa	Classe 23 kW	23,0	94,1	135,6	11,2	233,0	JA
Jolly-Mec caminetti spa	I-DEA Idro Angolo 17S	17,0	93,0	130,0	11,0	311,0	JA
Jolly-Mec caminetti spa	I-DEA Idro Angolo 9S	8,5	93,5	168,0	15,0	311,0	JA
Jolly-Mec caminetti spa	I-DEA Idro DORIA 17S	17,0	93,5	130,0	11,0	311,0	JA
Jolly-Mec caminetti spa	I-DEA Idro DORIA 9S	8,5	93,5	168,0	15,0	311,0	JA
Jolly-Mec caminetti spa	I-DEA Idro Frontale 17S	17,0	93,5	130,0	11,0	311,0	JA
Jolly-Mec caminetti spa	I-DEA Idro Frontale 9S	8,5	93,5	168,0	15,0	311,0	JA
Jolly-Mec caminetti spa	I-DEA Idro Quadra 17S	17,0	93,0	130,0	11,0	311,0	JA
Jolly-Mec caminetti spa	I-DEA Idro Quadra 9S	8,5	93,5	168,0	15,0	311,0	JA
Jolly-Mec caminetti spa	MEC 21 - 18 kW	18,5	90,0	119,6	7,6	230,5	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Jolly-Mec caminetti spa	Techna 18 kW		18,0	94,2	71,4	13,4	233,0	JA
Jolly-Mec caminetti spa	Techna 23 kW		23,0	94,1	135,6	11,2	233,0	JA
Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-15 PZ		14,5	93,6	128,6	2,0	429,4	
Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-25 PZ		25,0	94,2	13,1	8,0	50,6	
Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-32 PZ		32,2	92,4	61,9	8,5	44,1	
Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-35 PZ		35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
JUSTUS GmbH	Sirkos Aqua	Listung, da eta _s = 80,0 % (> 78 %)	9,3	90,4	154,0	9,4	437,0	JA
Kago Wärmesysteme GmbH	PelTec 24		24,0	90,3	80,0	8,0	131,0	
Kiko	Pelletstar 15		17,0	91,4	12,0	15,0	421,0	
Klimosz Sp. z o.o.	DuoPelet 75		60,0	91,5	73,5	13,8	720,7	
Klimosz Sp. z o.o.	KLIMOSZ LE 20		22,0	90,2	183,3	13,1	310,5	
Klimosz Sp. z o.o.	KLIMOSZ LE 30		30,0	91,0	97,5	13,8	282,9	
Klimosz Sp. z o.o.	KLIMOSZ MiniPelet 12		12,0	91,5	73,5	13,8	234,2	
Klimosz Sp. z o.o.	KLIMOSZ MiniPelet 18		18,0	92,1	102,5	15,3	234,9	
Klimosz Sp. z o.o.	KLIMOSZ MiniPelet 9		9,0	91,8	79,3	12,4	250,9	
KLOVER	ECOMPACT 250		23,3	90,3	37,8	10,0	200,7	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	Compact Bio Luxury 16		14,0	90,7	42,0	11,0	1109,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	Compact Bio Luxury 24		21,0	90,3	127,3	10,2	620,4	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	EEL Pellets 100 kW		100,0	93,4	42,0	10,0	53,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	EEL Pellets 12 kW		13,0	90,6	139,0	15,0	258,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	EEL Pellets 15 kW		15,0	93,1	157,0	10,0	174,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	EEL Pellets 16 kW		15,0	92,2	10,0	15,0	201,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	EEL Pellets 21 kW		21,0	93,9	147,0	12,0	273,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	Midi Bio NE 42 kW		42,0	92,7	13,0	13,0	35,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	Midi Bio NE 52 kW		52,0	93,5	1,0	10,0	39,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	Mini Bio Luxury 10 kW		10,0	90,1	128,0	9,4	1014,5	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	Mini Bio Luxury 12 kW		13,0	90,6	139,0	15,0	258,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	Mini Bio Luxury 15 kW		15,0	93,1	157,0	10,0	174,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	Mini Bio Luxury 20 kW		20,0	91,0	29,8	13,8	400,7	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	Mini Bio Luxury 21 kW		21,0	93,9	147,0	12,0	273,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	Mini Bio NE 20 kW		20,0	92,8	54,0	10,0	101,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	Mini Bio 10 kW		10,0	92,5	37,0	13,0	708,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	Mini Bio 20 kW		20,0	92,5	33,0	11,0	290,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	Mini Matic 11		11,1	94,7	39,0	12,0	258,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	Mini Matic 20		20,4	94,4	61,0	10,0	97,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	Twin Bio Luxury Compact 16 kW		15,0	92,2	10,0	15,0	201,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	Twin Bio Luxury 16 kW		16,0	92,2	10,0	15,0	201,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	Twin Bio 12 kW		12,0	90,2	23,0	15,0	83,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	TWIN Bio 16		14,0	90,7	42,0	11,0	1109,0	
Kostrzewa (PPH Kostrzewa Sp.j.)	TWIN Bio 24		21,0	90,3	127,3	10,2	620,4	
Kozlu-Kozlusan	PROPEL 100		99,0	95,3	9,0	11,6	91,0	
Kozlu-Kozlusan	PROPEL 70		85,0	95,2	10,0	10,2	91,0	
KOZLUSAN ISITMA SISTEMLERI	LIDYA COMPACT-15		15,0	92,5	22,4	8,2	24,3	
KOZLUSAN ISITMA SISTEMLERI	LIDYA COMPACT-25		26,1	93,3	21,5	9,9	24,4	
KSM	KSM 275-18i (Pellets)		19,0	92,3	27,0	14,5	194,0	
KSM	KSM 375-35 (Pellets)		37,0	92,4	15,0	8,0	337,0	
Künzel	PK 10		12,0	90,1	36,0	11,6	59,0	
Künzel	PK 15		15,0	92,7	130,0	9,0	170,0	
Künzel	PK 20		21,0	92,3	69,0	9,0	170,0	
KWB	Combifire CF1.5 18 kW (autom. beschickter Anlagenteil der Kombianlage)		22,0	93,0	17,0	14,0	50,0	
KWB	Combifire CF1.5 28 kW (autom. beschickter Anlagenteil der Kombianlage)		30,0	92,0	18,0	13,0	26,0	
KWB	Combifire CF1.5 32 kW (autom. beschickter Anlagenteil der Kombianlage)		30,0	92,0	18,0	13,0	26,0	
KWB	Combifire CF1.5 38 kW (autom. beschickter Anlagenteil der Kombianlage)		35,0	91,4	18,0	13,0	14,0	
KWB	Combifire CF2 18 (autom. beschickter Anlagenteil der Kombianlage)		22,0	93,0	17,0	14,0	50,0	
KWB	Combifire CF2 28 (autom. beschickter Anlagenteil der Kombianlage)		30,0	92,0	18,0	13,0	26,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
KWB	Combifire CF2 32 (autom. beschickter Anlagenteil der Kombianlage)		30,0	92,0	18,0	13,0	26,0	
KWB	Combifire CF2 38 (autom. beschickter Anlagenteil der Kombianlage)		35,0	91,4	18,0	13,0	14,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 12	Holzpellets	12,0	94,0	24,0	15,0	15,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 12*		12,0	93,6	31,0	2,2	92,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 12 (mit KWB Staubfilter E) *		12,0	93,6	31,0	0,4	92,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 15	Holzpellets	15,0	94,3	20,1	12,0	15,9	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 15*		15,0	93,9	28,0	2,2	67,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 15 (mit KWB Staubfilter E) *		15,0	93,9	28,0	0,4	67,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 22	Holzpellets	22,0	95,0	11,0	5,0	18,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 22*		22,0	94,6	21,0	2,2	8,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 22 (mit KWB Staubfilter E) *		22,0	94,6	21,0	0,3	8,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 25	Holzpellets	25,0	95,1	10,0	6,0	18,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 25*		25,0	94,8	17,0	2,1	11,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 25 (mit KWB Staubfilter E) *		25,0	94,8	17,0	0,4	11,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 30	Holzpellets	30,0	95,4	8,5	8,1	19,2	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 30*		30,0	95,2	10,0	1,8	15,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 30 (mit KWB Staubfilter E) *		30,0	95,2	10,0	0,5	15,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 33	Holzpellets	33,0	95,5	7,6	9,2	19,7	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 33*		33,0	95,4	6,0	1,7	18,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 33 (mit KWB Staubfilter E) *		33,0	95,4	6,0	0,6	18,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 35	Holzpellets	35,0	95,7	7,0	10,0	20,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 35*		35,0	95,6	3,0	1,6	20,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 35 (mit KWB Staubfilter E) *		35,0	95,6	3,0	0,6	20,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 38	Holzpellets	38,0	95,3	8,0	11,0	16,0	
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 8	Holzpellets	8,0	94,9	10,0	8,0	111,0	
KWB	Easyfire 1 Plus (USP GS 10)	Holzpellets	10,4	91,0	36,0	15,0	146,0	
KWB	Easyfire 1 Plus (USP GS 15)	Holzpellets	15,0	91,7	30,0	15,0	105,0	
KWB	Easyfire 1 (USP V 10)	Holzpellets	10,4	91,0	36,0	15,0	146,0	
KWB	Easyfire 1 (USP V 15)	Holzpellets	15,0	91,7	30,0	15,0	105,0	
KWB	EF2 CC4 S/GS/V 10 (Easyfire 2 - Brennwert)	Holzpellets	10,0	101,6	25,0	14,0	21,0	
KWB	EF2 CC4 S/GS/V 12 (Easyfire 2 - Brennwert)	Holzpellets	12,0	101,6	25,4	13,8	23,3	
KWB	EF2 CC4 S/GS/V 15 (Easyfire 2 - Brennwert)	Holzpellets	15,0	102,2	25,4	13,1	26,9	
KWB	EF2 CC4 S/GS/V 22 (Easyfire 2 - Brennwert)	Holzpellets	22,0	102,8	26,0	13,0	33,0	
KWB	EF2 CC4 S/GS/V 25 (Easyfire 2 - Brennwert)	Holzpellets	25,0	102,6	14,6	10,9	46,5	
KWB	EF2 CC4 S/GS/V 30 (Easyfire 2 - Brennwert)	Holzpellets	30,0	102,6	14,6	10,9	46,5	
KWB	EF2 CC4 S/GS/V 35 (Easyfire 2 - Brennwert)	Holzpellets	35,0	102,5	8,0	10,0	55,0	
KWB	EF2 CC4 S/GS/V 40 (Easyfire 2 - Brennwert)	Holzpellets	40,0	103,1	8,0	12,0	40,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 D/ZI 100 (100 kW) (Hackgut)		100,0	93,8	11,0	10,0	34,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 D/ZI 100 (101 kW) (Hackgut)		101,0	93,8	11,0	10,0	34,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 D/ZI 100 (99 kW) (Hackgut)		99,0	93,8	11,0	10,0	33,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 D/ZI 108 (Hackgut)		108,0	93,9	11,0	10,0	39,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 D/ZI 120 (Hackgut)		120,0	94,0	12,0	10,0	46,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 D/ZI 20 (Hackgut)		20,0	93,3	11,0	10,0	113,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 D/ZI 30 (Hackgut)		32,5	93,7	6,0	10,0	49,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] *(feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
KWB	KWB Multifire - MF2 D/ZI 30 (Hackgut)	30,0	93,7	7,0	10,0	62,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 D/ZI 40 (Hackgut)	40,0	94,0	3,0	10,0	11,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 D/ZI 45 (Hackgut)	45,0	94,0	4,0	10,0	12,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 D/ZI 50 (Hackgut)	49,5	93,9	5,0	10,0	14,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 D/ZI 60 (Hackgut)	60,0	93,8	7,0	10,0	16,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 D/ZI 65 (Hackgut)	65,0	93,8	8,0	10,0	18,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 D/ZI 70 (Hackgut)	69,5	93,7	8,0	10,0	19,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 D/ZI 80 (Hackgut)	80,0	93,6	10,0	10,0	22,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 100 (mit KWB Staubfilter EPlus) * Hackgut	100,0	95,3	2,0	0,5	26,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 100 (mit KWB Staubfilter EPlus) * Hackgut	101,0	95,3	2,0	0,5	25,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 100 (mit KWB Staubfilter EPlus) * Hackgut	99,0	95,3	1,0	0,5	27,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 108 (mit KWB Staubfilter EPlus) * Hackgut	108,0	95,5	2,0	0,5	19,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 120 (mit KWB Staubfilter EPlus) * Hackgut	120,0	95,7	2,0	0,6	8,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 20 (mit KWB Staubfilter EPlus) * Hackgut	20,0	94,8	3,0	1,6	63,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 30 (mit KWB Staubfilter EPlus) * Hackgut	30,0	95,1	2,0	1,1	43,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 30 (mit KWB Staubfilter EPlus) * Hackgut	32,5	95,2	2,0	0,9	37,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 40 (mit KWB Staubfilter EPlus) * Hackgut	40,0	95,4	1,0	0,5	22,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 45 (mit KWB Staubfilter EPlus) * Hackgut	45,0	95,3	1,0	0,5	25,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 50 (mit KWB Staubfilter EPlus) * Hackgut	49,5	95,3	1,0	0,5	27,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 60 (mit KWB Staubfilter EPlus) * Hackgut	60,0	95,2	1,0	0,5	33,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 65 (mit KWB Staubfilter EPlus) * Hackgut	65,0	95,1	1,0	0,4	36,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 70 (mit KWB Staubfilter EPlus) * Hackgut	69,5	95,0	1,0	0,4	38,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 80 (mit KWB Staubfilter EPlus) * Hackgut	80,0	94,9	1,0	0,4	44,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 ER D/ZI 100 (mit KWB Staubfilter EPlus*)	101,0	95,8	1,0	0,5	28,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 ER D/ZI 100 (mit KWB Staubfilter EPlus*)	99,0	95,8	1,0	0,5	30,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 ER D/ZI 100 (mit KWB Staubfilter EPlus*)	100,0	95,8	1,0	0,5	29,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 ER D/ZI 108 (mit KWB Staubfilter EPlus*)	108,0	95,7	1,0	0,4	23,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 ER D/ZI 115 (mit KWB Staubfilter EPlus*)	115,0	95,7	1,0	0,4	18,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 ER D/ZI 120 (mit KWB Staubfilter EPlus*)	120,0	95,7	1,0	0,4	14,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 ER D/ZI 120 (mit KWB Staubfilter EPlus*)	135,0	95,7	2,0	0,4	3,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 ER D/ZI 40 (mit KWB Staubfilter EPlus*)	40,0	96,6	1,0	0,6	46,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 ER D/ZI 45 (mit KWB Staubfilter EPlus*)	45,0	96,5	1,0	0,6	46,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 ER D/ZI 50 (mit KWB Staubfilter EPlus*)	49,5	96,4	1,0	0,6	46,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 ER D/ZI 60 (mit KWB Staubfilter EPlus*)	60,0	96,2	1,0	0,6	46,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 ER D/ZI 65 (mit KWB Staubfilter EPlus*)	65,0	96,1	1,0	0,5	45,0	

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
KWB	KWB Multifire - MF2 ER D/ZI 70 (mit KWB Staubfilter EPlus*)	69,5	96,0	1,0	0,5	45,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 ER D/ZI 80 (mit KWB Staubfilter EPlus*)	80,0	95,8	1,0	0,5	44,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R D 100 (100 kW)*	100,0	95,8	1,0	2,0	29,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R D 100 (101 kW)*	101,0	95,8	1,0	2,0	28,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R D 100 (99 kW)*	99,0	95,8	1,0	2,0	30,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R D 108 (108 kW)*	101,0	95,7	1,0	2,0	23,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R D 115 (115 kW)*	115,0	95,7	1,0	2,0	18,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R D 120 (120 kW)*	120,0	95,7	1,0	2,0	14,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R D 120 (135 kW)*	135,0	95,7	2,0	2,1	3,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R D 40 (40 kW)*	40,0	96,5	1,0	2,0	46,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R D 45 (45 kW)*	45,0	96,4	1,0	2,0	46,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R D 50 (49,5 kW)*	49,5	96,3	1,0	2,0	46,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R D 60 (60 kW)*	60,0	96,1	1,0	2,0	45,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R D 65 (65 kW)*	65,0	96,1	1,0	1,9	45,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R D 70 (69,5 kW)*	69,5	96,0	1,0	1,9	45,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R D 80 (80 kW)*	80,0	95,8	1,0	1,9	44,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R ZI 100 (100 kW)*	100,0	95,8	1,0	2,0	29,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R ZI 100 (101 kW)*	101,0	95,8	1,0	2,0	28,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R ZI 100 (99 kW)*	99,0	95,8	1,0	2,0	30,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R ZI 108 (108 kW)*	108,0	95,7	1,0	2,0	23,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R ZI 115 (115 kW)*	115,0	95,7	1,0	2,0	18,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R ZI 120 (120 kW)*	120,0	95,7	1,0	2,0	14,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R ZI 120 (135 kW)*	135,0	95,7	2,0	2,1	3,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R ZI 40 (40 kW)*	40,0	96,5	1,0	2,0	46,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R ZI 45 (45 kW)*	45,0	96,4	1,0	2,0	46,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R ZI 50 (49,5 kW)*	49,5	96,3	1,0	2,0	46,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R ZI 60 (60 kW)*	60,0	96,1	1,0	2,0	45,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R ZI 65 (65 kW)*	65,0	96,1	1,0	1,9	45,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R ZI 70 (69,5 kW)*	69,5	96,0	1,0	1,9	45,0	
KWB	KWB Multifire - MF2 R ZI 80 (80 kW)*	80,0	95,8	1,0	1,9	44,0	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 100 (mit KWB Staubfilter EPlus*)	101,0	95,8	1,0	0,5	28,0	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 100 (mit KWB Staubfilter EPlus*)	100,0	95,8	1,0	0,5	29,0	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 100 (mit KWB Staubfilter EPlus*)	99,0	95,8	1,0	0,5	30,0	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 108 (mit KWB Staubfilter EPlus*)	108,0	95,7	1,0	0,4	23,0	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 115 (mit KWB Staubfilter EPlus*)	115,0	95,7	1,0	0,4	18,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 135 (mit KWB Staubfilter EPlus*)		135,0	95,7	2,0	0,4	3,0	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 40 (mit KWB Staubfilter EPlus*)		40,0	96,6	1,0	0,6	46,0	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 45 (mit KWB Staubfilter EPlus*)		45,0	96,5	1,0	0,6	46,0	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 50 (mit KWB Staubfilter EPlus*)		49,5	96,4	1,0	0,6	46,0	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 55 (mit KWB Staubfilter EPlus*)		55,0	96,3	1,0	0,6	45,0	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 65 (mit KWB Staubfilter EPlus*)		65,0	96,1	1,0	0,5	45,0	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 70 (mit KWB Staubfilter EPlus*)		69,5	96,0	1,0	0,5	45,0	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 75 (mit KWB Staubfilter EPlus*)		75,0	95,9	1,0	0,5	44,0	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 80 (mit KWB Staubfilter EPlus*)		80,0	95,8	1,0	0,5	44,0	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 95 (mit KWB Staubfilter EPlus*)		95,0	95,8	1,0	0,5	33,0	
KWB	KWB TDS 150 (Variante mit Partikelfilter) (Hackgut)	Diese Anlage mit Partikelfilter kann lediglich im Bestandsbau gefördert werden.	150,0	92,5	4,0	5,4	44,0	
KWB	KWB TDS 150 (Variante mit Partikelfilter) (Pellets)	Diese Anlage mit Partikelfilter kann lediglich im Bestandsbau gefördert werden.	150,0	93,2	15,0	4,1	42,0	
KWB	Powerfire TDS 240		240,0	96,0	1,0	3,5	16,0	
KWB	Powerfire TDS 240		240,0	95,6	6,0	8,7	33,0	
KWB	Powerfire TDS 240 mit Elektrofilter * (Hackgut)		240,0	96,0	6,0	0,3	33,0	
KWB	Powerfire TDS 240 mit Elektrofilter * (Pellets)		240,0	96,0	1,0	0,9	16,0	
KWB	Powerfire TDS 300		300,0	95,7	1,0	3,5	16,0	
KWB	Powerfire TDS 300		300,0	95,2	6,0	8,0	33,0	
KWB	Powerfire TDS 300 mit Elektrofilter * (Hackgut)		300,0	95,2	6,0	0,6	33,0	
KWB	Powerfire TDS 300 mit Elektrofilter * (Pellets)		300,0	95,7	1,0	0,9	16,0	
Laminox	Thermoboiler 15		14,5	93,9	22,6	5,0	100,0	
Laminox	Thermoboiler 19		17,8	93,3	11,0	5,8	100,0	
Laminox	Thermoboiler 24		21,6	92,8	18,0	6,0	105,0	
Laminox	TINA		18,5	91,4	194,0	13,0	270,0	JA
LAST CALOR (COLA S.r.l.)	ENERGYCA		22,9	94,6	101,4	15,0	226,0	JA
LAST CALOR (COLA S.r.l.)	ENERGYCA 30		27,4	94,1	130,4	14,5	226,0	JA
LAST CALOR (COLA S.r.l.)	ENERGYCA 30S		27,4	94,1	130,4	14,5	226,0	JA
LAST CALOR (COLA S.r.l.)	TERMO FLAVIA 30		27,4	94,1	130,4	14,5	226,0	JA
LAST CALOR (COLA S.r.l.)	TERMO GIOVE		22,9	94,6	101,4	15,0	226,0	JA
LAST CALOR (COLA S.r.l.)	TERMO GIOVE 30		27,4	94,1	130,4	14,5	226,0	JA
LAZAR (Leschinski)	Pellet Focus ohne Lamdasonde		18,0	91,1	98,0	8,0	285,0	
LAZAR (Leschinski)	Pellet Focus mit Lamdasonde		18,0	91,4	97,0	13,0	269,0	
LAZAR (Leschinski)	Smartfire SF 22 mit Lamdasonde		22,0	90,1	149,0	3,0	106,0	
LAZAR (Leschinski)	Smartfire SF 22 ohne Lamdasonde		22,0	90,6	83,0	14,0	69,0	
LAZAR (Leschinski)	Smartfire SF 81		81,0	91,6	84,0	14,0	208,0	
LAZAR (Leschinski)	SmartFire 11 (mit Lamdasonde)		11,0	91,3	24,4	8,1	235,8	
LAZAR (Leschinski)	SmartFire 15 (mit Lamdasonde)		15,0	90,2	89,0	8,0	248,0	
LAZAR (Leschinski)	Smartfire 31 (mit Lamdasonde)		31,0	91,7	114,0	7,0	247,0	
LAZAR (Leschinski)	Smartfire 31 (ohne Lamdasonde)		31,0	92,5	105,0	6,0	211,0	
LAZAR (Leschinski)	Smartfire 41 (mit Lamdasonde)		41,0	92,3	46,0	7,0	245,0	
LAZAR (Leschinski)	Smartfire 41 (ohne Lamdasonde)		41,0	91,0	35,0	11,0	191,0	
Liebi LNC AG	LPK 15		14,7	91,2	17,0	10,0	183,0	
Liebi LNC AG	LPK 20		22,5	91,2	17,0	10,0	183,0	
LIGNO Heizsysteme GmbH	Pelletmax 100		99,9	94,8	54,0	11,0	37,0	
LIGNO Heizsysteme GmbH	Pelletmax 15		14,5	93,6	128,6	2,0	429,4	
LIGNO Heizsysteme GmbH	Pelletmax 25		25,0	94,2	13,1	8,0	50,6	
LIGNO Heizsysteme GmbH	Pelletmax 35		35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
Lignotherm	PM 15 RL (Pelletmax)		14,9	94,3	26,9	12,1	277,5	
Lignotherm	PM 25 RL (Pelletmax)		25,0	94,1	13,1	8,0	50,6	
Lignotherm	PM 35 RL (Pelletmax)		35,0	92,3	61,9	8,5	44,1	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Lignotherm	PM 8 RL (Pelletmax)	13,5	93,6	128,6	2,0	429,4	
Lindner & Sommerauer	HACKGUTKESSEL ECO PREMIUM S-110 kW	110,0	93,0	10,0	13,0	94,0	
Lindner & Sommerauer	SL-P 12	12,0	95,2	26,0	12,0	33,0	
Lindner & Sommerauer	SL-P 15 (NEU)	14,9	94,6	22,0	10,0	31,0	
Lindner & Sommerauer	SL-P 45	45,0	94,0	24,0	9,0	53,0	
Lindner & Sommerauer	SL-P 49	49,0	94,0	24,0	9,0	53,0	
Lindner & Sommerauer	SL-P 50	50,0	93,1	24,0	12,0	56,0	
Lindner & Sommerauer	SL-P 8	7,9	95,0	38,0	8,0	33,0	
Lindner & Sommerauer	SL-110 T	110,0	91,3	10,0	13,0	94,0	
Lindner & Sommerauer	SL-30 T	30,0	93,1	15,0	6,0	97,0	
Lindner & Sommerauer	SL-30 T/4R	30,0	92,8	19,0	7,1	205,0	
Lindner & Sommerauer	SL-40 T	40,0	92,7	7,0	5,0	97,0	
Lindner & Sommerauer	SL-49 T	49,0	92,1	19,0	5,0	66,0	
Lindner & Sommerauer	SL-50 T	50,0	93,1	24,0	12,0	56,0	
Lindner & Sommerauer	SL-50 T	50,0	92,1	19,0	5,0	66,0	
Lindner & Sommerauer	SL-65 T	65,0	93,5	18,0	6,0	66,0	
Lindner & Sommerauer	SL-80 T	80,0	92,8	10,0	11,0	94,0	
Lindner & Sommerauer	SL-99 T	99,0	91,3	10,0	13,0	94,0	
Lohberger	"Livo Aqua 15"	15,0	94,0	39,0	14,0	126,0	JA
Lopper	Turner 102	102,0	91,6	72,0	7,0	98,0	
Lopper	Turner 122	180,0	92,3	59,0	14,0	109,0	
Lopper	Turner 302	302,0	91,4	90,0	10,0	85,0	
Lopper	Turner 452	302,0	91,4	63,0	11,0	56,0	
Lopper	Turner 62	62,0	90,4	57,0	8,0	82,0	
Lopper	Turner 92	85,0	91,5	90,0	9,0	43,0	
Löwe Spitzentechnologie GmbH	PEMATIC ECO PRO 16	13,4	93,4	37,0	10,0	235,0	
Löwe Spitzentechnologie GmbH	PEMATIC ECO PRO 30	23,7	94,7	95,0	10,0	224,0	
LSM (FUMO)	FBR 25	26,0	90,0	21,0	10,0	747,0	
Mareli Systems Ltd.	NG 24	24,9	92,7	153,6	12,2	129,7	JA
Marocchi	Hsystem 14	14,7	93,4	94,0	8,0	723,0	
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 180 (Hackgut B1/B2) (mit Partikelabscheider)	200,0	93,1	1,0	5,0	16,0	
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 180 (mit Partikelabscheider)	200,0	94,0	0,0	4,0	1,0	
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 220 (Hackgut B1/B2) (mit Partikelabscheider)	220,0	93,1	1,0	5,0	16,0	
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 220 (mit Partikelabscheider)	220,0	94,0	0,0	4,0	1,0	
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 280 (Hackgut B1/B2) (mit Partikelabscheider)	280,0	92,8	2,3	5,2	15,1	
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 280 (Pellets) (mit Partikelabscheider)	280,0	93,7	6,2	4,2	9,2	
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 350 (Hackgut B1/B2) (mit Partikelabscheider)	350,0	92,6	3,6	5,5	14,4	
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 350 (Pellets) (mit Partikelabscheider)	350,0	93,7	6,2	4,2	9,2	
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 440 (Hackgut B1/B2) (mit Partikelabscheider)	440,0	92,1	6,0	6,0	13,0	
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 440 (mit Partikelabscheider)	440,0	93,0	25,0	7,0	34,0	
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 490 (Hackgut B1/B2) (mit Partikelabscheider)	490,0	92,2	5,8	6,0	12,8	
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 490 (Pellets) (mit Partikelabscheider)	490,0	93,0	25,0	7,0	32,9	
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 495 (Hackgut B1/B2) (mit Partikelabscheider)	495,0	92,2	5,7	5,9	12,7	
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 495 (Pellets) (mit Partikelabscheider)	495,0	93,0	25,0	7,0	32,5	
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 550 (Hackgut B1/B2) (mit Partikelabscheider)	550,0	92,7	4,9	5,8	11,6	
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 550 (Pellets) (mit Partikelabscheider)	550,0	93,1	25,0	7,0	28,7	
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 700 (Hackgut B1/B2) (mit Partikelabscheider)	700,0	93,8	2,5	5,3	8,8	
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 700 (Pellets) (mit Partikelabscheider)	700,0	93,3	25,0	7,0	18,4	
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 850 (Hackgut B1/B2) (mit Partikelabscheider)	850,0	94,6	1,0	5,0	7,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

			Nennwärme- leistung [kW]	Kessel- Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] *(feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO-bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Hersteller	Anlagen – Typ							
MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH (Viessmann)	Vitoflex 300-FFU 850 (Pellets) (mit Partikelabscheider)		850,0	93,5	25,0	7,0	6,0	
MCZ	Aki HYDROMATIC 16 M1		16,1	93,6	46,2	15,6	283,8	JA
MCZ	Aki HYDROMATIC 24 M1		23,9	92,0	102,5	12,3	283,8	JA
MCZ	Club Hydro 15		15,0	92,1	149,0	1,7	537,0	JA
MCZ	Club Hydro 22		22,0	92,5	157,5	1,7	502,5	JA
MCZ	CLUB HYDROMATIC 16 M1		16,1	93,6	46,2	15,6	283,8	JA
MCZ	Club Hydromatic 24		23,9	92,0	103,0	12,0	284,0	JA
MCZ	CLUB HYDROMATIC 24 ACS M1		23,9	92,0	102,5	12,3	283,8	JA
MCZ	CLUB HYDROMATIC 24 M1		23,9	92,0	102,5	12,3	283,8	JA
MCZ	DUO (Duo Hydro Air)		22,0	92,5	157,5	1,7	502,5	JA
MCZ	EGO HYDRO		11,6	91,5	133,0	11,0	423,0	JA
MCZ	Flux Hydro		16,0	95,6	177,0	14,1	574,0	JA
MCZ	Musa Hydro 15		15,0	92,1	149,0	1,7	537,0	JA
MCZ	Musa Hydro 22		22,0	92,5	157,5	1,7	502,5	JA
MCZ	MUSA HYDROMATIC 16 M1		16,1	93,6	46,2	15,6	283,8	JA
MCZ	Musa Hydromatic 24		23,9	92,0	103,0	12,0	284,0	JA
MCZ	MUSA HYDROMATIC 24 ACS M1		23,9	92,0	102,5	12,3	283,8	JA
MCZ	MUSA HYDROMATIC 24 M1		23,9	92,0	102,5	12,3	283,8	JA
MCZ	Star Hydro		11,6	91,5	133,0	11,0	423,0	JA
MCZ	Suite Hydro 15		15,0	92,1	139,0	1,7	537,0	JA
MCZ	Suite Hydro 22		22,0	92,5	157,5	1,5	502,5	JA
MCZ	SUITE HYDROMATIC 16 M1		16,1	93,6	46,2	15,6	283,8	JA
MCZ	Suite Hydromatic 24		23,9	92,0	103,0	12,0	284,0	JA
MCZ	SUITE HYDROMATIC 24 ACS M1		23,9	92,0	102,5	12,3	283,8	JA
MCZ	SUITE HYDROMATIC 24 M1		23,9	92,0	102,5	12,3	283,8	JA
MCZ	Swing Hydro		24,9	91,7	96,0	7,0	295,0	JA
MCZ	Vivo 85 Pellet Hydro		22,0	92,5	157,5	1,5	502,5	JA
MCZ	Vivo 90 Hydro 16 M1		18,0	94,2	111,0	12,0	275,0	JA
MCZ	Vivo 90 Hydro 24 M1		24,7	93,3	148,0	15,0	275,0	JA
MCZ	Toba Hydro		22,3	92,5	157,5	1,7	502,5	JA
ML Energy Sstems (Radijator Inzenjering d.o.o.)	Biolux 20		20,0	92,4	90,0	13,3	190,0	JA
ML Energy Sstems (Radijator Inzenjering d.o.o.)	Compact 20.1		22,0	90,2	75,6	11,7	99,0	
Montraux	Vasco 12		10,0	92,8	142,0	13,0	585,0	JA
Moretti Camini S.r.l.	M46		46,0	94,8	67,7	15,7	35,9	
Moretti Camini S.r.l.	M46AC		46,0	94,8	67,7	15,7	35,9	
Moretti Camini S.r.l.	M52		52,0	94,4	73,0	15,2	35,9	
Moretti Camini S.r.l.	M52AC		52,0	94,4	73,0	15,2	35,9	
Moretti Camini S.r.l.	M60		57,7	94,0	78,0	14,8	35,9	
Moretti Camini S.r.l.	M60AC		57,7	94,0	78,0	14,8	35,9	
MORETTI DESIGN	AQUA 20 SLOT		24,2	92,7	195,0	9,0	177,0	JA
MORETTI DESIGN	SLOT GLASS AQUA 20		24,2	92,7	195,0	9,0	177,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aladino All Style Aqua 10	identisch zu Aladino Glass Aqua 10 und Elegance Glass Aqua 10.	13,2	93,5	173,7	14,8	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aladino All Style Aqua 10		15,5	95,9	133,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aladino All Style Aqua 12	identisch zu Aladino Glass Aqua 12 und Elegance Glass Aqua 12.	13,8	93,3	173,7	14,8	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aladino All Style Aqua 12		15,8	95,8	131,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aladino All Style Aqua 14	identisch zu Aladino Glass Aqua 14 und Elegance Glass Aqua 14.	17,7	92,4	138,6	15,2	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aladino All Style Aqua 14		18,2	95,3	107,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aladino All Style Aqua 16		20,5	94,7	107,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aladino All Style Aqua 16	identisch zu Aladino Glass Aqua 16 und Elegance Glass Aqua 16.	18,6	91,6	113,0	15,5	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aladino All Style Aqua 18		22,3	94,3	98,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aladino Glass Aqua 10		15,5	95,9	133,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aladino Glass Aqua 12		15,8	95,8	131,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aladino Glass Aqua 14		18,2	95,3	107,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aladino Glass Aqua 16		20,5	94,7	107,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aladino Glass Aqua 18		22,3	94,3	98,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aladino Style Aqua 10		15,5	95,9	133,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aladino Style Aqua 12		15,8	95,8	131,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aladino Style Aqua 14		18,2	95,3	107,0	14,0	175,0	JA

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] *(feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Moretti Fire S.r.l.	Aladino Style Aqua 16	20,5	94,7	107,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aladino Style Aqua 18	22,3	94,3	98,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Andromeda	18,6	91,6	113,0	15,5	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aqua Turbo Compact Glass 12	15,4	93,4	161,0	14,9	279,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aqua Turbo Compact Glass 14	17,6	93,0	167,0	13,9	279,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aqua Turbo Compact Glass 16	19,7	92,5	173,0	13,0	279,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aqua Turbo Compact Glass 18	21,9	92,1	179,0	12,0	279,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aqua 11 Glass	13,8	93,3	166,1	14,9	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aqua 11 Iron	13,8	93,3	166,1	14,9	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aqua 11 Stone	13,8	93,3	166,1	14,9	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aqua 13 all Style	16,3	92,4	138,6	15,2	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aqua 13 Style	16,3	92,4	138,6	15,2	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aqua 15 all style	18,7	91,6	113,0	15,5	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aqua 15 iron	18,7	91,6	113,0	15,5	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aqua 15 stone	18,7	91,6	113,0	15,5	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aqua 15 style	18,7	91,6	113,0	15,5	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aqua 9 all Style	13,2	93,5	173,7	14,8	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Aqua 9 Style	13,2	93,5	173,7	14,8	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Artemide	18,6	91,6	113,0	15,5	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Athena	15,0	92,9	153,0	15,0	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Classic Iron Aqua 12	13,8	93,3	166,1	14,9	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Classic Iron Aqua 10	13,2	93,5	173,7	14,8	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Classic Iron Aqua 14	16,3	92,4	138,6	15,2	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Classic iron aqua 16	18,7	91,6	113,0	15,5	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Classic Stone Aqua 12	13,8	93,3	166,1	14,9	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Classic Stone Aqua 10	13,2	93,5	173,7	14,8	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Classic Stone Aqua 14	16,3	92,4	138,6	15,2	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Classic stone aqua 16	18,7	91,6	113,0	15,5	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Clessidra All Style Aqua 10	15,5	95,9	133,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Clessidra All Style Aqua 10	13,2	93,5	173,7	14,8	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Clessidra All Style Aqua 12	15,8	95,8	131,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	CLESSIDRA ALL STYLE AQUA 12	13,8	93,3	166,1	14,9	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Clessidra All Style Aqua 14	18,2	95,3	107,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Clessidra All Style Aqua 14	16,3	92,4	138,6	15,2	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Clessidra all style aqua 16	18,7	91,6	113,0	15,5	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Clessidra All Style Aqua 16	20,5	94,7	107,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Clessidra All Style Aqua 18	22,3	94,3	98,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Clessidra Glass Aqua 10	15,5	95,9	133,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Clessidra Glass Aqua 10	13,2	93,5	173,7	14,8	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Clessidra Glass Aqua 12	15,8	95,8	131,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	CLESSIDRA GLASS AQUA 12	13,8	93,3	166,1	14,9	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Clessidra Glass Aqua 14	16,3	92,4	138,6	15,2	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Clessidra Glass Aqua 14	18,2	95,3	107,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Clessidra glass aqua 16	18,7	91,6	113,0	15,5	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Clessidra Glass Aqua 16	20,5	94,7	107,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Clessidra Glass Aqua 18	22,3	94,3	98,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Dolby Hi-Fi Aqua 10	15,5	95,9	133,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Dolby Hi-Fi Aqua 12	15,8	95,8	131,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Dolby Hi-Fi Aqua 14	18,2	95,3	107,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Dolby Hi-Fi Aqua 16	20,5	94,7	107,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Dolby Hi-Fi Aqua 18	22,3	94,3	98,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance All Style Aqua 10	13,2	93,5	173,7	14,8	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance All Style Aqua 10	15,5	95,9	133,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance All Style Aqua 12	15,8	95,8	131,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	ELEGANCE ALL STYLE AQUA 12	13,8	93,3	166,1	14,9	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance all Style Aqua 14	16,3	92,4	138,6	15,2	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance All Style Aqua 14	18,2	95,3	107,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance all style aqua 16	18,7	91,6	113,0	15,5	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance All Style Aqua 16	20,5	94,7	107,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance All Style Aqua 18	22,3	94,3	98,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance Glass Aqua 10	15,5	95,9	133,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance Glass Aqua 12	15,8	95,8	131,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance Glass Aqua 14	18,2	95,3	107,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance Glass Aqua 16	20,5	94,7	107,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance Glass Aqua 18	22,3	94,3	98,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance Style Aqua 10	13,2	93,5	173,7	14,8	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance Style Aqua 10	15,5	95,9	133,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance Style Aqua 12	15,8	95,8	131,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	ELEGANCE STYLE AQUA 12	13,8	93,3	166,1	14,9	382,9	JA

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss.

Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] *(feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Moretti Fire S.r.l.	Elegance Style Aqua 14	18,2	95,3	107,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance Style Aqua 14	16,3	92,4	138,6	15,2	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance style aqua 16	18,7	91,6	113,0	15,5	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance Style Aqua 16	20,5	94,7	107,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Elegance Style Aqua 18	22,3	94,3	98,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Ergonomic Glass Aqua 10	13,2	93,5	173,7	14,8	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Ergonomic Glass Aqua 10	15,5	95,9	133,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	ERGONOMIC GLASS AQUA 12	13,8	93,3	166,1	14,9	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Ergonomic Glass Aqua 12	15,8	95,8	131,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Ergonomic Glass Aqua 14	16,3	92,4	138,6	15,2	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Ergonomic Glass Aqua 14	18,2	95,3	107,0	14,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Ergonomic glass aqua 16	18,7	91,6	113,0	15,5	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Ergonomic Glass Aqua 16	20,5	94,7	107,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Ergonomic Glass Aqua 18	22,3	94,3	98,0	15,0	175,0	JA
Moretti Fire S.r.l.	Iride	13,2	93,5	173,7	14,8	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Iride 11	13,8	93,3	166,1	14,9	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Iride 13	16,3	92,4	138,6	15,2	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Piramid Stone Aqua 10	13,2	93,5	173,7	14,8	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	PIRAMID STONE AQUA 12	13,8	93,3	166,1	14,9	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Piramid Stone Aqua 14	16,3	92,4	138,6	15,2	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Poseidon 1	18,6	91,6	113,0	15,5	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Pyramid stone aqua 16	18,7	91,6	113,0	15,5	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	TECHNIKA TURBO CLASS 15	18,3	90,0	72,0	11,0	361,0	
Moretti Fire S.r.l.	TECHNIKA TURBO CLASS 20	20,0	90,0	67,0	11,0	361,0	
Moretti Fire S.r.l.	TECHNIKA TURBO CLASS 24	23,5	90,0	57,0	10,0	361,0	
Moretti Fire S.r.l.	TECHNIKA TURBO CLASS 30	30,4	90,0	37,0	10,0	361,0	
Moretti Fire S.r.l.	TECHNIKA 15	18,3	90,0	72,0	11,0	361,0	
Moretti Fire S.r.l.	TECHNIKA 20	20,0	90,0	67,0	11,0	361,0	
Moretti Fire S.r.l.	TECHNIKA 24	23,5	90,0	57,0	10,0	361,0	
Moretti Fire S.r.l.	TECHNIKA 30	30,4	90,0	37,0	10,0	361,0	
Moretti Fire S.r.l.	TECNICA FOR HOME 15	15,2	92,3	25,0	3,0	233,0	
Moretti Fire S.r.l.	TECNICA FOR HOME 18	18,0	92,2	31,0	4,0	233,0	
Moretti Fire S.r.l.	TECNICA FOR HOME 20	20,0	92,2	35,0	5,0	233,0	
Moretti Fire S.r.l.	TECNICA FOR HOME 24	24,0	92,1	44,0	7,0	233,0	
Moretti Fire S.r.l.	TECNICA FOR HOME 30	30,1	92,0	57,0	10,0	233,0	
Moretti Fire S.r.l.	TECNICA TURBO CLASS 15	15,2	92,3	25,0	3,0	233,0	
Moretti Fire S.r.l.	TECNICA TURBO CLASS 18	18,0	92,2	31,0	4,0	233,0	
Moretti Fire S.r.l.	TECNICA TURBO CLASS 20	20,0	92,2	35,0	5,0	233,0	
Moretti Fire S.r.l.	TECNICA TURBO CLASS 24	24,0	92,1	44,0	7,0	233,0	
Moretti Fire S.r.l.	TECNICA TURBO CLASS 30	30,1	92,0	57,0	10,0	233,0	
Moretti Fire S.r.l.	Turbo All Style Aqua 10	13,2	93,5	173,7	14,8	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	TURBO ALL STYLE AQUA 12	13,8	93,3	166,1	14,9	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Turbo All Style Aqua 14	16,3	92,4	138,6	15,2	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Turbo all style aqua 16	18,7	91,6	113,0	15,5	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Turbo Glass Aqua 10	13,2	93,5	173,7	14,8	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	TURBO GLASS AQUA 12	13,8	93,3	166,1	14,9	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Turbo Glass Aqua 14	16,3	92,4	138,6	15,2	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Turbo glass aqua 16	18,7	91,6	113,0	15,5	382,9	JA
Moretti Fire S.r.l.	Vesta	18,6	91,6	113,0	15,5	382,9	JA
Naturalis	SUNNYCLEAN 30	25,9	94,1	18,0	15,0	35,0	
Naturalis	SUNNYMAT 30	26,1	92,4	107,0	15,0	275,0	
Naturalis	SUNNYSTAR 15	17,0	91,4	12,0	15,0	421,0	
Naturalis	SUNNYSTAR 40	40,0	91,5	41,0	12,0	312,0	
Nau	NAUfire PL15	14,9	94,0	9,0	5,0	107,0	
Nau	NAUfire PL25	25,0	91,8	13,0	11,0	83,0	
NBE Production A/S	RTB 50	46,8	93,6	197,0	12,4	18,0	
NBE Production A/S	RTB 80	78,0	93,6	80,0	14,6	59,0	
NES - New Energy System Ltd.	BURNIT PELL EASY 20	17,7	90,6	61,0	15,0	220,0	
NES - New Energy System Ltd.	PLB 15 kW	15,0	90,8	26,0	14,0	90,0	
NES - New Energy System Ltd.	PLB 40 kW	40,0	90,9	25,0	8,0	11,0	
NES - New Energy System Ltd.	WBS AC 20 PELL25	17,0	92,0	50,0	11,0	70,0	
neuefeuer GmbH	LURA	9,9	91,2	154,0	1,0		JA
New Energy GmbH	P-Fire AK 10.0	99,9	94,8	54,0	11,0	37,0	
New Energy GmbH	P-Fire AK 2.5	25,0	94,2	13,1	8,0	50,6	
New Energy GmbH	P-Fire AK 3.5	35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
Nexus GmbH	Zundra P 100	100,0	91,9	110,0	14,0	10,0	
Nexus GmbH	Zundra P 23	23,0	93,1	30,0	15,0	140,0	
Nexus GmbH	Zundra P 80	80,0	93,3	60,0	14,0	80,0	
Nibe-Biawar Sp. z.o.o.	Pellux Compact 12	12,7	92,0	90,9	9,4	238,6	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
NIBU-Tec GmbH	CLASSIC P 20		20,0	90,2	118,0	14,0	282,9	
NIBU-Tec GmbH	Pelletherm 18 V.4 Integra		18,0	93,6	118,5	8,7	130,9	
NIBU-Tec GmbH	Pelletherm 18 V.4 Long Time		18,0	93,6	118,5	8,7	130,9	
NIBU-Tec GmbH	Pelletherm 25 V.4 Integra		25,0	92,5	107,1	11,0	236,8	
NIBU-Tec GmbH	Pelletherm 25 V.4 Long Time		25,0	92,5	107,1	11,0	236,8	
NIBU-Tec GmbH	Pelletherm 30 V.2 M01		30,0	93,7	132,8	13,0	242,6	
NIBU-Tec GmbH	Pelletherm 30 V.4 Integra		30,0	91,7	99,0	12,6	312,4	
NIBU-Tec GmbH	Pelletherm 30 V.4 LT (Long Time)		30,0	91,7	99,0	12,6	312,4	
NIBU-Tec GmbH	Pelletherm 45 V.2 M01		45,0	90,1	24,0	9,8	122,9	
NIBU-Tec GmbH	Pelletherm 60 V.2 M01		60,0	91,5	93,5	9,8	180,2	
NIBU-Tec GmbH	Pelletherm 80 V.2 M01		80,0	93,4	192,1	9,8	261,4	
NIBU-Tec GmbH	Vittoria PBS		19,6	94,3	158,0	13,2	367,5	JA
NMT Heizsysteme GmbH	HVG P 15 (autom.beschickter Teil der Kombianlage)		17,7	93,0	22,2	10,6	120,2	
NMT Heizsysteme GmbH	HVG P 20 (autom.beschickter Teil der Kombianlage)		20,0	92,8	14,2	7,3	120,2	
NMT Heizsysteme GmbH	HVG P 30 (autom.beschickter Teil der Kombianlage)	Als förderfähig eingestuft, da eta_s >= 78 %.	31,0	89,2	35,1	11,2		
NMT Heizsysteme GmbH	HVG P 40 (autom.beschickter Teil der Kombianlage)	Als förderfähig eingestuft, da eta_s >= 78 %.	40,0	89,4	23,1	10,4		
NMT Heizsysteme GmbH	HVG P-IV-15 (autom.beschickter Teil der Kombianlage)		17,7	93,0	22,2	10,6	120,2	
NMT Heizsysteme GmbH	HVG P-IV-20 (autom.beschickter Teil der Kombianlage)		20,0	92,8	14,2	7,3	120,2	
NMT Heizsysteme GmbH	HVG P-IV-30 (autom.beschickter Teil der Kombianlage)	Als förderfähig eingestuft, da eta_s >= 78 %.	31,0	89,2	35,1	11,2	127,0	
NMT Heizsysteme GmbH	HVG P-IV-40 (autom.beschickter Teil der Kombianlage)	Als förderfähig eingestuft, da eta_s >= 78 %.	40,0	89,4	23,1	10,4	98,8	
NMT Heizsysteme GmbH	NMT PKP Kompakt 15		15,0	92,5	91,0	14,0		
NMT Heizsysteme GmbH	NMT PKP Kompakt 22		23,0	93,3	61,1	12,0		
NMT Heizsysteme GmbH	NMT PKP Kompakt 30		30,0	94,0	37,0	12,0		
NMT Heizsysteme GmbH	NMT PKP 80		80,0	90,1	131,0	10,0	328,0	
NMT Heizsysteme GmbH	NMT-SPK-P 15	Vollastkessel, nur mit einem Pufferspeichervolumen mit mind. 20 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung förderfähig	15,0	90,0	62,3	10,3		
NMT Heizsysteme GmbH	NMT-SPK-P 49		42,8	92,8	66,4	14,2	66,5	
Nolting	LCS-R 145/205 (Holzpellets)		205,0	91,2	2,0	5,0	22,0	
Nolting	LCS-R 95/135 (Holzhackgut)		135,0	90,0	6,0	8,0	35,0	
Nolting	LCS-R 95/135 (Holzpellets)		135,0	92,3	3,0	1,0	17,0	
Nordfeuer GmbH	PK0031		23,5	93,1	94,8	15,3	58,6	
Nordic Fire BV	HRV-Torsby		15,0	95,9	92,0	14,0	480,0	JA
Nordic Fire BV	HRV-Victor		15,0	95,9	92,0	14,0	480,0	JA
Nordjisk Bioenergie ApS	Biocomfort 15		14,9	93,3	125,0	10,0	395,0	
Nordjisk Bioenergie ApS	Blackstar BS4060		48,2	91,4	156,0	10,0	160,0	
Nordjisk Bioenergie ApS	NBE 16 & Blackstar 1016		13,4	93,4	37,0	10,0	235,0	
Nordjisk Bioenergie ApS	RTB Phoenix 100		100,0	93,2	94,0	13,0	41,0	
Nordjisk Bioenergie ApS	RTB Phoenix 16		15,4	93,1	85,0	14,0	263,0	
Nordjisk Bioenergie ApS	RTB Phoenix 30 ECO		25,0	92,2	44,0	13,0	71,0	
Nordjisk Bioenergie ApS	RTB Phoenix 50		44,0	95,0	81,0	14,0	136,0	
Nordjisk Bioenergie ApS	Woody Scotte 15		16,6	90,3	121,0	15,0	416,0	
Nordjisk Bioenergie ApS	Woody 30 & Black Star 2030		23,7	94,7	95,0	10,0	224,0	
ÖkoFEN	Pellematic Compact PES 210		10,3	97,6	3,0	4,0	8,0	
ÖkoFEN	Pellematic Compact PES 212		12,0	97,6	3,0	4,0	8,0	
ÖkoFEN	Pellematic Compact PES 214		14,0	97,6	4,0	4,0	8,0	
ÖkoFEN	Pellematic Compact PES 216		16,0	97,5	5,0	4,0	8,0	
ÖkoFEN	Pellematic Compact PES 218		18,0	97,5	5,0	4,0	8,0	
ÖkoFEN	Pellematic Condens Z10 (Brennwert - 50°/30°)		10,0	104,7	1,0	0,5	3,0	
ÖkoFEN	Pellematic Condens Z12 (Brennwert - 50°/30°)		12,0	104,0	1,0	0,5	3,0	
ÖkoFEN	Pellematic Condens Z14 (Brennwert - 50°/30°)		14,0	103,4	1,0	0,5	3,0	
ÖkoFEN	Pellematic Condens 10 (Brennwert - 50°/30°)		10,3	107,6	3,0	4,0	8,0	
ÖkoFEN	Pellematic Condens 12 (Brennwert - 50°/30°)		12,0	107,7	3,0	4,0	8,0	
ÖkoFEN	Pellematic Condens 14 (Brennwert - 50°/30°)		14,0	107,7	4,0	4,0	8,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] *(feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
ÖkoFEN	Pellematic Condens 16 (Brennwert - 50°/30°)	16,0	107,8	4,0	4,0	8,0	
ÖkoFEN	Pellematic Condens 18 (Brennwert - 50°/30°)	18,0	107,9	5,0	4,0	8,0	
ÖkoFEN	Pellematic Condens 20 (Brennwert - 50°/30°)	20,0	107,9	5,0	4,0	8,0	
ÖkoFEN	Pellematic Condens 3.20	20,0	102,7	20,0	1,0	18,0	
ÖkoFEN	Pellematic Condens 3.22	22,0	102,5	20,0	1,0	18,0	
ÖkoFEN	Pellematic Condens 3.25	25,0	102,2	19,0	1,0	18,0	
ÖkoFEN	Pellematic Condens 3.28	28,0	101,9	18,0	2,0	18,0	
ÖkoFEN	Pellematic Condens 3.32	32,0	101,5	18,0	1,0	18,0	
ÖkoFEN	Pellematic Condens_e (10 kW) (Brennwert mit Stirlingmotor)	10,0	100,2	36,0	4,0	7,0	
ÖkoFEN	Pellematic Condens_e (12 kW) (Brennwert mit Stirlingmotor)	12,0	100,5	33,0	4,0	13,0	
ÖkoFEN	Pellematic Condens_e (14 kW) (Brennwert mit Stirlingmotor)	14,0	100,5	29,0	4,0	19,0	
ÖkoFEN	Pellematic Condens_e (16 kW) (Brennwert mit Stirlingmotor)	16,0	101,0	26,0	5,0	25,0	
ÖkoFEN	Pellematic Kaskade BWT PESKT 110 (Brennwert) (2 x 55 kW)	110,0	102,7	51,2	9,7	144,7	
ÖkoFEN	Pellematic Kaskade BWT PESKT 128 (Brennwert) (2 x 64 kW)	128,0	102,7	51,2	9,7	144,7	
ÖkoFEN	Pellematic Kaskade BWT PESKT 165 (Brennwert) (3 x 55 kW)	165,0	102,7	51,2	9,7	144,7	
ÖkoFEN	Pellematic Kaskade BWT PESKT 192 (Brennwert) (3 x 64 kW)	192,0	102,7	51,2	9,7	144,7	
ÖkoFEN	Pellematic Kaskade BWT PESKT 220 (Brennwert) (4 x 55 kW)	220,0	102,7	51,2	9,7	144,7	
ÖkoFEN	Pellematic Kaskade BWT PESKT 256 (Brennwert) (4 x 64 kW)	256,0	102,7	51,2	9,7	144,7	
ÖkoFEN	Pellematic Kaskade BWT PESKT 82 (Brennwert) (2 x 41 kW)	82,0	102,7	51,2	9,7	144,7	
ÖkoFEN	Pellematic Kaskade PETS 112 (2 x 56 kW)	112,0	95,4	10,0	12,0	11,0	
ÖkoFEN	Pellematic Kaskade PETS 144 (3 x 48 kW)	144,0	95,5	12,0	10,0	18,0	
ÖkoFEN	Pellematic Kaskade PETS 168 (3 x 56 kW)	168,0	95,4	10,0	12,0	11,0	
ÖkoFEN	Pellematic Kaskade PETS 192 (4 x 48 kW)	192,0	95,5	12,0	10,0	18,0	
ÖkoFEN	Pellematic Kaskade PETS 224 (4 x 56 kW)	224,0	95,4	10,0	12,0	11,0	
ÖkoFEN	Pellematic Kaskade PETS 72 (2 x 36 kW)	72,0	95,5	13,0	8,0	27,0	
ÖkoFEN	Pellematic Kaskade PETS 96 (2 x 48 kW)	96,0	95,5	12,0	10,0	18,0	
ÖkoFEN	Pellematic PE 12 B	12,0	92,5	69,0	12,0	124,0	
ÖkoFEN	Pellematic PE 15 B	15,1	92,6	86,0	12,0	95,0	
ÖkoFEN	Pellematic PE 20 B	20,0	92,4	76,0	12,0	91,0	
ÖkoFEN	Pellematic PE 25 B	25,0	92,9	56,0	12,0	97,0	
ÖkoFEN	Pellematic PE 32 B	32,0	91,4	27,0	12,0	106,0	
ÖkoFEN	Pellematic PES 12	12,0	92,5	69,0	12,0	124,0	
ÖkoFEN	Pellematic PES 15	15,1	92,6	59,0	15,0	302,0	
ÖkoFEN	Pellematic PES 20	20,0	92,4	76,0	12,0	91,0	
ÖkoFEN	Pellematic PES 25	25,0	92,9	56,0	12,0	97,0	
ÖkoFEN	Pellematic PES 32	32,0	95,5	14,0	7,0	30,0	
ÖkoFEN	Pellematic PES 36	36,0	95,5	13,0	8,0	27,0	
ÖkoFEN	Pellematic PES 48	48,0	95,5	12,0	10,0	18,0	
ÖkoFEN	Pellematic PES 56	56,0	95,4	10,0	12,0	11,0	
ÖkoFEN	Pellematic PES 64	69,0	95,4	8,0	14,0	4,0	
ÖkoFEN	Pellematic PESK 25 Brennwert	25,0	101,9	43,6	8,9	125,6	
ÖkoFEN	Pellematic PESK 32 Brennwert	32,0	102,8	51,0	8,0	147,0	
ÖkoFEN	Pellematic PESK 41 BWT (Brennwert)	41,0	102,7	39,0	13,0	122,5	
ÖkoFEN	Pellematic PESK 49 BWT (Brennwert)	49,0	102,7	43,5	13,3	128,2	
ÖkoFEN	Pellematic PESK 55 BWT (Brennwert)	55,0	102,7	45,0	13,5	130,8	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] *(feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
ÖkoFEN	Pellematic PESK 64 BWT (Brennwert)	64,0	102,7	52,0	14,0	139,0	
ÖkoFEN	Pellematic Smart XS10 (Brennwert)	10,5	101,2	6,0	6,0	26,0	
ÖkoFEN	Pellematic Smart XS12 (Brennwert)	12,0	101,2	6,0	7,0	25,0	
ÖkoFEN	Pellematic Smart XS14 (Brennwert)	14,0	101,2	6,0	9,0	23,0	
ÖkoFEN	Pellematic Smart XS16 (Brennwert)	16,0	101,0	5,0	11,0	21,0	
ÖkoFEN	Pellematic Smart XS18 (Brennwert)	18,0	100,9	5,0	12,0	19,0	
Olsberg Hermann Everken GmbH	Levana Aqua	8,0	91,6	115,0	13,5	505,0	JA
Olymp	Holz-Pellet-Star Lambda 20/20 (Pelletanlageanteil)	20,0	90,6	26,0	13,0	31,0	
Olymp	Holz-Pellet-Star Lambda 30/30 (Pelletanlageanteil)	30,0	91,2	24,0	14,0	31,0	
Olymp	Holz-Pellet-Star Lambda 40/30 (Pelletanlageanteil)	30,0	91,2	24,0	14,0	31,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 100	99,0	92,7	18,0	15,0	46,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 100	99,0	92,5	18,0	15,0	40,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 101	101,0	92,5	18,0	15,0	40,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 101	101,0	92,7	18,0	15,0	46,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 130	130,0	94,5	19,0	5,0	21,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 130	130,0	94,4	19,0	6,0	52,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 149	149,0	93,4	19,0	6,0	21,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 149	149,0	94,0	18,0	6,0	52,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 151	151,0	94,0	18,0	6,0	52,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 151	151,0	93,4	19,0	6,0	21,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 180	180,0	93,5	18,0	6,0	52,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 180	180,0	92,4	19,0	6,0	21,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 199	199,0	92,0	20,0	6,0	21,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 199	199,0	92,1	18,0	7,0	52,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 20	20,0	93,3	16,0	3,0	56,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 20	20,0	93,5	26,0	9,0	55,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 201	201,0	92,0	20,0	6,0	21,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 201	201,0	92,1	18,0	7,0	52,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 249	249,0	93,1	18,0	6,0	34,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 249	249,0	91,3	18,0	8,0	24,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 251	251,0	91,3	18,0	8,0	24,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 251	251,0	93,1	18,0	6,0	34,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 299	299,0	92,4	19,0	6,0	34,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 299	299,0	91,0	18,0	8,0	24,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 301	301,0	92,4	19,0	7,0	34,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 301	301,0	91,0	18,0	8,0	24,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 35	35,0	92,3	39,0	9,0	55,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 35	35,0	92,0	36,0	3,0	56,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 45	45,0	95,2	31,0	11,0	67,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 45	45,0	94,0	16,0	3,0	38,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 60	60,0	93,4	29,0	3,0	38,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 80	80,0	92,7	19,0	14,0	46,0	
Olymp	Olymp Biomasse Firematik FM 80	80,0	92,6	19,0	13,0	40,0	
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 10 (50°/30°)	10,0	106,4	22,0	5,0	49,0	
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 12 (50°/30°)	12,0	106,4	40,0	5,0	81,0	
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 14 (50°/30°)	14,0	106,7	40,0	5,0	81,0	
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 16 (50°/30°)	16,0	106,7	40,0	5,0	81,0	
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 20 (50°/30°)	20,0	106,6	21,0	3,0	58,0	
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 30 (50°/30°)	30,0	106,7	27,0	3,0	58,0	
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 45 (50°/30°)	45,0	106,0	30,0	4,0	52,0	
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 60 (50°/30°)	60,0	106,1	36,0	4,0	52,0	
Olymp	PelletStar Lambda 10	12,0	91,8	29,0	14,0	61,0	
Olymp	PelletStar Lambda 20	21,0	93,0	25,0	13,0	139,0	
Olymp	PelletStar Lambda 30	30,0	92,6	25,0	14,0	30,0	
Olymp	PelletStar Lambda 45	45,0	91,8	52,0	13,0	77,0	
Olymp	PelletStar PK-10	11,2	91,1	61,1	10,9	174,1	
Olymp	PelletStar PK-45	45,0	91,9	154,0	7,0	255,0	
Opera	Amieto Idro	18,8	91,7	47,3	15,4	574,7	JA

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss.

Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Opera	Otello idro		12,7	91,6	56,5	5,1	564,8	JA
Opera	Traviata idro		22,8	92,4	87,4	13,9	501,5	JA
OPOP s.r.o. (Czech Republik)	BIOPEL MINI 11		11,0	93,6	70,5	13,1		
OPOP s.r.o. (Czech Republik)	BIOPEL MINI 15		15,0	93,7	61,1	10,9		
OPOP s.r.o. (Czech Republik)	BIOPEL MINI 21		15,0	92,9	25,4	14,6		
OPOP s.r.o. (Czech Republik)	BIOPEL MINI 30		30,0	93,5	3,6	13,8		
OPOP s.r.o. (Czech Republik)	BIOPEL MINI 40		40,0	93,6	32,7	14,6		
OPOP s.r.o. (Czech Republik)	BIOPEL 100		100,0	90,9	52,0	14,0	334,0	
OPOP s.r.o. (Czech Republik)	BIOPEL 20		20,0	92,8	87,0	14,0	228,0	
OPOP s.r.o. (Czech Republik)	BIOPEL 40		40,0	91,4	169,0	9,0	244,4	
Opus Natura	ON1-25 bzw. ON2-25		23,0	94,6	116,0	15,5	266,0	
ORANIER Heiztechnik GmbH	Bora 12 Typ 7980		12,0	94,9	5,0	11,0	259,0	JA
ORANIER Heiztechnik GmbH	Bora 6 Typ 7940		6,0	96,4	15,0	9,0	124,0	JA
ORANIER Heiztechnik GmbH	Carus Aqua		10,0	94,8	69,0	15,0	325,0	JA
ORANIER Heiztechnik GmbH	Carus Aqua II		10,0	95,1	42,0	12,0	326,0	JA
ORANIER Heiztechnik GmbH	Carus Aqua 2.0		10,0	95,1	42,0	12,0	326,0	JA
ORANIER Heiztechnik GmbH	Zephyr Aqua	Listung, da eta_s = 80,0 % (> 78 %)	9,3	90,4	154,0	9,4	437,0	JA
Palazzetti	BELLA IDRO 15		15,0	92,4	80,2	12,9	361,8	JA
Palazzetti	BELLA IDRO 17		17,0	91,5	121,1	12,1	361,8	JA
Palazzetti	CP 26		25,8	93,0	65,0	15,0	311,0	
Palazzetti	CP 26 ACS		25,8	93,0	65,0	15,0	311,0	
Palazzetti	CT PRO 24		20,0	94,6	168,2	12,0	184,9	
Palazzetti	CT PRO 28		25,0	93,9	158,9	14,5	184,9	
Palazzetti	CT 14		13,0	94,1	61,2	7,3	131,6	
Palazzetti	CT 18		15,0	94,5	74,8	8,7	131,8	
Palazzetti	CT 22		18,8	94,9	89,8	10,4	131,8	
Palazzetti	CT 24		21,9	90,7	103,1	13,4	131,8	
Palazzetti	Ecofire Alice		13,3	93,4	162,4	3,8	287,5	JA
Palazzetti	ECOFIRE ANITA IDRO 10 kW		9,3	95,3	19,2	3,0	162,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE ANITA IDRO 13 kW		13,5	94,7	18,0	4,1	162,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE ANITA IDRO 15 kW		15,0	95,0	49,1	3,9	119,5	JA
Palazzetti	ECOFIRE Camilla IDRO 10 kW		10,0	95,3	19,2	3,0	162,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE Camilla IDRO 13 kW		13,5	94,7	18,0	4,1	162,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE Camilla IDRO 15 kW		15,0	95,0	49,1	3,9	119,5	JA
Palazzetti	ECOFIRE Carla IDRO 10 kW		9,3	95,3	19,2	3,0	162,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE Carla IDRO 13 kW		13,5	94,7	18,0	4,1	162,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE Carla IDRO 15 kW		15,0	95,0	49,1	3,9	119,5	JA
Palazzetti	ECOFIRE Carlotta IDRO 10 kW		9,3	95,3	19,2	3,0	162,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE CARLOTTA IDRO 13 kW		13,5	94,7	18,0	4,1	162,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE CARLOTTA IDRO 15 kW		15,0	95,0	49,1	3,9	119,5	JA
Palazzetti	ECOFIRE Cristina IDRO 10 kW		9,3	95,3	19,2	3,0	162,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE CRISTINA IDRO 13 kW		13,5	94,7	18,0	4,1	162,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE CRISTINA IDRO 15 kW		15,0	95,0	49,1	3,9	119,5	JA
Palazzetti	Ecofire da Inserimento Idro 12		12,0	92,5	88,3	13,1	333,7	JA
Palazzetti	Ecofire IDRO LUX 13		13,5	94,7	18,0	4,1	162,0	JA
Palazzetti	Ecofire IDRO LUX 15		15,4	95,0	49,1	3,9	119,5	JA
Palazzetti	ECOFIRE IDRO MIRELLA 10		9,3	95,3	19,2	3,0	162,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE IDRO MIRELLA 13		13,5	94,7	18,0	4,1	162,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE IDRO MIRELLA 15		15,4	95,0	49,1	3,9	119,5	JA
Palazzetti	Ecofire IDRO PLUS 15		15,0	95,0	49,1	3,9	119,5	JA
Palazzetti	ECOFIRE JACKIE IDRO 14N		14,0	94,7	24,0	14,0	299,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE JACKIE IDRO 20N		20,0	94,1	12,0	15,0	299,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE JACKIE IDRO 9N		9,0	95,2	42,0	9,0	299,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE MARTA IDRO 10 kW		10,0	95,3	19,2	3,0	162,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE MARTA IDRO 13 kW		13,5	94,7	18,0	4,1	162,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE MARTA IDRO 15 kW		15,0	95,0	49,1	3,9	119,5	JA
Palazzetti	ECOFIRE Martina IDRO Lux 10 kW		10,0	95,3	19,2	3,0	162,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE Martina IDRO Lux 13 kW		13,5	94,7	18,0	4,1	162,0	JA
Palazzetti	Ecofire Martina Idro Lux 15 kW		15,0	95,0	49,1	3,9	119,5	JA
Palazzetti	ECOFIRE Martina IDRO 10 kW		10,0	95,3	19,2	3,0	162,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE Martina IDRO 13 kW		13,5	94,7	18,0	4,1	162,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE Martina IDRO 15 kW		15,0	95,0	49,1	3,9	119,5	JA
Palazzetti	ECOFIRE Rosa IDRO 10 kW		10,0	95,3	19,2	3,0	162,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE ROSA IDRO 13 kW		13,5	94,7	18,0	4,1	162,0	JA
Palazzetti	ECOFIRE ROSA IDRO 15 kW		15,0	95,0	49,1	3,9	119,5	JA
Palazzetti	Evelyn Idro		17,5	93,4	166,8	14,1	657,5	JA
Palazzetti	JP 15		21,5	91,2	43,0	5,5	218,2	
Palazzetti	JP 18		18,0	91,4	51,1	8,0	218,2	

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss.

Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Palazzetti	JP 21	15,3	91,6	58,0	9,9	218,2	
Palazzetti	JP 21 ACS	15,3	91,6	58,0	9,9	218,2	
Palazzetti	KP20	20,0	92,5	18,0	9,6	329,4	
Palazzetti	KP25	25,0	92,4	5,0	9,8	329,4	
Palazzetti	KP30	27,4	92,6	16,0	6,9	172,0	
Palazzetti	KP35	31,7	91,6	27,0	6,2	172,0	
Palazzetti	REGINA (BIODOM 27)	30,6	92,2	88,0	10,0	1466,0	
Palazzetti	RT 18	15,0	94,5	74,8	8,7	131,8	
Palazzetti	RT 24	21,9	90,7	103,1	13,4	131,8	
Palazzetti	Thermoeasy 14	13,0	94,1	61,2	7,3	131,8	
Palazzetti	Thermoeasy 18	15,0	94,5	74,8	8,7	131,8	
Palazzetti	Thermoeasy 24	21,9	90,7	103,1	13,4	131,8	
Paradigma (Ritter)	Peleo Optima 10 (Brennwert)	10,0	105,5	4,0	12,0	8,0	
Paradigma (Ritter)	Peleo Optima 12 (Brennwert)	12,0	106,0	5,0	12,0	7,0	
Paradigma (Ritter)	Peleo Optima 14 (Brennwert)	14,0	106,4	6,0	12,0	6,0	
Paradigma (Ritter)	Peleo Optima 16 (Brennwert)	16,0	106,9	8,0	13,0	6,0	
Paradigma (Ritter)	Peleo Optima 18 (Brennwert)	18,0	107,3	9,0	13,0	5,0	
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 20 (Brennwert)	20,0	102,7	20,0	1,0	18,0	
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 22 (Brennwert)	22,0	102,5	20,0	1,0	18,0	
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 25 (Brennwert)	25,0	102,2	19,0	1,0	18,0	
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 28 (Brennwert)	28,0	101,9	19,0	1,0	18,0	
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 30 (Brennwert)	30,0	101,7	18,0	1,0	18,0	
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 32 (Brennwert)	32,0	101,5	18,0	1,0	18,0	
Paradigma (Ritter)	PELEO 10	10,0	97,6	3,0	4,0	8,0	
Paradigma (Ritter)	PELEO 12	12,0	97,6	3,0	4,0	8,0	
Paradigma (Ritter)	PELEO 14	14,0	97,6	4,0	4,0	8,0	
Paradigma (Ritter)	PELEO 16	16,0	97,5	4,0	4,0	8,0	
Paradigma (Ritter)	PELEO 18	18,0	97,5	5,0	4,0	8,0	
Paradigma (Ritter)	PELEO 9	9,0	93,1	4,0	9,0	15,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti 100	10,0	91,8	25,0	12,0	394,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti 102	10,0	91,8	25,0	12,0	394,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti 103	10,0	91,8	25,0	12,0	394,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti 150	15,1	92,6	59,0	15,0	302,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti 152	15,1	92,6	59,0	15,0	319,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti 153	15,1	92,6	59,0	15,0	319,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti 250	25,0	91,2	54,0	11,0	300,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti 252	25,0	91,2	54,0	11,0	300,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti 253	25,0	91,2	54,0	11,0	300,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti 320	32,0	92,3	14,0	9,0	356,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti 322	32,0	92,3	14,0	9,0	356,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti 323	32,0	92,3	14,0	9,0	356,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti (Maxi) 493	49,0	92,5	49,0	13,5	124,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti II Mini	8,0	92,2	46,0	11,0	161,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti II 103 oder III (10 kW)	10,0	92,3	57,0	11,0	142,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti II 153 oder III (15 kW)	15,0	92,6	86,0	12,0	95,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti II 163 oder III	16,0	92,7	92,0	12,0	86,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti II 203 oder III (20 kW)	20,0	92,4	76,0	12,0	91,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti II 253 oder III (25 kW)	25,0	91,9	56,0	12,0	97,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti II 323 oder III	32,0	91,4	27,0	12,0	106,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti III 30 kW	30,0	91,5	35,0	12,0	104,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti III 49 kW	49,0	92,5	49,0	13,5	124,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti III 56 kW	56,0	93,0	45,8	13,5	130,8	
Paradigma (Ritter)	Pelletti III 64 kW	64,0	93,6	52,0	14,0	139,0	
Paradigma (Ritter)	PELLETTI MAXI TOUCH BWT 41 (Brennwert)	41,0	102,7	39,0	13,0	122,5	
Paradigma (Ritter)	PELLETTI MAXI TOUCH BWT 49 (Brennwert)	49,0	102,7	43,5	13,3	128,2	
Paradigma (Ritter)	PELLETTI MAXI TOUCH BWT 55 (Brennwert)	55,0	102,7	45,0	13,5	130,8	
Paradigma (Ritter)	PELLETTI MAXI TOUCH BWT 64 (Brennwert)	64,0	102,7	52,0	14,0	139,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti Maxi Touch PES 48	48,0	92,7	86,1	15,6	139,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti Maxi Touch PES 56	56,0	93,1	71,7	14,9	139,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti (Maxi) 563	56,0	93,0	45,8	13,5	130,8	
Paradigma (Ritter)	Pelletti (Maxi) 643	64,0	93,6	52,0	14,0	139,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti Mini	8,2	90,5	79,0	14,0	415,0	
Paradigma (Ritter)	PELLETTI TOUCH BWT 25 (Brennwert)	25,0	101,9	43,6	8,9	125,6	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Paradigma (Ritter)	PELLETTI TOUCH BWT 32 (Brennwert)	32,0	102,8	51,0	8,0	147,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti Touch PE/PES/PEB 10	10,0	91,6	25,0	12,0	394,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti Touch PE/PES/PEB 12	12,0	92,5	69,0	11,0	123,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti Touch PE/PES/PEB 15	15,1	92,6	59,0	15,0	302,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti Touch PE/PES/PEB 20	20,0	92,4	76,0	12,0	91,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti Touch PE/PES/PEB 25	25,0	92,9	56,0	12,0	97,0	
Paradigma (Ritter)	Pelletti Touch PE/PES/PEB 32	32,0	91,4	27,0	12,0	106,0	
Pelletheiztechnik	PT 14	14,0	92,5	20,5	9,4	60,0	
pel-lets Innovative Heiztechnik GmbH	Futura P 15	14,5	90,6	54,0	1,6	362,0	
pel-lets Innovative Heiztechnik GmbH	Futura P 50	42,8	92,8	66,4	14,2	66,5	
PellTech - RS ImmoPro GmbH	HSS 15	18,7	91,0	163,7	10,9	51,0	
PellTech - RS ImmoPro GmbH	RSP 20	20,7	90,2	54,0	9,0	102,1	
Perhofer	Biomat PK-V 15	14,9	91,9	14,0	5,0	132,0	
Perhofer	Kombi-V20	22,0	90,2	16,0	8,0	204,0	
Perhofer	Kombi-V25 (V30) autom. beschickter Anlagenteil	32,0	92,2	8,0	12,0	16,0	
Perhofer	Pellettherd V15	20,5	95,6	142,0	11,5	165,0	JA
Perhofer	PK-V30	30,0	92,3	3,0	7,0	61,0	
Perhofer	Vario 50 Hackgut	48,0	93,2	28,0	8,0	65,0	
Perhofer	Vario 50 Pellets	48,0	93,3	20,0	11,0	92,0	
Pertinger	Pertinger Pellet Hydro	10,5	91,3	107,0	15,0	202,0	JA
Piazzetta (Piazzetta-Group)	CP 26	26,0	91,0	142,4	11,8	342,8	
Piazzetta (Piazzetta-Group)	CP 26 ACS	26,0	91,0	142,4	11,8	342,8	
Piazzetta (Piazzetta-Group)	P965 T(hermo)	19,0	93,2	84,0	11,0	247,0	JA
Piazzetta (Piazzetta-Group)	SP181-02 (P185 TH (16,0 kW))	16,0	91,9	155,9	27,2	747,1	JA
Piazzetta (Piazzetta-Group)	SP240-01 (P988 THERMO)	17,3	91,5	65,8	14,6	512,2	JA
Piazzetta (Piazzetta-Group)	SP240-02 (P988 THERMO)	20,7	91,5	89,6	12,2	512,2	JA
Piazzetta (Piazzetta-Group)	SP282-01 (CP 20 (19,6))	19,6	91,1	67,0	15,0	143,0	
Piazzetta (Piazzetta-Group)	SP282-02 (CP 20 (19,6))	19,6	91,1	67,0	15,0	143,0	
Piazzetta (Piazzetta-Group)	SP292-01 (CP 26 ACS)	25,8	93,0	65,0	15,0	311,0	
Piazzetta (Piazzetta-Group)	SP420-01 (CP 32 ACS)	32,0	92,5	65,0	15,0	176,0	
Piazzetta (Piazzetta-Group)	SP420-02 (CP 32)	32,0	92,5	65,0	15,0	176,0	
PONAST GmbH	KP 82	80,0	90,1	131,0	10,0	328,0	
PONAST GmbH	Ponast KP 34S	34,0	95,2	136,0	9,7	253,0	
Primdal & Haugesen Energy A/S	PH 47	47,0	91,0	95,0	13,0	163,0	
Primdal & Haugesen Energy A/S	PH 47 F	47,0	91,0	95,0	13,0	163,0	
Primdal & Haugesen Energy A/S	PH 47 F - Central	47,0	91,0	95,0	13,0	163,0	
Pro Solar	FireLine 15	15,0	90,5	29,0	12,0	184,0	
Pro Solar	FireLine 26	25,9	90,3	66,0	10,0	143,0	
Pro Solar	Powerline 2-8	8,2	90,5	79,0	14,0	415,0	
Pro Solar	Powerline 3-10	10,0	91,6	25,0	12,0	394,0	
Pro Solar	Powerline 5-15	15,1	92,6	59,0	15,0	319,0	
Pro Solar	Powerline 8-25	25,0	92,9	60,0	9,0	356,0	
Pro Solar	Powerline Tandem 11-64	64,0	92,3	14,0	9,0	356,0	
Pro Solar	Powerline Tandem 7-45	45,0	92,4	101,0	13,0	301,0	
Pro Solar	Powerline Tandem 9-55	55,0	91,8	62,0	9,0	356,0	
Pro Solar	Powerline 10-32	32,0	92,9	14,0	9,0	356,0	
RAPIDO	KP 100/10	9,9	90,2	48,0	13,0	395,0	
RAPIDO	KP 100/15	15,0	90,5	29,0	12,0	184,0	
RAPIDO	KP 100/21	21,0	90,4	48,0	11,0	162,2	
RAPIDO	KP 100/26	25,9	90,3	66,0	10,0	143,0	
Ravelli S.p.A.	HR Evo 200 Smart	20,0	92,5	17,4	9,6	329,4	
Ravelli S.p.A.	HR Evo 24 Touch	24,4	94,2	67,7	15,3	254,5	
Ravelli S.p.A.	HR Evo 250 Smart	25,3	92,4	5,1	9,8	329,4	
Ravelli S.p.A.	HR Evo 300 Smart	27,4	92,6	16,0	6,9	172,0	
Ravelli S.p.A.	HR Evo 350 Smart	31,7	92,6	27,0	6,2	172,0	
Ravelli S.p.A.	HR 160 Snella Plus	20,0	93,1	129,6	13,3	355,6	JA
Ravelli S.p.A.	HRV 100 Globe	12,1	91,2	121,0	13,3	598,0	JA
Ravelli S.p.A.	HRV 100 Touch	12,1	91,2	121,0	13,3	598,0	JA
Ravelli S.p.A.	HRV 120 Plus	10,0	92,8	142,0	13,0	585,0	JA
Ravelli S.p.A.	HRV 120 Style 2.0	10,0	92,8	142,0	13,0	585,0	JA
Ravelli S.p.A.	HRV 160 Touch Steel 2.0	19,4	92,4	40,0	14,9	234,0	JA
Ravelli S.p.A.	HRV 160 Touch 2.0	19,4	92,4	40,0	14,9	234,0	JA
Ravelli S.p.A.	HRV 200 Ceramic	23,4	92,1	25,3	13,4	221,9	JA
Ravelli S.p.A.	HRV 200 Glass	23,4	92,1	25,3	13,4	221,9	JA
Ravelli S.p.A.	HRV 200 Steel	23,4	92,1	25,3	13,4	221,9	JA
Ravelli S.p.A.	HRV 200 Touch	23,4	92,1	25,3	13,4	221,9	JA
Ravelli S.p.A.	RBH 150 V	18,1	91,6	57,0	14,9	140,0	JA

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Ravelli S.p.A.	RBH 200 V		18,1	91,6	57,0	14,9	140,0	JA
RED (MCZ)	Gardenia Hydro		11,5	91,5	133,8	11,0	422,5	JA
RED (MCZ)	Lotus Hydro		24,9	91,7	96,0	7,0	295,0	JA
RED (MCZ)	Margherita Hydro		11,5	91,5	133,8	11,0	422,5	JA
RED (MCZ)	Orchidea Hydro		21,0	92,5	157,5	1,7	502,5	JA
RED (MCZ)	Performa 15 Easy Clean		14,5	91,8	114,2	8,6	256,7	
RED (MCZ)	Performa 15 Easy Clean Plus		14,5	91,8	114,2	8,6	256,7	
RED (MCZ)	PERFORMA 15Q EASY CLEAN H1		14,4	95,5	98,2	9,6	283,6	
RED (MCZ)	PERFORMA 15Q EASY CLEAN PLUS H1		14,4	95,5	74,9	15,6	349,8	
RED (MCZ)	Performa 20 Easy Clean		18,8	91,6	96,2	10,0	256,7	
RED (MCZ)	Performa 20 Easy Clean Plus		18,8	91,6	96,2	10,0	256,7	
RED (MCZ)	PERFORMA 20Q EASY CLEAN H1		19,9	95,0	88,0	9,2	283,6	
RED (MCZ)	Performa 25		23,2	92,4	88,0	10,3	100,4	
RED (MCZ)	Performa 25 Easy Clean		22,6	90,9	59,6	14,6	268,4	
RED (MCZ)	PERFORMA 25Q EASY CLEAN H1		24,0	95,0	80,0	9,1	283,6	
RED (MCZ)	Performa 30		27,4	90,5	84,4	9,3	100,4	
RED (MCZ)	Performa 30 Easy Clean		27,1	90,3	122,9	14,9	268,4	
RED (MCZ)	PERFORMA 30Q EASY CLEAN H1		28,6	94,3	70,5	8,9	283,6	
RED (MCZ)	PERFORMA 35Q EASY CLEAN H1		32,2	92,3	45,1	10,0	55,3	
RED (MCZ)	Primula Hydro		21,0	92,5	157,5	1,7	502,5	JA
RED (MCZ)	SELECTA 15		14,3	90,6	18,0	10,0	294,0	
RED (MCZ)	SELECTA 15 S1		14,3	90,6	18,0	10,0	294,0	
RED (MCZ)	SELECTA 15Q S1		14,5	92,1	6,0	5,7	141,8	
RED (MCZ)	SELECTA 20		18,0	90,5	37,0	10,0	294,0	
RED (MCZ)	SELECTA 20 S1		18,0	90,5	37,0	10,0	294,0	
RED (MCZ)	SELECTA 20Q S1		18,0	92,1	24,0	6,0	141,8	
RED (MCZ)	SELECTA 25		22,6	90,7	85,0	10,0	294,0	
RED (MCZ)	SELECTA 25 ACS		22,6	90,7	85,0	10,0	294,0	
RED (MCZ)	SELECTA 25 ACS S1		22,6	90,7	85,0	10,0	294,0	
RED (MCZ)	SELECTA 25 S1		22,6	90,7	85,0	10,0	294,0	
RED (MCZ)	SELECTA 25Q ACS S1		23,6	91,7	54,0	6,4	141,8	
RED (MCZ)	SELECTA 25Q S1		23,6	91,7	54,0	6,4	141,8	
RED (MCZ)	Selecta 30 ACS S1		27,7	93,2	79,0	8,3	325,0	
RED (MCZ)	SELECTA 30 ACS S1		32,0	93,6	130,9	9,9	325,1	
RED (MCZ)	Selecta 30 S1		27,7	93,2	79,0	8,3	325,0	
RED (MCZ)	SELECTA 30 S1		32,0	93,6	130,9	9,9	325,1	
RED (MCZ)	SELECTA 30Q ACS S1		32,0	93,6	130,9	9,9	325,1	
RED (MCZ)	SELECTA 30Q S1		32,0	93,6	130,9	9,9	325,1	
RED (MCZ)	Selecta 35 ACS S1		32,0	93,6	131,0	9,9	325,0	
RED (MCZ)	Selecta 35 S1		32,0	93,6	131,0	9,9	325,0	
RED (MCZ)	SELECTA 35Q ACS S1		31,7	92,8	71,3	9,7	339,6	
RED (MCZ)	SELECTA 35Q S1		31,7	92,8	71,3	9,7	339,6	
REINHARD SOLARTECHNIK GMBH	PILA 25		21,3	90,4	73,0	15,0	165,0	
REKA	HKRST-FSK 20		19,0	92,0	45,0	13,0	456,0	
REKA	HKRST-FSK 30		36,0	93,2	18,0	10,2	522,0	
REKA	HKRST-FSK 30		36,0	94,6	12,0	7,3	504,0	
Rennergy	ECO RPE 22		22,0	93,3	4,0	10,0	8,0	
Rennergy	ESH 20 P mit EPV 15	Dieser, nicht eigenständige, Kombi-Anlagenteil ist lediglich zusammen mit dem Stückholzanlagenteil förderfähig und kann - maximal anteilig - bezuschusst werden.	14,9	90,2	1,0	12,0	43,0	
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 100		99,0	95,2	4,0	12,0	71,0	
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 110		110,0	95,0	4,0	13,0	71,0	
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 120		120,0	94,8	4,0	13,0	70,0	
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 20		20,0	93,9	12,0	4,0	109,0	
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 30		30,0	94,4	10,0	6,0	91,0	
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 35		35,0	94,6	8,0	6,0	81,0	
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 40		40,0	94,8	7,0	7,0	73,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 50	49,0	95,3	6,0	6,0	73,0	
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 60	60,0	95,8	4,0	10,0	73,0	
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 70	70,0	95,6	4,0	11,0	73,0	
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 90	90,0	95,3	4,0	12,0	72,0	
Rennergy	Rennergy Pelletbrennwertkessel Mini TR-20	20,0	104,7	5,0	13,0	73,0	
Rennergy	Rennergy Pelletbrennwertkessel Mini TR-25	25,0	103,8	8,0	13,0	62,0	
Rennergy	Rennergy Pelletbrennwertkessel Mini TR-32	32,0	102,8	12,0	13,0	56,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Midi PK 32	32,0	95,3	2,0	9,0	52,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini TR-12 RPM12.3 (Brennwert)	12,0	105,3	2,0	10,0	73,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini TR-15 RPM15.3 (Brennwert)	15,0	105,7	2,0	14,0	74,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini TR-6 RPM6.3 (Brennwert)	6,6	104,8	2,0	5,0	58,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini TR-9 RPM9.3 (Brennwert)	9,0	105,0	2,0	7,0	58,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 12	12,0	93,7	17,0	9,0	40,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 20	20,0	95,0	28,0	14,0	60,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 25	25,0	94,9	21,0	14,0	60,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 30	30,0	94,7	14,0	15,0	60,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 32	32,0	94,7	14,0	15,0	60,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 6	6,1	93,6	55,0	8,0	40,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 9	9,0	93,6	37,0	9,0	40,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 100	99,0	93,8	3,0	10,0	34,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 110	108,0	93,6	3,0	10,0	32,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 120	120,0	93,3	3,0	10,0	30,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 20	20,0	94,7	9,0	8,0	63,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 30	30,0	95,4	10,0	12,0	51,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 35	35,0	95,7	11,0	14,0	46,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 50	49,0	96,5	8,0	13,0	40,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 60	60,0	94,8	4,0	10,0	40,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 70	70,0	95,2	4,0	10,0	38,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 90	90,0	94,1	4,0	10,0	35,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RPP 100	99,0	93,8	3,0	10,0	34,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RPP 110	108,0	93,6	3,0	10,0	32,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RPP 70	70,0	95,2	4,0	10,0	38,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RPP 90	90,0	94,1	4,0	10,0	35,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Midi PK 17	17,0	95,1	24,0	10,0	12,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Midi PK 20	20,0	95,0	2,0	4,0	15,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Midi PK 25	25,0	95,1	1,0	6,0	27,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 15.2	15,0	95,2	34,0	13,0	11,0	
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RPP 120	120,0	93,3	3,0	10,0	30,0	
Rieglsperger GmbH & Co. KG	Multipellet R25	27,0	90,0	33,0	9,0	255,0	
Rieglsperger GmbH & Co. KG	Multipellet 10	10,0	91,3	117,0	8,0	296,0	
Rieglsperger GmbH & Co. KG	Multipellet 16	16,0	90,8	106,0	9,0	296,0	
Rieglsperger GmbH & Co. KG	PelleTech Multi Auto 18-35	diese Anlage ist lediglich bei Einsatz des Brennstoffes Holzpellets förderfähig!	35,0	93,7	19,0	6,9	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] *(feuerungsstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Rieglsperger GmbH & Co. KG	Rieglsperger EnergieGbR Hack 30 (Pellets)	30,0	90,0	33,0	9,0	255,0	
Ritter Energie	Pelletti Maxi Touch PES 36	36,0	95,5	13,0	8,0	27,0	
Robin Wood GmbH	PL-24	24,1	91,2	77,0	12,0	138,0	
Robin Wood GmbH	ROBIN WOOD ECOPELLET PRO 18	18,0	93,5	69,8	10,5	85,7	
Robin Wood GmbH	ROBIN WOOD ECOPELLET PRO 18 CONDENS (Brennwert)	18,4	105,2	31,2	11,1	118,1	
Robin Wood GmbH	ROBIN WOOD ECOPELLET PRO 24	24,1	93,7	87,0	10,2	101,3	
Robin Wood GmbH	ROBIN WOOD ECOPELLET PRO 24 CONDENS (Brennwert)	18,9	105,2	31,3	8,6	82,2	
Robin Wood GmbH	ROBIN WOOD ECOPELLET 12	12,5	93,8	76,2	9,0	130,9	
Robin Wood GmbH	ROBIN WOOD ECOPELLET 18	18,4	93,4	82,6	9,2	133,6	
Robin Wood GmbH	ROBIN WOOD ECOPELLET 24	25,1	94,5	88,8	8,7	136,2	
Robin Wood GmbH	ROBIN WOOD ECOPELLET 30	30,4	93,4	141,1	12,8	248,9	
Robin Wood GmbH	ROBIN WOOD ECOPELLET 35	36,6	93,4	113,6	9,8	217,8	
Robin Wood GmbH	Robin Wood Woody 18	18,5	94,3	87,8	11,4	107,5	JA
Robin Wood GmbH	Robin Wood Woody 24	24,3	94,1	95,8	12,1	119,7	JA
ROWI	HPO 17/1 IDRO Aqua Primo	16,0	91,0	46,0	8,0	561,0	JA
Sallinen & Co.-Agentur	Biomax 15	18,8	91,6	145,0	8,8	123,0	
Sallinen & Co.-Agentur	Biomax 25	25,0	91,5	37,0	13,1	87,0	
Santer Solarprofi GmbH	Proburner Pellet 100 16	16,0	91,0	33,0	5,0	355,0	
Santer Solarprofi GmbH	Proburner Pellet 100 24	24,0	90,8	31,0	6,0	345,0	
Santer Solarprofi GmbH	SSP Pellet Black Series 15	15,0	92,2	10,0	15,0	201,0	
Santer Solarprofi GmbH	SSP Pellets Kombi Kompakt 16kW	14,0	90,7	42,0	11,0	1109,0	
Santer Solarprofi GmbH	SSP Pellets Kombi Kompakt 24kW	21,0	90,3	127,3	10,2	620,4	
Santer Solarprofi GmbH	SSP Pellets Kombi 16kW	14,0	90,7	42,0	11,0	1109,0	
Santer Solarprofi GmbH	SSP Pellets Kombi 24kW	21,0	90,3	127,3	10,2	620,4	
Santer Solarprofi GmbH	SSP Pellets 10 kW	10,0	90,1	128,0	9,4	1014,5	
Santer Solarprofi GmbH	SSP Pellets 20 kW	20,0	91,0	29,8	13,8	400,7	
Santer Solarprofi GmbH	SSP Prochopper 27 kW	27,0	90,0	33,0	9,0	255,0	
Santer Solarprofi GmbH	SSP Prochopper 80 kW	75,0	90,9	69,0	15,0	237,0	
SBS Heizkessel	Granular II - 30	28,2	91,3	22,0	15,0	117,0	
SBS Heizkessel	PP15	14,8	90,1	137,0	5,0		
Scheffer Energy Systems GmbH	Gerco Pellet Compact	12,0	90,1	36,0	11,6	59,0	
Schmid AG - energy solutions	Pelletronic PE 18	18,0	91,8	82,0	15,0	123,0	
Schmid AG - energy solutions	Pelletronic PE 25	25,2	93,3	18,0	14,0	95,0	
Schmid AG - energy solutions	Pelletronic PE 35	35,0	92,8	13,0	15,0	86,0	
Schmid AG - energy solutions	PEL-45	45,0	94,0	24,0	9,0	53,0	
Schmid AG - energy solutions	PESS 12	12,0	95,2	26,0	12,0	33,0	
Schmid AG - energy solutions	PESS 15	14,9	94,6	22,0	10,0	31,0	
Schmid AG - energy solutions	PESS 8	8,0	95,0	38,0	8,0	33,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/100 e-clean Pellet	100,0	95,9	4,0	2,0	10,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/120	120,0	93,5	5,0	15,0	10,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/140	140,0	94,5	12,0	14,0	137,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/140	140,0	94,0	5,0	13,0	10,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/65	65,7	95,1	5,0	10,0	10,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/65	64,9	94,9	10,0	10,0	137,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/65 e-clean Hackgut	63,5	95,5	6,0	1,0	137,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/65 e-clean Pellets	64,1	96,1	1,0	1,0	10,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/70	70,0	94,8	5,0	11,0	10,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/70-	70,0	94,8	12,0	12,0	137,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/70 e-clean Hackgut	70,0	95,2	6,0	1,0	137,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/70 e-clean Pellets	70,0	96,1	2,0	1,0	10,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/80	79,0	94,5	16,0	15,0	137,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/80	80,0	94,1	6,0	13,0	10,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/80 e-clean Hackgut	77,0	94,9	7,0	1,0	137,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/80 e-clean Pellet	80,0	96,0	2,0	1,0	10,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/90	90,0	93,5	7,0	15,0	10,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/90 e-clean Hackgut	88,6	94,4	9,0	1,0	137,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/90 e-clean Pellet	88,0	96,0	3,0	1,0	10,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/110	110,0	96,0	1,0	6,0	14,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/120	120,0	95,7	1,0	8,0	38,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/120	120,0	95,9	1,0	6,0	14,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/140	140,0	95,1	1,0	9,0	38,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/140	140,0	95,8	1,0	6,0	14,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/150	150,0	95,8	1,0	7,0	14,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/150	150,0	94,8	1,0	9,0	38,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/160		160,0	95,7	1,0	7,0	14,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/160		160,0	94,6	1,0	9,0	38,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/180		180,0	94,0	1,0	10,0	38,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/180		180,0	95,6	1,0	7,0	14,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/200		200,0	93,5	2,0	10,0	38,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/200		200,0	95,5	2,0	7,0	14,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/220		220,0	93,2	2,0	10,0	38,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/220		220,0	94,6	2,0	7,0	14,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/240		240,0	92,8	2,0	11,0	38,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/240		250,0	93,7	2,0	8,0	14,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/250		250,0	92,7	2,0	11,0	38,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/250		250,0	93,3	2,0	8,0	14,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/260		260,0	92,8	2,0	8,0	14,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/260		260,0	92,5	2,0	11,0	38,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/25		26,0	95,6	2,6	5,0	60,2	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/25		28,0	95,6	42,7	8,0	116,7	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/30		30,0	95,5	2,0	5,0	60,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/30		30,0	95,4	38,0	8,0	116,7	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/35		35,0	95,3	2,0	5,0	60,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/35		35,0	94,9	28,0	8,0	116,7	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/40		40,0	95,1	1,0	5,0	60,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/40		40,0	94,4	17,0	8,0	116,7	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/45		45,0	94,9	1,0	5,0	60,2	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/45		45,0	93,9	4,8	8,0	116,7	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/30		31,1	95,2	8,0	5,0	13,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/35		35,0	95,1	8,0	5,0	13,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/35		35,9	94,9	3,0	6,0	15,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/40		40,0	94,6	3,0	6,0	15,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/40		40,0	94,9	7,0	5,0	13,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/45		45,0	94,1	3,0	6,0	15,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/45		45,0	94,8	7,0	5,0	13,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/50		50,0	94,6	6,0	5,0	13,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/50		50,0	93,7	3,0	7,0	15,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/60		59,8	94,3	5,0	5,0	13,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/60		59,5	92,9	3,0	7,0	15,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/70		70,0	93,9	6,0	8,0	13,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/70		67,6	93,3	8,0	8,0	15,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/80		80,0	93,8	15,0	14,0	15,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/80		80,0	93,6	6,0	11,0	13,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSK-180 (mit Partikelabscheider)	Bitte beachten Sie auch, dass diese Anlage nur mit - eingebauter- automatischer Zündung förderfähig ist.	180,0	93,4	6,0	2,6	24,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSK-240 (mit Partikelabscheider)	Bitte beachten Sie auch, dass diese Anlage nur mit - eingebauter- automatischer Zündung förderfähig ist.	240,0	91,2	9,0	2,2	24,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSK-300	Bitte beachten Sie auch, dass diese Anlage nur mit - eingebauter- automatischer Zündung förderfähig ist.	300,0	92,4	5,0	14,9	13,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSK-300 (mit Partikelabscheider) (Hackgut)	Bitte beachten Sie auch, dass diese Anlage nur mit - eingebauter- automatischer Zündung förderfähig ist.	300,0	92,4	5,0	0,6	13,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSK-360	Bitte beachten Sie auch, dass diese Anlage nur mit - eingebauter- automatischer Zündung förderfähig ist.	360,0	92,2	3,0	15,7	13,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSK-360 (mit Partikelabscheider) (Hackgut)	Bitte beachten Sie auch, dass diese Anlage nur mit - eingebauter- automatischer Zündung förderfähig ist.	360,0	92,2	3,0	0,6	13,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSK-450 (mit Partikelabscheider) (Hackgut)	Bitte beachten Sie auch, dass diese Anlage nur mit - eingebauter- automatischer Zündung förderfähig ist.	450,0	93,7	5,0	1,3	15,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Schmid AG - energy solutions	UTSK-550 (mit Partikelabscheider) (Hackgut)	Bitte beachten Sie auch, dass diese Anlage nur mit - eingebauter- automatischer Zündung förderfähig ist.	550,0	93,5	4,0	1,4	15,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSK-550/500 (mit Partikelabscheider) (Hackgut)	Bitte beachten Sie auch, dass diese Anlage nur mit - eingebauter- automatischer Zündung förderfähig ist.	500,0	93,5	4,0	1,4	15,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSL-30T		30,0	93,3	15,0	6,0	97,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSL-40T		40,0	93,0	7,0	14,0	97,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSL-49T		49,0	94,0	19,0	15,0	53,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSL-49/50T		49,0	92,1	19,0	5,0	66,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSL-65T		65,0	91,3	18,0	6,0	66,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSL-80T		80,0	92,8	10,0	11,0	94,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSL-99T		99,0	91,3	10,0	13,0	94,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSP-180 (mit Partikelabscheider)		180,0	93,0	4,0	2,4	32,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSP-240 (mit Partikelabscheider)	Bitte beachten Sie auch, dass diese Anlage nur mit - eingebauter- automatischer Zündung förderfähig ist.	240,0	92,7	3,0	5,4	32,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSP-300 (mit Partikelabscheider) Pellets	Bitte beachten Sie auch, dass diese Anlage nur mit - eingebauter- automatischer Zündung förderfähig ist.	300,0	92,1	5,0	0,9	12,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSP-360 (mit Partikelabscheider) (Pellets)	Bitte beachten Sie auch, dass diese Anlage nur mit - eingebauter- automatischer Zündung förderfähig ist.	360,0	92,0	3,0	1,0	12,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSP-450 (mit Partikelabscheider) (Pellets)	Bitte beachten Sie auch, dass diese Anlage nur mit - eingebauter- automatischer Zündung förderfähig ist.	450,0	93,1	6,0	1,2	17,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSP-550 (mit Partikelabscheider) (Pellets)	Bitte beachten Sie auch, dass diese Anlage nur mit - eingebauter- automatischer Zündung förderfähig ist.	550,0	92,0	4,0	1,8	17,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSP-550/500 (mit Partikelabscheider) (Pellets)		500,0	93,1	4,0	1,8	17,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSR-180	Bitte beachten Sie auch, dass diese Anlage nur mit - eingebauter- automatischer Zündung förderfähig ist.	180,0	92,6	14,0	10,6	13,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSR-180	Lediglich mit autom. Zündung förderfähig.	180,0	90,2	8,0	8,9	9,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSR-180 (mit Partikelabscheider)	Lediglich mit autom. Zündung förderfähig.	180,0	90,2	8,0	0,6	9,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSR-180 (mit Partikelabscheider)		180,0	92,6	14,0	2,2	13,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSR-240	Lediglich mit autom. Zündung förderfähig.	240,0	90,2	6,0	8,7	9,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSR-240 (mit Partikelabscheider)	Lediglich mit autom. Zündung förderfähig.	240,0	90,2	6,0	0,4	9,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSR-300 (mit Partikelabscheider) (Hackgut)	Bitte beachten Sie auch, dass diese Anlage nur mit - eingebauter- automatischer Zündung förderfähig ist.	300,0	92,6	10,0	0,5	34,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSR-300 (mit Partikelabscheider) (Pellets)	Lediglich mit autom. Zündung förderfähig.	300,0	92,3	10,0	1,0	35,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSR-360 (mit Partikelabscheider) (Hackgut)	Bitte beachten Sie auch, dass diese Anlage nur mit - eingebauter- automatischer Zündung förderfähig ist.	360,0	92,4	4,0	0,6	34,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSR-360 (mit Partikelabscheider) (Pellets)	Lediglich mit autom. Zündung förderfähig.	360,0	92,8	4,0	1,1	35,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSR-450 (mit Partikelabscheider) (Hackgut)	Bitte beachten Sie auch, dass diese Anlage nur mit - eingebauter- automatischer Zündung förderfähig ist.	450,0	92,2	34,0	2,3	21,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSR-450 (mit Partikelabscheider) (Pellets)	Lediglich mit autom. Zündung förderfähig.	450,0	94,0	6,0	2,2	24,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSR-550 (mit Partikelabscheider) (Hackgut)		550,0	92,0	35,0	2,4	21,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Schmid AG - energy solutions	UTSR-550 (mit Partikelabscheider) (Pellets)	Lediglich mit autom. Zündung förderfähig.	550,0	94,3	4,0	2,3	24,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSR-550/500 (mit Partikelabscheider) (Hackgut)	Bitte beachten Sie auch, dass diese Anlage nur mit - eingebauter- automatischer Zündung förderfähig ist.	500,0	92,0	35,0	2,4	21,0	
Schmid AG - energy solutions	UTSR-550/500 (mit Partikelabscheider) (Pellets)	Lediglich mit autom. Zündung förderfähig.	500,0	94,3	4,0	2,3	24,0	
SEL-Tec GmbH	SEL - 35 H		37,0	95,3	63,0	14,0	33,0	
SEL-Tec GmbH	SEL 100 P		100,0	94,8	54,0	11,0	37,0	
SEL-Tec GmbH	SEL 25 P		25,0	94,2	13,1	8,0	50,6	
SEL-Tec GmbH	SEL 35 P		35,0	92,4	61,9	8,6	44,1	
SEL-Tec GmbH	SEL 8 P		13,5	93,6	128,6	2,0	429,4	
SERGIO LEONI (MCZ)	Marlene P/I		22,4	92,5	157,5	1,7	502,5	JA
SERGIO LEONI (MCZ)	Marlene 15 P/I		16,2	92,1	138,8	1,5	502,5	JA
SERGIO LEONI (MCZ)	SISSY P/I		22,4	92,5	157,5	1,7	502,5	JA
sht Heiztechnik GmbH (Lohberger)	Thermocomfort PNA 15		15,0	94,8	93,0	12,0	197,0	
sht Heiztechnik GmbH (Lohberger)	Thermocomfort PNA 20		20,0	94,2	73,0	12,0	175,0	
sht Heiztechnik GmbH (Lohberger)	Thermocomfort PNA 25		25,0	94,2	73,0	12,0	175,0	
sht Heiztechnik GmbH (Lohberger)	Thermocomfort PNA 30		30,0	93,5	53,0	12,0	153,0	
sht Heiztechnik (Lohberger)	thermodual TDA 25/50cm		25,0	91,7	63,0	13,0	106,0	
sht Heiztechnik (Lohberger)	thermodual TDA 30/50cm	Nur im Zusammenhang mit dem handbeschickten Anlagenteil förderfähig!	30,0	91,2	56,0	14,0	101,0	
sht Heiztechnik (Lohberger)	thermodual TDA 35/50cm	Nur im Zusammenhang mit dem handbeschickten Anlagenteil förderfähig!	30,0	91,2	56,0	14,0	101,0	
sht Heiztechnik (Lohberger)	thermodual TDA 40/50cm		38,0	90,6	49,0	15,0	186,0	
sht Heiztechnik (Lohberger)	Vario Aqua (Pelletöfen)		14,9	94,1	32,0	12,0	81,0	JA
sht Heiztechnik (Lohberger)	visionComfort EKA 6		7,8	93,6	92,0	12,0	558,0	JA
sht Heiztechnik (Lohberger)	visionComfort CKA 6		8,8	91,0	93,0	8,0	457,0	
Sieger	D 15 P		14,9	90,4	180,0	7,0	167,0	
Sieger	D 20 P		22,0	91,1	172,0	7,0	446,0	
Sieger	FBP 26-15		13,5	93,6	128,6	2,0	429,4	
Sieger	FBP 26-25		25,0	94,1	13,1	8,0	50,1	
Sieger	FBP 26-32		32,2	92,4	61,9	8,5	44,1	
SL Systemlösung Haustechnik GmbH	SL18PK	Vollastkessel, nur mit einem Pufferspeichervolumen mit mind. 20 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung förderfähig	16,0	90,1	20,7	12,2		
SL Systemlösung Haustechnik GmbH	SL25PK	Vollastkessel, nur mit einem Pufferspeichervolumen mit mind. 20 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung förderfähig	23,0	90,2	24,5	11,8		
SL Systemlösung Haustechnik GmbH	SL35PK	Vollastkessel, nur mit einem Pufferspeichervolumen mit mind. 20 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung förderfähig	30,0	90,2	28,2	11,4		
SL Systemlösung Haustechnik GmbH	SL50PK	Vollastkessel, nur mit einem Pufferspeichervolumen mit mind. 20 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung förderfähig	45,0	92,2	38,6	7,7		
SL-Technik GmbH Fa. Sommerauer	HACKGUTKESSEL ECO PREMIUM S-199 kW		199,0	92,2	29,0	14,0	152,0	
SL-Technik GmbH Fa. Sommerauer	HACKGUTKESSEL ECO PREMIUM S-250 kW		250,0	91,8	18,0	15,4	152,0	
SL-Technik GmbH Fa. Sommerauer	HACKGUTKESSEL ECO PREMIUM S-30 kW		30,0	93,1	15,0	6,0	97,0	
SL-Technik GmbH Fa. Sommerauer	HACKGUTKESSEL ECO PREMIUM S-40 kW		40,0	92,7	7,0	5,0	97,0	
SL-Technik GmbH Fa. Sommerauer	HACKGUTKESSEL ECO PREMIUM S-49 kW		49,0	92,1	19,0	5,0	66,0	
SL-Technik GmbH Fa. Sommerauer	HACKGUTKESSEL ECO PREMIUM S-50 kW		50,0	92,1	19,0	5,0	66,0	
SL-Technik GmbH Fa. Sommerauer	HACKGUTKESSEL ECO PREMIUM S-65 kW		65,0	93,5	18,0	6,0	66,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] *(feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
SL-Technik GmbH Fa. Sommerauer	HACKGUTKESSEL ECO PREMIUM S-80 kW	80,0	92,8	10,0	11,0	94,0	
SL-Technik GmbH Fa. Sommerauer	HACKGUTKESSEL ECO PREMIUM S-99 kW	99,0	91,3	10,0	13,0	94,0	
SL-Technik GmbH Fa. Sommerauer	PELLETKESSEL ECO PREMIUM S-12 kW	12,0	95,2	26,0	12,0	33,0	
SL-Technik GmbH Fa. Sommerauer	PELLETKESSEL ECO PREMIUM S-15 kW	14,9	94,6	22,0	10,0	31,0	
SL-Technik GmbH Fa. Sommerauer	PELLETKESSEL ECO PREMIUM S-30 kW	30,0	92,8	19,0	7,1	205,0	
SL-Technik GmbH Fa. Sommerauer	PELLETKESSEL ECO PREMIUM S-40 kW	40,0	93,6	22,0	8,0	104,0	
SL-Technik GmbH Fa. Sommerauer	PELLETKESSEL ECO PREMIUM S-49 kW	49,0	94,0	24,0	9,0	53,0	
SL-Technik GmbH Fa. Sommerauer	PELLETKESSEL ECO PREMIUM S-50 kW	50,0	93,1	24,0	12,0	56,0	
SL-Technik GmbH Fa. Sommerauer	PELLETKESSEL ECO PREMIUM S-8 kW	7,9	95,0	38,0	8,0	33,0	
SL-Technik GmbH Fa. Sommerauer	SL 199 T	199,0	92,2	29,0	14,0	152,0	
SL-Technik GmbH Fa. Sommerauer	SL 250 T	250,0	91,8	18,0	15,4	152,0	
Solar Projekt	Avant 0515/ÖkoFEN	15,1	92,6	59,0	15,0	319,0	
Solar Projekt	Avant 0825/ÖkoFEN	25,0	92,9	56,0	12,0	97,0	
Solar Projekt	Avant 1031/ÖkoFEN	32,0	92,3	14,0	9,0	356,0	
SOLARFOCUS GmbH	ecotop light 15	15,0	93,8	8,0	7,9	70,0	
SOLARFOCUS GmbH	ecotop light 20	20,0	93,5	6,0	7,0	49,0	
SOLARFOCUS GmbH	ecotop light 24	24,0	93,2	5,0	5,7	29,0	
SOLARFOCUS GmbH	ecotop zero 15 (mit Partikelabscheider)	15,0	95,7	4,0	0,6	83,0	
SOLARFOCUS GmbH	ecotop zero 20 (mit Partikelabscheider)	20,0	95,3	7,0	1,0	51,0	
SOLARFOCUS GmbH	ecotop zero 24 (mit Partikelabscheider)	24,0	94,9	9,0	1,3	17,0	
SOLARFOCUS GmbH	Maximus 150 (mit Partikelabscheider) Hackgut	149,0	94,2	19,0	10,0	20,0	
SOLARFOCUS GmbH	Maximus 150 (mit Partikelabscheider) Holzpellets	149,0	93,7	3,0	7,0	29,0	
SOLARFOCUS GmbH	Maximus 200 (mit Partikelabscheider) Hackgut	200,0	94,4	30,0	12,0	20,0	
SOLARFOCUS GmbH	Maximus 200 (mit Partikelabscheider) Pellets	200,0	93,6	3,0	8,0	29,0	
SOLARFOCUS GmbH	Maximus 250 (mit Partikelabscheider) Hackgut	240,0	94,5	38,0	14,0	20,0	
SOLARFOCUS GmbH	Maximus 250 (mit Partikelabscheider) Pellets	250,0	93,6	15,0	5,7	29,0	
SOLARFOCUS GmbH	Maximus 300	300,0	93,4	4,0	10,0	29,0	
SOLARFOCUS GmbH	OCTOplus 10	9,9	93,1	22,0	13,0	55,0	
SOLARFOCUS GmbH	OCTOplus 15	14,9	93,3	28,0	11,0	165,0	
SOLARFOCUS GmbH	OCTOplus 15.5	15,5	92,4	28,0	11,0	165,0	
SOLARFOCUS GmbH	OCTOplus 22	22,0	93,4	64,0	10,6	125,0	
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 10	9,9	93,8	30,0	14,0	74,0	
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 10 Brennwert	10,1	101,6	15,0	10,0	59,0	
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 15	14,9	93,9	30,0	14,0	129,0	
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 15 Brennwert	15,0	102,2	16,0	10,0	45,0	
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 20	19,8	94,0	30,0	13,0	91,0	
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 20 Brennwert	20,0	103,1	17,0	10,0	30,0	
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 24	24,0	94,4	49,0	12,0	91,0	
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 24 Brennwert	24,0	103,4	9,0	9,0	30,0	
SOLARFOCUS GmbH	SOLARFOCUS pellettop 35	35,0	96,2	2,0	7,5	25,0	
SOLARFOCUS GmbH	SOLARFOCUS pellettop 45	44,9	96,0	2,0	8,0	19,0	
SOLARFOCUS GmbH	SOLARFOCUS pellettop 49	49,0	95,9	2,0	8,0	17,0	
SOLARFOCUS GmbH	SOLARFOCUS pellettop 70	70,0	95,5	2,0	9,0	6,0	
SOLARFOCUS GmbH	terminator II 22	22,0	93,6	7,0	4,0	36,0	
SOLARFOCUS GmbH	terminator II 30	30,0	94,0	7,0	3,0	36,0	
SOLARFOCUS GmbH	terminator II 40	40,0	94,2	7,0	3,4	131,0	
SOLARFOCUS GmbH	terminator II 49	49,0	94,6	12,0	4,0	139,0	
SOLARFOCUS GmbH	terminator II 60	60,0	95,1	17,0	4,0	151,0	
SOLARvent Energietechnik GmbH	iQ 3.0 - 150 (4,7 bis 15,9 kW)	15,9	92,2	22,0	6,0	67,0	
SOLARvent Energietechnik GmbH	iQ 3.0 - 200 (4,7 bis 20,0 kW)	20,0	92,1	38,0	7,8	67,0	
SOLARvent Energietechnik GmbH	iQ 3.0 - 300 (4,7 bis 30,0 kW)	30,0	91,8	86,0	13,0	67,0	
SOLution	SOList-10	10,0	91,8	26,0	12,0	394,0	

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
SOLution	SOList-15	15,0	90,8	58,0	14,0	356,0	
SOLution	SOList-20	20,0	93,5	93,0	13,0	318,0	
SOLution	SOList-30	30,0	92,3	14,0	9,0	356,0	
Solvis GmbH	LI-4-F-10 (mit Partikelabscheider)	10,5	93,2	18,0	0,0	109,0	
Solvis GmbH	LI-4-F-15 (mit Partikelabscheider)	15,0	93,3	18,0	0,0	96,0	
Solvis GmbH	LI-4-F-21 (mit Partikelabscheider)	21,0	93,6	19,0	1,0	76,0	
Solvis GmbH	LI-4-F-26 (mit Partikelabscheider)	25,9	93,3	17,0	2,0	74,0	
SOLVIS GmbH	SolvisLino LI-10	10,0	91,8	25,0	12,0	394,0	
SOLVIS GmbH	SolvisLino LI-102	10,0	91,0	36,0	15,0	146,0	
SOLVIS GmbH	SolvisLino LI-15	14,9	92,6	59,0	15,0	320,0	
SOLVIS GmbH	SolvisLino LI-152	14,9	92,6	59,0	15,0	320,0	
SOLVIS GmbH	SolvisLino LI-30	30,0	92,3	14,0	9,0	356,0	
SOLVIS GmbH	SolvisLino LI-302	30,0	92,3	14,0	9,0	356,0	
SOLVIS GmbH	SolvisLino 3, LI-3-10 GS oder VO	9,9	93,2	43,0	9,0	138,0	
SOLVIS GmbH	SolvisLino 3, LI-3-15 GS oder VO	15,0	92,7	15,0	10,0	141,0	
SOLVIS GmbH	SolvisLino 3, LI-3-21 GS oder VO	21,0	92,8	32,0	9,0	138,0	
SOLVIS GmbH	SolvisLino 3, LI-3-26 GS oder VO	25,9	92,9	45,0	8,0	136,0	
SOLVIS GmbH	SolvisLino 4 10 kW LI-4-10	9,9	94,4	39,0	9,0	147,0	
SOLVIS GmbH	SolvisLino 4 15 kW (LI-4-15)	15,0	93,8	25,0	12,0	125,0	
SOLVIS GmbH	SolvisLino 4 21 kW (LI-4-21)	21,0	92,8	30,0	11,0	138,0	
SOLVIS GmbH	SolvisLino 4 26 kW (LI-4-26)	25,9	93,9	34,0	11,0	55,0	
Solzaima S.A. Portugal	Caldeira Automática SZM A 18 kW	18,0	90,1	113,8	8,9	297,3	
Solzaima S.A. Portugal	Caldeira Automática SZM A 24 kW	24,0	90,2	166,4	14,4	297,3	
Solzaima S.A. Portugal	SZM A PLUS 32 kW	32,1	91,7	100,0	15,0	327,0	
Solzaima S.A. Portugal	SZM A 16 kW	17,2	91,0	128,0	15,0	315,0	
Solzaima S.A. Portugal	SZM A 24 kW	24,0	91,3	115,0	15,0	322,0	
Sommatic Biowärme GmbH (Manglberger Heizungsbau GmbH)	PP 29 (PiccoPello) (piccoPellets)	29,0	95,1	28,0	15,0	30,0	
Sondereintrag (BM-Anlage in Prüfung / wird geprüft)	Individuell	1,0	1,0				
Sonnenwärme Direkt GmbH	Salamander PLS+	15,0	90,8	26,0	14,0	90,0	
Sonnenwärme Direkt GmbH	Salamander PLXL+	40,0	90,9	25,0	8,0	11,0	
Sonnenwärme Direkt GmbH	Salamander P-20	17,0	92,0	50,0	11,0	70,0	
SONNIG Solar	Pelletec 15	14,0	94,9	42,0	6,0	114,0	
SONNIG Solar	Pelletec 28	28,0	90,8	138,0	11,0	25,0	
Spanner Re2 GmbH	P100	100,0	93,2	9,0	10,0	17,0	
Spanner RE2 (Hapero)	HP 03 / K Flash 25 kW	25,0	95,4	54,0	12,0	138,0	
Spanner RE2 (Hapero)	HP 04 / K Flash	35,0	95,4	54,0	12,0	138,0	
Studt + Co	Dragon Biocomfort	14,9	93,3	125,0	10,0	395,0	
Studt + Co	Dragon HT 14,8	14,8	93,3	62,0	13,5	320,0	
Studt + Co	Dragon OPOP 460	26,8	93,6	41,0	13,0	322,0	
Studt + Co	Dragonfire multi 16	16,6	90,3	121,0	15,0	416,0	
Studt + Co	Dragonfire multi 32	32,0	95,1	89,3	9,0	119,0	
Studt + Co	Dragonfire multi 45	45,0	95,8	43,3	14,6	148,0	
TEKLA (PPH)	DRACO BIO COMPACT 23 F II	23,0	90,0	12,4	9,4	103,3	
TEKLA (PPH)	DRACO D BIO 22	22,0	90,5	9,4	15,3	123,6	
TEKLA (PPH)	DRACO D BIO 30	30,0	91,4	34,9	8,7	83,6	
TEKLA (PPH)	DRACO D BIO 50	49,0	90,6	74,9	10,9	69,1	
TEKLA (PPH)	DRACO DUO ECO	16,5	92,0	45,5	11,6	215,3	
TEKLA (PPH)	Tekla Komfort 23	22,1	90,5	61,8	12,4	53,8	
TEKLA (PPH)	Tytan Bio 20	20,5	92,5	50,9	8,7	51,6	
TEKLA (PPH)	Tytan Bio 25	25,7	90,8	45,8	15,3	73,0	
Thermoflux Deutschland GmbH	HKK ACTIVE 20 - BIOFLUX 25	17,0	92,0	50,0	11,0	70,0	
Thermoflux Deutschland GmbH	HKK 20 - Bioflux 14 Plus	14,0	90,3	40,0	13,0	58,0	
Thermoflux Deutschland GmbH	HKK 30 - Bioflux 35 Plus	25,0	90,2	40,0	13,0	58,0	
Thermoflux Deutschland GmbH	HKK 60 - Bioflux 50 Plus	50,0	90,2	38,0	14,0	57,0	
Thermoflux Deutschland GmbH	PELLFLUX 15	15,0	90,8	26,0	14,0	90,0	
Thermoflux Deutschland GmbH	PELLFLUX 40	40,0	90,9	25,0	8,0	11,0	
Thermoflux Deutschland GmbH	PID Logic Kombi 25 (Pelletanlagenteil)	25,0	91,0	63,0	13,0	61,0	
Thermoflux Deutschland GmbH	PID Logic Kombi 31 (Pelletanlagenteil)	31,0	90,5	62,0	13,0	67,0	
Thermoflux Deutschland GmbH	PID Logic Kombi 35 (Pelletanlagenteil)	35,0	90,5	62,0	13,0	72,0	
Thermoflux Deutschland GmbH	PID Logic Kombi 45 (Pelletanlagenteil)	45,0	90,6	60,0	13,0	82,0	
Thermoflux Deutschland GmbH	TF-PK-L 10	10,0	91,3	117,0	8,0	296,0	
ThermoFlux Deutschland GmbH	PellFlux Lambda 12	12,0	93,8	53,1	14,6	133,1	
ThermoFlux Deutschland GmbH	PellFlux Lambda 18	18,0	93,9	85,1	15,3	91,5	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
ThermoFlux Deutschland GmbH	PellFlux Lambda 24		24,0	94,1	42,0	13,0	50,0	
ThermoFlux Deutschland GmbH	PellFlux Lambda 31		31,0	93,3	41,7	12,7	61,4	
ThermoFlux Deutschland GmbH	PellFlux Lambda 36		36,0	92,8	41,5	12,5	69,5	
ThermoFlux Deutschland GmbH	PellFlux Lambda 48		48,0	91,5	41,0	12,0	89,0	
ThermoFlux Deutschland GmbH	PellFlux Lambda 69		69,0	91,6	45,6	12,8	86,0	
ThermoFlux Deutschland GmbH	PellFlux Lambda 96		96,1	91,7	51,0	14,0	82,0	
ThermoFlux d.o.o.	ECOLOGIC 15		17,5	91,3	29,0	6,0	137,0	
ThermoFlux d.o.o.	ECOLOGIC 20		20,0	91,7	33,0	7,0	137,0	
ThermoFlux d.o.o.	ECOLOGIC 30		30,0	92,4	38,0	8,0	58,0	
ThermoFlux d.o.o.	ECOLOGIC 37		30,0	92,1	38,0	8,0	53,0	
ThermoFlux d.o.o.	ECOLOGIC 44		44,0	91,8	37,0	9,0	44,0	
ThermoFlux d.o.o.	LOGIC 15		17,5	91,3	29,0	6,0	137,0	
ThermoFlux d.o.o.	LOGIC 20		20,0	91,7	33,0	7,0	137,0	
ThermoFlux d.o.o.	LOGIC 37		30,0	92,1	38,0	8,0	53,0	
ThermoFlux d.o.o.	LOGIC 44		44,0	91,8	37,0	9,0	44,0	
ThermoFLUX D.O.O	Interio 14		14,0	93,5	92,0	12,5	298,0	JA
ThermoFLUX D.O.O	Interio 20		18,0	91,5	67,0	9,5	298,0	JA
ThermoFLUX D.O.O	Minitherm 8 aqua		8,5	91,5	94,0	11,0	688,0	JA
ThermoFLUX D.O.O	Pelling 25 ECO		25,0	91,3	68,0	10,0	139,0	
ThermoFLUX D.O.O	Pelling 35 ECO		35,0	91,5	61,0	10,0	227,0	
ThermoFLUX D.O.O	Pelling 50 ECO		47,0	91,4	54,0	10,0	314,0	
Thermorossi	Compact 13 Class 5		12,5	91,0	89,4	14,2	359,5	
Thermorossi	Slimquadro Idro 14		13,3	93,3	61,5	12,8	143,7	JA
Thermostrom / Strebelwerk	Dragon 1.22		22,5	90,2	75,0	10,3	83,7	
Thermostrom / Strebelwerk	DRAGON 2.18		26,9	92,7	19,5	6,2	39,9	
Thermostrom / Strebelwerk	DRAGON 2.30		30,0	92,4	18,1	9,0	111,2	
Thermostrom / Strebelwerk	ENP 15		14,9	91,9	82,0	15,0	123,0	
Thermostrom / Strebelwerk	ENP 25		25,2	93,3	18,0	14,0	95,0	
Thermostrom / Strebelwerk	ENP 35		35,0	92,8	13,0	15,0	86,0	
Thermostrom / Strebelwerk	pel-lets FUTURA 25		24,4	91,7	28,0	10,0	44,0	
Thermostrom / Strebelwerk	PK 10		11,2	91,1	61,1	10,9	174,1	
Thermostrom / Strebelwerk	PK 45		45,0	91,9	154,0	7,0	265,0	
Thermostrom / Strebelwerk	thermotec 14		14,0	94,9	42,0	6,0	114,0	
Thermostrom / Strebelwerk	Varan 1.20		20,0	92,9	83,4	12,3	142,1	JA
Thermostrom-Energietechnik GmbH	thermotec NOVA 29		29,0	95,1	28,0	15,0	30,0	
Top Solar Zwierner GmbH	IHC15PK	Vollastkessel, nur mit einem Pufferspeichervolumen mit mind. 20 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung förderfähig	16,0	90,1	20,7	12,2		
Top Solar Zwierner GmbH	IHC23PK	Vollastkessel, nur mit einem Pufferspeichervolumen mit mind. 20 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung förderfähig	23,0	90,2	24,5	11,8		
Top Solar Zwierner GmbH	IHC30PK	Vollastkessel, nur mit einem Pufferspeichervolumen mit mind. 20 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung förderfähig	30,0	90,2	28,2	11,4		
Top Solar Zwierner GmbH	IHC45PK	Vollastkessel, nur mit einem Pufferspeichervolumen mit mind. 20 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung förderfähig	45,0	92,2	38,6	7,7		
Twin Heat	CSI 150i		180,0	91,9	35,0	14,6	222,0	
Twin Heat	M40i		50,0	93,0	113,0	15,0	228,0	
Twin Heat	M80i		76,0	90,7	181,0	10,0	176,0	
ULLMANN	UK P20J		19,0	90,5	33,7	8,3	47,3	
Ungaro s.r.l	CTUA 10 (CPC 10)		9,5	90,2	122,0	15,0	673,0	
Ungaro s.r.l	CTUKO 10 (CPC 10)		9,5	90,2	122,0	15,0	673,0	
Ungaro s.r.l	FIT A 10		9,6	90,2	122,0	15,0	673,0	
Ungaro s.r.l	Kucina 18		18,0	91,8	138,0	14,0	351,0	JA
Ungaro s.r.l	Maia 10		9,8	92,8	95,8	12,0	173,0	JA
Ungaro s.r.l	Maia 14		13,0	93,3	169,0	9,0	173,0	JA
Vaillant GmbH	rener VIT VKP 142 (142-1, 142-2, 142-3)		12,0	91,8	29,0	14,0	61,0	
Vaillant GmbH	rener VIT VKP 202-2, 202-3		21,2	93,0	25,0	13,0	185,0	
Vaillant GmbH	RENERVIT VKP 122/2		12,0	91,8	29,0	14,0	61,0	
Vaillant GmbH	RENERVIT VKP 202/2		20,0	90,6	26,0	13,0	31,3	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] *(feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Vaillant GmbH	RENERVIT VKP 302/2		31,0	91,2	24,0	14,0	31,3	
Vaillant GmbH	RENERVIT VKP 452/2		45,3	91,8	52,0	13,0	77,0	
Vario Systemtechnik GmbH	PK15		14,9	94,3	26,9	12,1	277,5	
Vario Systemtechnik GmbH	PK25		25,0	94,1	13,1	8,0	50,6	
Vario Systemtechnik GmbH	PK35		35,0	92,3	61,9	8,5	44,1	
Vario Systemtechnik GmbH	PK8		13,5	93,6	128,6	2,0	429,4	
Vario Systemtechnik GmbH	Vario.Line PK 100		99,9	94,8	54,0	11,0	37,0	
Wärmebaronen AB	Pellmax UB (Viking Bio G3)		18,4	92,3	63,0	8,0	41,0	
Vege und Milkuz	Royal 25 kW		25,8	91,2	121,2	15,0	165,0	JA
Vergu Tech GmbH	Pelle STI 20/30		16,0	91,4	168,7	8,4	125,0	
VERNER	A 251		25,4	90,5	74,0	3,0	1076,0	
VERNER	A 50		48,0	92,1	142,0	0,4	578,0	
VERNER	A 501		48,0	92,1	142,0	0,4	578,0	
VERNER	VERNER A 302		30,0	93,6	198,0	15,0	149,0	
VIADRUS	A5C-S25P-X1.X2		25,0	92,0	65,0	12,0	70,0	
VIADRUS	A5W-S25P-X1.X2		25,0	91,0	83,0	4,0	25,0	
Viessmann	Vitoflex 300-FFU 180		200,0	94,0	0,0	14,0	1,0	
Viessmann	Vitoflex 300-FFU 180 (mit Partikelabscheider)	Bitte beachten Sie: Diese Anlage mit Partikelfilter kann lediglich im Bestandsbau gefördert werden und ist nur förderfähig, wenn diese Anlage mit dem Partikelabscheider des Typs Oekorona 2-2-300 ausgerüstet ist!	200,0	93,1	1,0	5,0	16,0	
Viessmann	Vitoflex 300-FFU 220 (mit Partikelabscheider)		220,0	94,0	0,0	4,0	1,0	
Viessmann	Vitoflex 300-RF 100 (101 kW) Pellets	Bitte beachten Sie, dass diese Anlage lediglich bei Verfeuerung des Brennstoffes -Holzpellets- förderfähig ist.	101,0	91,1	18,9	3,6	57,5	
Viessmann	Vitoflex 300-RF 150 (149 kW) Hackgut B1		149,0	91,7	96,7	13,1	48,7	
Viessmann	Vitoflex 300-RF 150 (149 kW) Pellets		145,0	91,2	18,9	6,5	16,0	
Viessmann	Vitoflex 300-RF 220 Pellets		220,0	92,2	41,5	8,0	10,2	
Viessmann	Vitoflex 300-RF 300 Pellets	Bitte beachten Sie, dass diese Anlage lediglich bei Verfeuerung des Brennstoffes -Holzpellets- förderfähig ist.	285,0	93,1	63,3	9,4	4,4	
Viessmann	Vitoflex 300-RF 400 Pellets		400,0	93,6	42,2	9,4	10,2	
Viessmann	Vitoflex 300-RF 499 Hackgut B2		498,0	90,6	5,8	11,6	1,0	
Viessmann	Vitoflex 300-RF 499 Pellets		515,0	94,1	21,1	8,7	16,0	
Viessmann	Vitoflex 300-RF 540 Hackgut B2		498,0	90,6	5,8	11,6	1,0	
Viessmann	Vitoflex 300-RF 540 Pellets		515,0	94,1	21,1	8,7	16,0	
Viessmann	Vitolig 300 VL 3A		9,9	90,2	48,0	13,0	395,0	
Viessmann	Vitolig 300 VL 3A		25,9	90,3	66,0	10,0	143,0	
Viessmann	Vitolig 300 VL 3A		21,0	90,4	48,0	11,0	235,0	
Viessmann	Vitolig 300 VL 3A		15,0	90,5	29,0	12,0	184,0	
Viessmann	Vitolig 300 VL3 002		25,9	90,3	58,0	6,0	202,0	
Viessmann	Vitoligno 250-F (49 kW)		49,0	93,4	3,0	8,0	6,0	
Viessmann	Vitoligno 250-F (49 kW)		49,0	92,5	3,0	9,0	83,0	
Viessmann	Vitoligno 250-F (68 kW) Hackgut		68,0	93,2	4,0	11,0	79,0	
Viessmann	Vitoligno 250-F (68 kW) (Holzpellets)		68,0	93,2	3,0	8,0	46,0	
Viessmann	Vitoligno 250-F (85 kW)		85,0	94,0	5,0	13,0	78,0	
Viessmann	Vitoligno 250-F (85 kW)		85,0	93,8	3,0	7,0	83,0	
Viessmann	Vitoligno 300 C (12 kW) bzw. VL3C		12,0	95,1	5,0	2,0	67,0	
Viessmann	Vitoligno 300 C (40 kW) bzw. VL3C		40,0	95,0	11,0	15,0	84,0	
Viessmann	Vitoligno 300 C (60 kW)		60,0	93,3	2,0	6,0	29,0	
Viessmann	Vitoligno 300 C (70 kW)		70,0	94,4	19,0	14,0	29,0	
Viessmann	Vitoligno 300 C (8 kW)		8,0	95,3	4,0	5,0	67,0	
Viessmann	Vitoligno 300 C (80 kW)		80,0	95,6	8,0	8,0	54,0	
Viessmann	Vitoligno 300 C (99 kW)		99,0	96,0	8,0	9,0	54,0	
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3C) (18 kW)		18,0	94,7	2,0	10,0	82,0	
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3C) (24 kW)		24,0	94,7	2,0	10,0	82,0	
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3C) (32 kW)		32,0	94,6	3,0	4,0	82,0	
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3C) (48 kW)		48,0	94,5	0,0	6,0	85,0	
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3CMP) (18 kW) mit Partikelabscheider		18,0	94,7	2,0	0,0	82,0	

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss.

Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3CMP) (24 kW) mit Partikelabscheider	24,0	94,7	5,0	1,0	82,0	
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3CMP) (32 kW) mit Partikelabscheider	32,0	94,6	3,0	2,0	132,0	
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3CMP) (48 kW) mit Partikelabscheider	48,0	94,6	0,0	2,0	85,0	
Viessmann	Vitoligno 300-H (50 kW)	50,0	93,1	17,0	11,0	122,0	
Viessmann	Vitoligno 300-H (50 kW)	50,0	93,0	3,0	14,0	9,0	
Viessmann	Vitoligno 300-H (60 kW)	60,0	92,4	23,0	8,0	122,0	
Viessmann	Vitoligno 300-H (60 kW)	60,0	94,4	16,0	13,0	9,0	
Viessmann	Vitoligno 300-H (80 kW)	80,0	94,9	5,0	10,0	24,0	
Viessmann	Vitoligno 300-H (80 kW)	80,0	94,3	18,0	10,0	41,0	
Viessmann	Vitoligno 300-H (99 kW)	99,0	94,2	3,0	12,0	41,0	
Viessmann	Vitoligno 300-H (99 kW)	99,0	94,1	10,0	13,0	24,0	
Viessmann	Vitoligno 300-P VL3B (12)	12,0	91,6	9,0	10,0	51,0	
Viessmann	Vitoligno 300-P VL3B (18)	18,0	93,9	27,0	15,0	38,0	
Viessmann	Vitoligno 300-P VL3B (32)	32,0	93,3	24,0	15,0	99,0	
Viessmann	Vitoligno 300-P VL3B (40)	40,0	94,2	40,0	13,0	74,0	
Viessmann	Pyromat DUO 35	36,0	94,9	4,0	15,0	65,0	
Viessmann	VITOLIGNO 300H 100	100,0	91,7	15,0	4,0	20,0	
Viessmann	VITOLIGNO 300H 100	100,0	91,9	11,0	4,0	96,0	
VIVA	VIVA Atmos D 20 P	22,0	91,1	172,0	7,0	446,0	
Wagner & Co.	LIGNOplus 10	11,2	91,1	61,1	10,9	174,1	
Wagner & Co.	LIGNOplus 45	45,0	91,9	154,0	7,0	255,0	
Wagner & Co.	XILO 10	9,9	93,2	43,0	9,0	138,0	
Wagner & Co.	XILO 15	15,0	92,7	15,0	10,0	141,0	
Wagner & Co.	XILO 21	21,0	92,8	32,0	9,0	138,0	
Wagner & Co.	XILO 26	25,9	92,9	45,0	9,0	136,0	
Wagner & Co.	XILO 35	35,0	91,2	28,0	12,0	67,0	
Wagner & Co.	XILO 45	45,0	90,7	29,0	12,0	81,0	
Wagner & Co.	XILO 60	60,0	90,1	31,0	12,0	103,0	
Wärmewerk	Pellet Energy 15	14,0	95,1	69,0	12,0	411,0	
Wärmewerk	Pellet Energy 25	24,0	95,4	81,0	15,0	196,0	
Weser Solar GmbH & Co. KG	GreenPell 20	20,0	92,8	87,0	14,0	228,0	
Weser Solar GmbH & Co. KG	GreenPell 40	40,0	91,4	169,0	9,0	244,4	
Westfeuer	P 25	25,0	95,4	54,0	12,0	138,0	
Westfeuer	P 35	35,0	95,4	54,0	12,0	138,0	
Westfeuer	Pueblo Aqua 12	12,0	94,9	5,0	11,0	259,0	JA
Westfeuer	Pueblo Aqua 6	6,0	96,4	15,0	9,0	124,0	JA
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 100	9,9	93,2	43,0	9,0	138,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 100	9,9	90,2	48,0	13,0	395,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 102 plus (Brennwertkessel)	11,3	102,8	28,0	11,0	83,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 150	15,0	90,5	29,0	12,0	184,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 150	15,0	92,7	15,0	10,0	141,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 152	15,0	93,8	25,0	12,0	125,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 152 (DuoWIN, BioWIN2 Hybrid)	15,0	93,8	25,0	12,0	125,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 152 plus (Brennwertkessel)	16,2	103,1	14,0	13,0	83,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 210	21,0	92,8	32,0	9,0	138,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 210	21,0	90,4	48,0	11,0	162,2	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 212	21,0	92,8	30,0	11,0	138,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 212 (DuoWIN, BioWIN2 Hybrid)	21,0	92,8	30,0	11,0	138,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 212 plus (Brennwertkessel)	21,0	103,3	9,0	12,0	49,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 260	25,9	92,9	45,0	8,0	136,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 260	25,9	90,3	66,0	10,0	143,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 262	25,9	93,9	34,0	11,0	55,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 262 (DuoWIN, BioWIN2 Hybrid)	25,9	93,9	34,0	11,0	55,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 262 plus (Brennwertkessel)	28,3	103,5	5,0	12,0	33,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN (BWE) 350	35,0	93,7	35,0	12,0	208,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN (BWE) 450	45,0	94,1	35,0	12,0	208,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN (BWE) 600	60,0	94,6	24,0	14,0	85,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN 2 Touch 102 (BWE_T BWK_T BWP_T)	9,9	94,4	39,0	9,0	147,0	

Förderbare – automatische beschickte – Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN 2 Touch 152 (BWE_T BWK_T BWP_T)		15,0	93,8	25,0	12,0	125,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN 2 Touch 212 (BWE_T BWK_T BWP_T)		21,0	92,8	30,0	11,0	138,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN 2 Touch 262 (BWE_T BWK_T BWP_T)		25,9	93,9	34,0	11,0	55,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN 2 Touch 332 (BWE_T BWK_T BWP_T)		33,0	94,8	16,0	9,0	11,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN2 102 Alpha		9,9	94,4	39,0	9,0	147,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN2 152 Alpha		15,0	93,8	25,0	12,0	125,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN2 212 Alpha		21,0	92,8	30,0	11,0	138,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN2 262 Alpha		25,9	93,9	34,0	11,0	55,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN2 332 Alpha		33,0	94,8	16,0	9,0	11,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PMX 210 K		21,0	90,1	57,0	13,0	211,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PMX 260 K		25,9	90,3	58,0	6,0	202,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (24 kW)		24,0	93,5	2,0	1,0	16,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (24 kW)		24,0	94,9	8,0	1,0	21,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (30 kW)		30,0	94,2	5,0	1,0	11,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (30 kW)		30,0	93,4	6,0	1,0	15,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (40 kW)		40,0	93,8	5,0	1,0	11,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (40 kW)		40,0	94,3	4,4	1,3	10,4	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (49 kW)		49,0	94,4	3,8	1,6	9,8	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (49 kW)		49,0	94,2	4,0	1,0	9,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (60 kW)		60,0	94,6	3,0	2,0	9,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (60 kW)		60,0	94,7	2,0	1,0	6,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (72 kW)		72,0	94,3	13,0	3,0	11,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (72 kW)		72,0	94,5	4,0	2,0	12,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (83 kW)		83,0	93,8	26,0	6,0	14,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (83 kW)		83,0	94,3	6,0	2,0	15,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (99 kW)		99,0	94,2	8,0	1,0	18,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (99 kW)		99,0	93,1	46,0	10,0	18,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN 99 (103 kW) Hackgut		103,0	93,1	46,0	10,0	18,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	VarioWin 12 Klassik	Diese Anlage gibt es in den Varianten - Klassik, Premium-D, Exklusiv-S, Exklusiv-P und Exklusiv-D	12,0	91,4	33,0	11,0	169,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	VarioWin 6		6,0	90,4	28,0	14,0	153,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 102 (mit Partikelabscheider)		9,9	94,4	39,0	2,5	147,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 102e (mit Partikelabscheider)		10,5	93,2	18,0	0,0	109,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 152e (mit Partikelabscheider)		15,0	93,3	18,0	0,0	96,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 212e (mit Partikelabscheider)		21,0	93,6	19,0	1,0	76,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 262e (mit Partikelabscheider)		25,9	93,3	17,0	2,0	74,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 332e (mit Partikelabscheider)		32,5	92,8	14,0	2,0	71,0	
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 382e (mit Partikelabscheider)		38,0	92,3	11,0	3,0	70,0	
Wodtke	Frank PO 04.5 E WW (Frank flach Waterplus)		10,0	91,8	84,0	10,9	158,0	JA
Wodtke	Frank SX PO 04.5 E WW (Frank SX flach Waterplus)		8,0	91,5	84,0	14,2	158,0	JA
Wodtke	ivo.safe 11 BM01-2		11,0	94,0	132,0	12,0	300,0	JA
Wodtke	ivo.safe 9 BM01-2		9,0	94,5	125,0	10,0	300,0	JA
Wodtke	ivo.save 13 BM01-4		13,5	95,0	166,0	10,7		JA
Wodtke	ivo.save 8 BM01-4		8,2	96,3	95,0	14,9		JA
Wodtke	ivo.smart 13 BM01-4		13,5	95,0	166,0	10,7		JA
Wodtke	ivo.smart 8 BM01-4		8,2	96,3	95,0	14,9		JA
Wodtke	ivo.smart 9 BM01-4		9,0	94,5	125,0	10,0	300,0	JA
Wodtke	ivo.tec 11 BM01		11,0	94,0	132,0	12,0	300,0	JA
Wodtke	ivo.tec 13 BM01		13,5	95,0	166,0	10,7		JA
Wodtke	ivo.tec 15 BM01		15,0	93,8	144,0	14,0	300,0	JA
Wodtke	ivo.tec 8 BM01		8,2	96,3	95,0	14,9		JA
Wodtke	ivo.tec 9 BM01		9,0	94,5	125,0	10,0	300,0	JA
Wodtke	Jack PO 04.5-13 E WW (Jack Waterplus)		10,0	91,8	84,0	10,9	158,0	JA

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zurzeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Verwendungsnachweises immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden muss. Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)“, vorzulegen.

Hersteller	Anlagen – Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad* (direkte Methode) [%] * (feuerungsstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Wodtke	Jack SX PO 04.5-13 E WW (Jack SX Waterplus)	8,0	91,5	84,0	14,2	158,0	JA
Wodtke	Pat PO 04.5-12 E WW (PAT Waterplus)	10,0	91,8	84,0	10,9	158,0	JA
Wodtke	Pat SX PO 04.5-12 E WW (PAT SX Waterplus)	8,0	91,5	84,0	14,2	158,0	JA
Wodtke	PE SX PE 04.6 E WW (PE Nova SX Einbaugerät Waterplus)	8,0	91,5	84,0	14,2	158,0	JA
Wodtke	PE 04.6 E WW PE Nova Einbaugerät Waterplus (Primärofeineinsatz)	10,0	94,2	84,0	10,9	158,0	JA
Wolf Power Systems GmbH	BPH-15	14,9	94,3	26,9	12,1	277,5	
Wolf Power Systems GmbH	BPH-25	25,0	94,2	13,1	8,0	50,6	
Wolf Power Systems GmbH	BPH-35	35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
Zdzisław Dziubarczyk-Kotlarski (BoZak)	Dragon-Flex	30,0	93,9	111,2	7,7	245,8	
Zibro	YUUKA HYDRA 15 kW	15,0	95,0	49,1	3,9	119,5	JA
ZMK SAS sp. z o.o.	SAS BIO EFEKT 23	23,0	91,9	42,2	12,4	178,9	
ZMK SAS sp. z o.o.	SAS BIO EFEKT 29	29,0	91,4	48,0	11,2	154,7	
ZMK SAS sp. z o.o.	SAS BIO EFEKT 36	36,0	90,7	56,2	9,6	120,0	
ZMK SAS sp. z o.o.	SAS BIO EFEKT 42	42,0	90,0	63,3	8,2	90,4	
ZMK SAS sp. z o.o.	SAS BIO SOLID 14	14,0	92,4	43,6	12,4	338,0	
ZMK SAS sp. z o.o.	SAS BIO SOLID 19	19,0	92,3	39,0	12,4	261,9	
ZMK SAS sp. z o.o.	SAS BIO SOLID 25	25,0	92,1	31,3	12,4	133,8	
ZMK SAS sp. z o.o.	SAS BIO SOLID 36	36,0	92,1	45,6	14,6	296,4	
ZWS (Heizwelt GmbH)	CERTUS II/11	11,2	91,1	61,0	11,0	174,0	
ZWS (Heizwelt GmbH)	CERTUS II/45	45,0	91,9	154,0	7,0	265,0	
ZWS (Heizwelt GmbH)	PESOL 21	21,3	90,4	73,0	15,0	165,0	
ZWS (Heizwelt GmbH)	PESOL 25	21,3	90,4	73,0	15,0	165,0	

Impressum

Herausgeber

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Leitungsstab Presse- und Sonderaufgaben
Frankfurter Str. 29 - 35
65760 Eschborn

<http://www.bafa.de/>

Referat: 513

E-Mail: solar@bafa.bund.de

Tel.: +49(0)6196 908-1625

Fax: +49(0)6196 908-1777

Stand

08.06.2021

Bildnachweis



Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist mit dem audit berufundfamilie für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie GmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.

