

CARTAO VERDE - ANDAIME LIBERADO

No do Cartao:	AND-2026-0087
Tipo:	Andaime tubular fachadeiro
Localizacao:	Edificio Bloco B - Fachada Sul - Eixos A1 a A5
Area total:	Externa - Fachada vertical
Solicitante:	Equipe pintura - Encarregado: Sr. Joao Silva
Altura total:	12.5 m (4 plataformas)
Area trabalho:	85 m2
Carga maxima:	200 kg/m2 - Carga total: 17.000 kg
Status atual:	LIBERADO - VERDE
Data montagem:	10/05/2026
Data liberacao:	12/05/2026
Liberado por:	Engenheiro Seguranca - CREA-XX 98765
Validade:	12/06/2026 (30 dias)
Ultima inspecao:	15/05/2026
Proxima inspecao:	22/05/2026 (semanal NR-18 item 18.15.31)

CHECKLIST DE SEGURANCA - VERIFICADO

- ☒ Travamentos cruzados em todos vaos
- ☒ Plataformas de trabalho com piso completo (sem vaos)
- ☒ Guarda-corpo superior e intermediario instalados
- ☒ Rodape de 20 cm em todas plataformas
- ☒ Escada de acesso interna com 0.40 m de largura
- ☒ Ancoragem na estrutura a cada 4 m verticais
- ☒ Niveladores de base nivelados e travados
- ☒ Identificacao das plataformas com cartoes