

ISOMÉTRICO BK-BA-2026-001

Documento de teste — TAG: __AUDIT_20260528_1701__

Identificação Técnica

Campo	Valor	Campo	Valor
Isométrico	__AUDIT_20260528_1701__-BK-BA-001	Folha	1/3
Linha	14"-PR-001-A1	Área	AR-100
Spec	A1-CS	Schedule	STD
Classe Pressão	150#	Fluido	Água Resfriamento
Pressão Projeto	10 bar	Temp. Projeto	80°C
NR-13	Não	Cl. Inspeção	A2
Pintura	P-3	Isolamento Térmico	Não
Comprimento Linha	24,5 m	Código Projeto	ASME B31.3

Lista de Materiais (BoM)

#	Cód. Eng	Categoria	Descrição	Ø pol	SCH	Qty	Un
1	__AUDIT_20260528_1701__-TB-001	TUBO	Tubo aço carbono A106 Gr.B	14	STD	24,5	m
2	__AUDIT_20260528_1701__-CV-001	CURVA	Curva 90° LR A234 WPB	14	STD	3	un
3	__AUDIT_20260528_1701__-FL-001	FLANGE	Flange RF SW A105	14	150#	6	un
4	__AUDIT_20260528_1701__-VL-001	VÁLVULA	Válv. esfera Cl.150 trim 316	14	-	2	un
5	__AUDIT_20260528_1701__-PR-001	PARAFUSO	Estojo A193 B7 + porca 2H	5/8"x4"	-	48	un
6	__AUDIT_20260528_1701__-JG-001	JUNTA	Junta espirometálica 316L	14	150#	6	un

Mapa de Juntas Soldadas

Junta	Tipo	Ø	Schedule	Material	Processo	Classe
J001	BW	14"	STD	A106 B	GTAW+SMAW	III
J002	BW	14"	STD	A106 B	GTAW+SMAW	III
J003	SW	14"	STD	A106 B / A234	GTAW	II
J004	BW	14"	STD	A106 B	GTAW+SMAW	III
J005	BW	14"	STD	A106 B	GTAW+SMAW	III

Suportes

TAG	Tipo	Coord X	Coord Y	Coord Z	Carga kg
SP-__AUDIT_20260528_1701__-001	PIPE-RACK	0	0	+3,5m	150
SP-__AUDIT_20260528_1701__-002	GUIA-AXIAL	+5,0m	0	+3,5m	180
SP-__AUDIT_20260528_1701__-003	SHOE	+12,0m	0	+3,5m	220