

ACTIVIDAD	ORDEN DE SERVICIO N°
Plan Mtto	260704324

NOMBRE	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN			FECHA	01/07/2026
DIRECCIÓN	CERCA ENVIGADO/Cra 43 # 38as - 31			FECHA ATENCIÓN	23/07/2026 08:00
MODELO	ZF150C00A2AAA5			MARCA	YORK
TIPO DE EQUIPO	PAQUETE			CAPACIDAD TR	12.5
SECCIÓN	COM-011/OFICINA			CONVENIO	199008403
CÓDIGO	N/A	SERIAL	NIH0249041	NRO EQ	MECH005.00589433

1. RIESGOS PROPIOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

1. Cuento con los elementos de protección básicos necesarios para la tarea	SI	2. Inspeccioné el Área de Trabajo	SI	3. Revisé las herramientas y equipos que voy a usar	SI
--	----	-----------------------------------	----	---	----

IMPORTANTE SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ANTERIORES ES NEGATIVA, NO DEBE CONTINUAR LA TAREA CONSULTE AL SUPERIOR INMEDIATO	
PASO	RESPUESTA
Temperatura: Suministro (°c) - Retorno (°c) -Zona (°c)	10/23/23
compresor 1: Amperaje y Voltaje	22.5A/21.8A/22.0A/212V/213V/212V
compresor 2: Amperaje y Voltaje	21.0A/21.5A/21.3A/212V/213V212V
Motor condensador 1 :Amperaje y Voltaje	3.5A/3.4A/212V
Motor condensador 2: Amperaje y voltaje	3.5A/3.5A/212V
(M)Limpieza de la bandeja de condensado y limpieza drenaje	Realizado
(M)Lavado-peine de serpentín y impieza de blower	Realizado
(M)Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda)	Realizado
(M)Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario)	NA
(M)Revisión de rodamientos del motor del evaporador	Realizado
(M)Revision de rodamientos y chumaceras	Realizado
(M)Revision y ajuste de tension de correas	Realizado
(M)Revisión y/o ajuste del control de temperatura	Realizado
(M)Ajuste de tornilleria	Realizado
(M)Limpieza-aseo general del cuarto y Limpieza general de la unidad	Realizado
(M)Medicion de aislamiento electrico del motor y compresor	NA
(M)Revisión general del tablero de control y potencia	Realizado
(M)Ajuste de terminales eléctricas y conexiones	Realizado
(M)Revisión-ajuste y limpieza general de contactos eléctricos	Realizado
(M)Limpieza y ajuste de contactores	Realizado
Pintura. Ver numeral pintura	NA
Motor evaporador: Amperaje y Voltaje	8.8A/9.0A/8.8A/212V/213V/212V
Necesitas permiso de tareas de alto riesgo (TAR)?	NO En caso de que se requiere realizar (TAR). anexe documento al permiso de trabajo.

OBSERVACIONES

Participantes	
---------------	--

MANO DE OBRA

TÉCNICO	IDENTIFICACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN
JORGE SOSA ARAQUE	1020402813	23/07/2026 08:00	23/07/2026 11:00
JOAN DAVID MOSQUERA ACEVEDO	3415373	23/07/2026 08:00	23/07/2026 11:00

FIRMA

ACTIVIDAD	ORDEN DE SERVICIO N°
Plan Mtto	260704324

NOMBRE	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN			FECHA	01/07/2026
DIRECCIÓN	CERCA ENVIGADO/Cra 43 # 38as - 31			FECHA ATENCIÓN	23/07/2026 08:00
MODELO	ZF150C00A2AAA5			MARCA	YORK
TIPO DE EQUIPO	PAQUETE			CAPACIDAD TR	12.5
SECCIÓN	COM-011/OFICINA			CONVENIO	199008403
CÓDIGO	N/A	SERIAL	NIH0249041	NRO EQ	MECH005.00589433

EVIDENCIAS

EVIDENCIA DE LA GESTIÓN



EVIDENCIA DE LA GESTIÓN



EVIDENCIA DE LA GESTIÓN



EVIDENCIA DE LA GESTIÓN



EVIDENCIA DE LA GESTIÓN

