REPUBLICA DE CUBA

Sistema de Normas de Protección Contra Incendios

SERVICENTROS

Requisitos generales de explotación

NC

96-01-04

1989

Standards System for Fire Protection. Service Stations. General Exploitation Requirements

Система стандартов противопожарной охраны. Пункты заправочные. Общие требования эксплуатации

Esta norma establece los requisitos generales de Protección Contra Incendios que cumplirán los servicentros en explotación, destinados al expendio de combustibles y lubricantes derivados del petróleo, pertenecientes a los organismos, empresas u otras dependencias.

## 1. Generalidades

1.1 Además de cumplir lo que establece la presente norma, se tendrá en cuenta lo establecido en la NC 96-01-23:88 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Objetivos Socio-económicos. Requisitos generales de seguridad durante la explotación".

1.2 La ubicación de extintores se hará cumpliendo lo establecido en la NC 96-01-03:88 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Extintores. Procedimiento para la determinación de las necesidades. Ubicación y explotación".

1.3 Los talleres pertenecientes a los servicentros, cumplirán los requisitos establecidos en la NC 96-01-01:86 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Talleres. Requisitos Generales".

## 2. Requisitos generales

2.1 Sólo se permite parquear en el área de los surtidores de combustible, a los vehículos que van a abastecerse de este producto.

2.1.1 Los vehículos que requieran de engrase, fregado o reparaciones menores, podrán parquearlos en el área destinada a este fin, la cual estará debidamente delimitada y señalizada.

2.2 Las luminarias existentes en las plantas de fregado y engrase estarán protegidas por medio de pantallas que eviten el contacto con el agua, aceites u otros.

2.3 Se utilizarán recipientes metálicos con tapas de igual material, para depositar las estopas o trapos que se utilicen. Estos recipientes se limpiarán diariamente.

Aprobada Julio 1989

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA
Sustituye parcialmente a NC 96-19:81

Vigente a partir de: Junio 1990

2.4 Todas las instalaciones del servicentro recibirán el mantenimiento y reparación programadas, por personal capacitado en cada caso.

2.4.1 Antes de iniciar estos trabajos a los tanques u otras instalaciones que hayan contenido sustancias combustibles o inflamables, serán limpiadas con vapor de agua, gas inerte u otro equivalente, hasta dejarlos libres de vapores y gases; lo cual se comprobará mediante explesímetro.

2.5 Se prohíbe la utilización de sustancias combustibles o inflamables con temperatura de inflamación inferior a 45°C para el lavado de las manos, limpieza de ropa u otro. Cuando se requiera de otra sustancia para el lavado de alguna pieza, se cumplirá lo establecido en el apartado 2.3.3 de la NC 96-01-01.

2.6 En el área de los surtidores se crearán puntos contra incendios, que contendrán lo siguiente:

- extintores (según NC 96-01-03)
- soga
- recipiente con arena
- palas
- mantas (puede ser de saco de yute).

2.7 Cuando sea necesario realizar trabajos de soldadura u otro en que esté presente la llama abierta o puedan provocarse chispas que constituyan riesgo de incendio o explosión, se cumplirá lo establecido en el apartado 2.4.1 de la presente norma y lo establecido en la NC 96-48:85 "Protección Contra Incendios. Equipos de soldadura con llama. Requisitos Generales".

2.8 Se prohíbe fumar en el área de los surtidores, así como en aquellos lugares donde se manipulen o almacenen líquidos combustibles o inflamables, creándose áreas apropiadas a estos fines, provistas de ceniceros con arena. En ambos casos, se situarán las señalizaciones correspondientes.

2.9 Los derrames de sustancias combustibles e inflamables que se produzcan se limpiarán con arena, retirándose ésta una vez culminada dicha limpieza.

2.10 El sistema de drenaje se mantendrá limpio de grasas, aceites u otros desperdicios.

2.11 Se prohíbe el almacenamiento de tanques de lubricantes en las plantas de engrase.

2.11.1 El aceite extraído a los vehículos se depositará en un tanque, el cual mantendrán tapado, retirándolo cada vez que se llene.

2.12 Se prohíbe la obstrucción de las puertas, pasillos u otra vía de salida de los servicentros, mediante cualquier tipo de material, vehículo u otro elemento.

3. Surtidores de combustible

3.1 Se prohíbe la explotación de estos equipos, cuando no presenten un correcto estado técnico.

3.2 Todo equipo surtidor tendrá su manguera eliminadora de gases, para la expulsión de éstos a la atmósfera.

3.3 Se prohíbe la utilización de los surtidores de combustible portátiles, cuando no reúnan los requisitos técnicos y de seguridad correspondientes.

3.4 Se prohíbe sustituir las luminarias de los equipos surtidores, por otros con inferior grado de protección, desde el punto de vista de su seguridad contra explosión.

3.5 Se prohíbe la explotación de los tanques de combustible, cuando las válvulas de presión y vacío están defectuosas.

3.6 La manguera y pistola utilizadas en el suministro de combustible a los vehículos, estarán en óptimas condiciones técnicas para ser usadas.

3.7 Para el suministro de combustible a los vehículos, se prohíbe el uso de pistolas, cuyo metal puede provocar chispas al chocar o friccionar con otros.

4. Local para almacenamiento de lubricantes

4.1 En el local destinado para el almacenamiento de lubricantes, se podrán depositar otros líquidos con punto de inflamación superior a 45°C.

4.1.1 Se permite además guardar en este local estopa de fábrica, siempre que sea situada en recipientes metálicos con tapas de igual material.

4.2 Se prohíbe ubicar en estos almacenes equipos compresores.

4.3 A cada producto se le situará su correspondiente identificación.

5. Recepción y despacho de combustible

5.1 Antes de comenzar la operación de llenado de combustible a los tanques, se limitará el área en un radio de 5 m, a partir del registro de recepción.

5.1.1 En el caso de servicentros que por sus dimensiones no puedan cumplir este requisito, la administración tomará las medidas correspondientes, para impedir el acceso de personas ajenas a la instalación permitiéndose sólo la estancia del operador del camión cisterna y trabajadores del lugar.

5.1.2 Durante la operación de llenado de los tanques, se situarán carteles señalando el peligro de incendio.

5.1.3 Los tanques de combustible una vez llenos se taparán inmediatamente, así como en el caso de los registros de recepción, se mantendrán abiertos, como mínimo durante 5 min de forma tal que queden libres de vapores y gases.

5.1.4 El camión cisterna durante la operación de llenado de los tanques se situará dirigido hacia la salida.

5.1.5 Los camiones cisterna antes de comenzar el llenado de combustible de los tanques, se conectarán a tierra, y no serán desconectadas hasta que finalice la operación.

5.1.6 Los tubos conductores para el llenado de los tanques de combustible tendrán tapas de bronce.

5.1.7 Se prohíbe llenar de combustible tanto a los tanques del servicentro, como los de los vehículos, durante tormentas con descargas eléctricas atmosféricas.

5.1.8 Durante la operación de llenado de combustible a los tanques, se prohíbe suministrar este producto a los vehículos, lo cual se realizará transcurridos 20 min de concluido el llenado.

5.1.9 Mientras dure el llenado de los tanques, los equipos surtidores permanecerán desconectados, así como cualquier otro equipo eléctrico existente en esa zona que no reúna los requisitos de hermeticidad y seguridad requeridas.

5.2 Los vehículos que van a abastecerse de combustible a los servicentros, guardarán como mínimo 1 m de separación entre uno y otro.

5.2.1 Se prohíbe suministrar combustible a los vehículos con su motor funcionando o que presenten salideros de este producto.

5.2.2 Se prohíbe realizar cualquier tipo de reparación a los vehículos en el área de los surtidores.

5.2.3 Durante la operación de suministro de combustible a los vehículos automotores, los conductores de estos permanecerán a su lado por si es necesario evacuarlos del lugar rápidamente.

5.2.4 En los servicentros enclavados en zonas urbanas, se prohíbe abastecer de combustible a vehículos que transporten cargas peligrosas.

5.2.5 Se prohíbe abastecer de combustible los vehículos con pasajeros en su interior; excepto aquellos que puedan transportar un máximo de hasta 5 personas.

5.2.6 En casos necesarios se permite suministrar hasta 20 L de combustible, en recipientes que ofrezcan seguridad

no presenten salideros y posean tapa hermética. Cuando el producto que se requiera sea pétreo, se podrá aumentar la cantidad hasta 20t siempre que el recipiente reúna las condiciones antes señaladas

6. Instalaciones eléctricas

6.1 Las instalaciones eléctricas de los servicentros cumplirán los requisitos establecidos en la NC 96-50:86 "Protección Contra Incendios. Instalaciones eléctricas. Requisitos generales".

6.2 Los circuitos y equipos eléctricos estarán protegidos con fusibles o interruptores automáticos, con la capacidad requerida para cada caso.

6.3 Todos los equipos eléctricos y estructuras metálicas, estarán debidamente aterrados.

6.4 Las luminarias de las islas estarán protegidas contra golpes mecánicos.

6.5 Las instalaciones eléctricas de cada equipo surtidor de combustible serán independientes.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-49:85 Protección Contra Incendios. Equipos de soldadura con llama. Requisitos generales

NC 96-50:86 Protección Contra Incendios. Instalaciones eléctricas. Requisitos generales

NC 96-01-01:86 Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Talleres. Requisitos generales

NC 96-01-03:89 Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Extintores. Procedimiento para la determinación de las necesidades. Ubicación y explotación

NC 96-01-23:88 Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Objetivo Socio-Económico. Requisitos generales de seguridad durante la explotación

Normas extranjeras consultadas:

Hungría MSZ - 9943:84 Norma Nacional de Protección Contra Incendios en los servicentros

Bibliografía consultada:

Moscú 1982 Reglas técnicas de explotación de las estaciones de servicio de los automóviles estacionarios y móviles. Distribución del petróleo. Comité Estatal URSS.