REPUBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios

EDIFICIOS PARA CIRCULOS INFANTILES

Requisitos generales

NC 96-43 1985

Fire Protection. Nursery Buildings. General Requirements

Охрана противопожарная. Здания для детсадов. Общие требования

Esta norma establece los requisitos generales para la protección contra incendios que se cumplirán en los proyectos de nuevas obras, reconstrucciones, adaptaciones y ampliaciones de los edificios para círculos infantiles.

En los casos de reconstrucciones, adaptaciones y ampliaciones se ajustará lo establecido en la presente norma, previa aprobación de la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios del Ministerio del Interior (DPEI).

1. Generalidades

1.1 El grupo de combustibilidad, el límite y el grado de resistencia al fuego de las construcciones, se establecen en la NC 96-10:80 "Protección Contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones".

1.2 Los requisitos de seguridad en las Instalaciones de acometidas de gas, se establecen en la NC 96-02:79. "Protección Contra Incendios. Edificaciones de uso social. Acometidas de suministro de gas".

2. Requisitos generales

2.1 Los edificios para círculos infantiles se proyectarán con dos pisos como máximo.

2.2 El grado mínimo de resistencia al fuego y la cantidad máxima de pisos en los edificios para círculos infantiles, se establecen en la tabla 1.

Tabla 1

Cantidad de niños	Grado mínimo de resistencia al fuego	Cantidad máxima de pisos
1	2	3
Hasta 80	II	1
Más de 80 hasta 120	II	1
	I	2
Más de 120 hasta 180	I	2

Aprobada. Febrero 1985

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de: Enero 1986

Tabla 1 (conclusión)

1	2	3
Más de 180	I	2
Instalaciones de Servicio	I	2

2.3 Los tomacorrientes e interruptores en locales que permanezcan o transiten niños, estarán ubicados a una altura mínima del nivel del piso de 1,50 m, además estarán colocadas en cajas metálicas con sus correspondientes tapas.

2.4 Los proyectos de edificios para círculos infantiles que por sus características requieran sistemas automáticos de detección de incendios, serán aprobados por la DPEI.

2.5 Los edificios para círculos infantiles estarán equipados con sistemas de pararrayos.

2.6 Cuando se proyecten círculos infantiles en edificios de vivienda, éstos se ubicarán en el 1. ó 2. pisos, admitiéndose solamente una capacidad máxima de 80 niños.

Los círculos que se ubiquen en estos pisos tendrán como mínimo dos fachadas al exterior y una de ellas directamente relacionada con el acceso vial.

Estos círculos infantiles estarán separados del resto del edificio por medio de paredes y entrepisos cortafuego y sus salidas al exterior serán independientes a las del edificio.

2.7 No se permite emplear cocinas que utilicen combustibles líquidos en los edificios para círculos infantiles.

2.8 No se permite proyectar o instalar en el interior de estos edificios, locales para almacenes de líquidos combustibles o inflamables o con peligro de explosión.

2.9 Los almacenes de insumo, lavandería y cocina, estarán aislados del resto del edificio por paredes y entrepisos cortafuegos.

2.10 En estos edificios no se permite proyectar o instalar falsos techos de materiales combustibles.

3. Exigencias para la evacuación

3.1 Además de los requisitos generales para la evacuación establecidos en la NC 96-24:82 "Protección Contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales", se cumplirán los siguientes requisitos.

3.1.1 El ancho de las salidas de evacuación de los edificios para círculos infantiles, serán como mínimo de 1,20 m .

En los casos que se comuniquen directamente con las escaleras de evacuación, el ancho de las vías y salida de evacuación no serán nunca menor que el de la escalera.

3.1.2 El ancho mínimo de las ramas de las escaleras de evacuación de los edificios para círculos infantiles, será de 1,20 m .

3.1.3 La distancia desde la puerta del local más alejado hasta la salida que conduce directamente al exterior o hasta las cajas de escaleras no será mayor que 20 m .

3.1.4 Los edificios tendrán como mínimo dos salidas de evacuación que tengan comunicación directa con el exterior. Se permite que una de las salidas conduzca a patios interiores, galerías u otros, de forma que garanticen la seguridad de los niños.

3.1.4.1 Cada piso tendrá como mínimo dos salidas de evacuación.

3.1.4.2 Las puertas de las salidas de evacuación abrirán en el sentido de la evacuación.

3.1.5 El ancho de las galerías y pasillos de evacuación serán como mínimo de 1,20 m .

4. Abastecimiento de agua contra incendios

4.1 Los círculos infantiles llevarán sistema interior de agua contra incendios cuando tengan un volumen igual o mayor que 5 000 m^3 .

4.1.1 Cuando los edificios tengan un volumen menor que 5 000 m^3 se garantizará una reserva de agua en depósitos o cisternas para un tiempo mínimo de 1 hora y estarán ubicados en lugares de fácil acceso a la técnica de incendios.

4.2 El gasto y la presión mínima para el sistema interior de agua contra incendios, se establece en la tabla 2 .

Tabla 2

Volumen del edificio	Gasto mínimo (caudal) L/s	Presión mínima MPa (atm)
Mayor o igual que 5 000 m^3 hasta 25 000 m^3	2,5	0,16 (1,6)
Mayor que 25 000 m^3	5	0,16 (1,6)

4.3 Los edificios para círculos infantiles que requieran sistemas interiores de agua contra incendios, además de lo establecido en la NC 96-12:80 "Protección Contra Incendios. Instalaciones de sistemas de suministro de agua", se cumplirán los siguientes requisitos:

4.3.1 En el interior de los edificios se garantizará una reserva de agua para un tiempo mínimo de 1 h según lo establecido en la tabla 2 .

4.3.2 Las tomas interiores de agua contra incendios se situarán de manera que cualquier punto del edificio sea alcanzado por un chorro de 2,5 L/s como mínimo.

4.3.3 La presión mínima en la boquilla del pitón será igual a 0,16 MPa (1,6 atm). La presión en el sistema interior de agua contra incendios no será mayor que 0,6 MPa (6 atm).

4.3.4 Las tomas interiores de agua contra incendios se ubicarán en corredores, pasillos, vestíbulos y otros lugares de fácil acceso, siempre cerca de las cajas de escaleras, nunca en su interior.

4.3.5 Las tomas interiores de agua contra incendios se ubicarán a una altura de 1,30 m del nivel del piso.

4.3.6 Cada toma interior estará equipada con mangueras y sus respectivos pitones, ubicadas en un gabinete portamangueras.

4.3.7 En un mismo sistema interior de agua contra incendios los pitones, mangueras y las tomas serán de un mismo diámetro.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-02:79 Protección Contra Incendios. Edificaciones de uso social. Acometida de suministro de gas

NC 96-10:80 Protección Contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones

NC 96-12:81 Protección Contra Incendios. Instalaciones de sistemas de suministro de agua

NC 96-24:82 Protección Contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales

Norma estatal consultada:

NC 53-04:78 Círculo Infantil. Requisitos de proyecto

Normas extranjeras cunsultadas:

SNIP II-L-2:72 Edificios y construcciones sociales. Norma de proyecto. Moscú 1978

SNIP II-64:80 Círculos Infantiles. Normas de proyectos Moscú 1981

Normas Técnicas Búlgaras de Protección Contra Incendios. Sofía 1978. Bulgaria

SNIP II-30:76 Red de agua interior y canalización de los edificios. Normas de proyecto. Moscú 1977

NBE CPI-82 Condiciones de Protección Contra Incendios en los edificios. España 1981

Bibliografía consultada:

M. Poitman. Profiláctica de incendios en las construcciones. Moscú 1979

A.I Predtschenski y otros. Flujo de personas en edificios. Métodos de cálculo para el proyecto. Berlín 1971

Documentos Archivo-DPEI-MININT-CUBA.