REPUBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios

CENTROS ASISTENCIALES

Requisitos generales

NC 96-52

1986

Fire Protection.
Assistance Centers.
General Requirements

Противопожарная охрана. Центры взаимопомощи. Общие требования

Esta norma establece los requisitos generales para la protección contra incendios que serán aplicados en los proyectos de construcción de nuevas edificaciones, remodelaciones o ampliaciones de las actuales, utilizados como centros asistenciales.

En el caso de construcción, remodelación o ampliación de las edificaciones existentes, se ajustará lo establecido en esta norma previa aprobación de la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios (DPEI) del Ministerio del Interior.

1. Generalidades

1.1 Para la proyección de nuevas obras, remodelaciones o ampliaciones se cumplirá lo establecido en la NC 96-10:80 "Protección Contra Incendios. RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS CONSTRUCCIONES" y la NC 96-11:80 "Protección Contra Incendios. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y ALMACENES. Requisitos generales".

1.2 Para la protección contra incendios en los edificios por sistemas de suministro de agua y extintores portátiles se cumplirá los requisitos de la NC 96-12:81 "Protección Contra Incendios. INSTALACIONES DE SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA" y la NC 96-16:80 "Protección Contra Incendios. EXTINTORES PORTATILES. Procedimientos para la determinación de las necesidades".

1.3 Los edificios y partes de éstos, estarán protegidos contra las descargas eléctricas atmosféricas, según se establece en la NC 96-03:83 "Protección Contra Incendios. PROTECCION CONTRA LAS DESCARGAS ELECTRICAS ATMOSFERICAS. Clasificación y requisitos generales".

2. Términos y definiciones

2.1 Centros asistenciales. A los efectos de esta norma se entenderá por centros asistenciales los policlínicos, clínicas estomatológicas, hogares de ancianos y otros centros, excepto hospitales.

3. Requisitos generales

Aprobada
Junio 1986

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de:
Junio 1987

3.1 La altura máxima permisible para centros asistenciales será de 9 plantas; no se permitirá la ubicación de salas, consulta u otros para menores en niveles superiores a la tercera planta.

3.2 Los edificios para centros asistenciales serán de I o II grado de resistencia al fuego, los de menor grado serán revisados y aprobados por la DPEI.

3.3 Los almacenes, farmacias y laboratorios de los centros asistenciales podrán ser ubicados en la primera planta del edificio o en locales independientes. La necesidad de pared cortafuego se hará según lo establecido en la NC 96-11.

3.4 La construcción de locales para el almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, botellas de oxígeno y gases combustibles se cumplirá según lo establecido en la NC 96-01:79 "Protección Contra Incendios. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS COMBUSTIBLES E INFLAMABLES" y la NC 96-05:80 "Protección Contra Incendios. ALMACENES PARA GASES COMBUSTIBLES. Requisitos generales".

3.5 El local destinado para la sala de calderas de vapor cumplirá con los requisitos establecidos en la NC 96-09:80 "Protección Contra Incendios. BASES DE ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO. Requisitos generales" y lo establecido por el CETSS al respecto.

3.6 Los edificios de más de 5 plantas tendrán una vía de acceso por una de sus fachadas y tendrá un ancho no menor que 3,5 m.

3.7 Las vías de evacuación para vehículos se proyectarán de forma tal que garanticen el giro con salidas por la misma vía; en caso de no ser posible, se garantizará el acceso a otra vía.

3.8 La distancia mínima entre los edificios para centros asistenciales y las construcciones colindantes se determinará según lo establecido en el apartado 2.15 de la NC 96-37:83 "Protección Contra Incendios. HOSPITALES. Requisitos generales".

3.9 Se permite la ubicación de bancos de transformadores secos dentro de locales, siempre que se garanticen las condiciones de ventilación necesaria. Los locales tendrán I o II grado de resistencia al fuego.

3.10 Se permite la ubicación de locales administrativos en edificios aledaños siempre que sea igual o menor la peligrosidad a la categoría de producción del centro asistencial.

3.11 En caso de ser de mayor peligrosidad el centro asistencial al edificio aledaño, será obligatorio la ubicación de una pared cortafuego.

3.12 Los archivos de radiografías e historias clínicas tendrán como mínimo una pared exterior o a patios interiores.

3.13 En los laboratorios se cumplirá el apartado 3.3 de la NC 96-37.

3.14 Las áreas de espera se ubicarán de forma tal que no se obstruyan los pasillos, puertas o escaleras de salida.

3.15 En los centros asistenciales que tengan cuerpo de guardia permanentes se permitirán rampas de 1:10, siempre que se garantice la salida en caso de evacuación.

3.16 El ancho de las rampas no podrá ser inferior a 1,20 m y con pisos antirresbalables, así como poseerán barandas con una altura mínima de 0,85 m.

3.17 En los locales, o áreas donde se trabaje con equipos eléctricos o de calor, tendrán que cumplirse con las especificaciones del fabricante y las normas de seguridad para cada uno de éstos.

3.18 Los proyectos de edificios para centros asistenciales que por sus características requieran sistemas automáticos de detección de incendios, cumplirán los requisitos establecidos en la NC 96-34:83 "Protección Contra Incendios. AUTOMATIZACION. Clasificación de los sistemas automáticos".

3.19 No se permitirá la proyección o ejecución de falsos techos de materiales combustibles en los centros asistenciales.

3.20 Todos los circuitos eléctricos tanto de fuerza como de alumbrado estarán protegidos contra corrientes de cortocircuito y de sobrecargas por medio de fusibles o interruptores automáticos cuya intensidad admisible sea adecuada según la intensidad del trabajo.

3.21 Los conductores eléctricos del circuito serán del calibre adecuado para cada tipo de instalación, para evitar sobrecargas en las líneas.

3.22 Cada equipo eléctrico tendrá una línea directa e independiente del control eléctrico de la sección a que pertenezca.

3.23 En las farmacias no podrá almacenarse más de dos botellas de oxígeno y éstas se mantendrán en posición vertical, con sus casquetes protectores y en áreas ventiladas.

3.24 En el interior del almacén o farmacia los equipos eléctricos a instalar serán a prueba de explosión, no permitiéndose aquellos que produzcan chispas o calor.

4. Evacuación

4.1 Para garantizar la evacuación de todo el personal que se encuentre en el interior del edificio se cumplirá con los requisitos de la NC 96-24:82 "Protección Contra Incendios. EVACUACION DE PERSONAS. Requisitos generales".

4.2 La cantidad mínima de salidas de evacuación, se tomarán en base a la tabla 3 de la NC 96-24, éstas serán directamente al vestíbulo, patio interior o al exterior del edificio.

4.3 Las cajas de escaleras para la evacuación tendrán como mínimo 1,5 horas de resistencia al fuego.

4.4 En los pasillos, corredores, vestíbulos no se permitirá la ubicación de camas, equipos médicos u objetos que obstruyan las vías de acceso.

4.5 El ancho mínimo libre de las vías de evacuación será de 0,80 m.

4.6 Las puertas no podrán en ninguno de los casos dar directamente a los pasos de la escalera, sino al descanso y éste será igual o mayor al ancho de la puerta.

4.7 El ancho del descanso desde la puerta hasta el primer escalón de la escalera será como mínimo dos veces mayor que la hoja de la puerta, si éstas no son giratorias de 180°C.

4.8 Para garantizar la evacuación de las personas de los pisos superiores se hará mediante las siguientes variantes:

- Cuerpo o bloque anexo que forme o no parte de la instalación con circulación vertical (escalera). En este bloque se dispondrá un área mínima que garantice la permanencia temporal de los evacuados

- Que la planta de la instalación posea una tipología tal que permita que desde el punto de vista de evacuación constituya unidades independientes. Ej. dos o más bloques unidos por galerías u otro cuerpo

- Rampas que se extenderán desde el nivel $\pm$ 0,00 hasta la última planta donde se encuentren las personas a evacuar

- Elementos cortafuegos

  La utilización de estos elementos será aprobada por la DPEI

- En caso de existir camas, éstas poseerán ruedas para facilitar la evacuación.

4.9 En caso de salones ocupados por personas, la distancia a recorrer hasta la salida de evacuación se medirá a partir de la puerta de salida y ésta no excederá de 15 m.

4.10 Las puertas de las cajas de escaleras que conducen al exterior al igual que las puertas de los pasillos o corredores (vías de evacuación) abrirán en el sentido de la evacuación.

Las puertas pueden abrir en sentido contrario a la evacuación en los casos siguientes:

- En los locales donde el número de personas no sobrepase de 15 y en caso de locales de producción que cumplan lo antes mencionado y que posean categoría de producción D y E

- En almacenes o depósitos con un área no mayor de 200 m^2.

4.11 Las puertas de las vías de evacuación abrirán en el sentido de la evacuación y el ancho mínimo libre será de 1.00 m y éstos tendrán un giro de 180°.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-01:79 PCI Construcción de edificios para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables

NC 96-05:80 PCI Almacenes para gases combustibles. Requisitos generales

NC 96-03:83 PCI Protección contra las descargas eléctricas atmosféricas. Clasificación y requisitos generales

NC 96-09:80 PCI Bases de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles derivados del petróleo. Requisitos generales

NC 96-10:80 PCI Resistencia al fuego de las construcciones

NC 96-11:80 PCI Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales

NC 96-12:80 PCI Instalación de sistemas de suministro de agua.

NC 96-16:80 PCI Extintores portátiles. Procedimiento para la determinación de las necesidades

NC 96-24:82 PCI Evacuación de personas. Requisitos generales.

NC 96-34:83 PCI Automatización. Clasificación de los sistemas automáticos

NC 96-37:84 PCI Hospitales. Requisitos generales

Normas estatales consultadas:

NC 96-02:79 PCI Edificaciones de uso social. Acometida de suministro de gas

NC 96-08:80 PCI Grado de protección de los aparatos eléctricos. Términos, definiciones y símbolos

Normas extranjeras consultadas:

SNIP II-69-78 Normas de construcción. Instalaciones de curaciones y profilácticas. Moscú. URSS 1978

SNIP II-71-79 Normas de construcción. Instituciones sanitarias e instituciones de descanso. Moscú. URSS 1979

Bibliografía consultada:

P.C. Sabelev y otros. Norma típica de seguridad contra incendio en hospitales, policlínicos, casas de niños, casa de descanso y otros centros de la salud. Moscú 1971

Dirección Obras Públicas. Indice técnico-económico obras para la salud. MICONS. Ciudad de La Habana. 1979

B. Bytkevicho. Colección de normas de seguridad contra incendios. Bulgaria. 1979.