

公共区域照明节能改造试点方案

议题三正式附件 | 模拟测试数据

一、项目范围

1号楼地下车库40盏、一层公共走廊20盏，共60盏。

采用LED灯具及人体感应控制，保留手动常亮回退能力。

二、预算与付款

预算上限：人民币18,000元（含设备、安装与调试）。

验收合格后支付90%，质保满3个月支付剩余10%。

三、验收指标

照度不低于改造前；试运行期故障率不高于2%。

节电率目标不低于25%；连续两周投诉且整改无效时回退。

表决选项：赞成 / 反对 / 弃权

弃权须单独计入已表决人数，不得归入未表决。

公共区域照明节能改造试点方案

附件：模拟验收记录表

检查项	验收标准	模拟结果
灯具数量	共60盏安装完成	通过
平均照度	不低于改造前	通过
故障率	不高于2%	1.7%
节电率	目标不低于25%	27%
回退能力	可切换常亮模式	通过