



כבאות והצלה לישראל
אגף מבצעים
חטיבת תוה"ד/ענף חומ"ס



-בלמ"ס-

ד' בניסן תשפ"ו
22 במרץ 2026
5750-1116-2026-000292

לכבוד רשימת תפוצה

הנדון: תובנות מגיבוש תמ"צ באירוע בז"ן - 22.03.26

1. כללי:

1.1. בתאריך 22.03.26 התקיים הדיון שבנידון בראשות רח"ט מבצעים.

1.1.2. בדיון השתתפו:

מטעם מחוז חוף: קצין אג"מ חוף, רמ"ח הגנה מאש חוף, סמת"ח קריות, רמ"ד הע"ס, רמ"ד חומ"ס חוף.

מטעם מטה הנציבות: רמ"ח רישוי והגנה מאש, רע"ן הע"ס ארצי, הח"מ.

2. בדיון תוחקרה סוגיית גיבוש תמ"צ משלב קבלת ההודעה הראשונית ואיסוף המידע. להלן עיקרי תובנות הרח"ט:

2.1. גיבוש תמ"צ באירוע מתבצע ב-3 ערוצים:

2.1.1. **ציר שליטה** – בציר זה מתבצע איסוף מידע המתקבל מהמקורות השונים: מחזיק החומ"ס, גופים חבירים (מד"א, מ"י, פקע"ר), עוברי אורח, מידע מבצעי הזמין בלפיד ועוד.

2.1.2. **ציר מקצועי** – בציר זה נמצאים רמ"ח הגנה מאש ארצי, רע"ן חומ"ס ארצי, רע"ן הע"ס הארצי, רע"ן חומ"ס הגנה מאש, רמ"די הע"ס ורמ"די חומ"ס מחוזיים, רמ"ח הגנה מאש מחוזי, רמ"די הגנה מאש תחנותיים ומפקחי הגנה מאש. מטרת הציר היא לספק מידע משלים על המתקן וסידורי הגנה מאש, על בסיס תיק מפעל/תיק שטח/תיק תכנון מוקדם/תיק מניעה וידע מוקדם.

2.1.3. **ציר פיקודי** – בציר זה כולל את המפקדים הנמצאים בזירה ומטרתם להשלים את המידע המתקבל. ציר זה יהיה דינמי באירוע וסביר להניח שתמ"צ תשתנה לאורך הזמן על בסיס מידע בציר זה. ללא אספקת מידע בציר זה, עלולים להתרחשות תקלות בבניית תמ"צ וקבלת ההחלטות.

2.2. **תמ"צ נדרשת להיות ברורה והיא צריכה כבר מהרגע הראשון לשאוף להשלמת מידע חסר, מרמת התחנה דרך רמה מחוזית ועד לרמה הנציבותית, כדלקמן:**

2.2.1. **מיקום וסוג האירוע:** בירור מיקום מדויק של האירוע, סוג ושם המתקן, התהליך המתרחש במתקן.

2.2.2. **זיהוי החומר/ים:** איסוף מידע על שם החומר, מספר האו"ם.

2.2.3. **מאפייני הסיכון וזיהוי אופי האירוע:** דליפה/שריפה/פיצוץ/שפך, חומר דליק/רעיל, גז/נוזל/מוצק.

2.2.4. **לכודים.**

2.2.5. **פעולות מפעליות:** פעולות שבוצעו עד להגעת כוחות הכיבוי ע"י צוותי הכיבוי המפעליים.

גלאי עשן מציל חיים



כבאות והצלה לישראל
אגף מבצעים
חטיבת תוה"ד/ענף חומ"ס



2.2.3. תמ"צ חייבת להיות מועברת לציר המקצועי וזאת בכדי לנתח אותה למשמעויות מבצעיות, לרבות:

- 2.3.1. ביצוע הע"ס על בסיס המידע המתקבל.
- 2.3.2. ניתוח סיכונים באירוע והמלצה על רמת מיגון של הלוחמים.
- 2.3.3. כתיבת דפ"אות שונות להתמודדות באירוע.
- 2.3.4. המלצה לתגבור סד"כ או הזנקה של כוחות/אמצעים נוספים.
- 2.4. **תיק השטח/תיק המפעל** – מכיל מידע חיוני מאד להתמודדות באירוע. התיק נמצא במערכת השלהבת וזמין למפקחי הגנה מאש. בעת אירוע במתקן חומ"ס על איש הגנה מאש שבגזרתו מתרחש האירוע לפתוח את התיק ולספק מידע לציר הפיקוד ולציר המקצועי (רמ"ד הע"ס/רמ"ד חומ"ס) על בסיס מכשירי ה-POC שברשותו.
- 2.5. **שיפורים טכנולוגיים נדרשים בתיק המפעל** – תיק המפעל/תיק השטח אינו זמין כיום במערכת הלפיד. התיק נמצא במערכת השלהבת בלבד. יש צורך לקדם פיתוח טכנולוגי שיאפשר להציג את תיק זה מהמידע בשלהבת על גבי מערכת הלפיד.
- 2.6. **צירי השליטה והמקצועי נדרשים להשלים זה לזה את המידע לטובת בניית תמ"צ בשולחן המרכזי.**
- 2.7. **העברת תמונה/סרטון מהאירוע** – במידת האפשר מפקד האירוע יישלח באמצעות מכשיר הנייד שברשותו סרטון קצר המציג את האירוע.
- 2.8. מצורף בנספח אינפוגרפיקה בנושא זה.

בכבוד רב,
ס/טפסר רועי צוקרמן
רע"ן חומ"ס ארצי

העתיקים:

אג"מ: ר' אג"מ/רח"ט תוה"ד/רח"ט מבצעים/רע"ן הע"ס/רע"ן תו"ל/רע"ן שליטה ובקרה/מפקדת משל"ט ארצי
הגנה מאש: ר' אגף הגנה מאש/רמ"ח רישוי והגנה מאש/רע"ן חומ"ס
מחוזות: קציני אג"מ/רמ"די חומ"ס/רמ"די הע"ס
מכללה: מפקדת מגמת חומ"ס ומתנדבים/רמ"ד הדרכה חומ"ס
תקשוב: רח"ט תקשוב
לשכת נציב

גלאי עשן מציל חיים



כבאות והצלה לישראל
אגף מבצעים
חטיבת תוה"ד/ענף חומ"ס



גיבוש תמ"צ באירוע חומ"ס

צירי איסוף וזרימת המידע

ציר שליטה
משל"טים מחוזיים וארצי



קבלת נתונים ממחזיק החומ"ס, גופי חירום
(מד"א, מ"י, פקע"ר), עוברי אורח

מקור המידע: ציר שליטה
תפקיד הציר: איסוף ראשוני ודיווח
כלים בשימוש: דיווחי חבירים, מוקד

ציר מקצועי:
הגנה מאש, הע"ס, חומ"ס



שימוש בתיקי מפעל/שטח/תכנון מוקדם וידע מוקדם

מקור המידע: ציר מקצועי
תפקיד הציר: ניתוח ועומק מקצועי
כלים בשימוש: תיקי שטח, מערכת שלהבת

ציר פיקודי
מפקדים בזירת האירוע



השלמת מידע חזותי (תמונות/ווידאו) ועדכונים שוטפים מהמפקדים הנמצאים בזירה

מקור המידע: ציר פיקודי
תפקיד הציר: אימות ותמונת מצב חיה
כלים בשימוש: מכשירי POC, צילומי שטח

מהנתון לפעולה: מרכיבי התמ"צ והמשמעויות

שאיפה לסנכרון טכנולוגי

- ☐ הצגת נתוני תיק המפעל על גבי מערכת הלפיד
- ☐ ליצירת מערכת שו"ב אחודה עם כלל המידע

ניתוח משמעויות מבצעיות

- ☐ ביצוע הע"ס וניתוח סיכונים
- ☐ קביעת רמת המיגון ללוחמי האש
- ☐ כתיבת דפ"אות שונות למענה המבצעי
- ☐ תיעדוף כוחות ואמצעים

מרכיבי חובה בבירור ראשוני

- ☐ סוג ושם המתקן, התהליך המתרחש בו
- ☐ זיהוי החומר המעורב (שם חומר, מספר או"ם)
- ☐ אופי האירוע (דליפה/שפך/שריפה/פיצוץ)
- ☐ קיום לכודים
- ☐ פעילות מפעלית שבוצעה עד להגעת כוחות הכיבוי