

Rétablir un service électrique fiable au Gabon

Deux mesures opérationnelles, chiffrées et immédiatement applicables

Policy paper, septembre 2026

Résumé

Le Gabon présente un paradoxe énergétique : avec un taux d'accès à l'électricité de 92 à 94 % de la population, il est l'un des pays les plus électrifiés d'Afrique centrale, mais la continuité du service s'est effondrée. Le Grand Libreville subit des délestages tournants depuis 2024, un incident sur le réseau interconnecté a plongé la capitale dans le noir en décembre 2025, et des villes de l'intérieur comme Moanda connaissent des coupures de plusieurs jours. Le problème n'est plus l'accès : c'est la fiabilité, et derrière elle, l'économie du secteur.

Ce papier part d'un constat : l'essentiel des réponses existe déjà. Un plan d'urgence de l'opérateur (2025-2028) est engagé, la réforme de la SEEG annoncée en juin 2026 sépare l'eau de l'électricité, le Pacte national de l'énergie (Mission 300) fixe l'objectif d'accès universel en 2030, le barrage de Kinguéle Aval (35 MW) entre en service fin 2026 et la renégociation du contrat de location des centrales flottantes Karpowership est ouverte. Ce qui manque n'est pas un plan de plus, mais un véhicule opérationnel et un calendrier pour deux chantiers précis, à fort rendement et faible complexité institutionnelle :

Mesure 1, « Un compteur pour tous » : régulariser 500 000 branchements informels en cinq ans par le prépaiement. Coût : 53 à 83 milliards de FCFA sur cinq ans, préfinancé par l'opérateur et remboursé par les usagers via une retenue sur les recharges, le mécanisme exact du Programme Électricité pour Tous ivoirien, qui a réalisé 1,47 million de branchements entre 2014 et 2022. Gain : 15 à 20 milliards de FCFA par an de recettes récupérées sur la fraude (amortissement en 3 à 5 ans) et 14 à 18 MW de pointe libérés sans rien construire.

Mesure 2, sortir de la location thermique flottante par substitution programmée. Publier et auditer le contrat Karpowership (1,8 milliard de FCFA par mois pour 150 MW contractuels, dont 80 à 90 MW effectivement livrés selon la presse), puis caler contractuellement la réduction de la capacité louée sur les mises en service déjà financées : Kinguéle Aval fin 2026, centrale à gaz d'Owendo (220 MW) ensuite. Économie potentielle : jusqu'à 21,6 milliards de FCFA par an hors carburant, à réaffecter à la part publique des ouvrages pérennes : la contribution de l'État à Kinguéle Aval (18 milliards) représente moins d'une année de location.

Ces deux mesures ne requièrent ni loi nouvelle, ni création d'agence, ni technologie à introduire : un arrêté tarifaire, une convention de financement et un avenant contractuel suffisent.

1. Point de départ : ce qui existe déjà

1.1 Un diagnostic désormais partagé

Les chiffres clés du secteur, tous issus de sources officielles ou de la presse spécialisée récente, dessinent une crise de flux de trésorerie autant que d'infrastructure :

Indicateur	Valeur	Source / date
Taux d'accès à l'électricité	92,7 % (97,7 % en urbain)	Pacte national de l'énergie, 2026
Approvisionnement jugé fiable par les ménages	~60 %	Afrobaromètre, 2024
Capacité installée vs besoins	704 MW vs > 1 000 MW	Sika Finance, 2025
Pointe du Grand Libreville	~225 MW	MAUEE, août 2025
Énergie injectée perdue (fraude + pertes techniques)	> 25 %	DG SEEG, oct. 2025
Manque à gagner annuel lié à la fraude	30-40 Mds FCFA	DG SEEG, oct. 2025
Compteurs affectés par la fraude	~30 % du parc	DG SEEG, oct. 2025
Branchements informels à régulariser (Libreville)	~500 000	Pacte national de l'énergie, 2026
Dette clients + État envers l'opérateur	97,4 Mds FCFA	L'Union, fin oct. 2025
Consommation nationale	quasi doublée entre 2010 et 2024	Administrateur provisoire SEEG, 2026

L'administrateur provisoire de la SEEG résumait la trajectoire : aucun investissement structurant en vingt ans, pour une consommation qui a presque doublé. La conséquence est une spirale bien identifiée : les pertes commerciales privent l'opérateur des recettes qui financeraient l'entretien ; le réseau dégradé multiplie les coupures ; les coupures nourrissent le refus de payer et la fraude.

1.2 L'existant sur lequel s'appuyer

Quatre acquis récents rendent les deux mesures proposées immédiatement praticables :

1. **Le prépaiement est déjà déployé.** Les compteurs prépayés EDAN et leur plateforme de recharge (Airtel Money, Moov Money, BGFI Mobile) fonctionnent à grande échelle. La cyberattaque de juin 2026, qui a paralysé la plateforme, l'a d'ailleurs montré. Il n'y a pas de technologie à introduire, seulement un parc à étendre et à sécuriser.
2. **La réforme institutionnelle est lancée.** La scission de la SEEG en deux entités (Électricité du Gabon ; La Gabonaise des Eaux appuyée par Suez) crée l'opérateur électrique unique qui portera les deux mesures.
3. **La capacité de substitution est financée et en construction.** Kinguéle Aval (35 MW, 205 GWh/an, 118 milliards de FCFA en financement de projet non souverain) entre en service fin 2026 et couvrira 13 % des besoins du Grand Libreville ; la centrale à gaz d'Owendo (220 MW) et un barrage de 400 MW avec EDF sont dans le pipeline.
4. **La renégociation Karpowership est ouverte.** Le gouvernement négocie déjà une sortie anticipée ou une révision des conditions : la mesure 2 consiste à structurer cette négociation, pas à l'inventer.

2. Mesure 1 : « Un compteur pour tous », régulariser 500 000 branchements en cinq ans

2.1 Le dispositif

Une campagne quinquennale de régularisation, quartier par quartier, opérée par Électricité du Gabon sous contrat de performance avec l'État :

- **Guichet mobile et amnistie de douze mois.** Tout usager d'un branchement informel qui se déclare volontairement pendant la fenêtre d'amnistie est régularisé sans pénalité ni rappel de consommation : pose d'un compteur prépayé, mise en conformité minimale du branchement, abonnement standardisé.
- **Apport initial symbolique, remboursement par les recharges.** L'utilisateur paie 5 000 FCFA à la pose ; le solde du forfait de régularisation (90 000 à 150 000 FCFA selon les travaux) est remboursé par une retenue plafonnée (de l'ordre de 20 %) sur chaque recharge prépayée, sur trois à cinq ans. C'est le mécanisme éprouvé du PEPT ivoirien (apport de 1 000 FCFA sur un forfait de 150 000 FCFA).
- **Brigades mixtes contrôle-régularisation.** Après la fenêtre d'amnistie dans un quartier traité, les contrôles reprennent avec sanction effective : la crédibilité de la sanction repose sur l'existence préalable d'une voie de régularisation accessible.
- **Objectif de cadence : 100 000 régularisations par an.** Le PEPT ivoirien a tenu une moyenne de 180 000 branchements par an dans un pays sept fois plus peuplé ; 100 000 par an au Gabon, concentrés sur le Grand Libreville, est une cadence exigeante mais démontrée en zone urbaine dense.

2.2 Le chiffrage

Poste	Montant
500 000 régularisations × 90 000-150 000 FCFA	45-75 Mds FCFA
Systèmes d'information, brigades, guichets, communication	~8 Mds FCFA
Coût total sur 5 ans	53-83 Mds FCFA
Recettes récupérées (hyp. : 50 % du manque à gagner fraude)	15-20 Mds FCFA/an
Amortissement	3 à 5 ans
Pointe libérée (réduction des pertes non techniques)	~14-18 MW

Deux points méritent d'être soulignés. D'abord, l'ordre de grandeur : 14 à 18 MW de pointe récupérés représentent la moitié de la puissance de Kingulé Aval, obtenue sans couler un mètre cube de béton : l'énergie non volée est la capacité nouvelle la moins chère du système. Ensuite, le montage financier ne pèse pas sur le budget de l'État : préfinancement par l'opérateur (modèle CIE), prêt concessionnel de bailleur (la KfW a prêté 19 milliards de FCFA à la Côte d'Ivoire pour 130 000 branchements de ménages vulnérables), puis titrisation des créances de remboursement une fois le portefeuille constitué (la Côte d'Ivoire a levé deux fois 60 milliards de FCFA sur ce sous-jacent pour financer 800 000 branchements supplémentaires).

2.3 Le précédent : le Programme Électricité pour Tous ivoirien

Le PEPT, lancé en 2014, est le précédent régional le plus directement transposable, même zone franc, même modèle d'opérateur concessionnaire, même problème de branchements anarchiques :

- 1 476 779 branchements-abonnements réalisés entre 2014 et fin 2022, pour 221,5 milliards de FCFA (soit un coût unitaire moyen de 150 000 FCFA, qui valide le chiffrage ci-dessus), préfinancés majoritairement par la CIE ;
- plus de 2,5 millions de foyers raccordés à fin juillet 2025 ;
- un effet système documenté : recul des branchements anarchiques, hausse du taux de desserte de 27,9 % (2013) à 65 % (2022), et abonnés passés de 1,3 à 3,6 millions.

La différence gabonaise est favorable : il ne s'agit pas de construire des branchements neufs, mais de régulariser des raccordements déjà physiquement existants : le coût unitaire réel devrait se situer dans le bas de la fourchette.

2.4 Garde-fous et risques

- **Acceptabilité sociale.** L'amnistie et l'étalement du forfait sont les conditions du consentement ; un tarif social sur les premières tranches de recharge protège les ménages modestes. Le prépaiement a aussi une vertu redistributive documentée par la SEEG elle-même : aujourd'hui, la fraude fait peser le coût du système sur le tiers de clients réguliers.
- **Intégrité interne.** Les enquêtes de presse documentent des compteurs volés et réactivés avec un savoir-faire d'installateur, et une corruption au raccordement. Réponses opérationnelles : rotation des brigades, primes indexées sur les régularisations vérifiées, contre-contrôles par échantillonnage, traçabilité numérique de chaque pose.
- **Cybersécurité.** L'attaque de juin 2026 (95 % des systèmes informatiques touchés) impose de traiter la plateforme de prépaiement comme une infrastructure critique : sauvegardes hors ligne, audit annuel, plan de continuité : le coût est inclus dans l'enveloppe systèmes.
- **Indicateurs de suivi trimestriels :** nombre de régularisations, taux de pertes non techniques par départ HTA, recette par MWh injecté, délai moyen d'obtention d'un compteur.

3. Mesure 2 : sortir de la location thermique flottante par substitution programmée

3.1 Le problème : payer durablement le prix de l'urgence

Le recours aux centrales flottantes Karpowership (contrat initial 2024, montée à 150 MW en août 2025) a été une réponse d'urgence rationnelle : aucune autre solution ne pouvait injecter une telle puissance en quelques mois. Mais l'urgence est devenue un régime permanent dont les termes interrogent :

- selon Jeune Afrique et la presse gabonaise, l'État verse 1,8 milliard de FCFA par mois (plus de 21 milliards par an, hors carburant) pour une capacité contractuelle de 150 MW dont la production effectivement injectée plafonnerait à 80-90 MW ;
- les chiffres du contrat n'ont jamais été publiés, et les versions successives rapportées par la presse (15 milliards par mois pour 150 MW en 2024, puis 1,8 milliard pour 70 MW en 2025, puis 1,8 milliard pour 150 MW) sont incompatibles entre elles : symptôme d'une asymétrie d'information qui affaiblit la position de l'État ;

- la location ne crée aucun actif : au terme du contrat, le pays n’a ni turbine, ni ligne, ni compétence de plus.

La comparaison des coûts complets, même en retenant des hypothèses prudentes, est parlante :




Fig. 1. – Comparaison du coût indicatif du kWh livré

Hypothèses : location 21,6 Mds FCFA/an hors carburant pour 80-90 MW livrés en base (disponibilité 85 %) ; carburant HFO à 200 g/kWh et 450-550 USD/t ; Kinguéélé Aval 118 Mds FCFA, 205 GWh/an, 40 ans, actualisation 6-10 %, exploitation 2 % du capital par an. Le point décisif n'est pas l'écart de coût courant, mais sa structure : la location est une dépense perpétuelle en devises, l'ouvrage un actif amorti sur quarante ans.

3.2 Le dispositif : trois actes contractuels, aucun chantier

Acte 1, publier et auditer (immédiat, coût < 0,5 Md FCFA). Audit indépendant du contrat et de la disponibilité réellement livrée mois par mois, suivi de la publication du contrat et de ses avenants. C'est la condition de tout le reste : on ne renégocie pas efficacement ce qu'on ne mesure pas, et le précédent ghanéen montre que les économies annoncées d'une renégociation non auditée restent contestées des années après.

Acte 2, caler la sortie sur les mises en service (avenant, fin 2026-2028). Plutôt qu'une rupture unilatérale (coûteuse en arbitrage international) ou qu'une reconduction tacite, un avenant de sortie séquencée :

- à la mise en service commerciale de Kinguéélé Aval (fin 2026) : réduction de la capacité louée de 150 à environ 70 MW ;
- à la mise en service de la centrale à gaz d'Owendo (220 MW) : extinction du contrat, avec option de rappel saisonnier plafonnée (les délestages gabonais culminent en saison sèche, quand l'hydraulique décroît) ;
- clause de flexibilité : tout retard des ouvrages de substitution décale d'autant l'échéancier (la sécurité d'approvisionnement prime) et toute indisponibilité du loueur en deçà d'un seuil contractuel déclenche des pénalités symétriques.

Acte 3, sanctuariser l'économie (loi de finances 2027). Affecter l'économie de location (jusqu'à 21,6 milliards de FCFA par an hors carburant) à une ligne budgétaire dédiée au financement de la part publique des ouvrages pérennes. L'ordre de grandeur donne la mesure de l'enjeu : la contribution de l'État à Kingulé Aval (18 milliards de FCFA sur 118, le reste étant porté par Meridiam, la SFI, la BAD et l'EAIF en financement de projet) représente moins d'une année de location. Chaque année de location prolongée « consomme » l'équivalent de la part publique d'un barrage de 35 MW.

3.3 Les précédents

- **Kenya, la sortie par substitution.** Confronté aux mêmes producteurs d'urgence coûteux dans les années 2000-2010, le Kenya en est sorti non par la rupture mais par la mise en service massive de géothermie à Olkaria (280 MW inaugurés en 2014-2015, présentés explicitement comme le moyen de réduire le coût de l'électricité), qui a permis de déclasser la production d'urgence. La leçon : on ne sort de l'urgence que par la capacité de substitution : exactement la fenêtre que Kingulé Aval et Owendo ouvrent au Gabon en 2026-2028.
- **Ghana, l'optimisation du contrat existant.** Plutôt que de rompre avec Karpowership, le Ghana a relocalisé le navire de Tema à Takoradi en 2019 et converti ses moteurs du fioul lourd au gaz domestique, avec des économies de carburant substantielles (18 M USD par mois selon la presse, 90 M USD sur l'année 2020 selon le programme de redressement du secteur ; la dispersion de ces chiffres illustre, précisément, l'intérêt d'un audit préalable). Transposition gabonaise à étudier dans l'audit : l'alimentation des navires par le gaz domestique, dans l'attente d'Owendo.
- **Ghana, le contre-exemple à éviter.** Le même Ghana s'est retrouvé à payer des centaines de millions de dollars par an de capacité excédentaire en take-or-pay, faute d'avoir séquencé ses contrats sur la demande réelle. D'où l'importance de l'option de rappel plafonnée plutôt que d'un renouvellement de précaution.

4. Synthèse opérationnelle

	Mesure 1 : compteur pour tous	Mesure 2 : sortie séquentielle de la location
Nature	Programme opérationnel (pas de chantier lourd)	Trois actes contractuels (pas de chantier)
Coût	53-83 Mds FCFA sur 5 ans	< 0,5 Md FCFA (audit)
Financement	Préfinancement opérateur + prêt concessionnel + titrisation	Budget courant
Gain annuel	15-20 Mds FCFA + 14-18 MW de pointe	jusqu'à 21,6 Mds FCFA hors carburant à terme
Horizon des premiers effets	12 mois (premiers quartiers traités)	Fin 2026 (1re réduction de capacité louée)
Porteur	Électricité du Gabon, contrat de performance	Ministère de l'Énergie + ministère de l'Économie
Texte requis	Arrêté tarifaire + convention de financement	Avenant contractuel + ligne en loi de finances
Précédent probant	PEPT Côte d'Ivoire (1,47 M branchements)	Kenya (Olkaria) ; Ghana (conversion gaz)

Les deux mesures se renforcent : la première restaure la recette qui rend l'opérateur solvable, la seconde libère la dépense qui finance les ouvrages. Ensemble, elles s'attaquent aux deux extrémités de la spirale (recettes perdues, dépenses subies) sans attendre les grands chantiers de réseau du plan 2025-2028, qu'elles contribuent au contraire à financer.

5. Ce que ces mesures ne règlent pas

Par honnêteté de méthode : ni la vétusté du réseau de transport (câble 90 kV Bisségoué-Ambowé, désengorgement d'Owendo, traités par le plan d'urgence 2025-2028), ni la dette de l'État envers l'opérateur (97,4 milliards de FCFA avec les impayés clients, qui appelle un échéancier budgétaire propre), ni la gouvernance d'ensemble du secteur ne relèvent de ces deux mesures. Elles en sont le préalable financier : un opérateur qui recouvre ses recettes et un État qui ne paie plus la disponibilité fantôme sont la condition de crédibilité de tout le reste.

Sources principales

- Pacte national de l'énergie de la République gabonaise (Mission 300, Banque mondiale/BAD), 2026 ; Gabon Media Time, « 347 000 foyers à raccorder d'ici 2030 », juillet 2026.
- Connaissance des Énergies / AFP, « Le Gabon lance une réforme de la SEEG », 15 juin 2026 ; Jeune Afrique, « Oligui Nguema acte la refonte de la SEEG », 16 juin 2026.
- Gabon Review, « Karpowership : pourquoi le Gabon veut sortir du contrat à 1,8 milliard par mois », 31 juillet 2026 ; Africtelegaph, août 2026.

- L'Union, « Assainissement financier : la SEEG mise sur le recouvrement et l'anti-fraude », 27 novembre 2025 ; Gabon Media Time / Gabonactu, déclarations du DG de la SEEG sur la fraude, 29 octobre 2025.
- Sika Finance, « Karpowership mise sur un navire de 150 MW », août 2025 ; Gabon Newsroom, « Karpowership, un contrat de 70 mégawatts », février 2025.
- L'Union / Direct Infos Gabon / Gabon Media Time, chantier de Kingulé Aval (118-120 Mds FCFA, 35 MW, 205 GWh/an, mise en service fin 2026), août 2025 - avril 2026.
- Abidjan.net / KOACI / AIP / DGE-CI / finances.gouv.ci, bilan du Programme Électricité pour Tous, 2014-2025.
- Power Africa / Graphic Online / ministère ghanéen de l'Énergie (ESRP), relocalisation et conversion au gaz du Karpowership ghanéen, 2019-2023.
- Afrobaromètre AD913, « Les Gabonais sont insatisfaits des efforts de leur gouvernement pour l'accès à l'électricité », novembre 2024.
- SEEG / Gabon Review, cyberattaque de juin 2026 et plateforme EDAN, août 2026.

Les montants contractuels Karpowership et les niveaux de pertes cités proviennent de déclarations officielles et d'enquêtes de presse, non de documents contractuels publics : c'est précisément l'objet de l'acte 1 de la mesure 2. Les calculs de coût du kWh sont des ordres de grandeur aux hypothèses explicitées, destinés à éclairer la décision, non des évaluations d'ingénierie.