

Circulations — rez-de-chaussée

Sol coloré selon la largeur de passage mesurée sur la maquette meublée, portes ouvertes ; trait : parcours du personnage (1,75 m). Coupe à 1,25 m.

Extension R+1 — visuel d'architecte, non coté, non contractuel

≥ 0,90 m confortable · 0,60–0,90 m étroit · < 0,60 m pas de place



Circulations — étage

Porte de la chambre 2 ouverte à 90° : 3 cm entre le vantail et le lit, l'accès à la chambre est bloqué. Coupe à 1,25 m au-dessus du plancher.

Extension R+1 — visuel d'architecte, non coté, non contractuel

≥ 0,90 m confortable · 0,60–0,90 m étroit · < 0,60 m pas de place

Passages mesurés et pistes

Largeur libre entre obstacles de 0,10 à 1,70 m au-dessus du sol (meubles, poignées et vantails ouverts compris ; rideaux exclus car souples), relevée sur une grille de 2,5 cm : précision ≈ ± 3 cm, valeurs arrondies à 5 cm. Contrôle : la même largeur recalculée au centimètre à partir des cotes du modèle, avec les deux éléments qui la limitent (écart avec la mesure : 3,5 cm au plus). Repères : une personne de face fait ≈ 0,50 m aux épaules ; 0,90 m est une circulation confortable.

NIVEAU	LIEU	MESURE	CONTRÔLE	VERDICT	PISTE
RDC	**Porte d'entrée** · passage libre, vantail ouvert	0,65 m	**0,68 m** · dormant / vantail ouvert à 90°	Étroit	Baie maçonnée de 0,88 m : dormant et vantail ouvert ne laissent ≈ 0,70 m. Pour ≥ 0,80 m, baie de 1,00 m (porte de 90).
RDC	**Dégagement** · console / échiffre	0,65 m	**0,69 m** · plateau de la console / échiffre placo	Étroit	Console de 22 cm de profondeur : console de 15 cm → ≈ 0,75 m ; sans console 0,90 m.
RDC	**WC** · devant la cuvette, porte ouverte	0,60 m	**0,59 m** · cloison WC-escalier / poignée de la porte (80°)	Étroit	La porte ouvre vers l'intérieur : sa poignée arrive à 0,59 m de la cloison (≈ 0,70 m si on la pousse jusqu'au mur). L'ouvrir vers le dégagement, ou coulissante / galandage (≈ 0,85 m).
RDC	**Porte chambre** · passage libre	0,70 m	**0,72 m** · jambage / vantail ouvert à 90°	Étroit	Normal pour une porte de 83 (passage utile ≈ 0,73 m). Porte de 93 : ≈ 0,83 m.
RDC	**Pied du lit** · lit 180 / baie : de profil	0,45 m	**0,46 m** · couette / poignée de la baie coulissante	Pas de place	Seule la longueur du lit compte (2,17 m hors tout avec la tête de lit) : cadre de 2,05 m hors tout ≈ 0,58 m. Lit 160 : même longueur, pas de gain.
RDC	**Côté lit** · lit / banc contre le pignon	0,80 m	**0,83 m** · bord du lit / banc	Étroit	Entre le lit et le banc contre le pignon Sud : correct ; sans banc 1,21 m.
RDC	**Fauteuil / lit** · côté dressing	0,45 m	**0,43 m** · accoudoir du fauteuil / bord du lit	Pas de place	Fauteuil posé en biais : c'est le seul passage vers le dressing. Fauteuil parallèle à la cloison du dressing → ≈ 0,80 m.
RDC	**Galandage dressing** · porte coulissante ouverte	0,50 m	**0,51 m** · chant du panneau ouvert / huisserie	Pas de place	Baie de 0,55 m seulement : galandage pour porte de 83 (baie ≈ 0,73 m) à étudier, la cloison fait 2,1 m de long.
RDC	**Porte SdB** · coulissante ouverte	0,80 m	**0,81 m** · cloison du dressing / habillage du tableau	Étroit	Porte coulissante ouverte : passage correct.
Escalier	**Escalier** · entre main courante et garde-corps	0,75 m	**0,78 m** · main courante murale / main courante du garde-corps	Étroit	Emmarchement 0,84 m entre limons ; 0,75 m entre main courante et garde-corps : courant en maison individuelle.
Étage	**Palier** · arrivée d'escalier	0,85 m	**0,88 m** · chambranles des portes ch. 1 et ch. 2	Étroit	Palier de 0,90 m entre cloisons, 0,88 m entre chambranles ; 0,81 m en haut de l'escalier (main courante) : correct.
Étage	**Entrée ch. 1** · porte ouverte / lit	0,35 m	**0,35 m** · poignée de la porte (78°) / couette	Pas de place	Porte ouverte (78°) : 0,35 m entre sa poignée et le pied du lit, on entre de profil. Porte coulissante à galandage (pas de débattement).
Étage	**Ruelle du lit** · lit / cloison palier	0,60 m	**0,61 m** · bord du lit / cloison du palier	Étroit	Ruelle du lit côté cloison : juste suffisante (0,70 m conseillé pour faire le lit).
Étage	**Porte ch. 2 ouverte à 90°** · 3 cm entre porte et lit : bloqué	0,03 m	**0,03 m** · chant du vantail à 90° / plaid du lit	Pas de place	À 90° le vantail arrive à 3 cm du lit : on ne peut pas entrer. Paumelles côté nord : le vantail se range vers la tête de lit (dégage le chevet de 0,44 m) et le passage fait 0,80 m. Ou galandage.

Synthèse des passages

Les points rouges sont ceux où l'on passe de profil, ou pas du tout.

Extension R+1 — visuel d'architecte, non coté, non contractuel

≥ 0,90 m confortable · 0,60–0,90 m étroit · < 0,60 m pas de place