

Таблица 7. Перечень объектов газоснабжения проекта Робоград

№ п/п	Наименование газопровода	Протяженность, м	Пропускная мощность, куб. м/час	Микрорайоны потребления	Мощность ГРПШ, куб. м/час	Количество ГРПШ, ед.
1	ГП_1	6588	27510		29000	1
2	ГП_2	20	1810	П_1, Б_5	2800	1
3	ГП_3	329	2133	П_2, П_3	2800	1
4	ГП_4	153	401	П_4	750	1
5	ГП_5	209	723	М_9, К_2		
6	ГП_6	35	580	М_9	750	1
7	ГП_7	23	143	К_2	300	1
8	ГП_8	1424	3786	ИЖС_1, ИЖС_2, С_5, С_4, МН_3, М_7(бытовое), М_8(бытовое), К_3, Б_4, Б_3		
9	ГП_8_1	8	2136	ИЖС_1, ИЖС_2, Б_4, К_3, С_4	2800	1
10	ГП_8_2	104	232	С_5	300	1
11	ГП_8_3	34	141	МН_3(бытовое), М_7(бытовое), М_8(бытовое), К_3, Б_3	300	1
12	ГП_8_4	200	1321	МН_3(без бытового)	2800	1
13	ГП_9	201	3258	МН_7(без бытового), МН_8(без бытового)	6000	1
14	ГП_10	359	363	ИЖС_3	750	1
15	ГП_11	915	2151	К_1, П_5, К_1_1	2800	1
16	ГП_12	124	1242	К_1а, Б_1, С_1	2800	1
17	ГП_13	168	2213			
18	ГП_13_1	56	1088	М_5(1-9), М_6(7_11)	2800	1
19	ГП_13_2	35	1125	ИЖС_5	2800	1
20	ГП_14	361	2689			
21	ГП_14_1	15	85	МН_1(бытовое), М_3(бытовое), М_4(бытовое)	300	1
22	ГП_14_2	17	2604	МН_1(без бытового), М_3(без бытового), М_4(без бытового)	2800	1
23	ГП_15	1680	3211			
24	ГП_15_1	20	1200	М_2(без бытового), С_3, Б_2	2800	1
25	ГП_15_2	26	40	М_2(бытовое), С_3	300	1
26	ГП_15_3	22	61	МН_2(бытовое), М_1(бытовое)	300	1
27	ГП_15_4	21	1910	МН_2(без бытового), М_1(без бытового)	2800	1
28	ГП_16	451	690	ИЖС_4	750	1
29	ГП_17	208	3868			
30	ГП_17_1	9	1345	ИЖС_6, ИЖС_7	2800	1
31	ГП_17_2	47	255	М_5(10-19)(бытовое), М_6(1-6)(бытовое), С_2	300	1
32	ГП_17_3	8	2268	М_5(без бытового), М_6(без бытового)	2800	1
ИТОГО		13870				26