NIZAO

INICIO | ESTADOS | CONTROL | CONFIGURACION | COMUN CACION | ALARMAS | SISTEMA

PIC - NOMBRE
RUN

IP
192.168.1.59

HORA
19:45

ALARMAS
1

Modbus: OK
MQTT: OK
Entradas activas: 63
Salidas activas: 02
Energia: 1.25 KM

ESTADOS | CONTROL | ALARMAS | CONFIG
COMUNIC | SISTEMA

INICIO | ESTADOS | CONTROL | CONFIGURACION | COMUN CACION | ALARMAS | SISTEMA

ESTADOS E/S

ENTRADAS:

IN1	Sensor nivel alto:	[ON]
IN2	Start:	[OFF]
IN3	Stop:	[OFF]
IN4	Emergencia:	[ON]

SALIDAS:

OUT1	Bomba:	[ON]
OUT2	Valvula:	[OFF]
OUT3	Alarma:	[OFF]
OUT4	Ventilador:	[ON]

[DIGITAL] [ANALÓG] [ENERGÍA] [ATRÁS]

INICIO | ESTADOS | CONTROL | CONFIGURACION | COMUN CACION | ALARMAS | SISTEMA

CONFIGURACIÓN DE RED

DMCP:	[OFF]
TP:	192.153.001.050
Matcara:	235.285.255.000
Gateway:	192.188.001.001
DNS:	003.005.005.008
Puerto Web:	80

[EDITAR] [GUARDAR] [PROBAR RED] [REINICIAR RED] [ATRAS]

INICIO | ESTADOS | CONTROL | CONFIGURACION | COMUN CACION | ALARMAS | SISTEMA

COMUNICACIÓN

Ethernet:	CONECTADO
Web Server:	ACTIVO
Modbus TCP:	ACTIVO
MQTT:	DESCONECTADO
Cliente MQIT:	broker local
Ditimo error:	Timeout MOTT
TX: 1523	RX: 1498

[MODBUS] [MQTT] [WEB] [REINICIAR RED] [ATRAS]

INICIO | ESTADOS | CONTROL | CONFIGURACION | COMUN CACION | ALARMAS | SISTEMA

ALARMAS ACTIVAS

1. Error conunicación MOTT	ALTA
2. IN4 Emergencia activada	ALTA
3. AO1 fuera de rango	MEDIA

[RECONOCER] [HISTORIAL] [RESET] [ATRAS]