

CHEVALIER Stéphanie - SOULE Mohamed
21 rue Maria Casarès
49100 Angers

MMA IARD (SA)
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 Le Mans Cedex 9

Angers, le 22 août 2019.

Objet : Déclaration de sinistre
LRAR N° : 1 A 153 70643115
Contrat N° 112 787 353

Madame, Monsieur,

Nous, CHEVALIER Stéphanie et SOULE Mohamed, propriétaires de la construction en cause, avons signé un Contrat de Construction de Maison Individuelle le 13 juin 2017 avec l'entreprise de construction LOGEMAINE, 5 place Molière, 49100 Angers (RCS Angers 84 B 163 - Siret 329 833 057 00022 - APE 4120A).

La présente vaut déclaration de sinistre pour notre maison, réceptionnée le 9 juillet 2018, assurée sous le contrat en référence et située au 21 rue Maria Casarès, 49100 Angers.

Nous avons constaté les désordres suivants :

Désordre n°1 : fissure de la façade nord-est en-dessous de la fenêtre de la chambre au rez-de-chaussée constatée au mois d'octobre 2018 et qui s'est prolongée plus ou moins verticalement vers le sol jusqu'à ce jour,

Désordre n°2 : fissure horizontale de la façade nord-ouest entre la porte d'entrée de la maison et les fenêtres de l'étage constatée au mois d'octobre et qui s'est allongée jusqu'à aujourd'hui de manière horizontale sur 5 mètres 40 cm au-dessus du parement schiste de la porte d'entrée et au-delà de la fenêtre du cellier au rez-de-chaussée,

Désordre n°3 : fissure de la façade nord-ouest en-dessous de la fenêtre de cuisine dont des ramifications partent de l'appui de fenêtre, constatées au mois d'octobre 2018 alors que d'autres, verticales, ont été constatées à d'autres endroits sous cette fenêtre au mois d'août 2019,

Désordre n°4 : fissure de la façade nord-ouest allant jusqu'au sol, en-dessous de la fenêtre du cellier constatée le 20 août 2019,

Désordre n°5 : fissure verticale de la façade nord-ouest partant de l'angle avec le toit terrasse constatée le 20 août 2019,

Désordre n°6 : fissures de la façade sud-ouest qui, aujourd'hui, remettent en cause la solidité de la maison et donc, notre sécurité physique,

- Une fissure plus ou moins horizontale entre les deux fenêtres et une autre fissure horizontale sur le pignon (bien au-dessus des fenêtres) beaucoup plus longue constatées en mars 2019, fissures reprises par l'entreprise de maçonnerie du constructeur mais elles continuent à s'ouvrir et à évoluer,
- Une fissure partant de l'angle en haut à droite de la fenêtre de gauche (chambre) vers la fenêtre de droite (salle de bain), fissure non rectiligne présentant des décalages dans le crépi, constatée au mois de mai 2019 et qui s'est élargie au cours du temps et surtout ces deux dernières semaines d'août,
- Une fissure partant de l'angle en bas à gauche de la fenêtre de chambre avec délitement d'un bloc de crépi constatée au mois de mai 2019 et qui s'est aggravée jusqu'à aujourd'hui,
- Une fissure horizontale partant de l'angle en haut à gauche de la fenêtre de salle de bain, constatée au mois de mai 2019,
- Une fissure « en escalier » constatée fin juillet, prolongeant une fissure constatée au mois de mai 2019 partant de l'angle inférieur droit de la fenêtre de salle de bain descendant, aujourd'hui, vers l'arête de cet angle de la maison,
- Une fissure horizontale partant en haut à gauche de l'angle gauche au-dessus du coude de la gouttière constatée au mois d'août 2019.

Désordre n°7 : la fenêtre de la chambre de l'étage donnant sur façade sud-ouest qui ne s'ouvre plus et ne se ferme plus correctement sans forcer depuis la dernière semaine de juillet 2019.

Désordre n°8 : à l'étage et dans toutes les pièces, désolidarisation du plancher des plinthes, barres de seuils et des joints en silicone des barres de seuils : entre le plancher et les plinthes, nous avons constaté un affaissement du plancher jusqu'à 6 mm à certains endroits. Désordre constaté le 20 août 2019.

Désordre n°9 : mortier qui se délite et qui commence à s'écrouler à l'angle bas droit chambre façade sud-ouest et déformation de la couverture du toit terrasse à cet endroit, désordres constatés le 22 août 2019.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Copie à : MMA CHOLET SAINT PIERRE Cabinet Fougeray, 46 RUE SAINT PIERRE BOITE POSTALE 20735
49307 CHOLET, Association AAMOI, UFC – Que Choisir.

Épaisseur
3 cm max

20 g

Poids max

Délai*

48h

FRANCE



RECOMMANDÉ
AVEC AVIS DE RÉCEPTION

n° de l'envoi : 1A 153 706 4311 5



Let

Cadres réservés à La Poste



LA POSTE

Feuillet fixe
Ne pas
détacher



Numéro de l'envoi : 1A 153 706 4311 5

Présenté / Avisé le :
Distribué le :

49032 ANGERS BICHON BP

Date : 11/03/19
LE 24/08/19

Prix : 4,45EUR

CRBT :

R1

La Poste S.A. au Capital de 3 800 000 000 € - RCS Paris 356 000 000
Siège Social : 9, rue du Colonel Pierre Avia - 75015 PARIS

SGR2 V22 - PIC 6A - 20169946101 - 10/18